

РЕШЕНИЕ за промяна на квалификационна система

№ C-16-EP-MP-D-49/P7/ 14.02.2018

На основание чл.141, ал.5 и 6 от ЗОП и предвид необходимост от промяна в Техническа спецификация № Техническа спецификация, номер: EVN EP EAD – TC 09/01, Издание: 1.11.2016, неразделна част от документация за участие в квалификационна система № C-16-EP-MP-D-49, с предмет: Доставка на вентилни отводи 21 kV, открита с преписка № 00143-2017-0001, възложителят Електроразпределение Юг ЕАД, взе решение в цитирания документ да бъдат извършени следните промени:

Текст, които трябва да се коригира/добави/премахне в документацията за участие	
Номер и наименование на полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави)	Текст, които трябва да се коригира/добави/премахне
Техническа спецификация	ВМЕСТО: Техническа спецификация за Вентилни отводи Средно напрежение 21 kV EP ЮГ ЕАД – TC 09/01 Издание: 01.11.2016 ДА СЕ ЧЕТЕ: Техническа спецификация за Вентилни отводи Средно напрежение 21 kV EP ЮГ ЕАД – TC 09/02 Издание: 10.01.2018
Техническа спецификация	ВМЕСТО: 3.Начало на срока на валидност Тази спецификация е валидна от 01.11.2016. Тя заменя спецификациите с по-стара дата за същата област на приложение. ДА СЕ ЧЕТЕ: 3.Начало на срока на валидност Тази спецификация е валидна от 10.01.2018. Тя заменя спецификациите с по-стара дата за същата област на приложение.
Техническа спецификация	ДОБАВЕНО: Точка №2 „ Къв всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се счита добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл.48, ал.2, ЗОП ДОБАВЕНО: Точка №2 „Отклоненията, измененията и допълненията по отношение на тези Технически спецификации изискват писмени разяснения от предлагачия/производителя и са допустими само в рамките на предложението за цената. Еквивалентността на българските норми спрямо нормите-DIN VDE трябва да се докаже от оферента/предлагачия. Предпоставка за това е наличието на съгласие и положителна оценка от компетентния технически сектор на EP ЮГ ЕАД, примерно доказателство за по-високо качество респ.

	по-добра ефективност в рамките на техническия прогрес.”
Техническа спецификация	ДОБАВЕНО: Точка №4 „Всички кандидати, допуснати до етап „Представяне на оферта“, в Техническото си предложение, трябва да декларират съответствието на предлаганите от тях продукти, с конкретните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата техническа спецификация. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, Възложителят има право да извърши проверка по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците Възложителят може да изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата.”
Техническа спецификация	ДОБАВЕНО: Точка №5 Технически данни за предлагания: Реалните технически данни за предложените вентилни отводи трябва да се запишат в таблицата на приложението към техническата спецификация и да се предадат заедно с предложението. Техническа документация: Независимо от техническите данни в таблицата към предложението за вентилни отводи трябва да се приложи и техническа документация в която да се покажат конструкцията и размерите на отвода.
Техническа спецификация	Точка 5.1 „ Конструкция, изпълнение“ ВМЕСТО: Горе и долу с вътрешна резба M12
	ДА СЕ ЧЕТЕ: - От двата края с вътрешна резба M12 - Болт M12 x 40 – 2 бр. - Шайба подложна ф 16 мм - 1 бр. - Федер шайба ф 14 мм – 2 бр. - Планка за закрепване на проводник AC от 50-120 мм² към вентилен отвод – 1 бр.
Техническа спецификация	Точка 7 „ Маркировка „ - Отпада
	Точка 8 става Точка 7
Техническа спецификация	Точка 8 Вместо : 8. Изпитания и доказателства Към предложението за цената по принцип трябва да се представи и сертификатът на изпитвателна лаборатория за успешно издържано типово изпитание. Изпитанията, които трябва да се направят от производителя в рамките на осигуряването на качеството - особено при постъпване на изделията и в процеса на производство – трябва да се документират и да се предоставят при поискване за свободно избрани срокове – независимо от срока за поръчка, производство и доставка.

	EVN EP EAD си запазва правото да провери дали са спазени стандартите, предписанията и директивите както и тези технически спецификации – включително изискваните типови изпитания и изпитанията за всяко изделие поотделно или да предостави тези изпитания за изпълнение от други. Съответните изследвания могат да се проведат под формата на приемни изпитания в завода-производител, като приемни изпитания при постъпване на изделията или от един независим институт по изпитанията по поръчение на EVN EP EAD. Размножаването и предаването на нашите Технически спецификации на трети лица е допустимо само с изричната писмена декларация за съгласие от компетентната техническа област на EVN EP EAD. Това се отнася и за публикуването на извадки от тази спецификация..
	Да се чете : Точка 7 Изпитания и доказателства EP Юг ЕАД си запазва правото да провери дали са спазени стандартите и нормите касаещи тези Вентилни отводи Ср.Н 20 kV, както и изискванията на тази Техническа спецификация. Съответните изпитания могат да се проведат под формата на приемни изпитания в завода-производител или от независима акредитирана лаборатория или институт по заявка на EP Юг ЕАД. Разходите за това изпитание се поемат от EP Юг ЕАД, ако резултатите са положителни за доставчиците. При отрицателен резултат разходите се поемат от доставчика. Отрицателният резултат се документира в протокол от изпитанието на изпитвателната лаборатория и води до прекратяване на договора.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems/s-29-vpnn.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226 от ЗОП.

Костадин Петров Величков
/Изпълнителен Член на СД/

Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/