

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие №53-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-41 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции“, обявена в АОП с преписка № 00143-2016-0066  
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA;

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

05-06-2018

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1      Дата комисия 2018-03-22

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил доклада на:

К Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД      енк

Промени в състава на комисията, настъпили в хода на работата на комисията:

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Ангел Тикларов-експерт Стандартизация, е заменен от резервният член Владимир Чалъков – експерт Снабдяване на 22.05.2018г. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 kVA, а именно:

1. ПС Електрик ООД., гр. Шумен - покана с изх. № 2507/08.03.2018г.
2. Интеркомплекс ООД., гр. Пловдив - покана с изх. № 2507/08.03.2018г.
3. ЕЛ-ТЕСТ ЕООД, гр. София- покана с изх. № 2507/08.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. ПС Електрик ООД., гр. Шумен - оферта с вх. №2259/12.03.2018г.
2. Интеркомплекс ООД., гр. Пловдив - оферта с вх. №2528/21.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник ПС Електрик ООД

Оферта с вх. № 2259/12.03.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. В предложението за изпълнение мострата не съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, TC 13/01, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.6, т.5.2, т.5.3 а именно:

6. Надписи / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

Външни надписи

• Таблата да имат релефен знак за съответствие с европейските норми /CE/

5.2 Присъединяване на преносно заземление / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

• За присъединяването на заземлението върху нулевата шина се монтира заземителен болт

### 5.3 Оборудване / Техническа спецификация EVN EP EAD TC 13/01/

- „На двете страници следва да се предвиди трайно затварящ се отвор с диаметър 40 мм, на разстояние от около 100 мм от горния ръб на цокъла, за прокарване на присъединителните кабели над повърхността на земята"
- „Предните плоскости на цоклите се изграждат по такъв начин, че при монтирането на кабелите горната плоскост да може да се снемат без инструменти. Това трябва да е възможно и при напълно окомплектовани и оборудвани кабелни разпределителни шкафове и свързани кабели."

В т.2, буква „ж" от Покана за представяне на оферта с изх. № 2507/ 08.03.2018 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В Таблица №1, т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА" на следните въпроси: Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следният текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC-26/04 конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик" ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- посочени в т.6 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: липсва знак „СЕ",
- посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно : липсва заземителен болт за присъединяване на преносимо заземление
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : липсват отвори в страниците на цоклите за присъединяване на кабели над повърхността на земята
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : предните плоскости на цоклите не могат да се снемат без инструмент което противоречи на т.5.3 от EP ЮГ EAD– TC 13/01

Т.е. участник „ПС Електрик" ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2.Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2528/21.03.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Преговори на: 22.05.2018г.

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след

предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

<b>Минимална офертна цена</b>	BGN	24.800,00				
<b>Резултат преговори</b>	BGN	5.500,00	22.18 %			
<b>Минимална крайна ценова оферта</b>	BGN	19.300,00				
Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	2018-03-21	24.800,00	19.300,00	- 22.18	100.00
<b>Ценови условия</b>	твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им					
<b>Срок на договора</b>	12 Календарни месеца					
<b>Срок на изпълнение</b>	Срок за изпълнение на всяка отделна заявка е до 30 (словом: тридесет) календарни дни, при капацитет: до 20 % от офериранията количества.					
<b>Място на изпълнение</b>	централен склад Стара Загора на Електроразпределение ЮГ ЕАД гр.СтараЗагора 6000, бул."Славянски", до КЕЦ Загоре					
<b>Неустойки</b>	При неспазване на срока за изпълнение на заявеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част на заявката					
<b>Плащане</b>	45 календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура, по банков път без аванс.					
<b>Гаранция</b>	Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол					

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие №53-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-41 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции“, обявена в АОП с преписка № 00143-2016-0066  
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Табло ниско напрежение до 250kVA;

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

05-06-2018

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2018-03-22

Стоил Николов

Ангел Тикларов

Красимир Калайджиев

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил доклада на:

Костядин Величков

Карл Денк

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Промени в състава на комисията, настъпили в хода на работата на комисията:

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Ангел Тикларов - експерт Стандартизация, е заменен от резервният член Владимир Чалъков – експерт Снабдяване на 22.05.2018г. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларацията относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250kVA, а именно:

1. ПС Електрик ООД., гр. Шумен - покана с изх. № 2507/08.03.2018г.
2. Интеркомплекс ООД., гр. Пловдив - покана с изх. № 2507/08.03.2018г.
3. ЕЛ-ТЕСТ ЕООД, гр. София- покана с изх. № 2507/08.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. ПС Електрик ООД, гр. Шумен - оферта с вх. №2260/12.03.2018г.
2. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив - оферта с вх. №2529/21.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник ПС Електрик ООД  
Оферта с вх. № 2260/12.03.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. В предложението за изпълнение мострата не съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, TC 13/01, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.6, т.5.2, т.5.3 а именно:

6. Надписи / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

Външни надписи

• Таблата да имат релефен знак за съответствие с европейските норми /CE/

5.2 Присъединяване на преносно заземление / Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04/

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

- За присъединяването на заземлението върху нулевата шина се монтира заземителен болт

### 5.3 Оборудване / Техническа спецификация EVN EP EAD TC 13/01/

- „На двете страници следва да се предвиди трайно затварящ се отвор с диаметър 40 мм, на разстояние от около 100 мм от горния ръб на цокъла, за прокарване на присъединителните кабели над повърхността на земята"
- „Предните плоскости на цоклите се изграждат по такъв начин, че при монтирането на кабелите горната плоскост да може да се снее без инструменти. Това трябва да е възможно и при напълно окомплектовани и оборудвани кабелни разпределителни шкафове и свързани кабели."

В т.2, буква „ж" от Покана за представяне на оферта с изх. № 2507/ 08.03.2018 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В Таблица №1, т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА" на следните въпроси: Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC-26/04 конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик" ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя:

- посочени в т.6 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: липсва знак „CE",
- посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно : липсва заземителен болт за присъединяване на преносимо заземление
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : липсват отвори в страниците на цоклите за присъединяване на кабели над повърхността на земята
- посочени в т.5.3 от EVN EP EAD –TC 13/01 а именно : предните плоскости на цоклите не могат да се снемат без инструмент което противоречи на т.5.3 от EP ЮГ EAD– TC 13/01

Т.е. участник „ПС Електрик" ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2.Участникът Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2529/21.03.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Преговори на: 22.05.2018г.

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

**Минимална офертна цена** BGN 50.800,00

**Резултат преговори** BGN 11.400,00 22.44 %

**Минимална крайна ценова оферта** BGN 39.400,00

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	<b>ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД</b>	2018-03-21	50.800,00	39.400,00	- 22.44	100.00

**Ценови условия** твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им

**Срок на договора** 12 Календарни месеца

**Срок на изпълнение** Срок за изпълнение на всяка отделна заявка е до 30 (словом: тридесет) календарни дни, при капацитет: до 20 % от оферираните количества.

**Място на изпълнение** централен склад Стара Загора на Електроразпределение ЮГ ЕАД гр.СтараЗагора 6000, бул."Славянски", до КЕЦ Загоре

**Неустойки** При неспазване на срока за изпълнение на заявеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част на заявката

**Плащане** 45 календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура, по банков път без аванс.

**Гаранция** Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие №53-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-41 с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 kV, по обособени позиции.“, обявена в АОП с преписка № 00143-2016-0066  
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Табло ниско напрежение до 400 kVA

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

05-06-2018

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1      Дата комисия 2018-03-22

Стоян Николов      Ангел Тикларов      Крaсимиp Кaзaйкoв  
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил доклада на:

Кoстaтин Рoдишкoв      Кaрл Дoнк  
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Промени в състава на комисията, настъпили в хода на работата на комисията:

Поради служебно отсъствие, основният член на комисията Ангел Тикларов - експерт Стандартизация, е заменен от резервният член Владимир Чалъков – експерт Снабдяване на 22.05.2018г. Резервният член се запозна с извършените действия на комисията до момента и подписа Декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400kVA, а именно:

- 1.Интеркомплекс ООД., гр. Пловдив - покана с изх. № 2507/08.03.2018г.
2. ЕЛ-ТЕСТ ЕООД, гр. София- покана с изх. № 2507/08.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

- 1.Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив - оферта с вх. №2530/21.03.2018г.

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 21.03.2018г., участник ЕЛ-ТЕСТ ЕООД НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

- 1.Участник Интеркомплекс ООД  
Оферта с вх. № 2530/21.03.2018г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Преговори на: 22.05.2018г.

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

<b>Минимална офертна цена</b>	BGN	246.400,00	
<b>Резултат преговори</b>	BGN	57.400,00	23.30 %
<b>Минимална крайна ценова оферта</b>	BGN	189.000,00	

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	<b>ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД</b>	<b>2018-03-21</b>	<b>246.400,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>23.30</b>	<b>100.00</b>

<b>Ценови условия</b>	твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им
<b>Срок на изпълнение</b>	12 Календарни месеца
<b>Място на изпълнение</b>	централен склад Стара Загора на Електроразпределение ЮГ ЕАД гр.СтараЗагора 6000, бул."Славянски", до КЕЦ Загоре
<b>Неустойки</b>	При неспазване на срока за изпълнение на заявеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част на заявката
<b>Плащане</b>	45 календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура, по банков път без аванс.
<b>Гаранция</b>	Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол