

**До**

Участниците, проявяващи интерес към процедура на договаряне с предварителна покана за участие

**№ 120-TP-19-TG-C-3**

**На вниманието на:**

Зainteresованите лица

**Лице за контакт:** Димитър Цятков  
**Тел. номер:** 02 / 4471315

**Относно:** Корекция на разяснения относно участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № **120-TP-19-TG-C-3**, предоставени от Възложителя на 08.04.2019г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения от 02.04.2019г. относно участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № **120-TP-19-TG-C-3** с предмет „**Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални преби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи**”, и предоставени отговори на 08.04.2019г. Възложителят прави следните корекции:

**Въпрос 16:**

Относно Площадка "Север", съгласно чертеж NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-B са означени Газоизмервателен пункт и Газорегулаторен пункт, оборудването по Газоизмервателен пункт е посочено в Списък на кранове NHB-TD-RAP50-VL01. Относно ГРП от чертежа NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-B, същият се доставя с котела. Моля за потвърждение.

Отговор: Относно площадка „Север“, на чертеж NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-B обозначен като детайл А е представен Газоизмервателен пункт. Тази доставка е част от обхвата на настоящата процедура и е представена в образеца на ценовото предложение в позиция 265 (Газоизмервателен пункт като самостоятелна предварително сглобена единица) за площадка „Север“.

Извън обхвата на настоящата процедура за площадка „Север“ е газов разходомер 50EKA01CF010 част от разглеждания Газоизмервателен пункт. Този елемент ще бъде доставен от Възложителя.

На чертеж NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-B графично са представени и газорегулаторните пунктове преди котлите. Посочените газорегулаторни пунктове не са в обема на задълженията на Изпълнителя по настоящата поръчка.

**Въпрос 17:**

Относно Площадка "Юг", моля да потвърдите, че Газорегулиращ пункт съгласно чертеж NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-B е в обхват на Изпълнителя.

На същия чертеж са илюстрирани възли в съседство между тръбопроводи 30EKA20BR010 / 30EKA20BR020 и 30EKA10BR010 / 30EKA10BR020. Моля да потвърдите ангажимент на кого са тези възли. Арматурата на този пункт не е посочена в Списъка с кранове NHB-TD-RAP50-VL01, моля за по-подробна

спецификация.

**Отговор:** Относно площадка „Юг”, на чертеж NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-B обозначен като детайл А е представен Газорегулиращ пункт. Тази доставка е част от обхвата на настоящата процедура и е представена в образеца на ценовото предложение в позиция 247 (ГРП като самостоятелна предварително сглобена единица, която се разполага на мястото на съществуващо ГРП на площадката. Изпълнение съгласно БДС EN 12186 „Системи за доставяне на газ. Газ-регулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания”).

Извън обхвата на настоящата процедура за площадка „Юг” е газов разходомер 30EKA02CF010 част от разглеждания Газорегулиращ пункт. Този елемент ще бъде доставен от Възложителя.

На чертеж NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-B графично са представени и газорегулиращи пунктове преди котлите (между тръбопроводи 30EKA20BR010 / 30EKA20BR020 и 30EKA10BR010 / 30EKA10BR020). Тези газорегулиращи пунктове и арматурата **не са** в обема на задълженията на Изпълнителя по настоящата поръчка.

**Въпрос 18:**

В Газоизмервателен пункт и Газорегулиращ пункт е посочен трансмитерът за налягане, моля да уточните електронен или механичен трябва да бъде?

**Отговор:** За площадка „Север“ и за площадка „Юг“ Газоизмервателен и Газорегулиращ пункт са представени като комплексна доставка на сглобена единица. И за двете площадки трансмитерът за налягане трябва да бъде електронен с токов сигнал 4-20 mA двупроводна схема на свързване и дисплей за наблюдение и настройка на обхвата.

09.04.2019г.

Информацията е  
заличена съгл. чл.  
45 и чл. 59, ал. 1 от  
ЗЗЛД

Симо Георгиев Симов



Информацията е  
заличена съгл. чл.  
45 и чл. 59, ал. 1 от  
ЗЗЛД

Жанет Петкова Стойчева

Изпълнителен Член на Съвета на Директорите на  
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Зам.-председател на Съвета на Директорите на  
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД