

## ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 22-EP-17-MP-D-3 с предмет: Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-29, с предмет: Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV, публикувана в АОП с преписка 00143-2016-0049:

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: <u>10.03.2017 г.</u>			Възложител получил доклада на: <u>10.03.2017 г.</u>	
Състав на комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед №1/ 13.02.2017г.				
Председател	Член 1	Член 2	Костадин Величков	Роналд Брехелмахер
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД			Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	

Във връзка с изпълнение на Заповед № 1/13.02.2017 г., комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедурата, относно съответствието им с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Покани за представяне на оферта с изх. № 1009/31.01.2017 г. са изпратени до всички участници, включени в квалификационна система № С-16-EP-MP-D-29, а именно:

1. Никдим ООД, гр.Казанлък
2. Тилком ООД, гр.София
3. Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив

В срока, определен в поканата за представяне на оферти, а именно до 16:00 часа на 10.02.2017 г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти от двама участника, съответно от Никдим ООД и от Интеркомплекс ООД. Участник Тилком ООД е подал оферта в 16:13:59 часа на 10.02.2017 г., т.е. след изтичане срока за подаване на оферти. Офертата, неподадена в срок, е върната на участника.

При проверката на офертите на останалите участници, комисията установи следното:

1. Участник Никдим ООД, гр.Казанлък

Оферта с вх. № 1510/09.02.2017г.

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Съгласно Техническа спецификация EVN ER EAD – TC 14/05, неразделна част от документацията по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-29 валидните предписания, определения и стандарти са:

- БДС EN 60269-1:2007;
- БДС EN 60269-1:2007/ A1:2009;
- БДС EN 60269-1:2007/ A2:2014;

В т.2. от образеца на документ Техническо предложение, е поставен следния въпрос: „Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ съгласно БДС EN 60269-1 изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган. Моля приложете ги.“

Представените от участника протоколи от изпитване са по стандарт БДС EN 60269-1:2002.

с.е. 5.07

Комисията направи справка на официалния сайт на Български институт за стандартизация (<http://www.bds-bg.org/>), който съдържа информация относно актуалността на стандартите. Изрично е записано, че БДС EN 60269-1:2007 заменя и отменя БДС EN 60269-1:2002 на 2010-04-21

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Предвид горизложеното техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, т.е. участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП следва да бъде отстранен от Възложителя от процедурата.

2. Участник Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив

Оферта с вх. № 1714/10.02.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Предвид гореизложеното комисията установи, че само една оферта отговаря на изискванията на Възложителя. С цел спазване принципите на ЗОП и осигуряване на свободна конкуренция, членовете на комисията, на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, единодушно предлагат на Възложителя да прекрати настоящата обществена поръчка на основание чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП поради наличие само на една подходяща оферта.