



Разяснения по условия на обществена поръчка

До

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка, провеждана чрез процедура на договаряне с предварителна покана № 391-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на 20 kV Бетонна разпределителна уредба мерене(БРУМ)“

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка на договаряне с предварителна покана № 391-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на 20 kV Бетонна разпределителна уредба мерене(БРУМ)“, входирано с входящ № 10411 от 05.12.2019г., на основание чл. 33 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1:

В Техническа спецификация, EP ЮГ ЕАД – TS63/00, Издание: 01.01.2019, 20kV Бетонна разпределителна уредба мерене (БРУМ), в т.1.2. Логистика на хода на изпълнението на поръчката е записано: РУ се предоставят от Възложителя на Изпълнителя, от когото трябва да бъдат временно съхранявани на сигурно място и на собствена отговорност....

Разяснение:

В този запис Възложителят има предвид, че изготвената от Изпълнителя РУ остава на отговорно пазене при Изпълнителя в случаите, когато Възложителя е заявил изготвянето на РУ, но след нейното изработване все още няма готовност за монтаж на определеното за целта място, по независещи от него причини.

Въпрос 2:

Под РУ какво се разбира?

Разяснение:

В Техническа спецификация, EP ЮГ ЕАД – TS63/00, Издание: 01.01.2019, в т.1 „Общи положения“, в абзац: Пояснение на съкращенията е записано: **РУ - Разпределителна Уредба „Мерене“ 20 kV**.

Въпрос 3:

А трите вход/изход модула чия доставка са?

Разяснение:

В Техническа спецификация, EP ЮГ ЕАД – TS63/00, Издание: 01.01.2019, в т.1.1. „Обхват на процедурата“ е записано:

Процедурата обхваща доставката и монтажа до готово за работа състояние на Разпределителна Уредба „Мерене“ 20 kV, съобразно IEC / EN 62271-202. Разпределителните Уредби „Мерене“ 20 kV трябва да бъдат доставени, обзаведени с 20 kV-SF6-разпределителна уредба в годно за експлоатация състояние, и монтирани на съответното място на обекта. Изходящите кабели за мрежово захранване се прекарват и свързват от възложителя. РУ с два вход/изхода, мерене, един вход/изход.

В този смисъл, всички елементи на „Разпределителна Уредба „Мерене“ 20 kV“ са доставка на Изпълнителя, от което следва да се предвидят в ценообразуването.

Решението за откриване на обществена поръчка, Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и всички приложения към нея, относно обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие № 391-EP-19-MP-Д-3, с предмет: „Доставка и монтаж на 20 kV Бетонна разпределителна уредба мерене(БРУМ)“, са общодостъпни, безплатни и са публикувани на Профила на купувача на Възложителя на следния адрес:

https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_391_BRUM.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

