

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка / for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 390-EP-19-CB-Д-3/P2/ 26.02.2020

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклади за класиране на участниците от 25.02.2020 на комисия, назначена със Заповед №1/09.10.2019г. за провеждане на обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 390-EP-19-CB-Д-3 с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги, и указатели за напрежение, по обособени позиции", открита с преписка № 00143-2019-0059 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 25.02.2020 by commission nominated on date 09.10.2019 for conducting open procedure № 390-EP-19-CB-Д-3, with subject: "Delivery of portable earthers, insulating rods, and voltage guides, by Lots", announced with 00143-2019-0059

**I. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПРЕНОСИМИ ЗАЗЕМИТЕЛИ 20 kV /
FOR LOT 1 PORTABLE EARTING DEVICES 20 kV:**

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 1 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 1:

Първо място/ First place: „Контрагент - 35“ ЕООД, гр. Стара Загора / Kontragent - 35 Ltd, Stara Zagora
Второ място/ Second place: "Итеркомплекс" ООД, гр. Пловдив / Intercomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 1 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 1, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:
„КОНТРАГЕНТ - 35“ ЕООД, гр. Стара Загора / KONTRAGENT - 35 Ltd, Stara Zagora

**II. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ПРЕНОСИМИ ЗАЗЕМИТЕЛИ ВЛ 1000 V /
FOR LOT 2 PORTABLE EARTING DEVICES OVERHEAD LINE 1000 V:**

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 2 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 2:

Първо място/ First place: „НК Коннект“ ЕООД, гр. Добрич / NK Konnekt Ltd, Dobrich

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 2 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 2, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:
„НК КОННЕКТ“ ЕООД, гр. Добрич / NK KONNEKT Ltd, Dobrich

**III. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ПРЕНОСИМ ЗАЗЕМИТЕЛ ЗА ЗАКРИТИ ЕЛ. УРЕДБИ 1000 V /
FOR LOT 3 PORTABLE EARTHING DEVICE FOR INDOOR ELECTRICAL INSTALLATIONS 1000 V:**

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 3 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 3:

Първо място/ First place: „Контрагент - 35“ ЕООД, гр. Стара Загора / Kontragent - 35 Ltd, Stara Zagora

Второ място/ Second place: "Итеркомплекс" ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 3 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 3, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

„КОНТРАГЕНТ - 35“ ЕООД, гр. Стара Загора / KONTRAGENT - 35 Ltd, Stara Zagora

**IV. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: ПРЕНОСИМ ЗАЗЕМИТЕЛ ЗА КАБЕЛЕН ШКАФ ДО 1000 V /
FOR LOT 4: PORTABLE EARTHING DEVICE FOR CABLE CABINET UP TO 1000 V:**

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 4 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 4:

Първо място/ First place: „НК Коннект“ ЕООД, гр. Добрич / NK Konnekt Ltd, Dobrich

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 4 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 4, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

„НК КОННЕКТ“ ЕООД, гр. Добрич / NK KONNEKT Ltd, Dobrich

**V. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: ПРЕНОСИМ ЗАЗЕМИТЕЛИ ЗА ВКЛ С УСУКАН ИЗОЛИРАН
ПРОВОДНИК ДО 1000 V /
FOR LOT 5: PORTABLE EARTHING DEVICES FOR OVERHEAD LINES WITH STRANDED INSULATED CONDUCTOR UP
TO 1000 V:**

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 5 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 5:

Първо място/ First place: "Итеркомплекс" ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 5 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 5, the first place ranked participant is defined for contractor, namely: **“ИТЕРКОМПЛЕКС” ООД, гр. Пловдив / INTERKOMPLEX Ltd, Plovdiv**

**VI. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ /
FOR LOT 6 VOLTAGE DETECTORS:****ОДОБРЯВАМ / APPROVE:**

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 6 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 6:

Първо място/ First place: **“Итеркомплекс” ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv**

Второ място/ Second place: **„НК Коннект” ЕООД, гр. Добрич / NK Konnekt Ltd, Dobrich**

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 6 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 6, the first place ranked participant is defined for contractor, namely: **“ИТЕРКОМПЛЕКС” ООД, гр. Пловдив / INTERKOMPLEX Ltd, Plovdiv**

**ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ СЛЕДНИЯ УЧАСТНИК ЗА ОП 6: / REMOVE FROM PARTICIPATION IN LOT
6 THE FOLLOWING PARTICIPANT:**

Участник **ЕЛЕКТРИС ЕООД, гр. София** със следните мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП поради не съответствие с предварително обявените условия на Възложителя: Техническото предложение на участника не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, предварително обявени в процедурната документация, а именно:

1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка” по стандарт БДС EN 61243 или еквивалентно/и за Указател за напрежение 6 kV съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD – 48/02, Издание: 08.07.2019, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка” по стандарт БДС EN 61243 или еквивалентно/и за Указател за напрежение 20 kV съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD – 48/02, Издание: 08.07.2019, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3. Предлаганият от участника указател за напрежение 6 кV е клас L, без удължение на контактният електрод, при изискване на възложителя указателят да бъде клас S, с удължение на контактният електрод (с дължина най-малко 600 мм).

Предлаганият от участника указател за напрежение 20 кV е клас L, без удължение на контактният електрод, при изискване на възложителя указателят да бъде клас S, с удължение на контактният електрод (с дължина най-малко 600 мм).

4. Предлаганият от участника указател за напрежение 6 кV има възможност да дава индикация за състоянието „Наличие на напрежение само чрез оптична функция (червен мигащ визуален сигнал при наличие на напрежение), което без звукова сигнализация има вероятност да доведе до заблуда потребителя в работно положение и е предпоставка за инцидент.

Предлаганият от участника указател за напрежение 20 кV има възможност да дава индикация за състоянието „Наличие на напрежение“ само чрез оптична функция (червен мигащ визуален сигнал при наличие на напрежение), което без звукова сигнализация има вероятност да доведе до заблуда потребителя в работно положение и е предпоставка за инцидент.

Participant ELEKTRIS Ltd, Sofia with the following motives:

Pursuant to Art. 107, item 2, letter "a" of the PPA due to non-compliance with the previously announced conditions of the Contracting Authority: The Technical proposal of the participant does not comply with the technical specification and the requirements of the Contracting Authority, previously announced in the procedural documentation, namely:

1. The participant did not apply a certificate / protocol for a "type test report" that has been successfully completed under the standard БДС EN 61243 or equivalent for 6 kV Voltage detector according Technical specification EP YUG EAD - 48/02, Edition: 08.07.2019, prepared by an independent conformity assessment body (accredited laboratory) or an equivalent body or a declaration of conformity issued by manufacturer of the products offered. The participant has not indicated the availability of a relevant document in an electronic form from which the Commission could establish compliance with the technical specifications and requirements.

2. The participant did not apply a certificate / protocol for a "type test report" that has been successfully completed under the standard БДС EN 61243 or equivalent for 20 kV Voltage detector according Technical specification EP YUG EAD - 48/02, Edition: 08.07.2019, prepared by an independent conformity assessment body (accredited laboratory) or an equivalent body or a declaration of conformity issued by manufacturer of the products offered. The participant has not indicated the availability of a relevant document in an electronic form from which the Commission could establish compliance with the technical specifications and requirements.

3. The 6 kV voltage detector offered by the participant is class L, without extension of the contact electrode, as required by the contracting authority the detector should be class S, with extension of the contact electrode (with a length of least 600 mm).

The 20 kV voltage detector offered by the participant is class L, without extension of the contact electrode, as required by the contracting authority the detector should be class S, with extension of the contact electrode (with a length of least 600 mm).

4. The 6 kV voltage detector offered by the participant is able to indicate "Presence of voltage" status only by optical function (red flashing visual signal when voltage is present), which without audible alarm, is likely to mislead the user in operating condition and is a prerequisite for an accident.

The 20 kV voltage detector offered by the participant is able to indicate "Presence of voltage" status only by optical function (red flashing visual signal when voltage is present), which without audible alarm, is likely to mislead the user in operating condition and is a prerequisite for an accident.

VII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: ЕДНОПОЛЮСЕН ФАЗОСРАВНИТЕЛ 20кV / FOR LOT 7 SINGLE POLE PHASE COMPARATOR 20 kV:

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 7 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 7:

Първо място/ First place: "Итеркомплекс" ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv

Второ място/ Second place: „НК Коннект“ ЕООД, гр. Добрич / NK Konnekt Ltd, Dobrich

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 7 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 7, the first place ranked participant is defined for contractor, namely: **“ИТЕРКОМПЛЕКС” ООД, гр. Пловдив / INTERKOMPLEX Ltd, Plovdiv**

ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ СЛЕДНИЯ УЧАСТНИК ЗА ОП 7: / REMOVE FROM PARTICIPATION IN LOT 7 THE FOLLOWING PARTISIPANT:

Участник ЕЛЕКТРИС ЕООД, гр. София със следните мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП поради не съответствие с предварително обявените условия на Възложителя: Техническото предложение на участника не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, предварително обявени в процедурната документация, а именно:

1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт EN 61481-1 или еквивалентно/и за Еднополюсен фазосравнител 20kV съгласно Техническо описание ЕР ЮГ ЕАД - ТО 111/02, Издание: 08.07.2019, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2. Предлаганият от участника еднополюсен фазосравнител е с превключвател за 3 вида диапазони за напрежение (позиция 1: 5-10kV; позиция 2: 10-20kV и позиция 3: 20-36kV). На самия превключвател тези диапазони за напрежение са обозначени с цифри от 1 до 3, а не са означени с номинално напрежение.

3. Предлаганият от участника еднополюсен фазосравнител е с четири индикаторни светодиоди.

4. Контактната част на предлагания от участника еднополюсен фазосравнител не завършва с вилков електрод, което го прави трудноизползваем по въздушни линии.

Participant ELEKTRIS Ltd, Sofia with the following motives:

Pursuant to Art. 107, item 2, letter "a" of the PPA due to non-compliance with the previously announced conditions of the Contracting Authority: The Technical proposal of the participant does not comply with the technical specification and the requirements of the Contracting Authority, previously announced in the procedural documentation, namely:

1. The participant did not apply a certificate / protocol for a "type test report" that has been successfully completed under the standard EN 61481-1 or equivalent for 20 kV single-pole phase comparator according Technical description EP YUG EAD - TO 111/02, Edition: 08.07.2019, prepared by an independent conformity assessment body (accredited laboratory) or an equivalent body or a declaration of conformity issued by manufacturer of the products offered. The participant has not indicated the availability of a relevant document in an electronic form from which the Commission could establish compliance with the technical specifications and requirements.

2. The single-pole phase comparator offered by the participant has a switch for 3 types of voltage ranges (position 1: 5-10kV; position 2: 10-20kV and position 3: 20-36kV). On the switch itself, these voltage ranges are indicated by numbers 1 to 3 and not indicated by rated voltage.

3. The single-pole phased comparator offered by the participant has four indicating LEDs.

4. The contact part of the single-pole phase comparator offered by the participant does not end with a fork electrode, making it difficult to use on overhead lines.

VIII. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: ИЗОЛАЦИОННА ТЕЛЕСКОПИЧНА ЩАНГА ЗА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДО 30 kV/**FOR LOT 8 TELESCOPIC INSULATING ROD FOR DEVICES UP TO 30 kV:****ОДОБРЯВАМ / APPROVE:**

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 8 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 8:

Първо място/ First place: „НК Коннект“ ЕООД, гр. Добрич / NK Konnekt Ltd, Dobrich

Второ място/ Second place: „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 8 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 8, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

„НК КОННЕКТ“ ЕООД, гр. Добрич / NK KONNEKT Ltd, Dobrich

IX. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: ИЗОЛАЦИОННИ (МАНИПУЛАЦИОННИ) ЩАНГИ ЗА 20 kV / FOR LOT 9 INSULATED (OPERATING) RODS FOR 20 kV:**ОДОБРЯВАМ / APPROVE:**

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за ОП 9 / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for LOT 9:

Първо място/ First place: „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив / Interkomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена позиция 9 се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for LOT 9, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

„ИТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, гр. Пловдив / INTERKOMPLEX Ltd, Plovdiv

ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ СЛЕДНИЯ УЧАСТНИК ЗА ОП 9: / REMOVE FROM PARTICIPATION IN LOT 9 THE FOLLOWING PARTICIPANT:

Участник ЕЛЕКТРИС ЕООД, гр. София със следните мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП поради не съответствие с предварително обявените условия на Възложителя: Техническото предложение на участника не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, предварително обявени в процедурната документация, а именно:

1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 61235 или еквивалентно/и за изолационна (манипулационна) щанга за 20 kV съгласно Техническо описание ЕР ЮГ ЕАД - ТО 112/02, Издание: 08.07.2019, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2. От представените от участника документи не става ясно от какъв материал е изготвена куката.

3. От представените от участника документи не става ясно за каква климатична категория е предназначена изолационната (манипулационна) щанга за 20 kV.

Participant ELEKTRIS Ltd, Sofia with the following motives:

Pursuant to Art. 107, item 2, letter "a" of the PPA due to non-compliance with the previously announced conditions of the Contracting Authority: The Technical proposal of the participant does not comply with the technical specification and the requirements of the Contracting Authority, previously announced in the procedural documentation, namely:

1. The participant did not apply a certificate / protocol for a "type test report" that has been successfully completed under the standard БДС EN 61235 or equivalent for insulating rod for 20 kV according Technical description EP YUG EAD - TO 112/02, Edition: 08.07.2019, prepared by an independent conformity assessment body (accredited laboratory) or an equivalent body or a declaration of conformity issued by manufacturer of the products offered. The participant has not indicated the availability of a relevant document in an electronic form from which the Commission could establish compliance with the technical specifications and requirements.

2. The insulating rod for 20 kV offered by the participant has no telescopic design. It has a fixed in length of 1.72 m and cannot be extended to the length of 3.2 m as required by the Contracting entity.

3. It is not clear from the documents submitted by the participant what material the hook was made of.

4. It is not clear from the documents submitted by the participant for which climatic category the insulating rod for 20 kV is intended for.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници. /Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес. /This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_EP_390.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Здравко Огнянов Братоев
/Изп. Член на СД/
Zdravko Ognyanov Bratov
/Executive member of the BoD/

Карл Денк
/Председател на СД/
Karl Denk
/Chairman of the BoD/