

## Технически изисквания

към изпълнението на Поръчка ....., с предмет: „Доставка на 1000 (хиляда ) тона технически пречистен солов разтвор за „Химводоочистка" на ЕВН България Топлофикация ЕАД"

### I. Соловият разтвор да отговаря на следните изисквания:

	Наименование на показателя	Единица на величината	Допуск на показателя
1	Съдържание на натриев хлорид	g/dm <sup>3</sup>	не по малко от 303
2	Съдържание на калций и магнезий в не филтрирана проба	g/dm <sup>3</sup>	не повече от 0,06
3	Съдържание на сулфати	g/dm <sup>3</sup>	не повече от 6,0
4	Плътност при 20 °С	kg / dm <sup>3</sup>	1,2
5	pH		9,0 – 10,8
6	Обща алкалност	mgE/ dm <sup>3</sup>	не повече от 30,0

### II. Специфични изисквания

- Кандидатът да представи сертификат за произхода и качеството на продукта.
- Разсолът да е категория очистен.
- Разсолът да е очистен от калциеви и магнезиеви йони.
- Доставката да се осъществява етапно с автоцистерни , като количеството да е минимум от 20 тона .
- Всяка доставка да се съпровожда с придружаваща документация, сертификат за произход и качество на адрес:
  - С автотранспорт - ЕВН България Топлофикация ЕАД - ТЕЦ Пловдив Севар, разтоварище ХВО и ОЦ Пловдив Юг-разтоварище ХВО.
- Доставката да се осъществява 5 дни след подаване на заявката
- Цистерните, които ще се използват за доставката на технически пречистен солов разтвор, следва да бъдат с подходяща, качествена, антикорозионна вътрешна изолация. В случай на доставка на технически пречистен солов разтвор в цистерни с нарушено антикорозионно покритие и влошени качествени показатели, в резултат от това, се задължава да направи нова доставка, която отговаря на изискванията на Възложителя, като спазва договорените срокове и всички разходи, възникнали в резултат на подмяната, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

Фирмен печат на кандидата .....

Подпис с правна сила: .....

Дата ..... 2016 г.

Гр. ....

Информацията е  
заличена съгл. чл.2 и  
чл. 4 от ЗЗЛД

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Мечко ООЗ..... (наименование на участника)

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 500-ТР-16-ТЕ-Д-3 с предмет: Доставка на 1000 тона солов разтвор за Химводоочистачка на EVN  
България Топлофикация ЕАД

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Доставка на технически пречистен солов разтвор с автоцистерни	тон	1000	45,50	45500
Обща стойност, в лева, без включен ДДС <sup>4</sup> :					45500

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците

Дата: 05.10.2016г.

УЧАСТНИК:  
(п

Информацията е заличена съгл.  
чл.2 и чл. 4 от ЗЗЛД

<sup>4</sup> При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Мачекс ООД (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № № 500-ТР-16-ТЕ-Д-3 с предмет: Доставка на 1000 тона солов разтвор за Химводоочистачка на ЕВН България Топлофикация ЕАД, при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: е склад на ЕВН България Топлофикация ЕАД, намиращ се в гр. Пловдив, бул. Васил Левски № 236 ТЕЦ Пловдив Север - разтоварище ХВО и ОЦ Пловдив Юг - разтоварище ХВО.

Срокът за изпълнение на поръчката: 3 (но не повече от 7) календарни дни, след подаване на заявка.

Капацитетът на доставка е 24 тона (но не по-малко 20 тона) от посочените във финансовото предложение количества, които да бъдат доставени в рамките на срока за доставка.

Срок на годност: 36 (но не по-малко от 12) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Технически параметри:

	Наименование на показателя	Единица на величината	Предложение на участника
1	Съдържание на натриев хлорид	g/dm <sup>3</sup>	<u>&gt;= 303</u>
2	Съдържание на калций и магнезий в не филтрирана проба	g/dm <sup>3</sup>	<u>&lt;= 0,06</u>
3	Съдържание на сульфати	g/dm <sup>3</sup>	<u>&lt;= 6,0</u>
4	Плътност при 20 °С	kg / dm <sup>3</sup>	<u>1,2</u>
5	pH		<u>&gt;= 9,5</u>
6	Обща алкалност	mgE/ dm <sup>3</sup>	<u>&lt; 30</u>

С настоящото техническо предложение гарантираме: ...

1. Разсолът е категория очистен,
2. Разсолът е очистен от калциеви и магнезиеви йони.
3. Доставките се осъществяват поетапно, с автоцистерни
4. Всяка доставка се съпровожда с придружаваща документация, сертификат за произход и декларация за съответствие.
5. Цистерните, които ще се използват за доставката на технически пречистен солов разтвор, са с качествена, антикорозионна вътрешна изолация. В случай на доставка на технически пречистен солов разтвор в цистерни с нарушено антикорозионно покритие и влошени качествени показатели, в резултат от това, изпълнителя се задължава да направи нова доставка, която отговаря на изискванията на Възложителя, като спазва договорените срокове и всички разходи, възникнали в резултат на подмяната, ще бъдат за сметка на изпълнителя.

Предлаганите от нас продукти:

Отговарят изцяло на конкретните технически характеристики и параметри, посочени в Технически спецификации към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 500-ТР-16-ТЕ-Д-3 с предмет: Доставка на 1000 тона солов разтвор за Химводоочистачка на ЕВН България Топлофикация ЕАД

Като доказателство на горепосоченото, прилагаме детайлни технически характеристики, спецификации или наръчници с технически данни, с посочени конкретни характеристики и параметри, доказващи тяхната годност за употреба

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата: 05.10.2016

УЧАСТНИК:  
(п

Информацията е заличена съгл. чл.2  
и чл. 4 от ЗЗЛД

HEX LI