

Информацията по-долу е заличена
съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във
връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП



ПРОТОКОЛ

Днес, 13.02.2019 г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо I. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 13.02.2019, в следния състав:

Комисия:		
ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
[Redacted]		

Възложител получил и утвърдил	
протокола: <u>13.05.2019</u>	
Костадин Величков	Карл Денк
[Redacted]	

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 706-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV“

- На заседанието на комисията, на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:
- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
 - Присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.


Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване ценовите предложения на всеки от участниците.
С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица напуснаха залата.

Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Възложителя са постъпили оферти, съответно от:

- 1. Участник „Елконтрол“ ООД – оферта с вх. № 1406/07.02.2019
- 2. Участник „Елтомс“ ООД – оферта с вх. № 1420/07.02.2019

Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и направи следните констатации:

1. Участник „Елконтрол“ ООД е представил оферта, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:
Съгласно техническото предложение образец, за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, положителен отговор (ДА), респективно нанасяне на числова стойност попадаща в обхвата на съответното изискване свързано с числова стойност на изброените в Приложение 1 към Техническото предложение точки, прилагане на изисканите документи, както и предоставяне на 2 бр. мостри - по един брой Индикатор на къси и земни съединения за ВЛ СрН, за директен монтаж на проволници и един брой Индикатор на къси и земни съединения за ВЛ СрН, за монтаж на стълб и релеен изход, изцяло отговарящи на посочените в Техническа спецификация ЕР Юг ЕАД -ТС 52/03 Издание: 1.12.2017, конкретни характеристики и параметри.



- 1.1. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ СрН, за директен монтаж на проводници, раздел I. „Експлоатационни параметри“, т. 3 „Минимална околна температура“, участникът е записал отговор: „-20°C“
Минимално техническо изискване на възложителя: „-40°C“
- 1.2. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ СрН, за директен монтаж на проводници, раздел V „Светлинен сигнал“, т. 1 „Ксенонова светлина“, участникът е записал отговор: „Ултра ярък червен светодиод“
Минимално техническо изискване на възложителя: „да е налично ксенонова светлина“
- 1.3. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ СрН, за директен монтаж на проводници, раздел V „Светлинен сигнал“, т. 3 „Видимост през деня“, участникът е записал отговор: „150 м“
Минимално техническо изискване на възложителя: „≥300 м“
- 1.4. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н., за монтаж на стълб и релеен изход, раздел I. „Експлоатационни параметри“, т. 3 „Минимална околна температура“, участникът е записал отговор: „-20°C“
Минимално техническо изискване на възложителя: „-40°C“
- 1.5. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н., за монтаж на стълб и релеен изход, раздел V „Светлинен сигнал“, т. 1 „Ксенонова светлина“, участникът е записал отговор: „Ултра ярък червен светодиод“
Минимално техническо изискване на възложителя: „да е налично ксенонова светлина“
- 1.6. В представеното от участника Приложение 1 към Техническо предложение, в Таблица Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н., за монтаж на стълб и релеен изход, раздел V „Светлинен сигнал“, т. 3 „Видимост през деня“, участникът е записал отговор: „150 м“
Минимално техническо изискване на възложителя: „≥300 м“

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

2. Участник „Елтомс“ ООД е представил оферта, включително мостри на предлаганите продукти, които отговарят на изискванията на възложителя, които отговарят на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

Класиране на участниците

Място	Участник	Оферта вх.№/дата	Ценово предложение
1	„Елтомс“ ООД, гр. Стара Загора	1420/07.02.2019	65 200,00 лв

Ценови условия	Твърди цени за срока на действие на договора, DDP Инкотермс 2010, Централен склад, гр. Стара Загора, бул. Славянски, до КЕЦ Загоре, стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.
Срок на договора	24 /двадесет и четири/ месеца, или до изчерпване на стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето
Срок на доставка	До 30 /тридесет/ календарни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя.
Неустойки	От 0,5 % от неизпълнената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от неизпълнената част от заявката за доставка, без включен ДДС
Плащане	45 (четиридесет и пет) дни след приемо-предавателен протокол и оригинална фактура
Гаранционен срок	18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол
Капацитет	30 (тридесет) бр. изделия в рамките на срока на доставка
Аварийен резерв	6 (шест) бр. аварийен резерв на склад при Изпълнителя
Срок на доставка на аварийен резерв	3 (три) работни дни след заявка
Срок за възстановяване на аварийен резерв	30 (тридесет) календарни дни след изпращане на заявка за доставка за 100% от количествата му