

Разяснения по условия на обществена поръчка

До
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка, провеждана чрез процедура на публично състезание №88-EP-20-MP-C-3, с предмет: „Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив“, РОП №00143-2020-0015, регистрирано с входящ №2672/27.03.2020 г., се предоставят разяснения по поставените въпроси:

Въпроси:

„В техническата документация е посочено, че прекъсвача 110kV е доставка на Възложителя.

Въпрос 1: Предвидено ли е в доставката на Възложителя необходимото количество SF6 газ за зареждане на прекъсвача или трябва да се предвиди от Изпълнителя?

Въпрос 2: Чие задължение е зареждането на прекъсвача с SF6 газ – на Възложителя или на Изпълнителя?”

Разяснения:

В доставката на Прекъсвач, трифазен, елегазов, за открит монтаж, комплект с шкаф за управление тип GL312–F1/4031 P AREVA, която ще бъде извършена от Възложителя, е включена и доставка на необходимото количество SF6 газ за зареждане на прекъсвача.

Монтажът, наладката, настройката, изпитанията, включително зареждането на прекъсвач 110kV с SF6 газ са задължение на Изпълнителя. Монтажът на прекъсвач, трифазен, елегазов, за открит монтаж, комплект с шкаф за управление тип GL312–F1/4031 P-AREVA се изпълнява съгласно техническа спецификация към процедурата и е в състояние годно за въвеждане в експлоатация.

Настоящите разяснения, както и пълната документацията за обществената поръчка са общодостъпни, безплатни и се публикуват в Профила на купувача на адрес:

https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_88.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

С уважение,

**Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.**

Прокурист за

ЕАД

Изпълнителен директор на СД

ЕАД