

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order№ 427-EP-17-MP-Д-3/P4/ 12.03.2018г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 09.03.2018г. на комисия, назначена на дата 08.12.2017г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 427-EP-17-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 09.03.2018, by commission nominated on date 08.12.2017 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 427-EP-17-MP-Д-3, with subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", announced with 00143-2016-0034.

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция II - Студеносвиваема технология: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position II – Cold shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място / First place – КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas**
- 1.2. **Второ място / Second place – ТРЕЙД ГРУП 2000 ЕООД, гр. София / TREID GRUP 2000 EOOD, Sofia**
- 1.3. **Трето място / Third place – АСМ ООД, гр. София / ACM OOD, Sofia**

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция II - Студеносвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position II – Cold shrinkable technology, namely:

- 2.1. **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas**

3. **Отстранени участници/ Removed participants:**

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "МАКРИС-ГПХ" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 13946 от 23.11.2017г./** The participant „MAKRIS – GPH“ OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 13946/23.11.2017.

3.2. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ВАК 02" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:**

Представените мостри не отговарят на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно:

Възложителят изисква към офертата да бъдат представени мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-300мм²
- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм²
- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм²

Участникът представя мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-240мм²
- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм²
- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 50 - 150 мм²

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After reviewing the technical proposal, the tenderer, submitted an initial offer, „VAK-02“ OOD, Sofia was not allowed to participate in the negotiations as the reasons for that are:

The samples provided do not comply with the minimum requirements of the contracting authority referred to in item 5 of the Technical quotation, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The contracting authority requires samples of the following types of cold shrink cable accessories to be provided with the tender:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-300mm² cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm² cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400 mm² cross-section

The tenderer provided samples of the following types of cold shrink cable accessories:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-240mm² cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm² cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 50-150mm² cross-section

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.3. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ФИЛКАБ" АД, гр. Пловдив, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Представените мостри на крайни муфи /глави/ за монтиране на открито, не отговарят на изискванията на точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание:

01.06.2016, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква, съгласно точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, Студеносвиваемата технология да бъде изпълнена от едно тяло разпънато на спираловидна корда или друг поддържащ елемент. Елементите за контрол на полето, полупроводящите слоеве и основната изолация да са поместени в общо тяло изработено от силиконов каучук.

Свиването на гарнитурите да се извършва с една операция /едновременно/ изтегляне на поддържащия елемент.

Участникът представя мостра на крайна муфа /глава/ за монтиране на открито, състояща се от две отделни тела./ After reviewing the technical proposal, the tenderer, submitted an initial offer, "FILKAB" AD, Plovdiv, was not allowed to participate in the negotiations as the reasons for that are:

The provided samples of end caps (heads) for outdoor installation do not meet the requirements of item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting entity referred to in item 1 and item 4 of the Technical proposal, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires, pursuant to item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, the cold shrinking technology to be implemented by a body stretched on a spiral cord of other supporting element. The field control elements, semiconducting layers and the main insulation to be placed in a common body made of silicone rubber.

The shrinking of the fittings to be carried out in one operation /simultaneously/ of stretching the supporting element.

The tenderer presented a sample of an end cap (head) for outdoor installation, consisting of two separate bodies.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_427_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

/Executive member of the BoD/

/Chairman of the BoD/