

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 41-EP-17-MP-Д-3 /P2/ 25-05-2017

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 23-05-2017 на комисия, назначена на дата 27.03.2017г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 41-EP-17-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 кV, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 кVА
Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 кVА
Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 кVА”, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-41, с предмет: „Доставка на табла ниско напрежение за МТП - 20/0,4 кV, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 кVА

Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 кVА

Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 кVА”, открита с преписка № 00143-

2016-0066/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 23-05-2017, by commission nominated on date 27.03.2017 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 41-EP-17-MP-Д-3, with subject: " Delivery of low voltage panel of MTP - 20 / 0.4 kv, in Positions :

Pos. 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA;

Pos. 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA;

Pos. 3 - Low Voltage Switchgear up to 400 kVA", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-41, subject: "" Delivery of low voltage panel of MTP - 20 / 0.4 kv, in Positions :

Pos. 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA;

Pos. 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA;

Pos. 3 - Low Voltage Switchgear up to 400 kVA", announced with 00143-2016-0066

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the prosedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 кVА/ for position 1 - Low Voltage Switchgear up to 100 kVA

1.1. **Първо място** / First place – Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv

3. Отстранени от участие в процедурата участници:

3.1.Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ПС Електрик” ООД, гр. Шумен, за обособена позиция 1: Табло ниско напрежение до 100 кVА, със следните мотиви:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.5.2, а именно:

5.2. Електрическо оборудване

Събирателни шини и съединителни мостове

Като събирателни шини и съединителни мостове се използват медни тоководещи шини съгласно БДС 5063. Повърхностите на шините трябва да са защитени срещу корозия чрез калайдисване с дебелина най-малко 5 µm. В този случай галваничните покрития трябва да отговарят на изискванията на БДС ISO 2093.

В т.2, буква „ж“ от Покана за представяне на оферта с изх. № 3438/ 14.03.2017 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: *мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.*

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участник е отговорил с отговор „ДА“ на следните въпроси: *Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?*

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: тоководещите шини не са защитени срещу корозия чрез калайдисване. Т.е. участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

4. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA / for position 2 - Low Voltage Switchgear up to 250 kVA

- 4.1. **Първо място** / First place – Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

5. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

5.1. Интеркомплекс ООД , гр.Пловдив /Intercomplex OOD, Plovdiv

6. **Отстранени от участие в процедурата участници:**

6.1. **Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ПС Електрик“ ООД, гр. Шумен, за обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA, със следните мотиви:**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 26/04, Издание: 01.11.2014, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV, мострата на участника следва да отговаря и на изискванията на т.5.2, а именно:

5.2. Електрическо оборудване

Събирателни шини и съединителни мостове

Като събирателни шини и съединителни мостове се използват медни тоководещи шини съгласно БДС 5063. Повърхностите на шините трябва да са защитени срещу корозия чрез калайдисване с дебелина най-малко 5 µm. В този случай галваничните покрития трябва да отговарят на изискванията на БДС ISO 2093.

В т.2, буква „ж“ от Покана за представяне на оферта с изх. № 3438/ 14.03.2017 г., е записано, че към Техническото предложение на участника следва да се представи: *мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, съответстваща на Техническа спецификация EVN EP EAD –TC- 26/04. Комисията ще извърши визуален преглед на мострите относно наличие на всички елементи, проверка на всички размери, като целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката.*

Мострата следва да бъде предоставена, не по-късно от крайния срок (част и дата) за подаване на офертата, в Централен склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

В т.5 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА“ на следните въпроси: *Към офертата за участие изработена и представена ли е мостра на табло за съответната обособена позиция, за която участвате ? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри?*

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Несъответствия:

Участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра в гореуказаните срок и място. При визуалния преглед на мострата, комисията е установила, че същата не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т.5.2 от EVN EP EAD – TC 26/04, а именно: тоководещите шини не са защитени срещу корозия чрез калайдисване. Т.е. участник „ПС Електрик“ ООД е представил мостра, която не отговаря на всички посочени в техническото предложение и Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

6.2. Комисията, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр. София, за обособена позиция 2: Табло ниско напрежение до 250 kVA, със следните мотиви:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Представената от участника мостра съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя, респективно не отговаря на изискването на възложителя посочено в т.2. от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, във връзка с т. 7 – Изпитания и доказателства - от документ Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС 26/04, Издание: 01.11.2014, за Разпределително табло ниско напрежение за Мачтов трафопост - 20/0,4 kV

В т.2 от образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, участникът е отговорил с отговор „ДА“ на следните въпроси: *Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 , изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги.*

В образеца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на първоначална оферта, изрично е записан следния текст:

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и прилагане на мостра, за съответната обособена позиция, отговаряща на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

При преглед на представените с оферта с вх. № 3374/24.03.2017 г. документи, комисията извърши проверка в публичния регистър на ИА Българска служба за акредитация (ИА БСА) (<http://www.nab-bas.bg/BasDocSearch/DetailInfo?id=113610&page=703&part=704>) и установи, че участникът е регистриран като орган за контрол и притежава валиден сертификат до 30.09.2020 г. Предвид необходимостта да се прецени дали участника има право да извършва типова проверка по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, комисията на основание чл.104, ал.5 от ЗОП е изпратила две писма до ИА БСА (писмо по имейл от дата 10.04.2017 г. и писмо по факс с изх. № 5822/ 11.04.2017 г.) относно проверка на заявени данни (Протокол от изпитание № 6025-1/ 21.03.2017 г.) от участник „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, гр.София при участие в горесцитираната процедура.

В отговор на изпратените писма е получено писмо от ИА Българска служба за акредитация с вх. № 4615/ 25.04.2017 г., със следното съдържание:

„Във връзка с отправеното от вас запитване, Ви уведомявам, че към момента ИА БСА е акредитирала Орган за контрол от вида С при „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД адрес: бул. Президент Линкълн №82 В - гр.София, със сертификат за акредитация №128 ОКС валиден от 30.09.2016г. до 30.09.2020г. Посочените от Вас методи за изпитване БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 не са включени в предоставения от ИА БСА обхват на акредитация на „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД.

Представеният от Вас Протокол № 6025-1/ 21.03.2017 г. не е с позоваване на акредитация и не се отнася до акредитирани от ИА БСА дейности на „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД.“

Несъответствия:

Предвид гореизложеното и на база писмения отговор от ИА БСА, комисията констатира, че представения от участника Протокол от изпитание № 6025-1/ 21.03.2017 г. за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, не е изготвен от акредитирана лаборатория.

7. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

За Обособена позиция 3: Табло ниско напрежение до 400 kVA / for position 3- Low Voltage Switchgear up to 400 kVA

7.1. **Първо място** / First place – Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv

8. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник, а именно:** / Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

8.1. Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. / Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници / Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес / This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_41_Dostavka-na-tabla-NN-za-MTP.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ASSIGNER:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/



Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/