

УЧАСТНИК: „Филкаб“ АД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, ул. „Коматевско шосе“ № 92

Телефон: Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ЕИК/Булстат: 115328801

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92,

представяван от: Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1

в качеството на: Из Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

О Ф Е Р Т А¹

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка № 177-EP-19-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ“

Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 21/04, Издание: 01.01.2017, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и т. 6 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ~~ще използваме~~ няма да използваме услугите на следните подизпълнители (невярното се зачертава):

Наименование на подизпълнителя	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в %
неприложимо	-	-
неприложимо	-	-

Забележка: В случай, че се използват подизпълнители се представя:

- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
- Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения

¹ Офертата се подава на български език.

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

При изпълнението на поръчката ~~ще използваме~~/няма да използваме капацитета на трети лица (невярното се зачертава):

Наименование на трето лице	Вид/наименование на ресурса	Местонахождение/ Описание на дейностите, които ще се изпълняват с ресурса
неприложимо	-	-
неприложимо	-	-

Забележка: В случай, че участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с тези ресурси, като представя:

- Документи за поетите от третите лица задължения

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Техническо предложение (по образец);
2. Ценово предложение (по образец);
3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец);
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП (по образец);
5. Снимка на мостра на триполюсен разединител 20 kV за вертикален монтаж на открито (РОМ 20/400), комплект с РЛЗ.

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Дата..10.06.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(п

Ата

Изпълнителен директор

Фидкаб АД

	<p>В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p>[.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
3	<p>Притежава ли производствения център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентна, коя? (моля, приложете валиден сертификата).</p> <p>Ако „НЕ“, моля, обяснете защо и посочете въведена ли е в производствения център равностойна система за осигуряване на качеството? Моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>[.....] ISO 9001:2015</p> <p>[.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]</p>
4	<p>Към офертата за участие представени ли са снимки на мостра на триполюсен разединител 20 kV за вертикален монтаж на открито (РОМ 20/400), комплект с РЛЗ?</p> <p>Ако „ДА“, моля, посочете адреса на участника, на който се намира мострата на триполюсен разединител 20 kV за вертикален монтаж на открито (РОМ 20/400), комплект с РЛЗ:</p> <p>Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 21/04, Издание: 01.01.2017, конкретни характеристики и параметри?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Адрес, на който се намира мострата: България, 6100 Казанлък ... бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ № 80</p> <p><i>(държава, населено място, улица, №)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p>

Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника

№	Обща информация за предлаганите продукти	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
1	Данни за производител и производство:	
1.1	Данни за производственото хале на производителя	Адрес: <i>(държава, населено място, улица, №);</i> Лице за контакт: <i>(имена, телефонен номер, факс, имейл)</i> Уеб сайт:
1.2	Към офертата за участие представен ли е референтен списък, от който да е видно, къде през последните три	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

години са били доставяни триполюсни разединители 20 kV за вертикален монтаж на открито (РОМ 20/400), комплект с РЛЗ, отговарящи на изискванията на Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 21/04, Издание: 01.01.2017 (България или ЕС)	
---	--

Име производител / търговска марка : Никдим ООД

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, готовност за представяне на изработена мостра, след отваряне на офертите, на триполюсен разединител 20 kV за вертикален монтаж на открито (РОМ 20/400), комплект с РЛЗ, изцяло отговаряща на изискванията на Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 21/04, Издание: 01.01.2017, както и попълване на ФОРМУЛЯР С ДАННИ в съответствие с изискванията на Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 21/04, Издание: 01.01.2017.

По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси. Офертата на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледана, респективно участникът няма да участва в класирането.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Информацията е заличена съгл.
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Дата..10.06.2019 г.

УЧАСТНИК:

Ат

Изпълнителен директор
„Филкаб“ АД

Формуляр с данни / Datenblatt zu
РОМ.....20/400..... разединител за вертикален монтаж на открито
РОМ Trennschalter für vertikale Freiluftmontage

Фирма. Firma		„Филкаб“ АД	
Тип на уреда: точно наименование Typ des Gerätes: genaue Bezeichnung		РОМ 20/400 А	
№ Nrn.	Име на позицията Name der Position	Изискана стойност съгласно спецификацията Geforderter Wert gemäß Spezifikation	Технически данни на прекъсвача съгласно оферента Technische Daten des Schalters laut Anbieter
1	Брой на полюсите Anzahl der Pole	3	3
2	Изпълнение Ausführung	монтаж на открито Freiluft	монтаж на открито
3	Макс. напрежение Ur (Umax). Bemessungsspannung Ur	24 kV	24 kV
4	Номинално напрежение Un Nennspannung Un	20 kV	20 kV
5	Номинална честота. Bemessungsfrequenz	50 Hz	50 Hz
6	Максимален работен ток Ir Bemessungsstrom Ir min.	400 A	400 A
7	Ток на термична устойчивост Ik (1 s) (Ith за 1 секунда) Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik (1s)	16 kA	16 kA
8	Ток на динамична устойчивост Ip (Idyn) Bemessungs-Stossstrom Ip	40 kA	40 kA
Изчислено краткотрайно (1 min) променливо напрежение с промишлена честота Ud Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselfspannung Ud			
9	проводник към земя и между проводниците Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern	50 kV	50 kV
10	отворени контакти Trennstrecke	60 kV	60 kV
Напрежение на атмосферен разряд между отворени контакти 1,2/50 µs - Up Bemessungs- Blitzstoßspannung fuer die Trennstrecke 1,2/50 µs - Up			
11	проводник към земя и между проводниците Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern	125 kV	125 kV
12	отворени контакти Trennstrecke	145 kV	145 kV
13	Изключване и включване на трансформатор на празен ход Ein- und Ausschalten von leerlaufenden Transformatoren	≤ 400 kVA	≤ 400 kVA

Информацията е заличена
 съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от
 ЗЗЛД