

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 233-EP-17-XK-C-3 с предмет: „Изграждане на кабелна линия 20kV от подстанция „Асеновград“ до ТП ПТЗ“, при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: на територията „Електроразпределение Юг“ЕАД, КЕЦ Асеновград

Срокът за изпълнение на поръчката: _____/не повече от 30 /календарни дни, след сключване на договора .

Гаранционният срок е: 96 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Технически параметри:

№	Минимални изисквания на Възложителя	Мярка	Предложение на Участника (Да/Не, описание)
1	Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm ² включително	М	
2	Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm ² включително	М	
3	Изпитване на кабел 20kV и издаване на протокол	БР	
4	Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm ²	М	
5	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,40m, дълбочина до 0,90m без повторно запълване	МЗ	
6	Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,60m, дълбочина до 1,1m, без повторно запълване	МЗ	
7	Изкоп до 5m ³ I - IV категория почви	МЗ	
8	Надбавка към цената за скали	МЗ	
9	Извозване на извадената от изкопите земна маса	МЗ	
10	Междинно преместване	МЗ	
11	Повторно запълване на изкопи за кабели	МЗ	
12	Баластен пясък 0-4 mm	МЗ	

13	Дренажен чакъл 16/32	МЗ	
14	Трошен камък	МЗ	
	Защитни тръби	М	
15	Стоманени тръби D=160/4 mm по БДС 6007-80	М	
16	KD 160/12, гъвкава, по EN 50086-2-4	М	
17	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух	М	
18	Полагане на поцинкована стомана Ø10 по дължина на трасето	БР	
19	Заземителна клема с антикорозионно покритие	БР	
20	Заземител	БР	
21	Репери за кабели	М	
22	Предупредителна лента. Наредба №3	М	
23	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160mm. вкл. с метална тръба	М	
24	Хоризонтално пробиване с диаметър до 160mm. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по EN 50086-2-4	М	
25	Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки	М2	
26	Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 cm	М2	
27	Разкъртване на базалтови плочи	М2	
28	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm	М2	
29	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm	М2	
30	Битумизиран /асфалтов/ носещ слой до 12 cm	М2	
31	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 cm	М2	
32	Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки	М2	
33	Възстановяване на бетонна настилка	М2	
34	Възстановяване на настилка със	М	

	съществуващи бетонни блокчета		
35	Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри	БР	
36	Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m	БР	
37	Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма	БР	

Име производител / търговска марка: _____

Предлаганите от участника дейности трябва изцяло да отговарят на изброените по-горе „минимални изисквания на Възложителя“. За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор (ДА) на съответните отделни точки, респективно въвеждане на изискваните параметри на предлаганите дейности, които са част от документ Технически изисквания (Издание Юли 2016) и Списък на дейностите (Издание Юли 2016). Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негова преценка.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме с клаузите на приложения проект на договор, включително с приложенията към него: Технически изисквания, Списък на дейностите, Търговски условия, Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, като приемаме ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение и оферта, за срок от 90 дни от датата, която е посочена в поканата на получаване на офертата.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Дата: _____

УЧАСТНИК: _____
/подпис и печат/

