

РЕШЕНИЕ за промяна на правила в квалификационна система

№С-16-ЕР-МР-Д-29/Р5/ 11.04.2017г.

На основание чл.141, ал.5 и 6 от ЗОП и предвид необходимост от промяна в Техническа спецификация номер: EVN EP EAD TC - 14/05, 01.06.2016, издание 01.11.2012, неразделна част от документация за участие в квалификационна система №С-16-ЕР-МР-Д-29 с предмет: Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV, открита с преписка №00143-2016-0049, възложителят EVN България Електроразпределение ЕАД, взе решение в цитирания документ да бъдат извършени следните промени:

Текст, които трябва да се коригира/добави/премахне в документацията за участие	
Номер и наименование на полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави)	Текст, които трябва да се коригира/добави/премахне
Техническа спецификация	ВМЕСТО: Техническа спецификация за високомощни предпазители за ниско напрежение EVN EP EAD – TC 14/05 Издание: 01.11.2012 ДА СЕ ЧЕТЕ: Техническа спецификация за високомощни предпазители за ниско напрежение EVN EP EAD – TC 14/06 Издание: 01.03.2017
Техническа спецификация	ВМЕСТО: 7. Надписи - o Надписите върху високомощните предпазители за ниско напрежение трябва да са трайни (Изполването на залепващо фолио не се допуска). - o Цветът на надписа върху високомощните предпазители (за ниско напрежение) на измерваното напрежение 400V е син. - o От надписите респ. разпознавателните картинки върху високомощните предпазители за ниско напрежение трябва да стават ясни: - знак за изпитване (БДС, ÖVE, VDE) - година на производство - EVN EP EAD -изпълнение: Може да бъде обозначено с обичайния надпис "устойчиво на корозия" или с надписа EN 60664 Vg 3 (Vg 3 ... степен на замърсяване 3). - Обозначението трябва да се представи на EVN EP EAD. ДА СЕ ЧЕТЕ: 7. Надписи - o Надписите върху високомощните предпазители за ниско напрежение трябва да са трайни (използването на залепващо фолио не се допуска). - o Цветът на надписа върху високомощните предпазители на измерваното напрежение 400V е син. - o От надписите респ. разпознавателните картинки върху високомощните предпазители за ниско напрежение трябва да са видни:

	- знак за изпитване (БДС, ÖVE, VDE) - година на производство
Техническа спецификация	ВМЕСТО: 8. Изпитания и доказателства Всички изброени по-долу документи, трябва да бъдат представени заедно с Техническото предложение на участника, неразделна част от офертата му. Техническото предложение се представя от включените в квалификационната система кандидати на по-късен етап, т.е. след стартиране на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по квалификационната система, след получена покана за представяне на оферта. В Техническото предложение трябва да са налични: 8.1 Устройство За строежът и свойствата на материала на високомощните предпазители за ниско напрежение трябва да се предоставят документи на EVN EP EAD, и то за: - o Изолиращия материал на защитния корпус (съгласно EN 60672) - o Захващащи съединителни планки и покриваща плоча заедно със вида на покритието - o Винтове заедно със свойствата на повърхността - o Контактен нож заедно със свойствата на повърхността - o Стояеми проводници заедно със свойствата на повърхността - o Вид сигнален индикатор - o Проводник на сигналния индикатор 8.2 Изпитания Сертификат от акредитирана изпитателна лаборатория и протокол за успешно извършените типови изпитания. Изпитанията, които трябва да се направят от производителя в рамките на осигуряването на качеството - особено при постъпване на изделията и в процеса на производство, трябва да се документират и при поискване да се представят. ДА СЕ ЧЕТЕ: 8. Изпитания и доказателства Всички изброени по-долу документи, трябва да бъдат представени заедно с Техническото предложение на участника, неразделна част от офертата му. Техническото предложение се представя от включените в квалификационната система кандидати на по-късен етап, т.е. след стартиране на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по квалификационната система, след получена покана за представяне на оферта. В Техническото предложение трябва да са налични: 8.1 Данни за устройството на предпазители Към техническото предложение участникът трябва да представи документи удостоверяващи строежа и свойствата на материалите на високомощните предпазители за ниско напрежение, съгласно таблиците в техническото предложение. 8.2 Изпитания Изисква се сертификат от акредитирана изпитателна лаборатория и протоколи за успешно извършените типови изпитания съгласно БДС EN 60269-1:2007.

Техническа спецификация	ВМЕСТО: 9. Текущи, съпровождащи изпитания от EVN EP EAD EVN EP EAD си запазва правото да провери дали са спазени стандартите, предписанията и директивите както и тези Технически спецификации, включително изискваните типови изпитания, или да предостави тези изпитания за изпълнение от други. Съответните изследвания могат да се проведат под формата на приемни изпитания в завода-производител, като приемни изпитания при постъпване на изделията или от независима акредитирана лаборатория по искане на EVN EP EAD. EVN EP EAD си запазва правото да взема проби от доставените високомощни предпазители за ниско напрежение и да ги предостави за проверка от акредитирана изпитвателна лаборатория в съответствие с предварително определените стандарти, за да се установи дали са спазени. Разходите за това изпитание се поемат от EVN EP EAD, ако резултатите са положителни за доставчиците. Възникналите разходи за изпитанията, чийто резултат е отрицателен, са за сметка на доставчика. Недостатъчното качество, което се очаква да допринесе за съкращаване на срока на експлоатация, може да доведе до срочно респ. безсрочно спиране инсталирането на продукта в разпределителни съоръжения на EVN EP EAD (респ. спиране на продукта от определено място на производство). ДА СЕ ЧЕТЕ: 9. Текущи, съпровождащи изпитания от EVN EP EAD EVN България EP EAD си запазва правото да провери дали са спазени стандартите и нормите касаещи тези предпазители ниско напрежение, както и изискванията на тази Техническа спецификация. Съответните изпитания могат да се проведат под формата на приемни изпитания в завода-производител или от независима акредитирана лаборатория или институт по заявка на EVN. Разходите за това изпитание се поемат от EVN EP EAD, ако резултатите са положителни за доставчиците. При отрицателен резултат разходите се поемат от доставчика. Отрицателният резултат се документира в протокол от изпитанието на изпитвателната лаборатория.
Техническа спецификация	ВМЕСТО: 10. Данни на производителя За измененията, свързани с данните на производителя, незабавно трябва да се съобщи на EVN EP EAD . Размножаването и разпространението на нашите Технически спецификации на трети лица е допустимо само с изричната писмена декларация за съгласие от компетентната техническа област на EVN EP EAD. Това се отнася и за публикуването на извадки от тази спецификация. ДА СЕ ЧЕТЕ: 10. Мостри Мострите на изделията, предмет на тази спецификация трябва да бъдат представени заедно с Техническото предложение на участника, неразделна

част от офертата му. Мострите да бъдат маркирани с трайни и четливи надписи или символи от участника. Прегледа на мострите включва:

- Визуален преглед
- Проверки на размери и покрития
- Цялостта на мострата няма да бъде нарушена, с изключение на опаковката

11. Данни за производителя

При изменения, свързани с данните на производителя, незабавно се уведомява EVN EP EAD.

Размножаването и разпространението на нашите Технически спецификации на трети лица е допустимо само със съгласието на компетентния технически отдел на EVN EP EAD. Това се отнася и за публикуването на извадки от тази спецификация.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.


Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems/s-29-vpnn.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/



Гочо Димитров Чемширов
/Зам. Председател на СД/