

РЕГИСТЪР/ ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

по процедура на договаряне с предварителна покана

№ 77-EP-20-НМ-Д-3

Предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

По квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34

Предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 21.04.2020 г.

Отговорник по процедурата: Георги Георгиев

№	Подател/участник на оферта	Номер на оферта	Дата/ час	Причини за връщане на оферта
1	Ланг ООД, гр. София	2812	02.04.2020 г. 09:22 ч.	
2	Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор	3545	21.04.2020 г. 10:57 ч.	

ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Днес 22.04.2020 г.

1. **Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД** – деловодител, предадох на председателя на КОМИСИЯТА дно с офертите;

Подпис:

2. - председател на комисия, назначена със Заповед № енка на офертите и провеждане на преговори, получих регистъра отите.

Подпис:

ПРОТОКОЛ за отваряне и разглеждане на оферти

Днес, 22.04.2020 г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/22.04.2020 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 77-EP-20-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил“, открита с Решение № 302-EP-19-НМ-Д-3/P1 от 04.06.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Ланг ООД, гр. София – вх. № 2812/02.04.2020 г.;
2. Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор – вх. № 3545/21.04.2020 г.;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП, след което пристъпиха към отваряне и оповестяване съдържанието на получените оферти по реда на тяхното подаване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците

1. Офертата на участник Ланг ООД, гр. София, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията се убедиха в непрозрачността на плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участника бяха подписани от трима от членовете на комисията, като същият остана неотворен

2. Офертата на участник Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията се убедиха в непрозрачността на плик с надпис "Предлагани

ценови параметри". Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участника бяха подписани от трима от членовете на комисията, като същият остана неотворен.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 08.05.2020 г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед № 1/22.04.2020 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		ев

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 77-EP-20-НМ-Д-З с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил“, открита с Решение № 302-EP-19-НМ-Д-З/Р1 от 04.06.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Ланг ООД, гр. София Оферта с вх. № 2812/02.04.2020

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор Оферта с вх. № 3545/21.04.2020

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, а именно мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на техническите описания в заявлението за участие, а именно: Залепена е допълнителна плоча на гърба, с която размерите на електромера се увеличават.

Същата не е описана никъде в приложената техническа документация.

Несъответствие 2: Предложената мостра е в трайно състояние на функционална грешка F.F 00110000 - NV Memory Error, Measurement system error.

Несъответствие 3: Предложената мостра не съответства на т. 6.1.2.2 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Сканиращите глави хващат лъжливи импулси от метрологичните диоди при разстояния <10см.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 6.1.2.2 - Трябва да съществува възможност за точно изпитване на електромера на място с помощта на преносим прибор и с подходяща индикаторна глава.

Несъответствие 4: Предложената мостра не съответства на т. 6.4 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Възможно е нулиране на регистри, профили и логове само със софтуерна команда.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 6.4 - Трябва да е налице възможност за нулиране на броячите, което да става с помощта на софтуер за параметризиране и на хардуерен ключ в електромера.

Несъответствие 5: Предложената мостра не съответства на т. 7.1 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Последната неделя на октомври часовникът не се връща с -60 минути в 04:00.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 7.1 - Вътрешният часовников превключвател разполага с пълен календар (дата и час) с превключване на лятно/зимно време и за почивните дни. Европейски стандарт: (да се вземат пред вид специфичните за България моменти на превключване).

Несъответствие 6: Предложената мостра не съответства на т. 5 в Таблица 1 от Техническото предложение, а именно: Липсва драйвер за устройство MetCom MCS301 за ZFA-F, версия 10.24, която в момента се използва от ЕР Юг.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: На основание Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 20.05.2020 г. в 10:55 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 22.04.2020 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 77-EP-20-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил“, открита с Решение № 302-EP-19-НМ-Д-3/P1 от 04.06.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик.

Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

№/	Участник (оферта с вх. №)
1	2812/02.04.2020 г.
2	
3	
4	
5	

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	2812/02.04.2020г.	27.05.2020	13:00
2			
3			
4			
5			

ПРОТОКОЛ от договарянето

По процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 77-EP-20-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил“, по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Преговори от:	Дата: 27 05 2020 Час: 13:00
Участник	Ланг ООД
Оферта №	вх № 2812 / 02 04 2020 г
Представители по време на преговори:	Петър Михайлов

На основание чл 67 от ППЗОП, комисията, назначена със заповед на възложителя, проведе преговори с участника, при следните условия:

1. ДОГОВОР

1 1 Възлагането по настоящата процедура ще приключи със сключване на договор, с твърди цени за срока на действие на договора.

2. СРОКОВЕ

2 1 Срокът на действие на договора е за период от 24 месеца
2 2 Максимален срок за изпълнение на всяка отделна заявка е до 120 календарни дни, при капацитет: до 50 % от оферираните количества

3. НЕУСТОЙКИ

3 1 При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща сумата по неустойката с обезщетителен характер със задължението към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3 2 Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

4. ГАРАНЦИИ

4 1 Гаранционен срок – Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.
4 2 Договорените гаранционни срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора.
4 3 При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора.
4 4 Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е за период не по-кратък от срока на действие на договора + 30 календарни дни.

5. ПЛАЩАНЕ

5 1 Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път без аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

6 1 Приложимите технически изисквания към доставката са посочени в Техническа спецификация № 6/10-02-BG (Издание 14 06 2010) към квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

активна и реактивна енергия (4-квadrантен електромер) с товаров профил”, открита с преписка 00143-2016-0058

7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1 Доставка следва да бъдат извършени в склад на отдел „Управление на измервателни данни”, гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 5, неразтоварени, или посочените от Възложителя места, само в работни дни и не по-късно от 15:30 часа;

8. ЦЕНИ

8.1 Всички цени са по условията DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им

8.2 Ценово предложение:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Първоначални цени		Крайни цени	
				Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadrантен електромер) с товаров профил	бр.	14 900,00	233,20	3 474 680,00	231,40	3 447 860,00
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:					3 474 680,00		3 447 860,00

9. Друго:

За всичко, недоговорено в настоящия протокол, остават валидни условията на документацията за участие към квалификационна система № С-16-ЕР-НМ-Д-34, с предмет: “Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadrантен електромер) с товаров профил”, открита с преписка 00143-2016-0058 и съдържащите се в нея документи.

Страните се съгласяват, че с подписването на този протокол всички документи - на участника и на Възложителя – по тази Процедура представляват търговска тайна и предоставянето на всякаква информацията станала известна на Възложителя в рамките на тази процедура може да се извърши единствено със съгласие на лицето, предоставило същата.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОТОКОЛА

Долуподписаните представители на участника, сме запознати и напълно съгласни със съдържанието на настоящия протокол.

1. *П* Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Предст

1. *И*

2. *И*

3. *И*

Участникът получи копие от настоящия протокол
Електроразпределение Юг ЕАД
ИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
г. 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg