

Разяснения по условия на обществена поръчка

До
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка, провеждана чрез процедура на публично състезание №88-EP-20-MP-C-3, с предмет: „Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив", РОП №00143-2020-0015, регистрирано с входящ №2755/31.03.2020 г., се предоставят разяснения по поставените въпроси:

Въпроси:

„В Ценово предложение образец е записано - Доставка и монтаж на окомплектован релейен шкаф – (по спецификация и проект)

Изпълнение съгласно спецификация и проект вторична комутация: п/ст "Лаута" 110/20kV; Ново изводно поле в ОРУ 110kV.

Доставка на оборудван, окабелен, проверен и тестван шкаф за защитна техника, включително принадлежности като спомагателни релета, клемореди, тестови блокове, монтажен проводник, кабелни канали и др. допълнителни материали за реализиране релейния шкаф.

Доставката на Диференциалната защита е задължение на ЕР Юг, като изпълнителя я монтира и окабелява в релейния шкаф.

В проектите е специфицирана и максимално токова защита в същото табло.

Това означава ли, че доставката на максимално токовата защита е задължение на Изпълнителя."

Разяснения:

Съгласно документацията за участие към горесцитираната обществена поръчка, доставката на максимално-токовата защита 7SJ62 е задължение на Изпълнителя. Възложителят доставя само надлъжно-диференциална защита на кабелна линия 110 kV.

Настоящите разяснения, както и пълната документация за обществената поръчка са общодостъпни, безплатни и се публикуват в Профила на купувача на адрес:

https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_88.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

С уважение,

Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.

Димчо Костов
Прокурист

Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.

Здравко Братев
Изпълнителен член на СД

Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.