

До  
Интеркомплекс ООД  
бул. „Пещерско шосе“ № 201  
4015, гр. Пловдив  
На вниманието на:  
Ехиязар Узунян

**Лице за контакт:** Румен Богданов  
**Тел. номер:** 0700-1-7777, в. 44015  
**Изх. № 11580/04.09.2017г.**

**Относно: Покана за представяне на оферта**

Уважаеми г-н Узунян,

На основание чл.142 от ЗОП във връзка с чл.102 от ППЗОП, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в качеството си на Възложител на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № З39-EP-17-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, обявена в АОП с преписка 00143-2017-0027, Ви кани да участвате в договаряне, като за целта предложите Вашата оферта по цитираната по-горе процедура по количества и типове, съгласно приложенията към настоящата покана.

На основание Чл.142, ал. 2 от ЗОП, Възложителят:

- 1) Не изисква офертата да бъде представена под формата на електронен каталог, или да включва електронен каталог;
- 2) Не предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител;

За участие в настоящата процедура следва да представите оферта, която да съдържа:

1. **Опис** на документите в офертата;
2. **Техническо предложение** (по образец), съдържащо:
  - а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
  - б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;
  - в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
  - г) декларация за срока на валидност на офертата;
  - д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
  - е) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от

предмета на поръчката и е посочена като задължително приложение в образца на Техническо предложение;

3. **Ценово предложение** (по образец), съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.

**Ценово предложение се поставя задължително в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"**. Отделният запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" се поставя в Офертата на участника. Възложителят не поставя изискване описа и Техническото предложение с приложенията към него да са в отделен плик.

Документите, съдържащи се в офертата Ви, следва да се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която да се посочи:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката

Предвид гореизложеното, бихме желали да получим в надписана, запечатана и непрозрачна опаковка с надпис "Начална оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 339-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, Вашата оферта с всички приложения към нея, изготвени на български език, не по-късно от **16:00** часа на **18.09.2017г.**, на адрес: "Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. „Христо Г. Данов“ №37, стая 110 - "Деловодство", на вниманието на СЕ-Румен Богданов.

Заседанието на комисията за отварянето на офертите ще бъде от 09:00 часа на 19.09.2017г., на адрес: "Електроразпределение Юг" ЕАД, гр. Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ №37, стая 105.

На заседанието за отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Действията на комисията при разглеждането на офертите са съгласно Раздел VIII. от ППЗОП.

Предполагам период за провеждане на преговорите с окончателен характер е 38-ма - 39-та календарна седмица на 2017г. На основание чл.67 от ППЗОП, за точна дата и час на договарянето ще Ви уведомим допълнително с изпращане на покана за участие в преговори.

След приключване на преговорите с окончателен характер, Възложителят ще вземе решение за избор на изпълнител на база критерия "най-ниска цена".

Неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка е предоставен на следния адрес:

[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17\\_EP\\_339\\_poliesterni\\_stalbove.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_339_poliesterni_stalbove.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

На същият адрес ще бъде публикувано и Съобщението за отваряне на ценовите предложения на участниците.

Очакваме Вашето писмено потвърждение за приемане на настоящата покана до 16:00 часа на 07.09.2017г. на факс 032 278 500 или имейл: rumen.bogdanov@evn.bg

С уважение,

Румен Богданов,  
Експерт в отдел  
„Снабдяване, управление на базата и автопарка“

Информацията е заличена  
съгласно чл. 2 и чл. 4 от  
ЗЗЛД



Приложения:

1. Приложение 1 – Решение за стартиране на процедура № 339-EP-17-MP-D-3/P1 от дата: 31/08/2017 - копие;
2. Приложение 2 - Техническо предложение - 1 бр. бланка;
3. Приложение 3 - Ценово предложение - 1 бр. бланка;
4. Приложение 4 – Проект на договор;

Потвърждаваме приемането на настоящата покана и представянето на първоначалната оферта, придружена от всички коректно попълнени, подписани и подпечатани приложения и мостри, в горепосочения срок.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ..... (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 339-EP-17-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“.

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в Техническо описание EP Юг EAD – TO 122/02, Издание: 22.05.2017, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашето предложение е 180 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички необходими документи за сключване на договор, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

### При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора, 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.Срокът за изпълнение на поръчката, респективно срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: \_\_\_\_\_ (не повече от 30) календарни дни, след заявка от Възложителя.

Гаранционният срок е: \_\_\_\_\_ (не по-малко от 24) месеца, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка: \_\_\_\_\_ (не по-малко от 30%) от офериранияте количества за всеки един от типовете стълбове.

Аварийният резерв е в размер на: \_\_\_\_\_ (не по-малко от 5 броя) от оферираните количества за всеки един от типовете стълбове.

Срок на доставка на количества от този резерв - 2 (два) работни дни.

**ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:**

Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително

№	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
1	<p>Отговарят ли предлаганите от участника продукти (Стълбове от стъклонапълнен полиестер) изцяло на заложените в цитираните по-горе в настоящото Техническо описание EP Юг EAD – TO 122/02, Издание: 22.05.2017, параметри, респективно спазено ли е Техническото описание във всичките му точки?</p> <p>Като доказателство <b>моля попълнете</b> Приложение 1 - Технически данни към настоящето Техническо предложение, с конкретните параметри на предлаганите продукти</p> <p><b>Ако „НЕ“</b> – моля опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническо описание EP Юг EAD – TO 122/02, Издание: 22.05.2017</p>	<p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[.....]</p>
2	<p>Изпълнена ли е точката „Допълнително описание“ от Техническо описание EP Юг EAD – TO 122/02, Издание: 22.05.2017</p>	<p>[ ] Да [ ] Не</p>
3	<p>Притежава ли производственият център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000 или еквивалентна, коя? <b>Моля, приложете валиден сертификата!</b></p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>	<p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>

Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника

№	Обща информация за предлаганите продукти	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
1	<b>Данни за производител и производство:</b>	
1.1	Данни за производственото хале	<p>Адрес: .....</p> <p>(държава, населено място, улица, №);</p> <p>Лице за контакт: .....</p> <p>(имена, телефонен номер, факс, имейл)</p> <p>Уеб сайт: .....</p>
1.2	Приложен ли е към офертата референтен списък, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни стълбове от стъклонапълнен полиестер,	<p>[ ] Да [ ] Не</p>

съгласно изискванията посочени в Техническо описание EP Юг EAD – TO 122/02, Издание: 22.05.2017(България или ЕС)?	
---	--

Име производител / търговска марка: \_\_\_\_\_

**За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки и прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията.**

**В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.**

**Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.**

Дата.....

УЧАСТНИК: .....  
(подпис и печат)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1:** Технически данни към Техническо предложение, неразделна част от оферта по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 339-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-D-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, обявена в АОП с препискиа 00143-2017-0027.

### Технически данни

#### Технически параметри на Стълб 4м с отвор при върха 60 мм от стъклонапълнен полиестер:

	Мин. височина Min. Höhe H (mm)	Макс. височина Max. Höhe H (mm)	Диаметър на върха Durchmesser an der Spitze d (mm)	Диаметър на дното Durchmesser am Fuß D (mm)	Длабочина на вкопаване Eingrabtiefe (mm)	Въхова сила Moment an der Spitze (kg)	Дебелина на стената при дъното Wanddicke am Boden (mm)	Дебелина на стената при върха Wanddicke an der Spitze (mm)
Минимални изисквания на Възложителя	4000	4500	60	~ 136	680	> 200	≥ 6,5	≥ 4
Предложение на участника								

#### Технически параметри на Стълб 7м с отвор при върха 60 мм от стъклонапълнен полиестер:

	Мин. височина Min. Höhe H (mm)	Макс. височина Max. Höhe H (mm)	Диаметър на върха Durchmesser an der Spitze d (mm)	Диаметър на дното Durchmesser am Fuß D (mm)	Длабочина на вкопаване Eingrabtiefe (mm)	Въхова сила Moment an der Spitze (kg)	Дебелина на стената при дъното Wanddicke am Boden (mm)	Дебелина на стената при върха Wanddicke an der Spitze (mm)
Минимални изисквания на Възложителя	7000	7500	60	~ 194	1040	> 200	≥ 7	≥ 4.5
Предложение на участника								

Технически параметри на Стълб 9м с отвор при върха 60 мм от стъклонапълнен полиестер:

	Мин. височина Min. Höhe H (mm)	Макс. височина Max. Höhe H (mm)	Диаметър на върха Durchmesser an der Spitze d (mm)	Диаметър на дното Durchmesser am Fuß D (mm)	Длабочина на вкопаване Eingrabetiefe (mm)	Въхова сила Moment an der Spitze (kg)	Дебелина на стената при дъното Wanddicke am Boden (mm)	Дебелина на стената при върха Wanddicke an der Spitze (mm)
Минимални изисквания на	9000	9500	60	~ 232	1280	> 200	≥ 7	≥ 4.5
Възложителя								
Предложение на участника								

Технически параметри на Стълб 9м с отвор при върха 120 мм от стъклонапълнен полиестер:

	Мин. височина Min. Höhe H (mm)	Макс. височина Max. Höhe H (mm)	Диаметър на върха Durchmesser an der Spitze d (mm)	Диаметър на дното Durchmesser am Fuß D (mm)	Длабочина на вкопаване Eingrabetiefe (mm)	Въхова сила Moment an der Spitze (kg)	Дебелина на стената при дъното Wanddicke am Boden (mm)	Дебелина на стената при върха Wanddicke an der Spitze (mm)
Минимални изисквания на	9000	9500	120	~ 289	1280	> 200	≥ 8	≥ 5
Възложителя								
Предложение на участника								

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....  
 (наименование на участника)

Във връзка с процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 339-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-D-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Прогнозно к-во	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Стълб от стъклонапълнен полиестер 4 метра с отвор при върха 60 мм	бр.	40		
2	Стълб от стъклонапълнен полиестер 7 метра с отвор при върха 60 мм	бр.	160		
3	Стълб от стъклонапълнен полиестер 9 метра с отвор при върха 60 мм	бр.	25		
4	Стълб от стъклонапълнен полиестер 9 метра с отвор при върха 120 мм	бр.	10		
<b>Обща стойност, в лева, без включен ДДС:</b>					

**Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.**

Дата.....

УЧАСТНИК: .....  
 (подпис и печат)

## Проект на договор

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 339-EP-17-MP-Д-З, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, обявена в АОП с преписка 00143-2017-0027.

Днес, ....., се сключи настоящият договор между:

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК: 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от Съвет на директорите, чрез всеки двама от своите представители: Роналд Брехелмахер - Председател, Гочо Чемширов – Заместник-председател и Костадин Величков – Изпълнителен член, наричани по-нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX“ №, ,вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК XXXXXXXXXXX, ИН по ДДС:XXXXXXXX, представлявано от XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък **Изпълнител**.

### I. ПРЕДМЕТ

**Чл.1(1).** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение, съгласно условията на настоящия договор.

### II. СТОЙНОСТ

**Чл.2(1).** Прогнозната стойност, възлиза на xxxxx (словом: xxxxxx) лева без ДДС.

**(2).** Стойността на договора по ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен при обстоятелствата по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**(3).** Прогнозната стойност на договора е необвързваща за страните, като Възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага изпълнение на доставката/услугата за цялата стойност по ал.1.

### III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

**Чл.3(1).** Всички единични цени са посочени в протокола от договарянето, проведено между страните и включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за ношувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

**(2).** Всички цени са окончателни, фиксирани за срока на договора, без ДДС и съгласно позиции от XXXX до XXXX, посочени по-горе.

**(3).** Всички цени са по условията DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси, неразтоварени.

### IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.4(1).** Мястото на изпълнение на договора е Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора, 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.

**(2).** Доставката на стоката се придружава минимално от следните документи: сертификат за качество, гаранционна карта, декларация за съответствие.

### V. СРОКОВЕ

**Чл.5(1).** Срокът на действие на договора е една календарна година, считано от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността, съгласно чл. 2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

**(2).** Срокът за изпълнение на конкретна доставка по договора е \_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) календарни дни, след получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката, при капацитет съгласно посочения в чл. 7.(2), като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка за доставка с посочени конкретни количества, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя, посочено в чл. 12.(2).

**(3).** В случай че Изпълнителят не изпълни доставката в определените срокове и забавата продължава 10 (десет) или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже доставката. В този случай Възложителят (i) не носи отговорност за разходи и/или вреди, претърпени от Изпълнителя във връзка с отказа; (ii) не дължи възнаграждение на Изпълнителя за отказаната доставка; (iii) е в правото си да усвои частично или изцяло гаранцията за изпълнение, описана в раздел IX от настоящия договор, на основание неизпълнение на договора. Отказът на доставката се прави с писмено уведомление от Възложителя, изпратено до лицата за контакт на Изпълнителя.

#### **VI. ПЛАЩАНЕ**

**Чл.6(1).** Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

**(2).** Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

**(3).** Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, определена в Чл. 2(1) от настоящия договор.

#### **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.7(1).** В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

**(2).** Договореният капацитет на доставка съгласно срока посочен в чл.5.(2) е до ..... % от офериранията количества, за всяка една от гарнитурите.

**(3).** Изпълнителят се задължава:

**(3).1.** Да разполага на склад с аварийен резерв в размер на ..... % от офериранията количества, за всяка една от гарнитурите. Срок на доставка от тези наличности - 2 (два) работни дни. За тези наличности неустойките за просрочване, посочени в Чл.10.(2), влизат в сила от третия ден след заявката за доставка на Възложителя.

**(3).2.** Да възстанови аварийния резерв до 30 (тридесет) календарни дни след заявяване на 100% от количествата.

#### **VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

**Чл.8(1).** Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

**(2).** Гаранционният срок на приетите доставки е \_\_\_\_\_ месеца, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

#### **IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.9(1).** Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира съответния раздел от Търговските условия

**(2).** При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от стойността на договора.

**(3).** Срокът на валидност на предоставената гаранция е за период не по-кратък от срока на действие на договора удължен с 30 дни.

#### **X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ**

**Чл.10(1).** В случай, че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

**(2).** При всяко неспазване на определените срокове за изпълнение на доставката, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка, без включен ДДС.

#### **XI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

**Чл.11(1).** Приложимите технически изисквания към доставката са посочени в Техническо описание към квалификационна система № С-17-EP-MP-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“, представляваща неразделна част от настоящия договор.

**(2).** В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителя да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

#### **XII. РАЗНИ**

**Чл.12(1).** Адрес за кореспонденция и лица за контакт на Възложителя: п.к: 4023 гр. Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37, отдел ....., лице за контакт: ....., тел.:+359 (0) 700-1-7777 в. ...., мобилен 08828....., имейл:.....

(2). Адрес за кореспонденция и лица за контакт на на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: п.к: XXXX гр. XXXXXXX, ул."XXXXXXXXXX" № XXXXXX. Лице за контакт XXXXXXXXXXXX, тел.:+359/XX/XXXXXXXX, факс:+359/XX/XXXXXXXX, мобилен 0888/XXXXXXXX, имейл: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.

(3). При промяна на данните, посочени по-горе, Изпълнителят се задължава своевременно да информира Възложителя в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко съобщение, изпратено до Изпълнителя на посочения по-горе адрес, се счита за надлежно изпратено.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение.

(5). Договорът не може да бъде изменен и допълван, освен по реда на чл. 116 от ЗОП.

(6). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

(7). Изпълнителят предоставя застраховка/ гаранция за изпълнение под формата на парична сума/ банкова гаранция за изпълнение с дата на издаване ..... и издател .....

(8). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

### **XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Чл.13(1).** Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представяват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор;
2. Техническо описание към квалификационна система № С-17-ЕР-МР-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“;
3. Търговски условия към квалификационна система № С-17-ЕР-МР-Д-12, с предмет: „Доставка на стълбове от стъклонапълнен полиестер за електроразпределителна мрежа, ниско напрежение“;
4. Критерии за изключване от квалификационната система и условия за прекратяване на сключен договор (Издание XXXX);
5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011;
6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX