

Информацията по-долу е заличена съгласно чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- Проект на решение  
 Решение за публикуване  
 Съществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ  
(YYYYMMDD-nppp-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап:	дд/мм/гггг
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка:	28. Енергетика

Решение номер 159-EP-20-НО-Д-3/P1 от дата: 08/05/2020 дд/мм/гггг

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00143 Поделение: _____ Изходящ номер: _____ от дата _____ Коментар на възложителя: _____ _____
---

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

## I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Електроразпределение Юг ЕАД	Национален регистрационен номер: 115552190		
Пощенски адрес: ул. Христо Г. Данов №37			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Лице за контакт: Румен Богданов-търговски въпроси, Георги Кисов -технически въпроси	Телефон: 032 304015; 032 302982		
Електронна поща: rumen.bogdanov@evn.bg	Факс: 032 278500		
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.evn.bg Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_ER_159.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile">https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_ER_159.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile</a>			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба <input type="checkbox"/> Регионален или местен орган <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Публичноправна организация <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация <input type="checkbox"/> Друг тип: _____		
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) <input type="checkbox"/> Обществени услуги	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и		

<input type="checkbox"/> Отбрана <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност <input type="checkbox"/> Околна среда <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности <input type="checkbox"/> Здравеопазване	места за отдих и култура <input type="checkbox"/> Социална закрила <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание <input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител) <input type="checkbox"/> Газ и топлинна енергия <input checked="" type="checkbox"/> Електроенергия <input type="checkbox"/> Водоснабдяване <input type="checkbox"/> Транспортни услуги	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги <input type="checkbox"/> Експлоатация на географска област <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____

## РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

- Откривам процедура  
 за възлагане на обществена поръчка  
 за сключване на рамково споразумение  
 за създаване на динамична система за покупки  
 конкурс за проект  
 Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да  Не

### II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител) <input type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателна процедура с договаряне <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Партньорство за иновации <input type="checkbox"/> Договаряне без предварително обявяване <input type="checkbox"/> Конкурс за проект <input type="checkbox"/> Публично състезание <input type="checkbox"/> Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител) <input type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input checked="" type="checkbox"/> Договаряне с предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Партньорство за иновации <input type="checkbox"/> Договаряне без предварителна покана за участие <input type="checkbox"/> Конкурс за проект <input type="checkbox"/> Публично състезание <input type="checkbox"/> Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Договаряне с публикуване на обявлени за поръчка <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне без публикуване на обявление за поръчка

## РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител) <input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 1 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП <input type="checkbox"/> 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител) <input checked="" type="checkbox"/> Чл. 132 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП <input type="checkbox"/> Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

- Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
 Чл. 141, ал. 1 от ЗОП  
 Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

**(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)**

- Чл. 160 от ЗОП  
 Чл. 163, ал. 1 от ЗОП  
 Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

#### РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

##### IV.1) Наименование

Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)

##### IV.2) Обект на поръчката

- Строителство  
 Доставки  
 Услуги

##### IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито), включваща:

1. Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ), с прогнозно необвързващо количество - 45 броя;
2. Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) за монтаж на бетонов стълб, с прогнозно необвързващо количество - 5 броя;
3. Мощностен разединител РОСМ-6 20/400 (комплект с РЛЗ) - 2 изолатора на фаза, с прогнозно необвързващо количество - 5 броя;
4. Мощностен разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с прогнозно необвързващо количество - 50 броя;
5. Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ), с телеуправление, с прогнозно необвързващо количество - 2 броя;
6. Мощностен разединител РОСМ-6 20/400 (комплект с РЛЗ) - 2 изолатора на фаза, с телеуправление, с прогнозно необвързващо количество - 2 броя;
7. Мощностен разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с телеуправление, с прогнозно необвързващо количество - 10 броя;
8. Телеуправление за мощностен разединител РОСМ и за мощностен разединител РОММ, с прогнозно необвързващо количество - 10 броя;

##### IV.4) Обществената поръчка съдържа

изисквания, свързани с опазване на околната среда

Да  Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)

техническата спецификация \_\_\_\_\_ (брой)

критериите за подбор \_\_\_\_\_ (брой)

показателите за оценка на офертите \_\_\_\_\_ (брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия) \_\_\_\_\_ (брой)

##### IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да  Не

Идентификация на проекта:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

##### IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да  Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като всички разединители, предмет на настоящата поръчка, се използват за въздушни линии 20kV и са с изключително сходна конфигурация. Производителите и доставчиците на тези разединители са едни и същи, което обезсмисля разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, т.е. разделянето на обособени позиции няма да способства за оптимизация на конкурентната среда и няма да привлече нови участници в процедурата.

<b>IV.7) Прогнозна стойност на поръчката</b> Стойност, без да се включва ДДС:	688.700,00	Валута:	BGN
<b>IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:</b>	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:</b> Стойност, без да се включва ДДС:	Валута:		BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:			

**РАЗДЕЛ V: МОТИВИ**

<p><b>V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)</b> (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)</p> <p>Възложителят е по чл.5, ал.4 и правното основание е съгласно чл. 142, ал.1 от ЗОП. В процедурата на договаряне с предварителна покана за участие ще бъдат поканени кандидатите, включени в създадената квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-40, публикувана в АОП с преписка № 00143-2016-0061.</p>
<p><b>V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо):</b></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
<p><b>V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):</b> открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ - _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)</p>
<p><b>V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)</b> Стойност, без да се включва ДДС:</p> <p style="text-align: right;">Валута: BGN</p>

**РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ**

<input type="checkbox"/> обявлението за оповестяване откриването на процедура <input checked="" type="checkbox"/> поканата за участие <input checked="" type="checkbox"/> документацията
--

**РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

<p><b>VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)</b> Да се ползва квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-40, с предмет „Доставка на мощностни триполусни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“, публикувана в АОП с преписка № 00143-2016-0061. Първоначална оферта в процедурата могат да подават участниците, включени в квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-40:</p> <div style="border: 2px solid red; height: 100px; width: 100%;"></div>
---

**VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**


<b>Официално наименование</b> Комисия за защита на конкуренцията		
<b>Национален идентификационен № (ЕИК)</b>		
<b>Пощенски адрес</b> бул. Витоша № 18		
<b>Град</b>	<b>Пощенски код</b>	<b>Държава</b>

София	1000	Република България
	<b>Телефон</b> 02 9884070	
<b>Адрес за електронна поща</b> cpcadmin@cpc.bg	<b>Факс</b> 02 9807315	
<b>Интернет адрес (URL):</b> <a href="http://www.cpc.bg">http://www.cpc.bg</a>		
<b>VII.3) Подаване на жалби</b> <b>Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:</b> Срок за обжалване съгласно Чл. 197., ал.(1), т.1 от ЗОП.		
<b>VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение</b> 08/05/2020 дд/мм/гггг		

**РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ****VIII.1) Трите имена: (Подпис)**

Прокуррист

Изп.член на СД



## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/TECHNISCHER VORSCHLAG

От/Von: .....

(наименование на участника)(Bezeichnung des Teilnehmers)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 159-EP-20-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“, по квалификационна система № С-16-EP-МР-Д-40, с предмет: „Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“.

*Mit der Abgabe unseres Angebotes erklären wir unseren Wunsch zur Teilnahme an dem vom Auftraggeber bekanntgegebenen Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 159-EP-20-НО-Д-3 mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“, nach Qualifikationssystem Nr. C-16-EP-МР-Д-40, mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“*

**Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в Техническа спецификация EVN EP EAD – TS 46/05, Издание: 01.10.2016, и ги приемаме без възражения.**

*Wir erklären, dass uns die in der Dokumentation für die Teilnahme an der Ausschreibung festgelegten Bedingungen, einschließlich der technischen Anforderungen des Auftraggebers, angegeben in der Technischen Spezifikation EVN EP EAD -TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016, bekannt sind und dass wir diese widerspruchlos akzeptieren.*

**Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.**

*Wir erklären, dass uns die Bedingungen in den folgenden Unterlagen bekannt sind und dass wir diese akzeptieren: Kaufmännische Bedingungen, Allgemeine Einkaufsbedingungen der Unternehmen aus der EVN-Gruppe, Integritätsklausel der Unternehmen aus der EVN-Gruppe.*

**Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.**

*Hiermit erklären wir, dass wir der Auftrag gemäß den Anforderungen des Auftraggebers sowie unter Einhaltung der Bestimmungen der internationalen und bulgarischen Gesetzgebung erfüllen werden, falls der Auftrag uns vergeben wird.*

**Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.**

*Falls der Auftrag uns vergeben wird, erklären wir, dass unser Angebot, dessen wesentlicher Bestandteil der vorliegende technische Vorschlag ist, eine Vereinbarung zwischen uns und dem Auftraggeber bis zur Unterzeichnung des Vertrags darstellen wird.*

**В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички необходими документи за сключване на договор, съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП.**

*Falls unser Vorschlag ausgewählt wird, verpflichten wir uns alle erforderlichen Unterlagen für Vertragsabschluss gemäß Art. 112, Abs. 1 des GÖA vorzulegen.*

**Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.**

*Wir akzeptieren, dass die Wahl des Auftraggebers sein alleiniges und ausschließliches Recht ist und keiner Anfechtung nach Zweckmäßigkeit unterliegt.*

**Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.**

*Wir verpflichten uns, die uns im Zusammenhang mit unserer Teilnahme an dieser Ausschreibung bekanntgegebenen auftragsbezogenen Informationen aus keinem Grund oder unter irgendeinem Vorwand zu verbreiten.*

**При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:**

*Bei der Auftrags Erfüllung schlagen wir folgende Bedingungen vor:*

**Мястото за изпълнение на поръчката: Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора, 6000, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов.**

*Ort der Auftrags Erfüllung: Zentrallager von Elektrorazpredelenie Yug EAD in Stadt 6000 Stara Zagora, Slavyanski Blvd., neben dem Betrieb für Speichergeräte und Gymnasium John Atanasov.*

**Срокът на договора е: 1 (една) календарна година, считано от влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.**

*Die Vertragslaufzeit beträgt: 1 (ein) Kalenderjahr ab dessen Inkrafttreten oder bis zur Erschöpfung seines Wertes, wobei das früher eintretende Ereignis ausschlaggebend ist.*

**При подписване на договора, освен всички изискуеми от ЗОП документи, ще предоставим гаранция за изпълнение на договора под формата застраховка/ парична сума/ банкова гаранция в размер на 1% от стойността на договора. Срокът на валидност на предоставената гаранция ще е за период не по-кратък от срока на действие на договора удължен с 30 дни.**

*Bei Vertragsunterzeichnung werden wir neben allen gemäß dem GÖA angeforderten Unterlagen eine Erfüllungsgarantie für den Vertrag in Form einer Versicherung/ eines Geldbetrags/ einer Bankgarantie in Höhe von 1% des Vertragswerts bereitstellen. Die Gültigkeitsfrist der bereitgestellten Garantie wird einen Zeitraum umfassen, der nicht kürzer als die um 30 Tage verlängerte Vertragslaufzeit sein wird.*

**Срокът за изпълнение на поръчката, респективно срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: \_\_\_\_\_ (не повече от 40) календарни дни, след заявка от Възложителя.**

*Die Frist für die Auftrags Erfüllung bzw. die Frist zur Lieferung von konkreten Abrufbestellungen gemäß diesem Vertrag ist bis zu: \_\_\_\_\_ (nicht länger als 40) Kalendertagen, ab Abrufbestellung durch den Auftraggeber.*

**Гаранционният срок е: \_\_\_\_\_ (не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемопредавателния протокол.**

*Die Garantiezeit ist: \_\_\_\_\_ (nicht weniger als 36) Monaten, geltend ab dem Datum des Abnahmeprotokolls.*

**Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка: \_\_\_\_\_ (не по-малко от 30 броя) произволна комбинация от оферираните типове разединители и \_\_\_\_\_ (не по-малко от 5 броя) телеуправление за РОСМ и РОММ.**

*Kapazität der Lieferung innerhalb der Lieferzeit: \_\_\_\_\_ (nicht weniger als 30 Stück) eine beliebige Kombination der angebotenen Trennschaltertypen und \_\_\_\_\_ (nicht weniger als 5 Stück) Fernsteuerung für Lasttrennschalter für horizontale Freiluftmontage /POСM/ und Lasttrennschalter für vertikale Freiluftmontage /POMM/.*

**ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:**

TECHNISCHE PARAMETER:

<b>Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително!</b> Tabelle Nr. 1 – das Ausfüllen aller Felder ist obligatorisch.		
Nr.	<b>Минимални изисквания на възложителя</b> <i>Mindestanforderungen des Auftraggebers</i>	<b>Предложение на участника</b> <b>(Да/Не, Информация, Технически показатели)</b> <i>Vorschlag des Teilnehmers</i> <i>(Ja/ Nein, Information, technische Kennzahlen)</i>
1	<p>Отговарят ли предлаганите от участника продукти (мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито) и табла за телеуправление към тях) изцяло на заложените в цитираните по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TS 46/05, Издание: 01.10.2016, параметри, респективно спазени ли е/са Техническата спецификация във всичките им точки?</p> <p><i>Entsprechen die vom Teilnehmer angebotenen Produkte (dreipolige 20-kV-Lasttrennschalter für Außenmontage (Freiluftmontage) und Fernsteuerungskästen) vollständig der oben genannten Technischen Spezifikation EVN EP EAD – TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016, und den Parametern, die im vorliegenden Technischen Vorschlag angegeben sind, in all ihren Punkten?</i></p> <p>Като доказателство <b>моля попълнете във всичките му точки ПРИЛОЖЕНИЕ 1:</b> Технически данни към настоящето Техническо предложение, с конкретните параметри на предлаганите продукти.</p> <p><b>Füllen Sie bitte als Beweis ANHANG 1 in all seinen Punkten aus:</b> Technische Daten zum vorliegenden Technischen Vorschlag mit den spezifischen Parametern der angebotenen Produkte.</p> <p><b>Ако „НЕ“</b> – моля опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническа спецификация EVN EP EAD – TS 46/05, Издание: 01.10.2016</p> <p><b>Wenn „NEIN“,</b> beschreiben Sie bitte ausführlich die Nichtübereinstimmungen der von Ihnen angebotenen Produkte mit der Technischen Spezifikation EVN EP EAD – TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016</p>	<p style="text-align: center;">[ ] ДА / JA                      [ ] НЕ / NEIN</p> <p>[.....]</p>
2	<p>Притежава ли производственият център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентна, коя?</p> <p><b>Моля, приложете валиден сертификат.</b></p> <p><i>Verfügt die Produktionsstätte über ein implementiertes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001 bzw. über ein gleichwertiges System und wenn</i></p>	<p style="text-align: center;">[ ] ДА / JA                      [ ] НЕ / NEIN</p>



	<p><i>JA, welches? <b>Legen Sie bitte ein gültiges Zertifikat bei.</b></i></p> <p><b>Ако „НЕ“</b>, моля, обяснете защо и посочете въведена ли е в производствения център равностойна система за осигуряване на качеството? Моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).</p> <p><b>Wenn „NEIN“</b>, erklären Sie bitte warum und geben Sie an, ob in der Produktionsstätte ein gleichwertiges Qualitätssicherungssystem implementiert worden ist? Legen Sie bitte einen Beweis für die Gleichwertigkeit vor.</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p> <p><i>Sofern die einschlägigen Unterlagen elektronisch abrufbar sind, machen Sie bitte folgende Angaben:</i></p>	<p>[.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....] (Web-Adresse, bescheinigende Stelle oder Behörde, genauer Verweis auf das Dokument): [.....][.....][.....][.....]</p>
3	<p>Към офертата за участие представени ли са снимки на предлагания от участника Мощностен разединител POMM-9 20/400 (комплект с РЛЗ)? Wurden dem Teilnahmeangebot Bilder des vom Teilnehmer angebotenen Lasttrennschalters POMM-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) vorgelegt?</p> <p><b>Ако „ДА“</b>, моля, посочете адреса, на който се намира Мощностният разединител POMM-9 20/400 (комплект с РЛЗ).</p> <p><b>Wenn „JA“</b>, geben Sie bitte die Adresse an, an der sich der Lasttrennschalter POMM-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) befindet.</p>	<p>[ ] ДА / JA [ ] НЕ / NEIN</p> <p>Адрес, на който се намира Мощностният разединител POMM-9 20/400 (комплект с РЛЗ):..... ..... (държава, населено място, улица, №)</p> <p>Adresse, an der sich der Lasttrennschalter POMM-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) befindet ..... ..... (Land, Ortschaft, Straße, Nr.)</p>
4	<p>Към офертата за участие представени ли са снимки на предлагания от участника Мощностен разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с телеуправление? Wurden dem Teilnahmeangebot Bilder des vom Teilnehmer angebotenen Lasttrennschalters РОСМ-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) vorgelegt?</p> <p><b>Ако „ДА“</b>, моля, посочете адреса, на който се намира Мощностният разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с телеуправление.</p>	<p>[ ] ДА / JA [ ] НЕ / NEIN</p> <p>Адрес, на който се намира Мощностният разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с телеуправление: ..... .....</p>

	<p><b>Wenn „JA“</b>, geben Sie bitte die Adresse an, an der sich der Lasttrennschalter РСМ-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) befindet.</p>	<p>Adresse, an der sich der Lasttrennschalter РСМ-9 20/400 (samt manuellem Hebelantrieb) befindet.:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Land, Ortschaft, Straße, Nr.)</p>
5	<p>Към офертата за участие представени ли са снимки на предлагания от участника трансформатор за собствени нужди? <i>Wurden dem Teilnahmeangebot Bilder des vom Teilnehmer angebotenen Eigenbedarfstransformators vorgelegt?</i></p> <p><b>Ако „ДА“</b>, моля, посочете адреса, на който се намира трансформаторът за собствени нужди.</p> <p><b>Wenn „JA“</b>, geben Sie bitte die Adresse an, an der sich der Eigenbedarfstransformator befindet.</p>	<p>[ ] ДА / JA [ ] НЕ / NEIN</p> <p>Адрес, на който се намира трансформаторът за собствени нужди:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Adresse, an der sich der Eigenbedarfstransformator befindet:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Land, Ortschaft, Straße, Nr.)</p>
6	<p>Предлаганите от участника изделия посочени в т.3., т.4. и т.5 отговарят ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 46/05, Издание: 01.10.2016, конкретни характеристики и параметри? <i>Entsprechen die vom Teilnehmer angeboten Produkte, aufgeführt unter Punkt 3, 4 und 5, der oben genannten Technischen Spezifikation EVN EP EAD – TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016, sowie allen konkreten Eigenschaften und Parametern, die im vorliegenden Technischen Vorschlag angegeben sind?</i></p>	<p>[ ] ДА / JA [ ] НЕ / NEIN</p>

Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника

Тabelle Nr. 2 – das Ausfüllen der Felder ist wünschenswert und dient zum vollständigeren Vorstellen des Teilnehmers.

Nr.	Обща информация за предлаганите продукти <i>Allgemeine Information über die angebotenen Produkte</i>	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели) <i>Vorschlag des Teilnehmers (Ja/ Nein, Information, technische Kennzahlen)</i>
1	<b>Данни за производител и производство:</b> /Angaben für Hersteller und Produktion:	
1.1	<p>Данни за производственото хале на доставчика</p> <p><i>Angaben für die Produktionshalle des Herstellers</i></p>	<p>Адрес: .....</p> <p>(държава, населено място, улица, №);</p> <p>Лице за контакт: .....</p> <p>(имена, телефонен номер, факс, имейл)</p> <p>Уеб сайт: .....</p> <p>Adresse: .....</p> <p>(Land, Ortschaft, Straße, Nr.);</p>

		Ansprechpartner: ..... (Namen, Telefonnummer, Fax, E-Mail) Webseite: .....
1.2	Данни за производственото хале на доставчика  <i>Angaben für die Produktionshalle des Lieferanten</i>	Адрес: ..... (държава, населено място, улица, №); Лице за контакт: ..... (имена, телефонен номер, факс, имейл) Уеб сайт: ..... Adresse: ..... (Land, Ortschaft, Straße, Nr.); Ansprechpartner: ..... (Namen, Telefonnummer, Fax, E-Mail) Webseite: .....
1.3	Към офертата добавен ли е референтен списък, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни Мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито), (България или ЕС)? <i>Wurde dem Angebot eine Referenzliste hinzugefügt, woraus hervorgeht, wo in den letzten drei Jahren dreipolige 20-kV-Lasttrennschalter für Außenmontage (Freiluftmontage) (Bulgarien oder EU) geliefert wurden?</i>	<input type="checkbox"/> ДА / JA <input type="checkbox"/> НЕ / NEIN

Име производител / търговска марка: \_\_\_\_\_

Name des Herstellers/ Handelsmarke: \_\_\_\_\_

**За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, представяне на снимки на предлаганите от участника изделия, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 46/05, Издание: 01.10.2016, конкретни характеристики и параметри, както и попълване на Приложение 1 в съответствие с изискванията на Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 46/05, Издание: 01.10.2016.**

**Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде отворено и разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.**

*Für die Erfüllung der Mindestanforderungen des Auftraggebers gilt die positive Antwort (JA) auf die in der Tabelle Nr. 1 aufgezählten Punkte, sowie das Beilegen der angeforderten Unterlagen, die die Erfüllung der Anforderungen nachweisen, die Vorlage von Bildern der vom Teilnehmer angebotenen Produkte, die allen in der Technischen Spezifikation EVN EP EAD - TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016, angegebenen konkreten Eigenschaften und Parametern entsprechen sowie Ausfüllung von Anhang 1 gemäß den Anforderungen der Technischen Spezifikation EVN EP EAD- TS 46/05, Ausgabe: 01.10.2016.*

*Der Preisvorschlag eines Teilnehmers, dessen technische Vorschlag eine/ einige der Mindestanforderungen des Auftraggebers nicht erfüllt, wird nicht geöffnet und behandelt bzw. der Teilnehmer wird aus weiterer Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen.*

Дата/Datum.....

УЧАСТНИК/TEILNEHMER: .....

(подпис и печат)

(Unterschrift und Stempel)

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1** Технически данни към Техническо предложение, неразделна част от оферта по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 159-EP-20-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“, по квалификационна система № С-16-EP-МР-Д-40, с предмет: „Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“, публикувана в АОП с преписка 00143-2016-0061.

**ANHANG 1** Technische Daten zum Technischen Vorschlag, der ein integraler Bestandteil des Angebots zum Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 159-EP-20-NO-D-3, mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“ nach Qualifikationssystem Nr. C-16-EP-MP-D-40, mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“, veröffentlicht mit Aktenzeichen 00143-2016-0061 bei der Agentur für öffentliche Aufträge, ist.

### Технически данни/ Technische Daten



От/ vom Участник/ Teilnehmer .....

С производител/ mit Hersteller .....

#### РОСМ - мощностен разединител за хоризонтален монтаж на открито ROCM - Lasttrennschalter für horizontale Freiluftmontage

<b>Фирма</b> <i>Firma</i>			
<b>Тип на уреда: точно наименование</b> <i>Typ des Gerätes: genaue Bezeichnung</i>			
<b>№</b> <b>Nr.</b>	<b>Име на позицията</b> <i>Name der Position</i>	<b>Изисквана стойност</b> съгласно спецификацията <i>Angeforderter Wert gemäß</i> <i>Spezifikation</i>	<b>Технически данни на</b> прекъсвача съгласно оферента <i>Technische Daten des</i> <i>Schalters laut Anbieter</i>
1	Брой на полюсите <i>Anzahl der Pole</i>	3	
2	Изпълнение <i>Ausführung</i>		
2.1	РОСМ-6 <i>ROCM-6</i>	монтаж на открито Freiluftmontage	да /ja не/nein
2.2	РОСМ-9 <i>ROCM-9</i>	монтаж на открито Freiluftmontage	да /ja не/nein
3	Макс. напрежение $U_r$ ( $U_{max}$ ) <i>Bemessungsspannung <math>U_r</math> (<math>U_{max}</math>)</i>	24 kV	
4	Изпитвателно напрежение с импулсна вълна <i>Blitzstoßpegel des Netzes</i>	24 kV	
5	Номинална честота <i>Bemessungsfrequenz</i>	50 Hz	
6	Максимален работен ток $I_r$ <i>Bemessungsstrom <math>I_r</math></i>	400 A	
7	Ток на термична устойчивост $I_k$ (1 s) ( $I_{th}$ за 1 секунда)	16 kA	

	<i>Bemessungs-Kurzzeitstrom <math>I_k</math> (1s)</i>		
8	Ток на динамична устойчивост $I_p$ ( $I_{dyn}$ ) <i>Bemessungs-Stossstrom <math>I_p</math></i>	35 kA	
9	Ток на включване <i>Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom <math>I_{ma}</math></i>	10 kA	
10	Ток при изключване при преобладаващ активен товар $I_1$ при $\cos 0,7$ индуктивен <i>Bemessungs-Abschaltstrom bei überwiegender Wirklast <math>I_1</math> bei <math>\cos 0,7</math> induktiv</i>	400 A	
11	Ток при изключване кръга на затворената кръгова навивка $I_2$ min. <i>Bemessungs-Abschaltstrom des Kreises der geschlossenen Schleife <math>I_2</math> min.</i>	400 A	
12	Ток при изключване на ненатоварения трансформатор $I_3$ min. <i>Bemessungs-Abschaltstrom des unbelasteten Transformators <math>I_3</math> min.</i>	12 A	
13	Ток при изключване на ненатоварената кабелна линия $I_{4a}$ <i>Bemessungs-Abschaltstrom der unbelasteten Kabelleitung <math>I_{4a}</math> min.</i>	$\geq 16$ A	
14	Ток на земно съединение, $I_{6a}$ <i>Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom, <math>I_{6a}</math></i>	$\geq 50$ A	
Изчислено краткотрайно (1 min) променливо напрежение с промишлена честота $U_d$ <i>Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselfspannung <math>U_d</math></i>			
15	Проводник към земя и между проводниците <i>Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern</i>	50 kV	
16	отворени контакти <i>Trennstrecke</i>	60 kV	
Максимално изпитателно импулсно напрежение между отворени контакти $1,2/50 \mu s - U_p$ <i>Bemessungs-Stehblitzstoßspannung fuer die Trennstrecke <math>1,2/50 \mu s - U_p</math></i>			
17	Проводник към земя и между проводниците <i>Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern</i>	125 kV	
18	отворени контакти <i>Trennstrecke</i>	145 kV	
Дефинирани изисквания съгласно BDS EN 62271 <i>Definierte Anforderungen nach BDS EN 62271</i>			
19	а) Температура на околната среда -25°C (Клас „Minus 25 на открито“) <i>a) Umgebungstemperatur -25°C (Klasse „Minus 25 Freiluft“)</i>	- 25°C	
20	с) място на монтиране <i>c) Aufstellungsort</i>	до 2 000 m <i>bis 2 000 m</i>	
21	е) Включване при силно обледяване ; дебелина на ледения слой $\geq 10$ mm за клас 10 <i>e) Schalten unter schwerer Vereisung; Dicke der Eisschicht <math>\geq 10</math>mm für Klasse 10</i>	10 mm	
22	Механични: комутационни цикли <i>Mechanisch: Schaltspiele</i>		

23	<p>Електротехнически: брой на комутационните цикли   Таблица 5; Клас E1, I1 (400A) <i>Elektrisch: Schaltspielzahl   Tabelle 5; Klasse E1, I1 (400A)</i></p>	10																																	
24	<p>Електротехнически: брой на комутационните цикли   Таблица 5; Клас E1; 0,05 I1 (20A) <i>Elektrisch: Schaltspielzahl   Tabelle 5; Klasse E1; 0,05 I1 (20A)</i></p>	20																																	
25	<p>Препоръки от производителя относно периодите на профилактика на разединителя (ориентировъчни стойности) при ръчно задвижване и работен ток <math>I = 60 \text{ A}</math> за РОСМ <i>Werkseitig empfohlene Wartungsintervalle des Schalters bei Handantrieb (Richtwerte) und Betriebsstrom <math>I = 60 \text{ A}</math> für РОСМ</i></p>																																		
<p>Данни от производителя относно укрепването на проводници с обтяжки <i>Werkseitige Angaben zu Seilabspannungen</i></p>																																			
26	<p>Механична опъваща сила на проводника върху рамката (kN) осигуряваща нормална работа на разединителя. <i>Mechanische Zugkraft eines Leiters auf den Rahmen (kN), die eine normale Arbeit des Trennschalters sichert.</i></p> <p>25.1 Двустранно натоварване <i>Belastung beidseitig symmetrisch, waagrecht <math>\alpha = 0^\circ</math> (in kN)</i></p>  <p>25.2 Едностранно натоварване <i>Belastung einseitig waagrecht <math>\alpha = 0^\circ</math> (in kN)</i></p> 	<table border="1" data-bbox="831 1155 1154 1312"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="831 1585 1154 1743"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	1	1	1					1	1	1	1				<table border="1" data-bbox="1167 1155 1482 1312"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1167 1585 1482 1743"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		1	1	1	1					1	1	1	1			
	1	1	1																																
1																																			
	1	1	1																																
1																																			
	1	1	1																																
1																																			
	1	1	1																																
1																																			

27	Бележки от оферента /производителя относно мощностните разединители РОСМ. <i>Anmerkungen vom Anbieter / Hersteller zu Lasttrennschalter РОСМ</i>	
Данни относно задвижването за РОСМ лостово задвижване: с различни възможности за свързване към включвателния вал <i>Angaben zum Antrieb für РОСМ Gestänge-Antrieb: mit variablen Anschlußmöglichkeiten auf der Schalterwelle</i>		
28	Стандарт: 9,5м (разстояние от включват. вал до задвижващия механизъм ) <i>Standard: 9,5m (Abstand Schalterwelle bis zum Antrieb)</i>	

**РОММ - мощностен разединител за вертикален монтаж на открито**  
**РОММ - Lasttrennschalter für vertikale Freiluftmontage**

<b>Фирма.</b> <i>Firma</i>			
<b>Тип на уреда: точно наименование</b> <i>Typ des Gerätes: genaue Bezeichnung</i>			
<b>№</b> <b>Nr.</b>	<b>Име на позицията</b> <i>Name der Position</i>	<b>Изискана стойност съгласно спецификацията</b> <i>Angeforderter Wert gemäß Spezifikation</i>	<b>Технически данни на прекъсвача съгласно оферента</b> <i>Technische Daten des Schalters laut Anbieter</i>
1	Брой на полюсите <i>Anzahl der Pole</i>	3	
2	Изпълнение <i>Ausführung</i>	монтаж на открито <i>Freiluft</i>	
3	Макс. напрежение $U_r$ ( $U_{max}$ ). <i>Bemessungsspannung <math>U_r</math></i>	24 kV	
4	Изпитвателно напрежение с импулсна вълна <i>Blitzstoßpegel des Netzes</i>	24 kV	
5	Номинална честота, <i>Bemessungsfrequenz</i>	50 Hz	
6	Максимален работен ток $I_r$ <i>Bemessungsstrom <math>I_r</math> min.</i>	400 A	
7	Ток на термична устойчивост $I_k$ (1 s) ( $I_{th}$ за 1 секунда) <i>Bemessungs-Kurzzeitstrom <math>I_k</math> (1s)</i>	16 kA	
8	Ток на динамична устойчивост $I_p$ ( $I_{dyn}$ ) <i>Bemessungs-Stossstrom <math>I_p</math></i>	35 kA	
9	Ток на включване <i>Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom <math>I_{ma}</math></i>	10 kA	
10	Ток при изключване при преобладаващ активен товар $I_1$ при $\cos 0,7$ индуктивен <i>Bemessungs-Abschaltstrom bei überwiegender Wirklast <math>I_1</math> bei <math>\cos 0,7</math> induktiv</i>	400 A	
11	Ток при изключване кръга на затворената кръгова навивка $I_2$ min.	400 A	

	<i>Bemessungs-Abschaltstrom des Kreises der geschlossenen Schleife 12 min.</i>		
12	Ток при изключване на ненатоварения трансформатор 13 min. <i>Bemessungs-Abschaltstrom des unbelasteten Transformators 13 min.</i>	12 A	
13	Ток при изключване на ненатоварената кабелна линия 14a <i>Bemessungs-Abschaltstrom der unbelasteten Kabelleitung 14a min.</i>	$\geq 16$ A	
14	Ток на земно съединение, 16a <i>Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom, 16a</i>	$\geq 50$ A	
Изчислено краткотрайно (1 min) променливо напрежение с промишлена честота Ud <i>Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung Ud</i>			
15	проводник към земя и между проводниците <i>Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern</i>	50 kV	
16	отворени контакти <i>Trennstrecke</i>	60 kV	
Максимално изпитателно импулсно напрежение между отворени контакти 1,2/50 $\mu$ s - Up <i>Bemessungs-Stehblitzstoßspannung fuer die Trennstrecke 1,2/50 <math>\mu</math>s - Up</i>			
17	проводник към земя и между проводниците <i>Leiter gegen Erde und zwischen den Leitern</i>	125 kV	
18	отворени контакти <i>Trennstrecke</i>	145 kV	
19	Механична опъваща сила на проводника върху рамката в директна насока (kN) <i>Mechanische Zugkraft eines Leiters auf den Rahmen in direkter Richtung (kN)</i>	0	
Дефинирани изисквания съгласно BDS EN 62271 <i>Definierte Anforderungen nach BDS EN 62271</i>			
20	а) Температура на околната среда 25°C (Клас „Minus 25 на открито“)  a) <i>Umgebungstemperatur -25°C (Klasse „Minus 25 Freiluft“)</i>	- 25°C	
21	с) Място на монтиране c) <i>Aufstellungsort</i>	2 000m	
22	е) Включване при силно обледяване ; дебелина на ледения слой $\geq 10$ mm за клас 10  e) <i>Schalten unter schwerer Vereisung; Dicke der Eisschicht <math>\geq 10</math>mm für Klasse 10</i>	10 mm	
23	Механични: комутационни цикли <i>Mechanisch: Schaltspiele</i>	5 000	
24	Електротехнически: брой на комутационните цикли /1Таблица 5; Клас E1E1, I1 (400A)  <i>Elektrisch: Schaltspielzahl 11Tabelle 5; Klasse E1, I1 (400A)</i>	10	



25	<p>Електротехнически: брой на комутационните цикли /1Таблица 5; Клас E1; 0,05 I1 (20A) <i>Elektrisch: Schaltspielzahl /1Tabelle 5; Klasse E1; 0,05 I1 (20A)</i></p>	20	
26	<p>Препоръки от производителя относно периодите на профилактика на разединителя (ориентировъчни стойности) при ръчно задвижване и работен ток I= 60 A за POMM <i>Werkseitig empfohlene Wartungsintervalle des Schalters bei Handantrieb (Richtwerte) und Betriebsstrom I= 60A für POMM</i></p>		
<p>Данни относно задвижването за POMM лостово задвижване: с различни възможности за свързване към включвателния вал <i>Angaben zum Antrieb für POMM Gestänge-Antrieb: mit variablen Anschlußmöglichkeiten auf der Schalterwelle</i></p>			
27	<p>Стандарт 7 m (разстояние от включват., вал до задвижващия механизъм ) <i>Standard: 7m (Abstand Schalterwelle bis zum Antrieb)</i></p>		

Дата/Datum.....

УЧАСТНИК/TEILNEHMER: .....

(подпис и печат)  
(Unterschrift und Stempel)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### PREISVORSCHLAG

От/Von: .....

(наименование на участника)(Bezeichnung des Teilnehmers)

Във връзка с процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 159-EP-20-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“, по квалификационна система № С-16-EP-МР-Д-40, с предмет:

„Доставка на мощностни триполюсни разединители 20kV за външен монтаж (монтаж на открито)“ / Zum Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 159-EP-20-НО-Д-3 mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“, nach Qualifikationssystem Nr. C-16-EP-МР-Д-40, mit Gegenstand: „Lieferung von dreipoligen 20-kV-Lasttrennschaltern für Außenmontage (Freiluftmontage)“

Nr.	НАИМЕНОВАНИЕ/BEZEICHNUNG	Мярка Maßeinheit	Прогнозно к-во Schätzungs- menge	Ед. цена в лева/евро, без вкл. ДДС Einheitspreis BGN/EUR abzgl. MwSt.	Стойност в лева/евро, без вкл. ДДС Wert BGN/EUR abzgl. MwSt.
1	Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ)/Lasttrennschalter POMM-9 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb)	бр./Anz.	45		
2	Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) за монтаж на бетонов стълб/Lasttrennschalter POMM-9 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb) für Montage an Betonmast	бр./Anz.	5		
3	Мощностен разединител РОСМ-6 20/400 (комплект с РЛЗ) - 2 изолатора на фаза/Lasttrennschalter POSM-6 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb)- 2 Isolatoren an Phase	бр./Anz.	5		
4	Мощностен разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза/Lasttrennschalter POSM-9 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb)- 3 Isolatoren an Phase	бр./Anz.	50		
5	Мощностен разединител РОММ-9 20/400 (комплект с РЛЗ), с телеуправление/Lasttrennschalter POMM-9 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb), mit Fernsteuerung	бр./Anz.	2		
6	Мощностен разединител РОСМ-6 20/400 (комплект с РЛЗ) – 2 изолатора на фаза, с телеуправление/ Lasttrennschalter POSM-6 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb)- 2 Isolatoren an Phase, mit Fernsteuerung	бр./Anz.	2		
7	Мощностен разединител РОСМ-9 20/400 (комплект с РЛЗ) - 3 изолатора на фаза, с телеуправление/ Lasttrennschalter POSM-9 20/400 ( samt manuellem Hebelantrieb)- 3 Isolatoren an Phase, mit Fernsteuerung	бр./Anz.	10		
8	Телеуправление за мощностен разединител РОСМ и за мощностен разединител РОММ/Fernsteuerung für Lasttrennschalter POSM und für Lasttrennschalter POMM	бр./Anz.	10		
Обща стойност, в лева/евро, без включен ДДС/Gesamtwert in BGN/EUR abzgl. MwSt.:					

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

*Die vorstehend angegebenen Mengen sind prognostizierte Mengen, sind für den Auftraggeber unverbindlich und dienen zur Erstellung eines Preisvergleichs zwischen den Teilnehmern.*

Дата/Datum.....

УЧАСТНИК/TEILNEHMER: .....

(подпис и печат)

(Unterschrift und Stempel)