

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 44-EP-18-MP-D-3/P2/ 22.05.2018г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата _____ на комисия, назначена със Заповед № 1 на дата 28.03.2018 и Заповед № 2 на дата 03.04.2018 за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 44-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на вентилни отводи 21 kV“ по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-49 с предмет: „Доставка на вентилни отводи 21 kV“ открита с преписка № 00143-2017-0001/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on _____, by commission nominated on date 28.03.2018 and 03.04.2018 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 44-EP-18-MP-D-Z, with subject: "Delivery of surge arrester 21 kV", to qualification system № S-16-EP-MP-D-49, subject: "Delivery of surge arrester 21 kV", announced with 00143-2017-0001

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

- 1.1. **Първо място / First place - ВАК – 02 ООД, гр. София/** VAK – 02 OOD, Sofia
- 1.2. **Второ място / Second place - Кимтех България ООД, гр. Бургас /** Kimtech Bulgaria, Burgas

2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно /** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

- 2.1. **ВАК – 02 ООД, гр. София /** VAK – 02 OOD, Sofia

3. **Възложителят отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви:** / The Contracting entity excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

- 3.1. **Филкаб АД, гр. Пловдив /** Filkab AD, Plovdiv

Несъответствия: / Discrepancies:

Представената мостра на вентилен отвод 21 kV не отговаря на точка 5.1. от Техническа спецификация № EP Юг ЕАД – ТС 09/02, Издание: 10.01.2018 г./ The submitted sample of a surge arrester 21 kV does not the requirements of item 5.1. of Technical specification No. EP Yug EAD – TC 09/02, Issued: 10.01.2018

Участникът е представил мостра на вентилен отвод 21 kV без Планка за закрепване на проводник АС от 50-120 мм² към вентилен отвод – 1 бр./ The participant submitted a sample of a surge arrester 21 kV without a fixing plate for AC conductor of 50-120 mm² as a part of the surge arrester – 1 pcs.

Изискване на Възложителя: / Requirement of the Employer:

Точка 5.1. от Техническа спецификация № EP Юг ЕАД – ТС 09/02, Издание: 10.01.2018 г.:

Конструкция, изпълнение

- **От двата края с вътрешна резба М12**
- **Болт М12 х 40 – 2 бр.**
- **Шайба подложна ф 16 мм - 1 бр.**
- **Федер шайба ф 14 мм – 2 бр.**
- **Планка за закрепване на проводник АС от 50-120 мм² към вентилен отвод – 1 бр.**

Item 5.1. of Technical specification No. EP Yug EAD – TC 09/02, Issued: 10.01.2018:
Construction, execution

Both ends with internal thread M12

Bolt M12 x 40 – 2 pcs.

Washer disc ϕ 16 mm 1 pcs.

Fender washer ϕ 14 mm – 2 pcs.

Fixing plate for AC conductor of 50-120 mm² as a part of the surge arrester – 1 pcs.

3.2. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив / Intercomplex OOD, Plovdiv

Включенията в квалификационната система участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 2790 / 19.03.2018 г./ The participant "Intercomplex" OOD, Plovdiv included in the qualification system did not submit an initial offer after sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 2790 / 19.03.2018

3.3. Некст Енерджи ЕООД, гр. София / Next Energy EOOD, Sofia

Включенията в квалификационната система участник Некст Енерджи ЕООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 2790 / 19.03.2018 г./ The participant "Next Energy" EOOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 2790 / 19.03.2018

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./ Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_44_vent_otvodi_21-kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/

Карл Денк
/Председател на СД/
Karl Denk
/Chairman of the BoD/