

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 485-EP-18-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил“, по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

13.02.2019

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2018-11-28

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

13.02.2019

Костадин Величков

Карл Денк

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система, а именно:

1. Електромережи ЕООД, гр. София - покана с изх. № 9810/13.11.2018
2. Тилком ООД, гр. София - покана с изх. № 9810/13.11.2018
3. Ланг ООД, гр. София - покана с изх. № 9810/13.11.2018
4. Фродексим Трейд ООД, гр. София - покана с изх. № 9810/13.11.2018

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 27.11.2018, в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. Ланг ООД, гр. София - оферта с вх. № 10210/27.11.2018
2. Фродексим Трейд ООД, гр. София - оферта с вх. № 10215/27.11.2018
3. Електромережи ЕООД, гр. София - оферта с вх. № 10235/27.11.2018

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 27.11.2018, участник Тилком ООД, гр. София НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник ЛАНГ ООД, гр. София
Оферта с вх. № 10210 / 27.11.2018 г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Фродексим Трейд ООД, гр. София
Оферта с вх. № 10215 / 27.11.2018 г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -30% до -60%.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти,

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

ните дефекти относно измерването.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Електромережи ЕООД, гр. София

Оферта с вх. № 10235 / 27.11.2018 г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 4.2, т. 5.3 и т. 6.2.3.2 от Техническа спецификация 6/10–02–BG от 14.06.2010 г., а именно: Не е възможно отчитането на данни съгласно стандарт EN 62056-21 режим С.

Светодиодите за активна и реактивна енергия не светят постоянно при липса на товар.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10–02–BG от 14.06.2010 г., т. 4.2, т.5.3 и т.6.2.3.2 - Отчитането на данните се извършва, както чрез IR-интерфейса съгласно EN 62056-21 режим С, така и чрез електрически интерфейс за дистанционно отчитане на данни. Комуникацията трябва да се извършва съгл. EN62056-21 режим С със скорост на комуникацията най-малко 9600 Baud (повикване с 300 Baud).

Състоянието на покой на електромерите трябва да отговаря на условията, посочени в EN 62053-21 съответно на условията, дефинирани в българския Закон за измерванията. Електромерите трябва така да бъдат изпълнени, че да бъде възможно автоматичното им изпитване при празен ход (с помощта на светодиод, съответно IR-интерфейс) с подходяща изпитвателна апаратура, както и визуалната им проверка.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Преговори на: 14.01.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена BGN 274.320,00

Резултат преговори BGN 5.715,00 2.08 %

Минимална крайна ценова оферта BGN 268.605,00

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ЛАНГ ООД	2018-11-27	274.320,00	268.605,00	- 2.08	100.00

Ценови условия Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

Срок на договора Срокът на действие на договора е до 120 календарни дни, считано от датата на сключване.

Срок на изпълнение Срокът за изпълнение на доставките по договора е до 120 календарни дни, считано от датата на сключване.

Място на изпълнение	Доставките следва да бъдат извършени в склад на отдел „Управление на измервателни данни“, гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 5, неразтоварени, или посочените от Възложителя места, само в работни дни и не по-късно от 15:30 часа.
Неустойки	При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част от договора.
Плащане	Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път без аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура.
Гаранция	Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.
Друго	Завишение на цените спрямо предходния договор с + 20,31 %

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.

