

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 86-EP-20-SB-D-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции“ за:

Обособена позиция 3: Доставка на специализирани инструменти

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация за обособена позиция 3, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, неразделна част от документацията за участие, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Електроразпределение Юг ЕАД и адрес, посочен в конкретната заявка за доставка.

Срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: _____ (не повече от 45) календарни дни, след заявка.

Срокът за реакция от 3 работни дни при постъпила при Изпълнителя рекламация /гаранционен случай започва да тече от получаване на инструмента в сервизния център на Изпълнителя и включва – диагностика на повредата, определяне срока за ремонт и уведомяване на Възложителя. В случай, че необходимият срок за ремонт е по-дълъг от 10 работни дни, то Изпълнителят предоставя на Възложителя безвъзмездно оборотен инструмент за временно ползване със същите или по-добри технически параметри за ползване до отстраняване на повредата. Всички разходи по транспорта на гаранционния инструмент до сервизния център и обратно се поемат от Изпълнителя.

Гаранционният срок на предлаганите продукти е съгласно посочения в таблиците по-долу, считано от датата на приемно-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка (не по-малко от 20%):% от оферираните количества.

Технически параметри на предлаганите продукти

(Моля попълнете данните на предлаганите от Вас изделия).

При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде информация, конкретни технически показатели, ДА или НЕ, както и число ако е приложимо. Попълването на всички полета на таблиците е задължително.

1. Клеща за рязане на кабел		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Клеща за рязане на кабел	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабели	Да	☐ Да ☐ Не
Диаметър на кабела	$\geq \Phi 20$	
Ергономични дръжки покрити със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Дължина на дръжките	$\leq 200\text{mm}$	
Режеща част	С два режещи ръба	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

2. Тресчотъчна ножица за кабел Ф50		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тресчотъчна ножица за кабел Ф50	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабели	Да	☐ Да ☐ Не
Диаметър на кабела:	≥ Ф50	
Лостов тресчотъчен механизъм	Да	☐ Да ☐ Не
Ергономични дръжки покрити със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Дължина на дръжките	≤ 320мм	
Режеща част:	С форма, непозволяваща деформирането на кабела	☐ Да ☐ Не
Тегло	≤ 0,90kg	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

3. Тресчотъчна ножица за кабел Ф60		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тресчотъчна ножица за кабел Ф60	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабели	Да	☐ Да ☐ Не
Диаметър на кабела	≥ Ф60	
Лостов тресчотъчен механизъм	Да	☐ Да ☐ Не
Ергономични дръжки покрити със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Дължина на дръжките	≤ 650мм	
Режеща част	С форма, непозволяваща деформирането на кабела	☐ Да ☐ Не
Тегло	≤ 2,5kg	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

4. Тресчотъчна ножица за кабел Ф90		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тресчотъчна ножица за кабел Ф85	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабели	Да	☐ Да ☐ Не
Диаметър на кабела	≥ Ф95	
Лостов тресчотъчен механизъм	Да	☐ Да ☐ Не
Ергономични дръжки покрити със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Дължина на дръжките	≤ 650мм	
Режеща част	С форма, непозволяваща деформирането на кабела	☐ Да ☐ Не
Тегло	≤ 5,0kg	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

5. Ръчно - хидравлична кербовка 6-300мм ²		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Куфар за кербовката и матриците	Да	☐ Да ☐ Не
Матрици за шестостенно кербоване на медни и алуминиеви кабелни накрайници (НКМТ и НКА и съединители от тръбен тип (гилзи) за кабели: 25mm ² ; 35mm ² ; 50mm ² ; 70mm ² ; 95mm ² ; 120mm ² ; 150mm ² ; 185mm ² ; 240mm ²	Да	☐ Да ☐ Не
Матрици за шестостенно кербоване на изолирани кабелни накрайници и съединители за AL/R проводник размер: 16mm ² ; 35mm ² ; 54.6mm ² ; 70mm ² ; 120mm ²	Да	☐ Да ☐ Не
Матриците да шамповат логото на производителя и съответния размер върху кабелните накрайници	ДА	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
За медни и алуминиеви кабелни накрайници	Да	☐ Да ☐ Не
за сменяеми матрици, тясно кербоване	Да	☐ Да ☐ Не
Затваряща се кербовъчна глава с възможност за завъртане на min. 120° по оста	Да	☐ Да ☐ Не
Ергономични дръжки покрити със синтетичен материал против приплъзване	Да	☐ Да ☐ Не
Разтоварващ клапан при достигане на максималното усилие	Да	☐ Да ☐ Не
Ръчно освобождаване при нужда	Да	☐ Да ☐ Не
Сила на пресоване	≥ 50kN	
Обхват	25-300mm ²	
Ход	≥ 15mm	
Тегло	≤ 2.8kg	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукти?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (ръчно - хидравлична кербовка 6-300mm ² , матрици за шестостенно кербоване	Да	☐ Да ☐ Не

на медни и алуминиеви кабелни накрайници (НКМТ и НКА и съединители от тръбен тип (гилзи) за кабели: 25mm ² ; 35mm ² ; 50mm ² ; 70mm ² ; 95mm ² ; 120mm ² ; 150mm ² ; 185mm ² ; 240mm ² и матрици за шестостенно кербоване на изолирани кабелни накрайници и съединители за AL/R проводник размер: 16mm ² ; 35mm ² ; 54.6mm ² ; 70mm ² ; 120mm ²) на предлаганите от участника продукти съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?		
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

6. Патент за изтегляне на проводник		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Патент за захващане на алуминиеви и алуминиево-стоманени проводници	Да	☐ Да ☐ Не
Диаметър на проводника	$\geq 5 \text{ mm}$ $\leq 15 \text{ mm}$	
Максимално усилие на теглене	$\geq 2000 \text{ kg}$	
Минимално усилие на тестване	$\geq 3000 \text{ kg}$	
Самозахващащ механизъм към въжето против падане	Да	☐ Да ☐ Не
Маса	$\leq 1.8 \text{ kg}$	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

7. Тресчотка 1500kg		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN12385-3:2008	Да	☐ Да ☐ Не
2006/42/EO	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тресчотка за изтегляне на проводници по въздушни електропроводи	ДА	☐ Да ☐ Не
Гарантирана сила на опън с единично въже	≥ 750 кг	
Гарантирана сила на опън с двойно въже	≥ 1500 кг	
Дължина на въжето /единично въже/	≥ 4.0 м	
Дължина на въжето /двойно въже/	≥ 2.0 м	
Въртяща кука на корпуса	Да	☐ Да ☐ Не
Полиспаг с кука за работа с двойно въже	Да	☐ Да ☐ Не
Кука на въжето	Да	☐ Да ☐ Не
Маса	≤ 5.5 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

8. Тресчотка 6000 кг		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
EN 10204-2.1	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тресчотка за повдигане, теглене, монтаж и други манипулации на товари	Да	☐ Да ☐ Не
Височина на повдигане	≥ 2.5 м	
Устройство за защита от претоварване	Да	☐ Да ☐ Не
Брой на товарните скрипци	≥ 2	
Въртящи куки от двете страни	Да	☐ Да ☐ Не
Маса	≤ 40 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Притежава ли предлагания от участника продукт декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? Моля приложете.	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

9. Тирфор 1 600 кг		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Тирфор 1 600 кг	Да	☐ Да ☐ Не
Товароподемност	≥ 1600 кг	
Стоманено въже с кука	Да	☐ Да ☐ Не
Дължина на въжето	≥ 20 м	
Диаметър на въжето	≥ 11 мм	
Маса	≤ 27 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

10. Ръчен инструмент за чемброване с метална лента		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка СЕ	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Ръчен инструмент за чемброване с метална лента	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Устойчива метална конструкция	Да	☐ Да ☐ Не
Опъване и рязане на лентата	Да	☐ Да ☐ Не
Свързване на стоманената лента	Да	☐ Да ☐ Не
Ширина на стоманената лента	$\leq 10 \text{ мм} - \geq 20 \text{ мм}$	
Дебелина на стоманената лента	$\leq 0.4 \text{ мм} - \geq 0.60 \text{ мм}$	
Маса	$\leq 2 \text{ кг}$	
Гаранция:	$\geq 2 \text{ години}$	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

11. Клещи за стягане на кабелни превръзки - инструмент за обтягане и рязане на пластмасови кабелни превръзки		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Ръчни клещи за стягане на кабелни връзки	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Устойчива конструкция изработена от материал с висока механична якост	Да	☐ Да ☐ Не
Опъване и рязане на кабелни превръзки	Да	☐ Да ☐ Не
Сила на опън	≥50N ≤350N	
Регулиране на силата на опън	Да	☐ Да ☐ Не
Максимална ширина на превръзката	13,5мм	
Максимална дебелина на превръзката	2мм	
Маса	≤ 0,5 кг	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в таблиците точки, респективно посочване на технически параметри и характеристики, отговарящи на посочените в минималните изисквания на Възложителя, прилагане на изискваните документи, включително технически каталожни данни, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както и представяне на мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация за обособена позиция 3, конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата.....

УЧАСТНИК:
(подпис и печат)