

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към процедура: № 69-EP-20-НМ-У-3

с предмет: Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670, от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Последващата проверка обхваща следните типове електромери:

3.1. Однофазни електромери за активна енергия, индукционни и статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни с минимални обхвати:

- Номинално напрежение: 220V и 230V;
- Обхват по ток:
 - базов ток: до 20A;
 - максимален ток: до 100A.
- Честота: 50Hz.
- Класове на точност: 1, 2, A, B

3.2. Трифазни електромери за активна енергия, индукционни и статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни с минимални обхвати:

- Номинално напрежение: 3x220V...240V/380...400V.
- Обхват по ток:
 - базов/номинален ток: до 20A;
 - максимален ток: до 120A.
- Честота: 50Hz.
- Класове на точност за активна енергия: 1, 2, A, B.

3.3. Трифазни електромери за активна и реактивна енергия, индукционни и статични, еднотарифни, двутарифни и многотарифни с минимални обхвати:

- Номинално напрежение: 3x57,7V...240V/100V...415V.
- Обхват по ток:
 - базов/номинален ток: до 5A;
 - максимален ток: до 10A.
- Честота: 50Hz.
- Класове на точност за активна енергия: 0.2S, 0.5S, 1, 2, A, B, C.
- Класове на точност за реактивна енергия: 2, 3.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ЕЛДИС“ ЕООД (наименование на участника)

За участие в открита процедура № 69-EP-20-НМ-У-3 с предмет „Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“.

I. Предмет на процедурата обхваща:

1. Последваща проверка на еднофазни електромери за активна енергия
2. Последваща проверка на трифазни електромери за активна енергия
3. Последваща проверка на трифазни електромери за активна и реактивна енергия

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП № 570-EP-19-НМ-У-3 с предмет „Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“, при следните условия:

II. Място за приемане и предаване на електромери за и след последваща проверка:

гр. Пловдив - 4004, бул. "Кукленско шосе" № 5 – сградата на склада за електромери (Централа 2), всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 ч. В извънработно време, включително и почивни дни, изпълнението на услугата ще се извършва след предварително писмено съгласуване с Възложителя, не по-късно от един работен ден преди деня на приемане/предаване на партидата.

III. Място на извършване на последваща проверка на електромерите:

гр. Холково, бул. Освобождението № 113
(посочва се наименованието и адресът на сертифицирано/и помещени/я и/или подвижна/и лаборатория/и, съгласно заповедта за оправомощаване на участника – чл.50, ал.1 от Закона за измерванията)

IV. Срокът за изпълнение на поръчката:

1. Срокът за изпълнение на заявка за последваща проверка на електромери, е до 5..... (словом: пет...) календарни дни, (но не повече от 5 календарни дни), след изпращане от страна на Възложителя на заявка за изпълнение.

V. Капацитет за изпълнение на всяка отделна заявка е: 5000..... (не по-малко от 1000 (словом: хиляда) бр.) пет хиляди

Технически параметри:

Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника
При извършване на последваща проверка на електромерите, изпълнителят поставя знак (пломба или стикер) на всички електромери, преминали последващата проверка, съгласно нормативните документи.	(<u>X</u>) Да (.....) Не
Последващата проверка на електромерите ще се извършва в лаборатория на Изпълнителя, описана в издадената му заповед за оправомощаване.	(<u>X</u>) Да (.....) Не

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, както и предлагане на съответните срокове, влизащи в посочените диапазони. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, като доказателства на зададените въпроси. Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с Техническите изисквания и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и условията на труд.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Общи условия на закупуване на дружествата от групата на EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата.

Дата..21.04.2020г

УЧАСТНИК:

(подпис и печат)



Димитър Казимир



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

към открита процедура за възлагане на обществена поръчка

№ 69-EP-20-НМ-У-3 с предмет: „Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“

№	НАИМЕНОВАНИЕ/ Параметри за калибриране	Количество/бр.	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	2	3	4	5
1	Еднофазни електромери – последваща проверка	536 302 броя	2,85	1528 460,70
2	Трифазни електромери – последваща проверка	123 386 броя	4,95	610 760,70
3	Трифазни електромери с товаров профил (индиректни А+R)	24 121 броя	9,95	240 003,95
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:				2379 225,35

Посочените в ценовото предложение количества са прогнозни, ориентировъчни и необвързващи за възложителя. Общата стойност на ценовото предложение служи за ценово сравнение на офертите, както и за формиране на стойността на договора. Възлагането по договора, сключен с избрания за изпълнител участник, ще става на база реални потребности от услугата на Възложителя.

В колона 4 се оферира стойност за единична цена за изпълнение на услугата съгласно Техническите изисквания. Стойностите се оферират в лева без включен ДДС, като число до втория знак след десетичната запетая. Стойността в колона 5 се формира като произведение на количеството в колона 3, умножено по единичната цена в колона 4, а именно (5=3*4). Общата стойност на ценовото предложение се формира като сбор от стойностите в колона 5.

При аритметични несъответствия за достоверни се приемат единичните цени, посочени в колона 4 за всеки конкретен уред.

Дата: 21.04.2020г.

Участник:

(подпис и печат)

Димитър Димитров

Списък на персонала

на ЕЛДИС ЕООД, който ще изпълнява поръчката по процедура
№ 69-EP-20-НМ-У-3

Долуподписаният **Динко Димитров Крушков**
с лична карта []
с ЕГН [] в качеството ми на представляващ "ЕЛДИС" ЕООД, Димитровград
Определен за изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Последваща проверка на електромери съгласно чл.44 т.3 от Закона за измерванията и чл.670 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

„ЕЛДИС“ ЕООД разполага със следния персонал със съответната квалификация, които изцяло отговаря на нормативните изисквания за извършване на дейността предмет на обществената поръчка.

Списък на проверителите*

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование, степен и специалност, № и дата на дипломата	Квалиф. група ПБЗРЕУЕТЦЕМ	№ и дата на сертификата за обучение по системи за управление на качеството	Индивидуален номер на знаците на проверител
1	2	3	4	5	6	7
1	[]	Ръководител и проверител	Висше /Магистър/ Електроенергетика и електрообзавеждане 00 []	V /пета/	[] Одитор: Практика- []	04501
2	инж. []	Отговорник по качеството и Проверител	Висше Електроизмервателна техника []	IV /четвърта/	[] Одитор: []	04502
3	[]	Проверител	Висше Компютърни технологии в инженерната дейност []	IV /четвърта/	[] Одитор: []	04503
4	[]	Проверител	Висше Математика [] ПУ Паисий Хилендарски	III /трета/	[]	04504
5	[]	Проверител	Средно Електротехник []	IV /четвърта/	[]	04505
6	[]	Проверител	Средно Монтьор на електронна техника []	IV /четвърта/	[]	04507

* Съгласно Заповед за оправомощаване № 2050-6 от 27.02.2019г. изменена със Заповеди №2050-19 от 04.09.2019г. и № 2050-6 от 29.05.2020г.

Списък на помощен персонал

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Образование, степен и специалност, № и дата на дипломата	Квалиф. група ПБЗРЕУЕТЦЕМ
1	2	3	4	5
1		Отговорник Транспорт и логистика	Средно Монтьор на автомобили Средно С.04 № 0010220 	III /трета/
2		Транспорт	Средно Парково строителство и озеленяване 	III /трета/
3		Логистика	Средно Парково строителство и озеленяване Ре	III /трета/

Хясково
02.07.2020г.

Управител:
/инж. Д

