

Техническа спецификация

Към

система за предварителен подбор на изпълнители, № С-13-НМ-Д-94, с предмет: „Допълнителна доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация”, групирани в следните обособени позиции:

1. **Обособена позиция № 1:** Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;
2. **Обособена позиция № 2:** Доставка на трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;
3. **Обособена позиция № 3:** Доставка на трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация.


1. Описание на системата

На територията, на която ЕВН България Електроизпълнение ЕАД има лиценз за доставка на електрическа енергия е изградена и се експлоатира Система за дистанционно отчитане и управление на потреблението (СДОУП) на електрическа енергия за над 70 000 клиенти. Изградена е необходимата мрежова инфраструктура, маршрутизатори, електромери и шумови филтри.

В ЕВН България Електроизпълнение ЕАД е инсталиран и се експлоатира специализиран софтуер за дистанционно отчитане на измервателните уреди, управление на потреблението, следене на събития, енергиен баланс и контрол.

Системата е базирана на Power Line Communication (PLC) с честотна (FSK) модулация, скорост 300 bps и ADDAX.NET протокол, разработен от ADD Production, ADD Grup – Молдова, както и PLC - S-FSK модулация, скорост 1200/2400 bps, съответно COSEM/DLMS протокол за комуникация, по стандарт IEC61334-5-1

Топология и принцип на работа на системата:



Всички електромери, монтирани в една мрежа ниско напрежение (НН) на даден трафопост (ТП) осъществяват двупосочна комуникация с маршрутизатор, монтиран в ТП. Комуникацията се извършва по захранващите линии на мрежата (PLC). Обменят се отчетени данни, данни за събития, команди за управление и параметризиране на електромерите.

От своя страна електромерният маршрутизатор комуникира през GPRS мрежата на мобилен оператор с център за управление SIMS, инсталлиран в ЕВН България Електроизпълнение ЕАД. SIMS представлява софтуерен продукт за отчитане, управление и анализи и е разработен от фирма ADD Production, ADD Grup.

Основни функционални възможности на системата – като съвкупност от електромери, комуникационно оборудване и софтуер:

- Предаване на данни и получаване на команди от електромерите:
Всички налични електромери са оборудвани с PLC модеми, което позволява дистанционно снемане на данни, дистанционно параметризиране (например определяне на тарифни планове и билинг периоди), което е от първостепенно значение при решения на ДКЕВР за смяна на билинг периоди или цени на електрическата енергия.

- Препредаване на данни от електромерите:
В мрежа с по-голяма дължина – над 200-300 метра и в мрежа с по-високи нива на шума проката PLC комуникация с електромерния маршрутизатор е невъзможна. Данните от по отдалечените точки на измерване се препредават от електромерите, които се намират в обхвата на комуникация с маршрутизатора. Това позволява системата да функционира нормално и в участъци от нашата мрежа с много отклонения и обща дължина над 2000 метра.

- Отчитане и архив на статус събития от електромерите:
Анализа на статус събития от вида – напрежение, ток, ток в обратна посока, диференциален ток, превишаване на допустимата мощност, прекъсване на захранването, отваряне на главен или клемен капак и др. ни позволява мониторинг на качеството на подаваната към клиентите електроенергия, както и анализ на манипулации на средствата за търговско измерване. Всички статус събития могат да бъдат отчитани дистанционно, а в случай на временни проблеми с комуникацията, могат да бъдат отчетени от архива в електромера.

- Вградено комутиращо реле в електромерите:
Дистанционно управление на потреблението – изключване при неплащане на дължими суми за електроенергия, по желание на клиент и в други случаи спестява на дружеството разходите за извършване на тази дейност на място, както и съкраща времето за възстановяване на захранването на клиентите – на практика, веднага след заплащане. Също, вграденото реле може да бъде използвано и като защита от претоварване, която се настройва в много широк диапазон.

- Вграден часовник, със синхронизация през PLC

2. Минимални технически изисквания на Възложителя

2.1. Еднофазни електромери за активна енергия за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация

№ / Технически характеристики	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на кандидата
1.1 Съответствие със стандарти:	EN 62052-11 EN 62053-21 EN 62056-21 EN 62056-61 IEC60060-1 IEC61334-5-1 IEC62054-21	
1.2 Налично одобрение за използване за търговско измерване на ел. енергия в Р. България или MID сертификат	ДА	
1.3 Клас на точност:	1.0 / MID B	
1.4 Гаранционен период:	36 месеца	
1.5 Параметри на околната среда		
- Температурен интервал:	от -10 °C до +45 °C	
- Граничен работен интервал:	от -20 °C до +55 °C	
- Температура на съхранение и транспорт:	от -25 °C до +70 °C	
- Относителна влажност:	≤ 80% без конденз	
1.6 Схема на свързване	Двупроводна	
1.7 Напрежение	230 V (0,8-1,2).U _n	
1.8 Номинален ток	5 A	
1.9 Максимален ток	≥ 60 A	
1.10 Ток на чувствителност	≤ 0,005.I _n	
1.11 Честота на мрежата	50Hz	
1.12 Неналичие на самоход:	когато електромера е под напрежение в интервала (0,8-1,2).U _n и липса на ток, тест изхода на електромера (светодиода) не трябва да генерира повече от един импулс. LED-диодът трябва да свети винаги когато електромерът няма товар	
1.13 Собствена консумация		
- Напреженова верига	< 3 VA	
- Токова верига	< 1 VA	
1.14 Измервани величини		
- Енергия	kWh	
- Брой тарифи	най-малко 4 за активна енергия	
- Превключване на тарифите	с вграден часовник, синхронизиран от външен източник чрез комуникационните възможности на електромера	
1.15 Програмиране на тарифите	Дневно, за 4 сезона	
1.16 Измерване и запаметяване на товарови криви	На 15 минутен интервал	
1.17 Възможности на измерването		
- Предварително дефиниране на билинг периодите	ДА	
- Определяне на край на билинг период	ДА	

- Автоматично – по зададен календарен график	ДА
- Капацитет за товарови криви – най-малко 40 дни при 15 мин. интервал	ДА

1.18 Отчитане на статус събития

- превишаване на допустимата мощност (дата, час, стойност)	ДА
- повишено (понижено) напрежение (дата, час, стойност)	ДА
- наличие на диференциален ток	ДА
- Регистриране на ток в обратна посока	ДА

1.19 Архив със събития (Logbook)

- Отваряне на клемен капак	ДА
- Отваряне на главен капак	ДА
- Въздействие с магнит	ДА
- Прекъсване на захранването	ДА

1.20 Комуникационни възможности:

- Възможност за комуникация с персонален компютър	ДА
- Програмиране/настройка -на място и/или дистанционно	ДА
- Отчитане на измерваните величини	ДА
-- Дистанционно управление на електромера:	да се осъществява независимо от състоянието (вкл/изкл) на комутиращото реле
-- На място, визуално	ДА
-- На място, посредством Personal Computer – преносим компютър (PC) или Handheld Unit – преносим терминал (HHU)	ДА
-- Дистанционно - PLC комуникация:	ДА
- вграден PL модем	ДА
- S-FSK модулация (IEC61334-5-1)	ДА
- автоматично регистриране	ДА
- препредаване на данни – мин.5 нива	ДА
- корекция на грешки (FEC)	ДА

1.21 Вграден часовник

- Източник на измерването - кварцов осцилатор	ДА
Грешка на часовника:	
- В нормален режим	<0,5 сек / 24 часа
- При резервно захранване	<1,5 сек / 24 часа

Възможност за синхронизиране: чрез PLC комуникация

1.22 Превключване на тарифите

Превключването на тарифите трябва да се извършва чрез вградения часовников превключвател съгл. Решение на ДКЕВР №Ц–002/29.03.2002.	Величина	Тар. брояч	Зимно часовово време	Лятно часовово време	
			1.8.1	22:00 до 06:00	
	P+	1.8.2	06:00 до 22:00	07:00 до 23:00	

1.23 Механични изисквания

- Степен на защита:	IP52	
- Негоримост:	ISO 75-2, метод А	
- Защита от корозия за времето на нормален експлоатационен живот	ДА	
- Корпус	Съгласно DIN 4385 част 2	
1.24 Защита:		
- Възможност за пломбиране:	капака на електромера, капака на клемния блок	
- Отчитане на необичайни събития и манипулации:	опити за отваряне на ел-мера, шунтиране на токовата верига, отпадало напрежение и др. Електромера трябва да е оборудван с датчици за установяване на отварянето на основния и клемния капак. Датчиците да бъдат прикрити в непрозрачен корпус или в непрозрачна част от корпуса на електромера.	
1.25 Експлоатационен живот:	Най-малко 15 години	
1.26 Дисплей:		
- Тип:	LCD, с подсветка	
- Живот на дисплея:	най-малко 15 години	
- Брой цифри:	най-малко 6 целоч. и 2 след десет. запетая	
- Информация за визуализация:	броячи, моментни стойности на измерваните величини	
- Индикатори на събития:	циклично извеждане на информацията, програмиране на продължителността на визуализация на стойностите, програмиране на вида и реда на визуализация на величините	
1.27 Батерия		
- Вградена батерия	Изисква се продължителност на живот от най-малко 20 години	
1.28 Управление на консумацията на потребителите		
Електромера да разполага с вградено вътрешно комутиращо реле, управляемо от СДОУП чрез електромера с ток на комутация 	Механичен полезен живот: ≥ 100 000 комутации	
	Механичен полезен живот съгл. EN 62055-31, annex C 10 000 комутации при 80 A, cosφ = 1	
	Максимално напрежение на комутране: 400 V (AC)	
	Минимален комутиран ток: ≥ 80A	
1.29 Параметризиране на електромера		
през оптичен порт	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития, функции на комутиращо реле. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC.	
дистанционно – през PLC	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития, функции на комутиращо реле. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC.	
1.30 Маркировка		
Възможност за отпечатване на лого:	EVN	
Възможност за отпечатване на баркод	ДА	

2.2. Трифазни електромери за директно свързване за активна енергия с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация

№ / Технически характеристики	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на кандидата
2.1 Съответствие със стандарти:	EN 62052-11	
	EN 62053-21	
	EN 62056-21	
	EN 62056-61	
	IEC60060-1	
	IEC61334-5-1	
	IEC62054-21	
2.2 Налично одобрение за използване за търговско измерване на ел. енергия в Р. България или MID сертификат	ДА	
2.3 Клас на точност:	1.0 / MID B	
2.4 Гаранционен период:	36 месеца	
2.5 Параметри на околната среда		
- Температурен интервал:	от -10 °C до +45 °C	
- Граничен работен интервал:	от -20 °C до +55 °C	
- Температура на съхранение и транспорт:	от -25 °C до +70 °C	
- Относителна влажност:	≤ 80% без конденз	
2.6 Схема на свързване	Четирипроводна	
2.7 Напрежение	3x230 - 400 V (0,8-1,2).Un	
2.8 Номинален ток	5 A	
2.9 Максимален ток	≥60 A	
2.10 Ток на чувствителност	≤ 0,005.In	
2.11 Честота на мрежата	50Hz	
2.12 Неналичие на самоход:	когато електромера е под напрежение в интервала (0,8-1,2).Un и липса на ток, тест изхода на електромера (светодиода) не трябва да генерира повече от един импулс. LED-диодът трябва да свети винаги когато електромерът няма товар	
2.13 Собствена консумация		
- Напреженова верига	< 3 VA	
- Токова верига	< 1 VA	
2.14 Измервани величини		
- Енергия	kWh	
- Брой тарифи	най-малко 4 за активна енергия	
- Превключване на тарифите	с вграден часовник, синхронизиран от външен източник чрез комуникационните възможности на електромера	
2.15 Програмиране на тарифите	Дневно, за 4 сезона	
2.16 Измерване и запаметяване на товарови криви	На 15 минутен интервал	
2.17 Възможности на измерването		
- Предварително дефиниране на билинг периодите	ДА	
- Определяне на край на билинг период	ДА	
- Автоматично – по зададен календарен график	ДА	
- Капацитет за товарови криви – най-малко 40 дни при 15 мин. интервал	ДА	

- Пофазно измерване на енергия	ДА				
2.18 Отчитане на статус събития					
- превишаване на допустимата мощност (дата, час, стойност)	ДА				
- повищено (понижено) напрежение (дата, час, стойност)	ДА				
- наличие на диференциален ток	ДА				
- Регистриране на ток в обратна посока	ДА				
2.19 Архив със събития (Logbook)					
- Отваряне на клемен капак	ДА				
- Отваряне на главен капак	ДА				
- Въздействие с магнит	ДА				
- Прекъсване на захранването	ДА				
2.20 Комуникационни възможности:					
- Възможност за комуникация с персонален компютър	ДА				
- Програмиране/настройка -на място и/или дистанционно	ДА				
- Отчитане на измерваните величини	ДА				
-- Дистанционно управление на електромера:	да се осъществява независимо от състоянието (вкл/изкл) на комутиращото реле				
-- На място, визуално	ДА				
-- На място, посредством Personal Computer – преносим компютър (PC) или Handheld Unit – преносим терминал (HNU)	ДА				
- Дистанционно - PLC комуникация:	ДА				
- вграден PL модем	ДА				
- S-FSK модулация (IEC61334-5-1)	ДА				
- автоматично регистриране	ДА				
- препредаване на данни – мин.5 нива	ДА				
- корекция на грешки (FEC)	ДА				
PLC комуникацията трябва да се осъществява и при наличие на само една фаза и неутрала.	ДА				
2.21 Вграден часовник					
- Източник на измерването - кварцов осцилатор	ДА				
Грешка на часовника:					
- В нормален режим	<0,5 сек / 24 часа				
- При резервно захранване за 36 часа	<1,5 сек / 24 часа				
Възможност за синхронизиране:	чрез PLC комуникация				
2.22 Превключване на тарифите					
Превключването на тарифите трябва да се извършва чрез вградения часовников превключвател съгл. Решение на ДКЕВР №Ц–002/ 29.03.2002.	Величина	Тар. брояч	Зимно часовово време	Лятно часовово време	
	P+	1.8.1	22:00 до 06:00	23:00 до 07:00	
		1.8.2	06:00 до 22:00	07:00 до 23:00	
2.23 Механични изисквания					

- Степен на защита:	IP52	
- Негоримост:	ISO 75-2, метод А	
- Защита от корозия за времето на нормален експлоатационен живот	ДА	
- Корпус	Съгласно DIN 4385 част 2	
2.24 Защита:		
- Възможност за пломбиране:	капака на електромера, капака на клемния блок	
- Отчитане на необичайни събития / манипулации:	опити за отваряне на ел-мера, шунтиране на токовата верига, отпадало напрежение и др. Електромера трябва да е оборудван с датчици за установяване на отварянето на основния и клемния капак. Датчиците да бъдат прикрити в непрозрачен корпус или в непрозрачна част от корпуса на електромера.	
2.25 Експлоатационен живот:	Най-малко 15 години	
2.26 Дисплей		
- Тип:	LCD, с подсветка	
- Живот на дисплея:	най-малко 15 години	
- Брой цифри:	най-малко 6 целоч. и 2 след десет. запетая	
- Информация за визуализация:	броячи, моментни стойности на измерваните величини	
- Индикатори на събития:	циклично извеждане на информацията, програмиране на продължителността на визуализация на стойностите, програмиране на вида и реда на визуализация на величините	
2.27 Батерия		
- Вградена батерия	Изискава се продължителност на живот от най-малко 20 години	
2.28 Управление на консумацията на потребителите		
Електромера да разполага с вградено вътрешно комутиращо реле, управляемо от СДОУП чрез електромера с ток на комутация □□□□	Механичен полезен живот: ≥ 100 000 комутации	
	Механичен полезен живот съгл. EN 62055-31, анекс С 10 000 комутации при 80 A, cosφ = 1	
	Максимално напрежение на комутиране: 400 V (AC)	
	Минимален комутиран ток: ≥ 80A	
2.29 Параметризиране на електромера		
през оптичен порт	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития, функции на комутиращо реле. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC	
дистанционно – през PLC:	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития, функции на комутиращо реле. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC	
2.30 Маркировка за собственост		
Възможност за отпечатване на лого:	EVN	
Възможност за отпечатване на баркод	ДА	

2.3. Трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация

№ / Технически характеристики	Минимални изисквания на възложителя	Предложение на кандидата
3.1 Съответствие със стандарти:	EN 62052-11	
	EN 62053-21	
	EN 62056-21	
	EN 62056-61	
	IEC60060-1	
	IEC61334-5-1	
	IEC62054-21	
3.2 Налично одобрение за използване за търговско измерване на ел. енергия в Р. България или MID сертификат	ДА	
3.3 Клас на точност:	1.0 / MID B	
3.4 Гаранционен период:	36 месеца	
3.5 Параметри на околната среда		
- Температурен интервал:	от -10 °C до +45 °C	
- Границен работен интервал:	от -20 °C до +55 °C	
- Температура на съхранение и транспорт:	от -25 °C до +70 °C	
- Относителна влажност:	≤ 80% без конденз	
3.6 Схема на свързване	Триелементна (четирипроводна), за свързване с токови трансформатори	
3.7 Напрежение	3x230 - 400 V (0,8-1,2).Un	
3.8 Номинален ток	5 A	
3.9 Максимален ток	≥ 6 A	
3.10 Ток на чувствителност	≤ 0,005.In	
3.11 Честота на мрежата	50Hz	
3.12 Неналичие на самоход:	когато електромера е под напрежение в интервала (0,8-1,2).Un и липса на ток, тест изхода на електромера (светодиода) не трябва да генерира повече от един импулс. LED-диодът трябва да свети винаги когато електромерът няма товар.	
3.13 Собствена консумация		
- Напреженова верига	< 3 VA	
- Токова верига	< 1 VA	
3.14 Измервани величини		
- Енергия	kWh	
- Брой тарифи	най-малко 4 за активна енергия	
- Превключване на тарифите	с вграден часовник, синхронизиран от външен източник чрез комуникационните възможности на електромера	
3.15 Програмиране на тарифите	Дневно, за 4 сезона	
3.16 Измерване и запаметяване на товарови криви	На 15 минутен интервал	
3.17 Възможности на измерването		
- Предварително дефиниране на билинг периодите	ДА	

- Определяне на край на билинг период	ДА
- Автоматично – по зададен календарен график	ДА
- Капацитет за товарови криви – най-малко 40 дни при 15 мин. интервал	ДА

3.18 Отчитане на статус събития

– превишаване на допустимата мощност (дата, час, стойност)	ДА
– повишено (понижено) напрежение (дата, час, стойност)	ДА
– Регистриране на ток в обратна посока	ДА

3.19 Архив със събития (Logbook)

- Отваряне на клемен капак	ДА
- Отваряне на главен капак	ДА
- Въздействие с магнит	ДА
- Прекъсване на захранването	ДА

3.20 Комуникационни възможности:

- Възможност за комуникация с персонален компютър	ДА
- Програмиране/настройка -на място и/или дистанционно	ДА
- Отчитане на измерваните величини	ДА
-- На място, визуално	ДА
-- На място, посредством Personal Computer – преносим компютър (PC) или Handheld Unit – преносим терминал (HNU)	ДА
-- Дистанционно - PLC комуникация:	ДА
- вграден PL модем	ДА
- S-FSK модулация (IEC61334-5-1)	ДА
- автоматично регистриране	ДА
- препредаване на данни – мин.5 нива	ДА
- корекция на грешки (FEC)	ДА
PLC комуникацията трябва да се осъществява и при наличие на само една фаза и неутрала.	ДА

3.21 Вграден часовник

- Източник на измерването - кварцов осцилатор	ДА
Грешка на часовника:	
- В нормален режим	<0,5 сек / 24 часа
- При резервно захранване	<1,5 сек / 24 часа
Възможност за синхронизиране:	чрез PLC комуникация

3.22 Превключване на тарифите

Превключването на тарифите трябва да се извърши чрез вградения часовников превключвател съgl.	Величина	Тар. брояч	Зимно часовно време	Лятно часовно време	

Решение на ДКЕВР №Ц–002/ 29.03.2002.	P+	1.8.1	22:00 до 06:00	23:00 до 07:00	
		1.8.2	06:00 до 22:00	07:00 до 23:00	

3.23 Механични изисквания

- Степен на защита:	IP52	
- Негоримост:	ISO 75-2, метод А	
- Защита от корозия за времето на нормален експлоатационен живот	ДА	
- Корпус	Съгласно DIN 4385 част 2	

3.24 Защита:

- Възможност за пломбиране:	капака на електромера, капака на клемния блок	
- Отчитане на необичайни събития / манипулации:	опити за отваряне на ел-мера, шунтиране на токовата верига, отпадало напрежение и др. Електромера трябва да е оборудван с датчици за установяване на отварянето на основния и клемния капак. Датчиците да бъдат прикрити в непрозрачен корпус или в непрозрачна част от корпуса на електромера.	

3.25 Експлоатационен живот:

Най-малко 15 години

3.26 Дисплей

Тип:	LCD, с подсветка	
- Живот на дисплея:	най-малко 15 години	
- Брой цифри:	най-малко 6 целоч. и 2 след десет. запетая	
- Информация за визуализация:	броячи, моментни стойности на измерваните величини	
- Индикатори на събития:	циклично извеждане на информацията, програмиране на продължителността на визуализация на стойностите, програмиране на реда на визуализация на величините	

3.27 Батерия

- Вградена батерия	Изиска се продължителност на живот от най-малко 20 години	
--------------------	---	--

3.28 Параметризиране на електромера

през оптичен порт	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC	
дистанционно – през PLC:	Параметризиране на тарифни планове, календар, дисплей, следене на събития. Не се допуска нулиране на броячите чрез оптичния интерфейс или през PLC	

3.29 Маркировка за собственост

Възможност за отпечатване на лого:	EVN	
Възможност за отпечатване на баркод	ДА	

Търговски условия

към система за предварителен подбор на изпълнители № С-13-НМ-Д-94 с предмет: „Допълнителна доставка на еднофазни и трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация и трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация“, групирани в следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;

Обособена позиция № 2: Доставка на трифазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация;

Обособена позиция № 3: Доставка на трифазни електромери за индиректно свързване с PLC модем за S-FSK модулация.

1. Ценообразуване и ценови условия:

Всички цени са по условията DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси, без включен ДДС, като цени фиксираны за времето на изпълнение на договора и неподлежащи на актуализация.

2. Срокове:

2.1 Срок на договора:

Срокът на действие на настоящия договор е за период от една календарна година от датата на подписване на договора или до усвояване стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето

2.2 Срок на доставка:

Доколкото не е установлен друг срок на доставка в договора, валидния срок на доставка е до 30 (тридесет) дни след подписване на договор или след получаване на писмена заявка за доставка.

Заявките за доставка на поръчаната стока се изпращат директно, чрез специализираните отдели на Възложителя.

3. Неустойка за просрочване:

При неспазване на съгласувания срок за изпълнение поради причини, зависещи от Изпълнителя, Възложителят има право, независимо от другите му права, да претендира за неустойка за просрочване на стойност от 0,5% за всеки календарен ден от датата на просрочването до максимум 8,0% от общата стойност на заявленото количество, без включен ДДС.

Неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от страна на Възложителя.

В случай на забавяне на изпълнението с 16 (шестнадесет) или повече календарни дни от договорения срок, Възложителя е в правото си да откаже доставката на стоката, с което се анулира и съответната заявка за доставка.

Това право не е в сила при форсмажорни обстоятелства.

4. Плащане:

Плащанията се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след доставка, приемо-предавателен протокол и оригинална фактура.

Плащането на фактурите не означава приемане на изпълнението, нито отказ от право на неустойка .

5. Гаранции и гаранционно обслужване

5.1. Гаранция за добро изпълнение.

Възложителят определя гаранция за добро изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя към момента на сключване на договора, посредством банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от срока на действие на договора, включително гаранционният срок на изделията, удължен с 30 календарни дни, респективно паричен депозит по сметка на Възложителя, за същия период от време.

5.2. Гаранционно обслужване

С приемането на настоящата поръчка Изпълнителя гарантира безукорното и изпълнение в съответствие с действащите до настоящия момент в България съответни наредби и нормативи.

Изпълнителят гарантира за качеството на използвани материали, независимо дали те произхождат от него или от неговите доставчици, за правилното оразмеряване и правилната конструкция на градивните елементи, както и за безукорното функциониране за период от не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на приемо-предавателния протокол.

В случай на дефект Възложителят предоставя на Изпълнителя възможност за проверка.

Възложителят информира писмено Изпълнителя за констатирани по време на гаранционния срок дефекти. В срок не по-късно от 3 (три) календарни дни Изпълнителя е длъжен да установи и отрази заедно с Възложителя констатирания дефект в двустранно подписани протокол. В случай, че Изпълнителят не се яви за изготвяне на протокола, последният се изготвя и подписва единствено от Възложителя, като има същите правни последици.

Възникналите в рамките на гаранционния срок дефекти се отстраняват от Изпълнителя и за негова сметка, освен ако последните се дължат на въздействие на непреодолима сила или умишлено увреждане от други лица. Причините, освобождаващи Изпълнителя от гаранционна отговорност се установяват съвместно с Възложителя и се отразяват в двустранно подписан протокол. Изпълнителят е длъжен да започне отстраняването на проявени в гаранционния срок дефекти не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след подписване на горецитирания протокол, в което и да е от алтернативните му форми.

Ако искането за отстраняване или подмяна на установените дефекти не се извърши до 10 (десет) календарни дни, то Възложителя си запазва правото да ги отстрани чрез друга фирма независимо от продължаването на съществуването на гаранцията на Изпълнителя. Разходите, възникнали от това, се поемат от Изпълнителя.

За заменени или ремонтирани материали гореупоменатият гаранционен срок важи от повторната готовност за експлоатация.

6. Собственост/ рисък:

Собствеността и риска от повреди или загуба на доставката преминава към Възложителя само след реалната доставка на посочен от Възложителя адрес и подписване на приемо-предавателен протокол. Всяка загуба или щета, нанесена върху стоката преди този момент е за сметка на Изпълнителя.

Независимо от прехвърлянето на собствеността по в гореуказания смисъл, Възложителя има право за претенции, произтичащи от настоящите условия.

7. Отговорност:

Ограничението на отговорността на Изпълнителя за невиновно поведение за реклами / повреди и други от всяка към вид, възникнали във връзка с договорните задължения, изпълнение или неизпълнение на договора, се лимитира по стойност до стойността на застраховката професионална отговорност на Изпълнителя или до стойността на договора, при липса на валидна застрахователна полица, и по време – до изтичане на задълженията му по договора, включително и гаранционните задължения по него.

Ограничението на отговорността на Изпълнителя по настоящия договор, произтичаща от негово изпълнение или неизпълнение и не се прилага в случаите, когато произтича от виновно поведение на Изпълнителя, изразяващо се в умисъл или груба небрежност.

8. Конфиденциалност/ защита на данни:

Изпълнителят на поръчката се задължава да разглежда като търговска тайна цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която е станала известна в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.

С приемането на поръчката, Изпълнителят дава своето изрично съгласие в смисъла на Закона за защита на данните, че станалите му известни в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора данни, при необходимост, могат да се предадат на трети (примерно фирми, занимаващи се с планиране, съсобственици на съоръжението, застрахователи и др.), но не и на конкуренти.

Изпълнителят на поръчката се задължава да не нарушава чрез доставката защитените права на трети страни. По отношение на техните претенции, Изпълнителят на поръчката дължи на Възложителя обезщетение.

9. Форсмажорни обстоятелства:

/Непреодолима сила/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните включваща, но не ограничаваща се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

В случай, че Изпълнителят не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, същият уведомява Възложителя за това незабавно, както и в какво се състои същата.

В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със сертификат от съответния компетентен орган.

В този случай съвместно се определят нови срокове за подлежащите плащания и за санкциите за просрочване.

При съвместно изменени срокове е валиден новият срок за санкция за просрочване.

Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление.

10. База на договора:

Изключват се общи условия на изпълнителя.

Договорът се изготвя от Възложителя и е с прогнозна стойност, на база прогнозните количества, посочени от Възложителя в поканата за първоначална оферта и договорените с Изпълнителя единични цени. Заявките по договора ще бъдат базирани на реалните нужди на Възложителя.

Изпълнението на настоящата поръчка се извършва съгласно българското право. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.

Всички съобщения, предизвестия и нареддания, свързани с участието в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора, разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпись от приемаща страна.

Място за съдебно решаване на спорове за двете страни по договора е компетентният Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

Договорът се сключва на български език.

11. Прекратяване на договора:

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

С изтичане на срока на договора или усвояване на стойността на същия, което настъпи по-рано.

При условията на т.9., а именно, ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление.

По взаимно писмено съгласие между страните.

Възложителят има право незабавно да прекрати Договора, ако срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен запор или възбрана за погасяване на дълг.

Възложителят е в правото си да развали договора след 10 дневно писмена покана за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълнява едно или няколко от изброените по-долу договорни задължения, както следва:

- спазване на всички срокове;
- стриктно спазване на абсолютно всички минимални технически изисвания на възложителя;
- недопускане на брак в рамките на доставката;
- навременно попълване и подписване на всички документи в рамките на взаимоотношенията с възложителя;
- ненарушена опаковка на доставяните стоки;
- съдействие спрямо служителите на възложителя при приемане и предаване на стоките;
- спазване на всички изисквания на възложителя и българското законодателство за отчетност и фактуриране;
- други важни параметри на изпълнението, посочени в проекта на договор по конкретна процедура за обществена поръчка.

Възложителят е в правото си да прекрати договора еднострочно с 60 дневно писмено предизвестие, в случай на отпадане на необходимостта от доставка на изделията, предмет на договора.

В случаите на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му.

Фирмен печат на кандидата

Подпись с правна сила:

Дата 20... г.

Гр.