

Разяснения по условия на обществена поръчка

До
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка, провеждана чрез процедура на публично състезание №116-EP-20-CE-C-3 с предмет: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг, РОП №00143-2020-0023, регистрирано с входящ №3722/27.04.2020 г., се предоставят разяснения по поставените въпроси:

Въпроси:

„1. В приложената за остойностяване Количествена сметка в раздел III. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, т.69, т.70 и т.71 гласят следното:

69. Доставка и монтаж на дограмата с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m²k). Окомплектовка PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия E45 на производителя ЕТЕМ или еквивалент. По спецификация на дограма П1 268/180 - 8бр

70. Доставка и монтаж на дограмата с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m²k). Окомплектовка с PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия E45 на производителя ЕТЕМ или еквивалент. По спецификация на дограма П2 245/180 - 3бр

71. Доставка и монтаж на дограмата с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m²k). Окомплектовка с PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия E45 на производителя ЕТЕМ или еквивалент. По спецификация на дограма ПЗ 284/180 - 2бр

Същевременно по спецификация на дограмата, на стр.1 в колона „Описание“, за дограма П1, П2 и ПЗ е записано, че дограмата е 5 камерна PVC дограма с троен стъклопакет с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m²k).

Въпрос: Кое се счита за вярно - дограмата е с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост или 5 камерна PVC дограма с троен стъклопакет?

2. В приложената за остойностяване Количествена сметка в раздел XXV. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, т.560 гласи следното:

560. Доставка и монтаж на неотваряема дограмата с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с двоен стъклопакет, с обща дебелина 24мм, с коефициент на топлопреминаване до 1.4 W/(m²k). Стъклопакета от 4мм бяло флоатно стъкло + 4мм бяло флоатно стъкло. Серия E45 на производителя ЕТЕМ или еквивалент - 79м²

Въпрос: Не става ясна спецификацията на дограма по тази позиция. Моля за разяснения.”

Разяснения:

По въпрос 1:

В позиции 69 – 71 от количествено стойностната сметка, част от образеца на Ценово предложение са направени препратки към спецификации на дограмата от работния проект, които имат за цел да се представят нейното оразмеряване. Изискванията към вида на дограмата са определени в описанието на позициите от

количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение и в Техническите спецификации към документацията за обществената поръчка, а именно: дограмата е алуминиева, профил с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с троен стъклопакет, с обща дебелина 40 мм, с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m²k). Окомплектовка с PVC GU EJ T&T обков за отваряемите части, противонасекомна мрежа за отваряемата част на прозореца, съобразена с предложената система. Серия E45 на производителя ETEM или еквивалент.

По въпрос 2:

В позиция 560 от количествено стойностната сметка, част от образеца на Ценово предложение ясно е описан видът на дограмата: неотваряема дограма с алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, с цвят на праховото покритие на профилите RAL 7039. Остъкляване с двоен стъклопакет, с обща дебелина 24мм, с коефициент на топлопреминаване до 1,4 W/(m²k). Стъклопакета е от 4мм бяло флоатно стъкло + 4мм бяло флоатно стъкло. Серия E45 на производителя ETEM или еквивалент.

Ако въпросът е свързан с размерите на дограмата, то същата следва да бъде с размери: 2800 см дължина и 140 см височина с raster 140/140см, прозорците са 2 броя x 39,20м² = 78,4м².

Настоящите разяснения, както и пълната документация за обществената поръчка са общодостъпни, безплатни и се публикуват в Профила на купувача на адрес:

https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_116.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

С уважение,

Димчо Костов
Прокурист

**Информацията е заличена на основание
чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.**

Здравко Братоев
Изпълнителен директор на ЕВН