


ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

Днес, 03.07.2019 г. се подписва настоящия протокол, с който [REDACTED], на длъжност офис мениджър в „Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 2 предава на [REDACTED], в качеството му на председател на комисията, назначена със Заповед на възложителя № 1/02.07.2019 г. за разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № С-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, получените в непрозрачни запечатани опаковки първоначални оферти, в следния хронологичен ред:

1. Вх. № 1 от 28.06.2019г., 12:52 ч., подадена от „Сименс“ ЕООД;
2. Вх. № 2 от 28.06.2019г., 14:35 ч., подадена от „Електролюкс Табаков и снове“ ООД;
3. Вх. № 3 от 28.06.2019г., 15:30 ч., подадена от „Старт Инженеринг“ АД
4. Вх. № 4 от 28.06.2019г., 16:00 ч., подадена от „Ханиуел“ ЕООД.

Копие от входящия регистър на подадените първоначални оферти по процедура № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“ е неразделна част от настоящия приемо-предавателен протокол.



ПРЕДАТ:



ПРИЕЛ:

08.50

РЕГИСТЪР НА ПОДАЖЕНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ОФЕРТИ

По процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка
№ 198-ТР-19-ТГ-С-3

Предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи"

	Оферта от участник:	Вх. номер на офертата:	Дата / Час:	Забелжка:
1.	Селене ЕООД	1	28.6.2019 12:52ч.	
2.	Електроинже Такава и селене ЕООД	2	28.6.2019 14:35ч.	
3.	Барт Мънжерам АД	3	28.6.2019 15:30ч.	

4.	Рашишев Э.В.	4	28.6.2019 16:00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно отваряне на оферти и съответствие на подадените оферти с изискванията на Възложителя

Днес, 03.07.2019г. в 9:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 02.07.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		инженер поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Председателят на комисията запозна останалите членове на комисията с наименованията на участниците, подали първоначални оферти съгласно приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, след което всички членове подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

В днешното заседание комисията има за задача да отвори подадените първоначални оферти с оглед предстоящото провеждане на преговори с участниците, които са подали в срок първоначални оферти.

Комисията констатира, че съгласно приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП са подадени в срок следният брой първоначални оферти:

1. Вх. № 1 от 28.06.2019г., 12:52 ч., подадена от „Сименс“ ЕООД;
2. Вх. № 2 от 28.06.2019г., 14:35 ч., подадена от „Електролюкс Табаков и снове“ ООД;
3. Вх. № 3 от 28.06.2019г., 15:30 ч., подадена от „Старт Инженеринг“ АД
4. Вх. № 4 от 28.06.2019г., 16:00 ч., подадена от „Ханиуел“ ЕООД.

На заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП присъстват пълномощници на участниците:

1. За „Електролюкс Табаков и снове“ ООД – [], пълномощник;
2. За „Старт Инженеринг“ АД – [] пълномощник;
3. За „Ханиуел“ ЕООД – [], пълномощник.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на подадените оферти по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта с Вх. № 1 от 28.06.2019г., 12:52 ч., подадена от „Сименс“ ЕООД;

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 1 страница;
2. Декларации – 3 броя;
3. Техническо предложение – 18 страници;
4. CD с надпис „Техническо предложение – 1 брой;
5. Приложения към техническото предложение – 26 страници;
6. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение от трима от членовете на комисията и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от трима членовете на комисията и от пълномощниците на тримата участника.

2. Оферта с Вх. № 2 от 28.06.2019г., 14:35 ч., подадена от „Електролюкс Табаков и синове“ ООД

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 1 страница;
2. Техническо предложение – 16 страници;
3. Технически спецификации по желание на участника – 18 страници;
4. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение от трима от членовете на комисията и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от трима членовете на комисията и от пълномощниците на тримата участника.

3. Оферта с Вх. № 3 от 28.06.2019г., 15:30 ч., подадена от „Старт Инженеринг“ АД

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 2 страници;
2. Техническо предложение – 19 страници;
3. CD с надпис „Техническо предложение – 1 брой;
4. Допълнителни документи по желание на участника – 240 страници;
5. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение от трима от членовете на комисията и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от трима членовете на комисията и от пълномощниците на тримата участника.

4. Оферта с Вх. № 4 от 28.06.2019г., 16:00 ч., подадена от „Ханиуел“ ЕООД.

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 1 страница;
2. Техническо предложение – в отделен плик, който комисията отвори – 13 страници;
3. CD с надпис „Техническо предложение – 1 брой;
4. Декларации – 3 броя;
5. Предложение за изпълнение от участника – 28 листа.
6. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение от трима от членовете на комисията и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от трима членовете на комисията и от пълномощниците на тримата участника.

С това приключи публичната част на заседанието на комисията. Присъстващите представители на участниците напуснаха помещението в 10:01 часа.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от другия член [] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на г- [] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 03.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. []
(и)
3. []
5... []
(инх)

2. []
4. []
(адв)

ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно оценка на съответствие на подадените оферти с изискванията на Възложителя

Днес, 04.07.2019г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на закрито заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 02.07.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		инженер поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Задачата на комисията е да продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата относно съответствието им с поставените от Възложителя условия за изпълнение и изискванията на техническите спецификации и документацията.

При проверката комисията констатира следното:

1. Относно офертата на участник „Сименс“ ЕООД с Вх. № 1 от 28.06.2019г.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията. Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира следното:

Участникът е представил техническото си предложение в утвърдения образец на Възложителя. Комисията констатира, че в третата основна колона от образца, наименувана "Предложение на участника", участникът е посочил предложение за изпълнение само по 7 позиции:

№ 3 – Част Електро - ОЦ ЮГ - Доставка на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV – комплект;

№ 5 – Част Електро - ОЦ ЮГ - Доставка на силов трансформатор маслен, 1000kVA, 20kV/400V;

№ 177 -Част Електро - ТЕЦ Север -Доставка на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV – комплект;

№ 179 – Част Електро - ТЕЦ Север - Доставка на силов трансформатор маслен, 1600kVA, 6kV/400V;

№ 356 – Част Автоматизация - ТЕЦ Север - Цялостна система за автоматично управление на товарите на нови топлоцентрали и съществуваща когенерация с управление базирано на Simatic PCS7;

№ 357 – Част Автоматизация - ОЦ ЮГ - Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Юг и

№ 358 – Част Автоматизация - ТЕЦ Север – Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Север.

Комисията констатира, че в подаденото от участника техническо предложение липсва предложение за изпълнение по всички останали позиции съгласно утвърдения от възложителя образец, като в съответната колона „Предложение на участника“ изрично е записано „Не, неоферирано“.

На следващо място комисията констатира, че в приложена към техническото предложение Декларация от 27.06.2019г. участникът е декларирал изрично, че не е съгласен с клаузите на предложението проект – договор и ще изложи коментари на договарянето.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

С оглед на гореизложеното комисията счита, че техническото предложение на участника е непълно и не съответства на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви:

Съгласно чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Съгласно Раздел II, т.7 от Документацията за участие по процедурата „Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в поканата за предоставяне на първоначална оферта и участие в преговори, и да бъдат оформени по приложените към настоящата документация и поканата образци....“ Съгласно т. X, 2 от одобрената от Възложителя поканата за предоставяне на първоначална оферта и участие в преговори участниците следва да представят първоначална оферта, която да съдържа Техническо предложение (по образец), което съдържа :... (b) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и с) декларация за съгласие с клаузите на приложението проект на договор. За максимално улеснение и яснота на участниците в края на одобрения от Възложителя образец на техническото предложение е записано, че за изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор "Да" на съответните отделни точки, респективно въвеждането на изискваните параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документа Технически спецификации.

Комисията установи, че техническото предложение на участника не съдържа предложение по всички позиции съгласно одобрения от Възложителя образец, не съдържа дори положителен отговор „Да“ на съответните отделни точки както е указал възложителя в края на образца на техническото предложение, а с изключение на описаните по-горе 7 позиции, изрично е посочен от участника отговор „Не, неоферирано“. Съгласно одобрената документация по процедурата предмет на поръчката са електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи, като предметът на поръчката не е разделен на части и поръчката няма да се възлага на части. Освен това техническото предложение на участника не съдържа декларация за съгласие с клаузите на приложението проект на договор, одобрен от възложителя с документацията, поради което и на това основание техническото предложение не съответства на изискванията на възложителя по процедурата.

Предвид на констатираните недостатъци на техническото предложение на участника комисията счита, че техническата оферта на участника не отговаря на предварително одобрените от възложителя условия в документацията на поръчката, като поправянето на констатираните недостатъци не би могло да бъде постигнато без да доведе до промяна в техническото предложение по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Ето защо предложението за изпълнение на поръчката на участника „Сименс“ ЕООД не отговаря на условията на Възложителя по процедурата и е неподходяща оферта по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

На основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата обществена поръчка, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2. Относно офертата на участник „Електролюкс Табаков и синове“ ООД с Вх. № 2 от 28.06.2019г.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията.

Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира, че техническото предложение е съгласно образца на Възложителя и съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации. Участникът е попълнил всички позиции от техническото предложение съгласно минималните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.


3. Относно офертата на участник „Старт Инженеринг“ АД с Вх. № 3 от 28.06.2019г.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията. Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира, че техническото предложение е съгласно образца на Възложителя и съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации. Участникът е попълнил всички позиции от техническото предложение съгласно минималните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:



„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

4. Относно офертата на участник „Ханиуел“ ЕООД с Вх. № 4 от 28.06.2019г.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията. Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира, че техническото предложение е съгласно образеца на Възложителя и съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации. Участникът е попълнил всички позиции от техническото предложение съгласно минималните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

Комисията приключи разглеждането на техническите предложения на 04.07.2019 г. в 17ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от другия член [] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на г- [] същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 05.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [] л)

3. [] а)

5... [] (и

2. []

4. [] (а

ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно отваряне на ценови предложения

Днес, 10.07.2019г. в 11:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на публично заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 02.07.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

На заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.1 във връзка с чл. 57, ал.3 от ППЗОП присъстват представители на участниците „Електролюкс Табаков и снове“ ООД, „Старт Инженеринг“ АД и „Ханиуел“ ЕООД съгласно приложен към настоящия протокол присъствен списък. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

На днешното заседание комисията има за задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата, а именно:

1. „Електролюкс Табаков и снове“ ООД с оферта Вх. № 2 от 28.06.2019г.,
2. „Старт Инженеринг“ АД с оферта Вх. № 3 от 28.06.2019г.,
3. „Ханиуел“ ЕООД с оферта Вх. № 4 от 28.06.2019г.

Председателят на комисията докладва, че ценовото предложение на четвъртия участник в процедурата „Сименс“ ЕООД няма да бъде отворена, тъй като техническото предложение на „Сименс“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника няма да бъде отворено.

Председателят на комисията предостави възможност на присъстващите да се уверят в целостта на всички пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ преди да се пристъпи към отваряне на пликосете.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Електролюкс Табаков и снове“ ООД и оповести финансовото предложение на участника.

На следващо място председателя на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Старт Инженеринг“ АД и оповести финансовото предложение на участника.

След това председателя на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Ханиуел“ ЕООД и оповести финансовото предложение на участника.

С това приключи публичната част на заседанието на комисията в 11:44 часа и присъстващите външни лица с изключение на членовете на комисията напуснаха залата.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от другия член на комисията [] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 10.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [] (гел)

2. []

3. []

4. []

5..... []

СПИСЪК

на лицата, присъствали на заседанието на комисията за отваряне на ценови оферти, проведено на 10.07.2019г. от 11:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет.2, офис 2.1. по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1	 Старт инженеринг АД	
2	 Хемисел ЕООД	
3	 Хемисел ЕООД	
4	 Старт инженеринг АД	
5	 Електролюкс Табачев и снове ЕООД	
6		
7		
8		
9		
10		

ПРОТОКОЛ за теглене на жребий

Днес, 10.07.2019г. в 12:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на публично заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 02.07.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие **№ 198-TP-19-TG-C-3** с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Инженер Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпреде ление Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		инженер поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

В днешното заседание комисията има за задача да проведе жребий за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците в процедурата, които са допуснати до етапа на преговорите:

1. „Електролюкс Табаков и снове“ ООД с оферта Вх. № 2 от 28.06.2019г.,
2. „Старт Инженеринг“ АД с оферта Вх. № 3 от 28.06.2019г.,
3. „Ханиуел“ ЕООД с оферта Вх. № 4 от 28.06.2019г.

На заседанието на комисията за провеждане на жребия присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, които се вписаха в трисъствен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техните представители по реда на входящия номер на офертите да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегляния от тях номер, както следва:

№ на изтеглен билет	УЧАСТНИК
1	„Ханиуел“ ЕООД
2	„Електролюкс Табаков и снове“ ООД
3	„Старт Инженеринг“ АД

Всеки от участниците в жребия се вписа в отделен списък за резултатите от жребия чрез посочване на входящия номер на първоначалната му оферта, срещу него се записва номера на изтегления билет от жребия и се подписа от участника, съответно негов упълномощен представител.

Списъкът за резултатите от жребия е неразделна част от този Протокол.

Председателят на комисията обяви, че комисията ще публикува на профила на купувача на поръчката отделно съобщение за точната дата и час за провеждане на преговорите с допуснатите участници.

Комисията приключи жребия на 10.07.2019 г. в 12:30 ч. и всички присъстващи лица освен членовете на комисията напуснаха помещението.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [] който владее немски език, както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език [] същия декларира, че разбират неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 10.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. []
2. []
3. []
4. []
5. []

СПИСЪК

на лицата, присъствали на жребия, проведен на 10.07.2019г. в 12:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1	СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	
2	ХАНИЦЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	
3	ХАНИЦЕЛ ЕООД	
4	СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД	
5	ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ ЛЕ СЛКОВЕЕ ООД	
6		
7		
8		
9		
10		

ПРОТОКОЛ от проведени преговори

Днес, 22.07.2019г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена Заповед № 1 / 02.07.2019 г. г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Участник в преговорите: „Ханиуел“ ЕООД с оферта Вх. № 4 от 28.06.2019г. Представители на участника: – управител, и – представител на участника.

На преговорите присъства и преводач от немски – г. .

Преговарящите страни разгледаха предложените условия в представената от участника първоначална оферта. Председателят на комисията запита представителите на участника, дали има допълнителни въпроси по документацията. Въз основа на това страните обсъдиха условията за изпълнение на поръчката и предложението на участника.

Участникът уточни, че ще предостави проект и работни чертежи след като получи от Възложителя изходни данни за изработването им, без това да доведе до оскъпяване на офертата. Това се отнася и за сигналите точки и точките за измерване по конкретния проект.

Комисията уточни, че за Възложителят е важно, в доставката да е включено необходимото обучение на персонала, за да бъдат изпълнени изискванията за управление на централите от

персонала на Възложителя. Участникът потвърди, че обучението ще бъде извършено в обучителен център на участника на територията на България, без това да доведе до оскъпяване на офертата.

Участникът потвърди, че след конфигуриране на системата за автоматизацията и проведеното обучение, е възможно персоналът на Възложителя да управлява системата.

Пристъпи се към обсъждане на ценовото предложение, като първоначалното ценово предложение е следното:

- Обща стойност на ценовото предложение е в размер на 2 369 000 лева без ДДС.

Комисията посочи, че поради закръгляне на част от единичните цени, се получават незначителни отклонения между единичните цени и общото предложение за единични позиции след вземане в предвид на количествата. С оглед на това, участникът предложи закръглянето да бъде извършено до втория знак след десетичната запетая съгласно актуализираното ценово предложение, приложено към този протокол.

Комисията посочи, че по следните позиции има разлика в ценовите предложения за ОЦ Север и ОЦ Юг:

- Позиция 21 за ОЦ Юг и позиция 195 за ОЦ Север
- Позиция 25 за ОЦ Юг и позиция 198 за ОЦ Север
- Позиция 28 за ОЦ Юг и позиция 201 за ОЦ Север
- Позиция 70 за ОЦ Юг и позиция 248 за ОЦ Север
- Позиция 161 за ОЦ Юг и позиция 342 за ОЦ Север

Комисията уточни, че всяка заявка по договора ще включва необходимите количества за цялостно изграждане на ОЦ Север или на ОЦ Юг, като това следва да се вземе предвид при остойностяване на отделните позиции.

Участникът потвърди, че по посочените по-горе позиции ценовите предложения се изравняват към по ниската цена, съгласно актуализирано ценово предложение, приложено към този протокол.

Комисията уточни, че участникът следва да е отговорен за складирането на съоръженията и оборудването, което е поръчано, но не е инсталирано.

Пристъпи се и към обсъждане на условията в проекто-договора за възлагане на обществена поръчка, предвиден в тръжната документация. Преговарящите страни се споразумяха, че при прилагането на договора следва да се използва следно тълкуване, съответно следва да се направят следните уточнения:



- При подаването на Заявка по смисъла на чл. 6, ал. 1 от проекто-договора страните се споразумяват за разбирането, че една Заявка ще обхваща всички доставки и дейности, необходими за цялостното изпълнение на един от Обектите, посочени в чл. 1, ал. 5 от проекто-договора (ОЦ Север или ОЦ Юг).
- Страните потвърждават разбирането, че Графикът на дейностите ще бъде съгласуван с изпълнителите по всички части по изграждането на Обектите в разумен срок преди подаване на съответните Заявки.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (с) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни единични проби на цялостната инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (d) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни функционални проби (горещ пуск на системата) на инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, предаване на цялостната техническа финална документация към нея и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт, при условие, че Изпълнителят предостави банкова гаранция в размер на 5% от приетите работи без ДДС като обезпечение за авансово плащане до изпълнение на всички условия, предвидени в чл. 7, ал. 2, буква (d). Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни от изпълнение на условията по чл. 7, ал. 2 (d) от проекто-договора.
- Страните потвърждават разбирането, че относно гаранционните срокове ще се прилагат минималните гаранционни срокове съгласно приложимите разпоредби на Наредба 2 от 31.07.2003 г.
- Приложимото право по договора ще е българското право.
- По отношение на софтуерните продукти, предоставени от Изпълнителя, ще се прилага чл. 11, ал. 2, (ii) – изключителни права за ползване на софтуерни продукти, като те остават собственост единствено само на участника.
- По отношение на Интелектуалната собственост, участникът ще предостави всички нива на достъп, като софтуерните продукти ще бъдат съобразени и ще са съвместими с последна версия на WINDOWS към датата на подписване на договора;
- Общата отговорност на изпълнителя за вреди няма да надвишава сумата от 100% от общата стойност на договора за обществена поръчка.

След проведените разговори и преговори, участникът предложи промяна от първоначално предложената цена съгласно актуализирано ценово предложение, приложено към настоящия протокол. Въз основа на това, крайната обща предложена цена е размер на 2 218 969,90 лева без ДДС.

С оглед на това, преговарящите страни установиха, че първоначално предложените условия, променени съгласно настоящия протокол, формират окончателната оферта на участника, като окончателните единични цени и обща цена за изпълнение са съгласно приложеното окончателно ценово предложение на участника.



Комисията приключи преговорите с участника на 22.07.2019 г. в 13:10 ч.

По време на работата на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [] и от [], както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на г-н [] от [] и същия декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 22.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

- | | | |
|----------|-----|-----------|
| 1.
(и | [] | 2.
[] |
| 3.
(и | [] | 4.
[] |
| 5.
(и | [] | |

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:

([] — управител)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

216	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	180	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	180	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	1,14	1,14	205,19
217	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	65	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	65	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	0,79	0,79	51,51
218	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	15	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	15	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	3,71	3,71	55,60
219	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	10	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	10	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	0,98	0,98	9,77
220	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	30	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	30	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	0,52	0,52	15,53
221	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	240	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	240	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	7,60	7,60	1 023,90
222	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	60	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	60	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6,21	6,21	312,97
223	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	100	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	100	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	5,43	5,43	542,83
224	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	385	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	385	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	5,43	5,43	2 080,86
225	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	135	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	135	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	5,43	5,43	732,82
226	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	1810	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	1810	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	4,34	4,34	7 890,13
227	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	2	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	2	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	390,84	390,84	1 093,38
228	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	2	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	2	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	347,41	347,41	1 754,42
229	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	151,96	151,96	256,21
230	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	28	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	28	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	86,85	86,85	182,39
231	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	17,37	17,37	104,22
232	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	17,37	17,37	104,22
233	3,3	ELE	Север	Доставка на место в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	28	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	28	м	Изымается при сборке в 0,61 км от СВТ 32,5 мм2	6,51	6,51	182,39

[illegible]

252	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-10р.	54	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	3,04	3,04	164,15
253	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-15р.	54	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	1,74	1,74	93,90
254	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-3,350-150р.	67	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	3,04	3,04	203,67
255	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-79р.	67	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	1,74	1,74	116,39
256	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	8	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	3,04	3,04	24,32
257	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-1х200-56р.	8	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	1,74	1,74	13,90
258	3.3	ЕЛЕ	Север	Стоимость конструкции из арматурных элементов, включая стоимость бетона, арматуры, опалубки, работ по устройству конструкции (И)	1,8	т	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	1 757,05	3 039,83	8 598,38
259	3.3	ЕЛЕ	Север	Стоимость конструкции из арматурных элементов, включая стоимость бетона, арматуры, опалубки, работ по устройству конструкции (И)	400	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	1,74	3,04	4,78
260	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	120	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	10,86	9,34	20,19
261	3.3	ЕЛЕ	Север	Нарезка арматуры из арматурных элементов, включая стоимость арматуры, работ по устройству конструкции (И)	1	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	365,41	1 039,94	1 449,35
262	3.3	ЕЛЕ	Север	Ил. Осветительная установка	n/a	n/a	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент			1 449,35
263	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	16	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	288,78	288,78	4 620,64
264	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-1х200-56р.	16	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	59,71	59,71	955,38
265	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	11	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	192,39	182,39	2 008,29
266	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-1х200-56р.	11	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	59,71	59,71	605,62
267	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	12	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	182,39	182,39	2 008,68
268	3.3	ЕЛЕ	Север	Монтаж кабелей на конструкцию-1х200-56р.	12	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	59,71	59,71	718,63
269	3.3	ЕЛЕ	Север	Доставка кабелей на конструкцию-1х200-56р.	10	кг.	Изм. инсталл. кабеля с 3-х жилью от цитирования тус стандарт, модели, типовой материал или эквивалент	260,56	260,56	2 805,57

[illegible]

[illegible]

306	3.3	ELE	Север	Монтажные работы по установке оборудования на высоте 5-8 м.	10	бр.	Использование подъемных средств для установки оборудования на высоте.	10	бр.	Использование подъемных средств для установки оборудования на высоте.	17,37	17,37	173,70
307	3.3	ELE	Север	Сварочные работы при монтаже трубопроводов.	74	бр.	Использование сварочного аппарата и электродов.	74	бр.	Использование сварочного аппарата и электродов.	16,28	16,28	1 205,09
308	3.3	ELE	Север	Соединение труб с помощью фланцев.	360	кг	Использование фланцевых соединений.	360	кг	Использование фланцевых соединений.	1,74	3,04	4,78
309	3.3	ELE	Север	Демонтирование старой изоляции.	20	m2	Использование инструментов для демонтажа.	20	m2	Использование инструментов для демонтажа.	10,88	9,34	403,88
310	3.3	ELE	Север	IV. Заключительная проверка работ.	n/a	n/a	Использование контрольных приборов.			Использование контрольных приборов.			
311	3.3	ELE	Север	Направление монтажа кабеля.	180	м	Использование кабелей для подключения.	180	м	Использование кабелей для подключения.	13,68	15,68	2 482,28
312	3.3	ELE	Север	Доставка материалов на объект.	440	м	Использование транспорта для доставки.	440	м	Использование транспорта для доставки.		3,04	3,04
313	3.3	ELE	Север	Проверка качества выполненных работ.	180	м	Использование измерительных приборов.	180	м	Использование измерительных приборов.	2,61	2,61	489,00
314	3.3	ELE	Север	Гидравлическое испытание системы.	280	м	Использование гидравлического насоса.	280	м	Использование гидравлического насоса.	2,61	2,61	877,45
315	3.3	ELE	Север	Наблюдение за процессом монтажа.	7	бр.	Использование наблюдательных приборов.	7	бр.	Использование наблюдательных приборов.	97,13	99,85	191,08
316	3.3	ELE	Север	Доставка материалов на объект.	7	бр.	Использование транспорта для доставки.	7	бр.	Использование транспорта для доставки.	46,50	60,80	108,38
317	3.3	ELE	Север	Направление монтажа кабеля.	8	бр.	Использование кабелей для подключения.	8	бр.	Использование кабелей для подключения.	10,88	19,54	30,40
318	3.3	ELE	Север	Направление монтажа кабеля.	140	м	Использование кабелей для подключения.	140	м	Использование кабелей для подключения.	10,88	5,43	16,28
319	3.3	ELE	Север	Использование подъемных средств.	280	м	Использование подъемных средств.	280	м	Использование подъемных средств.	4,86	3,91	8,79
320	3.3	ELE	Север	Использование подъемных средств.	60	м	Использование подъемных средств.	60	м	Использование подъемных средств.	5,43	3,91	580,20
321	3.3	ELE	Север	Доставка материалов на объект.	17	бр.	Использование транспорта для доставки.	17	бр.	Использование транспорта для доставки.	10,88	16,28	27,14
322	3.3	ELE	Север	VII. Пуско-наладочные работы.	n/a	n/a	Использование пусковых устройств.			Использование пусковых устройств.			461,40
323	3.3	ELE	Север	Контроль качества выполнения работ.	1	бр.	Использование контрольных приборов.	1	бр.	Использование контрольных приборов.	1 042,23	1 042,23	1 042,23

[illegible]

360	3,5	TELE	Север	Телефонный Север	1	гр.	Использован ли телефонный аппарат, мобильный телефон, компьютер, интернет	1	гр.	Использован ли телефон для звонков, мобильный телефон, компьютер, интернет	48 352,91	109 551,11	158 904,02	158 904,02
361														
362														
363														
364						10	%							
365														
												Общая	2 012 245,36	
												от стоимости на договор	201724,54	
												Одобрена цена:	2 218 969,50	
												Датчик	443793,58	
												Крайняя цена:	2662763,88	

94

ПРОТОКОЛ от проведени преговори

Днес, 22.07.2019г. в 14:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена Заповед № 1 / 02.07.2019 г. г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Участник в преговорите: „Електролюкс Табаков и снове“ ООД с оферта Вх. № 2 от 28.06.2019г.
Представители на участника: – пълномощник.

На преговорите присъства и преводач от немски – .


Преговарящите страни разгледаха предложените условия в представената от участника първоначална оферта. Председателят на комисията запита представителите на участника, дали има допълнителни въпроси по документацията. Въз основа на това страните обсъдиха условията за изпълнение на поръчката и предложението на участника.

Пристъпи се към обсъждане на ценовото предложение, като първоначалното ценово предложение е следното:

- Обща стойност на ценовото предложение е в размер на 2 399 490,51 лева без ДДС.

Комисията отбеляза, че по отношение на следните позиции има различни предложени цени за еднакви позиции за ОЦ Север и ОЦ Юг:

- Позиция 25 за ОЦ Юг и Позиция 198 за ОЦ Север
- Позиция 29 за ОЦ Юг и Позиция 202 за ОЦ Север
- Позиция 42 за ОЦ Юг и Позиция 216 за ОЦ Север
- Позиция 43 за ОЦ Юг и Позиция 217 за ОЦ Север
- Позиция 46 за ОЦ Юг и Позиция 220 за ОЦ Север
- Позиция 71 за ОЦ Юг и Позиция 249 за ОЦ Север



- Позиция 78 за ОЦ Юг и Позиция 256 за ОЦ Север
- Позиция 82 за ОЦ Юг и Позиция 260 за ОЦ Север
- Позиция 124 за ОЦ Юг и Позиция 305 за ОЦ Север
- Позиция 125 за ОЦ Юг и Позиция 306 за ОЦ Север
- Позиция 135 за ОЦ Юг и Позиция 316 за ОЦ Север
- Позиция 136 за ОЦ Юг и Позиция 317 за ОЦ Север
- Позиция 137 за ОЦ Юг и Позиция 318 за ОЦ Север


Комисията също отбеляза, че за следните позиции са оферирани еднакви цени за различни по обем и вид дейности:

- Позиция 26 за ОЦ Юг и Позиция 199 за ОЦ Север
- Позиция 76 за ОЦ Юг и Позиция 254 за ОЦ Север
- Позиция 162 за ОЦ Юг и Позиция 343 за ОЦ Север

След направените справки и проверки от страна на участника, той предложи корекции по посочените по-горе позиции съгласно актуализирано ценово предложение, приложено към този протокол.

Пристъпи се и към обсъждане на условията в проекто-договора за възлагане на обществена поръчка, предвиден в тръжната документация. Преговарящите страни се споразумяха, че при прилагането на договора следва да се използва следно тълкуване, съответно следва да се направят следните уточнения:

- При подаването на Заявка по смисъла на чл. 6, ал. 1 от проекто-договора страните се споразумяват за разбирането, че една Заявка ще обхваща всички доставки и дейности, необходими за цялостното изпълнение на един от Обектите, посочени в чл. 1, ал. 5 от проекто-договора (ОЦ Север или ОЦ Юг).
- Страните потвърждават разбирането, че Графикът на дейностите ще бъде съгласуван с изпълнителите по всички части по изграждането на Обектите в разумен срок преди подаване на съответните Заявки.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (с) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни единични проби на цялостната инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (d) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни функционални проби (горещ пуск на системата) на инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, предаване на цялостната техническа финална документация към нея и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт, при условие, че Изпълнителят предостави банкова гаранция в размер на 5% от приетите работи без ДДС като обезпечение за авансово плащане до изпълнение на всички условия, предвидени в чл. 7, ал. 2, буква (d). Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни от изпълнение на условията по чл. 7, ал. 2 (d) от проекто-договора.
- Страните потвърждават разбирането, че относно гаранционните срокове ще се прилагат минималните гаранционни срокове съгласно приложимите разпоредби на Наредба 2 от 31.07.2003 г.
- Приложимото право по договора ще е българското право.
- По отношение на софтуерните продукти, предоставени от Изпълнителя, ще се прилага чл. 11, ал. 2, (ii) – изключителни права за ползване на софтуерни продукти, като те остават собственост единствено само на участника.



- По отношение на Интелектуалната собственост, участникът ще предостави всички нива на достъп, като софтуерните продукти ще бъдат съобразени и ще са съвместими с последна версия на WINDOWS към датата на подписване на договора;
- Общата отговорност на изпълнителя за вреди няма да надвишава сумата от 100% от общата стойност на договора за обществена поръчка.

След проведените разговори и преговори, участникът предложи промяна от първоначално предложената цена съгласно актуализирано ценово предложение, приложено към настоящия протокол. Въз основа на това, крайната обща предложена цена е размер на 2 001 297,46 лева без ДДС.

С оглед на това, преговарящите страни установиха, че първоначално предложените условия, променени съгласно настоящия протокол, формират окончателната оферта на участника, като окончателните единични цени и обща цена за изпълнение са съгласно приложеното окончателно ценово предложение на участника.

Комисията приключи преговорите с участника на 22.07.2019 г. в 15:55 ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [] и от [] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [] от [] а и същия декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 22.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1.	[]	2.	[]
(инж.)			
3.	[]	4.	[]
(инж.)			
5.....	[]		
(инж.)			

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:

[]

() пълномощник

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "Електролюкс Табасов и снорове"ООД (немонизирано на участника)


С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обединения от Възложителя обществен поръчка чрез процедура № 198-ТР-19-ТГ-С-3 с предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомогателни системи и инсталации за нов заместващ стопилителни центри"

№	№ от Техн. Специф.	Проект на част	Площадка	Наименование	Колп.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
1	3,3	ELE	Юг	Електрически линии, инсталации, съоръжения			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни				
2	3,3	ELE	Юг	1. Основно оборудване			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни				
3	3,3	ELE	Юг	Доставка на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	74000,00	74000,00	74000,00
4	3,3	ELE	Юг	Монтаж на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	750,00	0,00	750,00	750,00
5	3,3	ELE	Юг	Доставка на силово трансформатор маслен, 1000kVA, 20kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	21100,00	21100,00	21100,00
6	3,3	ELE	Юг	Монтаж на силово трансформатор маслен, 1000kVA, 20kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	750,00	0,00	750,00	750,00
7	3,3	ELE	Юг	Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	34,00	34,00	34,00
8	3,3	ELE	Юг	Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	20,00
9	3,3	ELE	Юг	Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	28,00	28,00	28,00
10	3,3	ELE	Юг	Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	0,00	15,00	15,00
11	3,3	ELE	Юг	Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150mm, с 20бр. клеми 2,5mm ²	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	180,00	180,00	180,00
12	3,3	ELE	Юг	Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	40,00	0,00	40,00	40,00
13	3,3	ELE	Юг	Доставка на табло ниско напрежение - LVБ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	17500,00	17500,00	17500,00
14	3,3	ELE	Юг	Монтаж на табло ниско напрежение - LVБ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	500,00	0,00	500,00	500,00

15	3,3	ELE	Юг	Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	13250,00	13250,00	13250,00
16	3,3	ELE	Юг	Монтаж на UPS	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	800,00	0,00	800,00	800,00
17	3,3	ELE	Юг	Доставка на табло UPS - BUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 800/600/200mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	13250,00	13250,00	13250,00
18	3,3	ELE	Юг	Монтаж на табло UPS - BUPS на стена	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	200,00	0,00	200,00	200,00
19	3,3	ELE	Юг	Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7500,00	7500,00	7500,00
20	3,3	ELE	Юг	Монтаж на табло ВКЕ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	250,00	0,00	250,00	250,00
21	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 500A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1200,00	1200,00	2400,00
22	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 63A, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	400,00
23	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 25A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	800,00
24	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 16A IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	800,00
25	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 10A IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	350,00	350,00	1400,00
26	3,3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 6A IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	350,00	350,00	1400,00
27	3,3	ELE	Юг	Монтаж на местен панел на стена	13	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	910,00
28	3,3	ELE	Юг	Доставка на въздушен пускател, 1,6-2,5A, 380V, IP-54, за открит монтаж	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	162,00	162,00	324,00
29	3,3	ELE	Юг	Монтаж на въздушен пускател на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25,00	0,00	25,00	50,00
30	3,3	ELE	Юг	Доставка на товарен прехвърляч, 25A, 380V; IP-54, за открит монтаж	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	491,00	491,00	1964,00

31	3,3	ELE	Юг	Монтаж на товарен прехвърляч на стена		4	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	40,00	0,00	40,00	180,00
32	3,3	ELE	Юг	III. Кабели и конструкции				Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00		
33	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 12/20kV тип САХЕКТ 1х85mm ²	15Е		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,80	7,80	1208,00
34	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 1х300mm ²	80		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	43,00	43,00	3440,00
35	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х35mm ²	26С		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	65,00	65,00	16800,00
36	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х35mm ²	85		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	23,50	23,50	1997,50
37	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х10mm ²	36		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	245,00
38	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х6mm ²	90		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,30	4,30	387,00
39	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х4mm ²	220		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,00	3,00	660,00
40	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5mm ²	960		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,00	2,00	1960,00
41	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 3х4mm ²	100		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,00	2,00	200,00
42	3,3	ELE	Юг	Доставка на силови кабели 0,6/1kV тип СВТ 3х2,5mm ²	80		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,29	1,29	103,20
43	3,3	ELE	Юг	Доставка на контролни кабели 0,6/1kV тип СВТ 2х2,5mm ²	60		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,86	0,86	51,00
44	3,3	ELE	Юг	Доставка на контролни кабели 0,6/1kV тип СВТ 12х1,5mm ²	10		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,45	3,45	34,50
45	3,3	ELE	Юг	Доставка на контролни кабели 0,6/1kV тип СВТ 4х1,5mm ²	10		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,00	1,00	10,00
46	3,3	ELE	Юг	Доставка на контролни кабели 0,6/1kV тип СВТ 2х1,5mm ²	30		м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,60	0,60	18,00

47	3,3	ELE	Юг	Поставяне на силов кабел тип САХЕКТ 1х95mm ² по кабелни конструкции и в доп	156	м	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	0,00	3,00	465,00
48	3,3	ELE	Юг	Поставяне на силов кабел тип СВТ 1х300mm ² по кабелни конструкции	80	м	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	800,00
49	3,3	ELE	Юг	Поставяне на силов кабел тип СВТ 5х95mm ² по кабелни конструкции	130	м	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	780,00
50	3,3	ELE	Юг	Поставяне на силов кабел тип СВТ 5х35mm ² по кабелни конструкции	86	м	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	340,00
51	3,3	ELE	Юг	Поставяне на силов кабел тип СВТ до 5х10mm ² и кончки контролни кабели по кабелни конструкции	1615	м	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,60	0,00	2,60	4196,00
52	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 12/20kV тип САХЕКТ 1х95mm ²	12	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	60,00	0,00	110,00	1320,00
53	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300mm ²	22	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	120,00	220,00	340,00	7480,00
54	3,3	ELE	Юг	Суша кабелна разделка на кабел 12/20kV тип САХЕКТ 1х95mm ²	12	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	30,00	0,00	30,00	360,00
55	3,3	ELE	Юг	Суша кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300mm ²	22	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	48,00	0,00	48,00	1056,00
56	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95mm ²	24	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	39,00	0,00	39,00	936,00
57	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35mm ²	4	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	30,00	0,00	30,00	120,00
58	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10mm ²	4	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	40,00
59	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6mm ²	6	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	48,00
60	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4mm ²	1)	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	80,00
61	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2,5mm ²	7)	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	420,00
62	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4mm ²	8	бр.	Изпълняват се работи да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	48,00



63	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СБТ 3x2,5mm ²	10	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	50,00
64	3,3	ELE	Юг	Суша разделка на контролен кабел	18	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	216,00
65	3,3	ELE	Юг	Провязване и подреждане на жилата на контролни кабели до 2,5mm ² и брой на жилата до 4	64	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	512,00
66	3,3	ELE	Юг	Провязване и подреждане на жилата на контролни кабели до 2,5mm ² и брой на жилата до 12	24	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	24,00	0,00	24,00	576,00
67	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обухка 95mm ²	120	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5,00	4,50	9,50	1140,00
68	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обухка 35mm ²	20	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	3,70	7,70	154,00
69	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обухка 10mm ²	20	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	2,00	5,00	100,00
70	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обухка 6mm ²	30	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,80	1,40	4,00	120,00
71	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелни марки	160	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,00	2,00	4,00	600,00
72	3,3	ELE	Юг	Пластмасова лента за прихващане на кабелите	40	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	10,00	20,00	800,00
73	3,3	ELE	Юг	Запъване с неторимата маса на краища на тръби и отвори	100	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	15,00	25,00	2500,00
74	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,00	4,00	216,00
75	3,3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	216,00
76	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция 3x350 - 7бр.	31	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,76	4,76	147,56
77	3,3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция - 7бр.	31	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	124,00
78	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция 1x200 - 6бр.	8	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,40	4,40	35,20

79	3,3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция 1х200 - 5бр.	8	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	32,00
80	3,3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за напруга на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скъри и кабелни капаци)	1,3	т	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4000,00	4000,00	9000,00	12800,00
81	3,3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции	30D	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	2400,00
82	3,3	ELE	Юг	Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	114	м2	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5,00	5,00	10,00	1140,00
83	3,3	ELE	Юг	III. Осветителна инсталация			Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00		
84	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W, 230V, IP-54	12	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	85,00	85,00	1020,00
85	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W, 230V, IP-54 - на метална конзола	12	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25,00	0,00	25,00	300,00
86	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, LED пюра T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-54	13	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	44,00	44,00	440,00
87	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пюра T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-54	13	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	120,00
88	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, LED пюра T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-21	11	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	41,00	41,00	451,00
89	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пюра T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-21	11	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	132,00
90	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65	8	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	88,00	88,00	704,00
91	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65 - на тръбно рамо	8	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27,00	0,00	27,00	216,00
92	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка	13	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	91,00
93	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка на стена	13	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	130,00
94	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-34, с предпазна решетка	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	14,00

95	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 220V, IP-34, с предпазна решетка на стена	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	20,00
96	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - взривоустойчив, Ex II 2G EEx d IIA T1, 39W, 220V	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	230,00	230,00	1380,00
97	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - взривоустойчив, Ex II 2G EEx d IIA T1, 39W, 220V, на метална конзола	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	0,00	15,00	90,00
98	3,3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	9	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	35,00	35,00	315,00
99	3,3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	9	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	72,00
100	3,3	ELE	Юг	Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	76,00	76,00	152,00
101	3,3	ELE	Юг	Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66, на метална конзола, към метален комин с H=25m	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	20,00
102	3,3	ELE	Юг	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	3	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	175,00	175,00	525,00
103	3,3	ELE	Юг	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	5	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	175,00	175,00	875,00
104	3,3	ELE	Юг	Монтаж на евакуационен осветител на стена	8	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	80,00
105	3,3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация 25A, 220V, IP-44	7	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	5,00	5,00	35,00
106	3,3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" - двоен, за скрита инсталация 25A, 220V, IP-21	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,00	4,00	8,00
107	3,3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация 25A, 220V, IP-21	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,50	2,50	5,00
108	3,3	ELE	Юг	Монтаж на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация	11	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	44,00
109	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на вл. ключ обикновен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противопожарен	3	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,60	6,60	16,80
110	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на вл. ключ обикновен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,00	6,00	24,00

111	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация, противопожарен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,50	6,50	13,00
112	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,50	6,50	26,00
113	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за открита инсталация, противопожарен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	16,00
114	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация	3с	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,80	1,20	3,00	90,00
115	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	3с	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,80	0,70	2,50	87,50
116	3,3	ELE	Юг	Лампки илази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х1,5мм2, положен смято под наклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	3с	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	12,00	24,00	816,00
117	3,3	ELE	Юг	Контакти илази с проводник тип ПВВ-МБ1 3х2,5мм2, положен смято под наклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	16,00	16,00	32,00	352,00
118	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВТ 3х1,5 мм2	460	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,75	0,75	345,00
119	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВБТ 3х1,5 мм2	103	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,90	1,90	190,90
120	3,3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВТ 2х1,5 мм2	145	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,65	0,65	94,25
121	3,3	ELE	Юг	Доставка на стоманена тръба Ø25мм	240	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,60	3,60	864,00
122	3,3	ELE	Юг	Полгане на стоманена тръба Ø25мм открито по бетон, със закрепване	150	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	7,00	11,00	1650,00
123	3,3	ELE	Юг	Полгане на стоманена тръба Ø25мм открито по метална конструкция, със закрепване	90	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	720,00
124	3,3	ELE	Юг	Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ø80 и единична дължина 550мм	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	20,00	35,00	280,00
125	3,3	ELE	Юг	Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ø80 и единична дължина 550мм на бетонова колона	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	80,00
126	3,3	ELE	Юг	Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата	73	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	0,00	3,00	216,00

127	3,3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др.	30G	кг	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	2400,00
128	3,3	ELE	Юг	Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	18	м2	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	144,00
129	3,3	ELE	Юг	IV. Заземителна и мълниезащитна инсталация				0,00	0,00		
130	3,3	ELE	Юг	Направа на излот с размери 0,8/0,4 в класа III категория	16C	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	1920,00
131	3,3	ELE	Юг	Доставка стоманена подкована шина 40/4мм	34C	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,60	2,60	884,00
132	3,3	ELE	Юг	Полагане на стоманена подкована шина 40/4мм в готов излот	16C	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,60	0,00	2,60	416,00
133	3,3	ELE	Юг	Полагане на стоманена подкована шина 40/4мм открито по бетон	18D	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,30	0,00	3,30	594,00
134	3,3	ELE	Юг	Набиране на колосе от заземител, състоящ се от 2 кола от подкован винел L63/63/5 с ед. дължина 3м, свързани с подшина 40/4мм и L= 3 м	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	50,00	100,00	150,00	900,00
135	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на контролно-режимна кутия - алуминиева проводътна кутия с надписи	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	40,00	60,00	960,00
136	3,3	ELE	Юг	Направа на пета за подвижно заземление	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	15,00	30,00	180,00
137	3,3	ELE	Юг	Направа и полагане на мостови връзки от стоманена шина 26/4мм	11D	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	2,00	5,00	550,00
138	3,3	ELE	Юг	Направа и полагане на мълниезащитна мрежа от Алуминиева проводник тип A01/AI Mп SI-Ф8мм, положена открито на свободно лежащи плоскостни опори с бетоново блокове (включително всички свързващи елементи)	245	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,80	4,40	8,20	2009,00
139	3,3	ELE	Юг	Направа и полагане на токоотводи от Алуминиева проводник тип A01/AI Mп SI-Ф8мм, положен скрито под мазилката	60	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,80	4,40	8,20	492,00
140	3,3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на мултилема, подкована за Алуминиев проводник тип A01/AI Mп SI-Ф8мм	14	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	19,00	29,00	406,00
141	3,3	ELE	Юг	VII. Пусково-наладъчни работи				0,00	0,00		
142	3,3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1000kVA, 20kV/10,4kV	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00

143	3.3	ELE	Юг	Накладна на маслен силов трансформатор 630kVA, 20kV/0.4kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	120,00	0,00	120,00	120,00
144	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00
145	3.3	ELE	Юг	Накладна на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	600,00	0,00	600,00	600,00
146	3.3	ELE	Юг	Фазирание на трансформатор с мрежи за напрежение 20kV	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	210,00
147	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на кабели 12/20kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	770,00
148	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV	70	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	730,00
149	3.3	ELE	Юг	Определяне специфичното съпротивление на почвата	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	20,00
150	3.3	ELE	Юг	Измерване съпротивления на контура за защита заземление	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	20,00
151	3.3	ELE	Юг	Измерване съпротивления на точка от заземителния контур	5	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	0,00	15,00	90,00
152	3.3	ELE	Юг	Измерване на пълното съпротивление на контура фаз-нула	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	200,00	0,00	200,00	200,00
153	3.3	ELE	Юг	Проверка за налягане на верига между заземители и заземляващите елементи до 30 точки	15	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	60,00	0,00	60,00	900,00
154	3.3	ELE	Юг	VIII. Съоръжения по БХПБ							
155	3.3	ELE	Юг	Диелектрична пътека НН	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	60,00	60,00	500,00
156	3.3	ELE	Юг	Диелектрична пътека СН	5	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	50,00	50,00	300,00
157	3.3	ELE	Юг	Диелектрични боти НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	85,00	85,00	170,00
158	3.3	ELE	Юг	Диелектрични боти ВН	1	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	85,00	85,00	85,00

159	3,3	ELE	Юг	Диелектрични ръкавици НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	45,00	45,00	90,00
160	3,3	ELE	Юг	Диелектрични ръкавици ВН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	65,00	65,00	130,00
161	3,3	ELE	Юг	Преносими заземители от медно въже ф50мм	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	300,00	300,00	900,00
162	3,3	ELE	Юг	Указатели за ВН / 20kV, 4kV /	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	235,00	235,00	235,00
163	3,3	ELE	Юг	Указатели за НН	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	70,00	70,00	70,00
164	3,3	ELE	Юг	Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	40,00	40,00	160,00
165	3,3	ELE	Юг	Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	40,00	40,00	160,00
166	3,3	ELE	Юг	Противогазови маски	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	220,00	220,00	440,00
167	3,3	ELE	Юг	Предпазни очила	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	14,00
168	3,3	ELE	Юг	Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	60,00	60,00	180,00
169	3,3	ELE	Юг	Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	37,00	37,00	74,00
170	3,3	ELE	Юг	Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	80,00	80,00	240,00
171	3,3	ELE	Юг	Временни ограждения	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	56,00	56,00	168,00
172	3,3	ELE	Юг	Изолраще щенга до 20kV	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	230,00	230,00	460,00
173	3,3	ELE	Юг	Изолращи клещи 1kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	40,00	40,00	40,00
174	3,3	ELE	Юг	Изолращи клещи 35kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	570,00	570,00	570,00

1

175	3,3	ELE	Север	Електрически линии, инсталации, съоръжения					0,00	0,00		
176	3,3	ELE	Север	I. Основно оборудване					0,00	0,00		
177	3,3	ELE	Север	Доставка на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6кV - комплект	1	бр.			0,00	122000,00	122000,00	122000,00
178	3,3	ELE	Север	Монтаж на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6кV - комплект	1	бр.			1000,00	0,00	1000,00	1000,00
179	3,3	ELE	Север	Доставка на силов трансформатор маслен, 1600кVА, 6кV/400V	1	бр.			0,00	30935,00	30935,00	30935,00
180	3,3	ELE	Север	Монтаж на силов трансформатор маслен, 1600кVА, 6кV/400V	1	бр.			1000,00	0,00	1000,00	1000,00
181	3,3	ELE	Север	Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	2	бр.			0,00	34,00	34,00	68,00
182	3,3	ELE	Север	Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	2	бр.			20,00	0,00	20,00	40,00
183	3,3	ELE	Север	Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	2	бр.			0,00	28,00	28,00	56,00
184	3,3	ELE	Север	Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	2	бр.			15,00	0,00	15,00	30,00
185	3,3	ELE	Север	Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм, с 20бр. клеми 2,5мм2	2	бр.			0,00	180,00	180,00	360,00
186	3,3	ELE	Север	Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150мм	2	бр.			40,00	0,00	40,00	80,00
187	3,3	ELE	Север	Доставка на табло ниско напрежение - LVБ		бр.			0,00	17500,00	17500,00	17500,00
188	3,3	ELE	Север	Монтаж на табло ниско напрежение - LVБ		бр.			500,00	0,00	500,00	500,00
189	3,3	ELE	Север	Доставка на UPS 8кVА, 380/380V за продължителност на работа 2 часа		бр.			0,00	13250,00	13250,00	13250,00
190	3,3	ELE	Север	Монтаж на UPS		бр.			800,00	0,00	800,00	800,00

191	3,3	ELE	Север	Доставка на табло UPS - ВUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	13250,00	13250,00	13250,00
192	3,3	ELE	Север	Монтаж на табло UPS - ВUPS на стена	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	200,00	0,00	200,00	200,00
193	3,3	ELE	Север	Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящ, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7500,00	7500,00	7500,00
194	3,3	ELE	Север	Монтаж на табло ВКЕ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	250,00	0,00	250,00	250,00
195	3,3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 500A, IP-54	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1200,00	1200,00	3600,00
196	3,3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 25A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	800,00
197	3,3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 15A IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	800,00
198	3,3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 10A IP-54	5	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	400,00	400,00	2000,00
199	3,3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прехвърляч) 380V, 2A IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	350,00	350,00	1400,00
200	3,3	ELE	Север	Монтаж на местен панел на стена	16	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	1120,00
201	3,3	ELE	Север	Доставка на въздушен пускател, 1,6÷2,5A; 380V; IP-54, за открит монтаж	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	162,00	162,00	324,00
202	3,3	ELE	Север	Монтаж на въздушен пускател на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25,00	0,00	25,00	50,00
203	3,3	ELE	Север	Доставка на товарен прехвърляч, 25A; 380V; IP-54, за открит монтаж	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	491,00	491,00	1964,00
204	3,3	ELE	Север	Монтаж на товарен прехвърляч на стена	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	40,00	0,00	40,00	160,00
205	3,3	ELE	Север	11. Кабели и конструкции			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 6KV тип N2XSEH 3x240mm²	240	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	151,00	151,00	36240,00

207	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 6KV тип SAХЕКТ 1х95mm ²		60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,80	7,80	468,00
208	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 1х400mm ²		100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	54,00	54,00	5400,00
209	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х95mm ²		365	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	65,00	65,00	23025,00
210	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х35mm ²		135	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	23,50	23,50	3172,50
211	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х10mm ²		130	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	910,00
212	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х6mm ²		16	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,30	4,30	43,00
213	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х4mm ²		333	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,00	3,00	990,00
214	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 5х2,5mm ²		940	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,00	2,00	1880,00
215	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 3х4mm ²		100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,00	2,00	200,00
216	3,3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип CBT 3х2,5mm ²		180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,29	1,29	232,20
217	3,3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1KV тип CBT 2х2,5mm ²		65	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,85	0,85	55,25
218	3,3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1KV тип CBT 12х1,5mm ²		15	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,45	3,45	51,75
219	3,3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1KV тип CBT 4х1,5mm ²		16	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,00	1,00	10,00
220	3,3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1KV тип CBT 2х1,5mm ²		30	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,65	0,65	19,50
221	3,3	ELE	Север	Поставяне на силов кабел 6KV тип N2XSEN 3х240mm ² по кабелни конструкции и изтегляне в земята в изкуп		240	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	2400,00
222	3,3	ELE	Север	Поставяне на силов кабел тип SAХЕКТ 1х55mm ² по кабелни конструкции и в изкуп		60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	0,00	3,00	180,00

223	3,3	ELE	Север	Полагане на силов кабел тип СBT 1x400mm ² по кабелни конструкции	100	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	1000,00
224	3,3	ELE	Север	Полагане на силов кабел тип СBT 5x35mm ² по кабелни конструкции	365	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	2310,00
225	3,3	ELE	Север	Полагане на силов кабел тип СBT 5x35mm ² по кабелни конструкции	135	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	540,00
226	3,3	ELE	Север	Полагане на силов кабел тип СBT до 5x10mm ² и всички контролни кабели по кабелни конструкции	181)	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,00	0,00	2,00	4706,00
227	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип NXSEN 3x240mm ²	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	450,00	900,00	1350,00	2700,00
228	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип NXSEN 3x240mm ²	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	160,00	210,00	370,00	740,00
229	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6kV тип SAХЕХТ 1x95mm ²	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	80,00	50,00	110,00	690,00
230	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СBT 1x100mm ²	28	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	130,00	200,00	5600,00
231	3,3	ELE	Север	Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип NXSEN 3x240mm ²	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	47,00	0,00	47,00	282,00
232	3,3	ELE	Север	Суха кабелна разделка на кабел 6kV тип SAХЕХТ 1x95mm ²	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	120,00
233	3,3	ELE	Север	Суха кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 1x400mm ²	28	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	47,00	0,00	47,00	1316,00
234	3,3	ELE	Север	Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 5x95mm ²	36	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	39,00	0,00	39,00	1404,00
235	3,3	ELE	Север	Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 5x35mm ²	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	30,00	0,00	30,00	180,00
236	3,3	ELE	Север	Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 5x10mm ²	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	20,00
237	3,3	ELE	Север	Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 5x6mm ²	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	16,00
238	3,3	ELE	Север	Суха разделка на кабел 0,6/1kV тип СBT 5x4mm ²	14	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	112,00

239	3,3	ELE	Север	Сука разделка на кабел 0,6/1kV тип SVT 5x2,5mm ²	64	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	384,00
240	3,3	ELE	Север	Сука разделка на кабел 0,6/1kV тип SVT 3x4mm ²	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	48,00
241	3,3	ELE	Север	Сука разделка на кабел 0,6/1kV тип SVT 3x2,5mm ²	14	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	0,00	6,00	60,00
242	3,3	ELE	Север	Сука разделка на контролен кабел	14	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	216,00
243	3,3	ELE	Север	Проектиране и подсвързване на жилата на контролни кабели до 2,5mm ² и брой на жилата до 4	64	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	512,00
244	3,3	ELE	Север	Проектиране и подсвързване на жилата на контролни кабели до 2,5mm ² и брой на жилата до 12	24	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	24,00	0,00	24,00	576,00
245	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обуха 95mm ²	160	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	4,50	9,50	1710,00
246	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обуха 35mm ²	21	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	3,70	7,70	164,00
247	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обуха 10mm ²	21	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	2,00	5,00	100,00
248	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обуха 6mm ²	33	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,60	1,40	4,00	120,00
249	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелни марли	200	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,00	2,00	4,00	800,00
250	3,3	ELE	Север	Пластмасова лента за привързване на кабелите	60	м.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	10,00	20,00	1200,00
251	3,3	ELE	Север	Запалване с негорима маса на връзки на тръби и отвори	130	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	15,00	25,00	3250,00
252	3,3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция - 1бр.	51	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6,00	4,00	4,00	216,00
253	3,3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	216,00
254	3,3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция 3x360 - 15бр.	67	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,76	4,76	318,92

255	3,3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция - 76p.	67	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	298,00
256	3,3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция 1x200 - 56p.	8	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,40	4,40	35,20
257	3,3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция 1x200 - 56p.	8	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	32,00
258	3,3	ELE	Север	Стоманена конструкция за напрана на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скрини и кабелни капаци)	1,8	т	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4000,00	4000,00	8000,00	14400,00
259	3,3	ELE	Север	Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции	400	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	3200,00
260	3,3	ELE	Север	Двукратно грундиране и боддисване на стоманена конструкция	120	м2	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5,00	5,00	10,00	1200,00
261	3,3	ELE	Север	Напрана на тройна кабелна шахта с размери 1600/900/1200мм	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	250,00	750,00	1000,00	1000,00
262	3,3	ELE	Север	III. Осветителна инсталация			Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00		
263	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W, 230V, IP-54	16	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9,00	86,00	85,00	1360,00
264	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W, 230V, IP-54 - на метална конзола	16	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	26,00	0,00	25,00	400,00
265	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-54	11	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	44,00	44,00	484,00
266	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-54	11	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	132,00
267	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-21	12	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	41,00	41,00	492,00
268	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-21	12	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	144,00
269	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65	10	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	98,00	98,00	880,00
270	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65 - на тръбно рамо	10	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27,00	0,00	27,00	270,00

271	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	84,00
272	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-54, с предпазна решетка, на стена	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	120,00
273	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	7,00	7,00	14,00
274	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V; IP-34, с предпазна решетка, на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	20,00
275	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	230,00	230,00	1840,00
276	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II 2G EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	0,00	15,00	120,00
277	3,3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	35,00	35,00	290,00
278	3,3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8,00	0,00	8,00	64,00
279	3,3	ELE	Север	Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена лампа, 12A, 220V, IP-66	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	76,00	76,00	228,00
280	3,3	ELE	Север	Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена лампа, 12A, 220V; IP-66, на метална конзола, към метален комин с H=25m	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	30,00
281	3,3	ELE	Север	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	175,00	175,00	700,00
282	3,3	ELE	Север	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	€	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	175,00	175,00	1060,00
283	3,3	ELE	Север	Монтаж на евакуационен осветител на стена	1)	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	100,00
284	3,3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за срута инсталация 25A, 220V, IP-44	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	5,00	5,00	35,00
285	3,3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" - двоен, за срута инсталация 25A, 220V, IP-21	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	4,00	4,00	8,00
286	3,3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за срута инсталация 25A, 220V, IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,50	2,50	20,00

287	3,3	ELE	Север	Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация	17	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	0,00	4,00	68,00
288	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вл. ключ обикновен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противоударен	3	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,80	6,80	19,80
289	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вл. ключ обикновен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,00	6,00	24,00
290	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вл. ключ сериян, 10A, 220 V, за скрита инсталация, противоударен	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,50	6,50	13,00
291	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вл. ключ сериян, 10A, 220 V, за скрита инсталация	3	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	2,80	6,80	19,50
292	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вл. ключ деанаторен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противоударен	2	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	16,00
293	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация	44	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,80	1,20	3,00	132,00
294	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	31	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,80	0,70	2,50	77,50
295	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на вертикална разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация, Ex II 2G Exh D IIA T1	7	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,80	1,80	3,60	28,20
296	3,3	ELE	Север	Лампени извази с проводник тип ПВВ-МБ1 3x1,5mm2, потопен скрито под мажиката-при средна дължина 8м	33	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	12,00	24,00	792,00
297	3,3	ELE	Север	Контактни извази с проводник тип ПВВ-МБ1 3x2,5mm2, потопен скрито под мажиката-при средна дължина 8м	17	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	18,00	16,00	32,00	544,00
298	3,3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5 mm2	475	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,75	0,75	356,25
299	3,3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5 mm2	120	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,90	1,90	228,00
300	3,3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВТ 2x1,5 mm2	165	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,65	0,65	107,25
301	3,3	ELE	Север	Доставка на стоманена тръба Ø25mm	285	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	3,80	3,80	994,00
302	3,3	ELE	Север	Полагане на стоманена тръба Ø25mm открито по бетон, със зареждане	180	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	7,00	11,00	1760,00

303	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена тръба Ø25mm открито по метална конструкция, със закрепване	106	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	840,00
304	3.3	ELE	Север	Полгане на силови кабели тип SVT със сечение до 3x1,5mm ² по кабелни конструкции или изтегляне в тръби	76	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,50	0,00	2,50	1900,00
305	3.3	ELE	Север	Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ø60 и единична дължина 550mm	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	20,00	35,00	350,00
306	3.3	ELE	Север	Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ø60 и единична дължина 550mm на бетонна колона	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	100,00
307	3.3	ELE	Север	Създаване на осветителните тела към защитни проводник на мрежата	74	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	0,00	3,00	222,00
308	3.3	ELE	Север	Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др.	350	кг	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	2800,00
309	3.3	ELE	Север	Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	20	m ²	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4,00	4,00	8,00	160,00
310	3.3	ELE	Север	IV. Заземителна и мъгливезащитна инсталация			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00		
311	3.3	ELE	Север	Направа на изкоп с размери 0,80,4 в почва III категория	180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,00	0,00	12,00	2160,00
312	3.3	ELE	Север	Доставка стоманена поцинкувана шина 40/4mm	440	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	2,60	2,60	1144,00
313	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена поцинкувана шина 40/4mm в готва изкоп	180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,80	0,00	2,80	468,00
314	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена поцинкувана шина 40/4mm открито по бетон	280	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,30	0,00	3,30	866,00
315	3.3	ELE	Север	Набиране на колона от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкуван винил 163/63/5, с од. дължина 3м, свързани с позиция 40/4mm и L= 3 м	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	50,00	100,00	150,00	1050,00
316	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на контролно-реглажна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надгиси	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	40,00	60,00	420,00
317	3.3	ELE	Север	Направа на пета за подвижно заземление	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	15,00	30,00	180,00
318	3.3	ELE	Север	Направа и полгане на мостови връзки от стоманена шина 25/4mm	140	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,00	2,00	5,00	700,00

319	3,3	ELE	Север	Награва и полагане на мл.преприемна мрежа от Алюминиев проводник тип А01(A) Mп Si-Фбм, положена открито на свободна лещица плоскостови опори с бетоново блокове (включително всички свързващи елементи)	280	м	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,80	4,40	8,20	2378,00
320	3,3	ELE	Север	Награва и полагане на тососводи от Алюминиев проводник тип А01(A) Mп Si-Фбм, положен открито под мазилката	600	м	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,80	4,40	8,20	492,00
321	3,3	ELE	Север	Доставка и монтаж на мултиполюс, подключаван за Алюминиев проводник тип А01(A) Mп Si-Фбм	17	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	19,00	29,00	493,00
322	3,3	ELE	Север	VIII. Пусково-наладъчни работи			Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,00		
323	3,3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение наместител на местен силов реформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00
324	3,3	ELE	Север	Намядане на местен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0,4kV	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00
325	3,3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00
326	3,3	ELE	Север	Намядане на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	600,00	0,00	600,00	600,00
327	3,3	ELE	Север	Фазирание на трансформатор с мрежи за напрежение 6kV	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	70,00
328	3,3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на кабели 6kV	5	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	70,00	0,00	70,00	350,00
329	3,3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на кабели 0,6/1kV	90	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,00	0,00	10,00	900,00
330	3,3	ELE	Север	Определение специфичното съпротивление на почвата	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	20,00
331	3,3	ELE	Север	Измерване съпротивлението на контура за защита заземление	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20,00	0,00	20,00	20,00
332	3,3	ELE	Север	Измерване съпротивлението на точка от заземлителния контур	7	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15,00	0,00	15,00	105,00
333	3,3	ELE	Север	Измерване на пълното съпротивление на контура фаза-нула	1	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	200,00	0,00	200,00	200,00
334	3,3	ELE	Север	Проверка за наличие на верига между заземители и заземляващите елементи до 30 точки	15	бр.	Изпълняват се да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	60,00	0,00	60,00	900,00

335	3,3	ELE	Север	VIII. Съоръжения по БХПБ					Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	0,00			
336	3,3	ELE	Север	Диелектрична пътека НН	1)	м			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	50,00	50,00	500,00	
337	3,3	ELE	Север	Диелектрична пътека СН	2	м			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	50,00	50,00	300,00	
338	3,3	ELE	Север	Диелектрични болт НН	3	чф			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	85,00	85,00	170,00	
339	3,3	ELE	Север	Диелектрични болт ВН	4	чф			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	85,00	85,00	85,00	
340	3,3	ELE	Север	Диелектрични ръкавици НН	5	чф			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	45,00	45,00	90,00	
341	3,3	ELE	Север	Диелектрични ръкавици ВН	6	чф			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	65,00	65,00	130,00	
342	3,3	ELE	Север	Преносими заземители от медно въже ФБОИ	7	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	300,00	300,00	900,00	
343	3,3	ELE	Север	Указатели за ВН / 60,4kV /	8	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	235,00	235,00	235,00	
344	3,3	ELE	Север	Указатели за НН	9	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	70,00	70,00	70,00	
345	3,3	ELE	Север	Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект	10	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	40,00	40,00	160,00	
346	3,3	ELE	Север	Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект	11	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	40,00	40,00	160,00	
347	3,3	ELE	Север	Противопожарни маски	12	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	220,00	220,00	440,00	
348	3,3	ELE	Север	Предпазни очила	13	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	7,00	7,00	14,00	
349	3,3	ELE	Север	Правов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС	14	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	60,00	60,00	180,00	
350	3,3	ELE	Север	Правов пожарогасител 6кг с клас на праха АВС	15	бр.			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквиваленти	0,00	37,00	37,00	74,00	

351	3,3	ELE	Север	Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	80,00	80,00	240,00
352	3,3	ELE	Север	Времени отаждания	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	56,00	56,00	168,00
353	3,3	ELE	Север	Изолация щита до 6kV	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	90,00	90,00	180,00
354	3,3	ELE	Север	Изолация щита 1kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	40,00	40,00	40,00
355	3,3	ELE	Север	Изолация щита 6kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	550,00	550,00	550,00
356	3,4	I&C	Север	Цялостна система за автоматично управление на товарите на нови топлоцентрали и съществуваща когенерация с управление базирано на Smart PCS7	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	130000,00	235000,00	365000,00	365000,00
357	3,4	I&C	Юг	Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Юг	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	130000,00	175000,00	305000,00	305000,00
358	3,4	I&C	Север	Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Север	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	150000,00	165000,00	315000,00	315000,00
359	3,5	TELE	Юг	Телекомуникации Юг	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36000,00	47000,00	82000,00	82000,00
360	3,5	TELE	Север	Телекомуникации Север	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	40000,00	60000,00	100000,00	100000,00
361											
362					10	%					
363											
364											
365											
								Общо:		от стойността на договора	
								Офертна цена:		1 819 361,33	
								Датум:		18.07.2019	
								Крайна цена:		2 001 287,48	
										400 259,49	
										2 401 556,96	

Оценяването на ценовите предложения на всеки участник ще се осъществява на база критерий най – ниска цена, като под най-ниска цена се разбира предложението „Офертна цена, в лота, без включен ДДС“.



Възлагането на отделни задачи ще се осъществява на база и към момента на извършване при възможности на реални нужди от използване на услугата.

Посочените по-горе количества са прогнозни, нсб първащи за възможността и служат за изготвяне на ценово съравнение между участниците.

Име участник: "Електролюкс Табаско и сина"ООД

Правно валиден подпис:

Дата:22.07.2019г.



ПРОТОКОЛ от проведени преговори

Днес, 23.07.2019г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена Заповед № 1 / 02.07.2019 г. г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система № C-17-TP-TE-C-23 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-23/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0002, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД	Експерт обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД		поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Участник в преговорите: „Старт Инженеринг“ АД с оферта Вх. № 3 от 28.06.2019г. Представители на участника: [] - пълномощник, [] - адвокат, [] - ръководител клон „Автоматизация“, [] - инженер, [] - инженер.

На преговорите присъства и преводач от немски – г-жа [].

Преговарящите страни разгледаха предложените условия в представената от участника първоначална оферта. Председателят на комисията запита представителите на участника, дали има допълнителни въпроси по документацията. Въз основа на това страните обсъдиха условията за изпълнение на поръчката и предложението на участника.

Комисията уточни, че е предвидено избраният изпълнител по проекта да изготви работен проект по част автоматизация, като участникът в преговорите потвърди, че това е съобразено от него при изготвяне на офертата му. Относно част електричество, изпълнителят следва да изготви работни чертежи.

Пристъпи се към обсъждане на ценовото предложение, като първоначалното ценово предложение е следното:

- Обща стойност на ценовото предложение е в размер на 2 876 455,52 лева без ДДС.

Комисията отбеляза, че по отношение на следните позиции има различни предложени цени за еднакви позиции за ОЦ Север и ОЦ Юг:

- Позиция 23 за ОЦ Юг и позиция 196 за ОЦ Север
- Позиция 24 за ОЦ Юг и позиция 197 за ОЦ Север

- Позиция 102 за ОЦ Юг и позиция 281 за ОЦ Север
- Позиция 103 за ОЦ Юг и позиция 282 за ОЦ Север
- Позиция 116 за ОЦ Юг и позиция 296 за ОЦ Север
- Позиция 117 за ОЦ Юг и позиция 297 за ОЦ Север
- Позиция 121 за ОЦ Юг и позиция 301 за ОЦ Север
- Позиция 126 за ОЦ Юг и позиция 307 за ОЦ Север
- Позиция 130 за ОЦ Юг и позиция 311 за ОЦ Север
- Позиция 131 за ОЦ Юг и позиция 312 за ОЦ Север

След направените справки и проверки от страна на участника, той предложи корекции по посочените по-горе позиции към по-ниската цена, с изключение на двойките позиции 116 – 296 и 117 – 297, за които ще се прилагат по-високите общи единични цени поради добавяне на цена за материали.

Обсъдиха се условията, при които ще се заплащат непредвидени разходи. Относно електрооборудването непредвидени разходи ще бъдат признавани и заплащани на база актуване с акт 19 по единични цени. Относно автоматизацията непредвидени разходи ще бъдат признавани и заплащани съгласно чл. 14, ал. 1 от търговските условия към договора за обществена поръчка, съответно при изменения на системата за управление от страна на Възложителя, което налага допълнителни дейности или доставки в частта автоматизация.

Пристъпи се и към обсъждане на условията в проекто-договора за възлагане на обществена поръчка, предвиден в тръжната документация. Преговарящите страни се споразумяха, че при прилагането на договора следва да се използва следно тълкуване, съответно следва да се направят следните уточнения:

- При подаването на Заявка по смисъла на чл. 6, ал. 1 от проекто-договора страните се споразумяват за разбирането, че една Заявка ще обхваща всички доставки и дейности, необходими за цялостното изпълнение на един от Обектите, посочени в чл. 1, ал. 5 от проекто-договора (ОЦ Север или ОЦ Юг).
- Страните потвърждават разбирането, че Графикът на дейностите ще бъде съгласуван с изпълнителите по всички части по изграждането на Обектите в разумен срок преди подаване на съответните Заявки.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (с) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни единични проби на цялостната инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт.
- Страните потвърждават разбирането, че плащането по чл. 7, ал. 2, буква (d) ще бъде извършено при условията, предвидени в проекто-договора, но не по-късно от два месеца след провеждането на успешни функционални проби (горещ пуск на системата) на инсталацията или съоръжението, предмет на Заявката, предаване на цялостната техническа финална документация към нея и подписване на констативен протокол между страните, потвърждаващ този факт, при условие, че Изпълнителят предостави банкова гаранция в размер на 5% от приетите работи без ДДС като обезпечение за авансово плащане до изпълнение на всички условия, предвидени в чл. 7, ал. 2, буква (d). Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни от изпълнение на условията по чл. 7, ал. 2 (d) от проекто-договора.
- Страните потвърждават разбирането, че относно гаранционните срокове ще се прилагат минималните гаранционни срокове съгласно приложимите разпоредби на Наредба 2 от 31.07.2003 г.
- Приложимото право по договора ще е българското право.

- По отношение на софтуерните продукти, предоставени от Изпълнителя, ще се прилага чл. 11, ал. 2, (ii) – изключителни права за ползване на софтуерни продукти, като те остават собственост единствено само на участника.
- По отношение на Интелектуалната собственост, участникът ще предостави всички нива на достъп, като софтуерните продукти ще бъдат съобразени и ще са съвместими с последна версия на WINDOWS към датата на подписване на договора;
- Общата отговорност на изпълнителя за вреди няма да надвишава сумата от 100% от общата стойност на договора за обществена поръчка.

След проведените разговори и преговори, участникът предложи промяна от първоначално предложената цена съгласно актуализирано ценово предложение, приложено към настоящия протокол. Въз основа на това, крайната обща предложена цена е размер на 2 129 109,51 лева без ДДС.

С оглед на това, преговарящите страни установиха, че първоначално предложените условия, променени съгласно настоящия протокол, формират окончателната оферта на участника, като окончателните единични цени и обща цена за изпълнение са съгласно приложеното окончателно ценово предложение на участника.

Комисията приключи преговорите с участника на 23.07.2019 г. в 13:00 ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията г-н [] и от [] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [] и същия декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 23.07.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. []
(ин)

3. []
(ин)

5.....
(ин)

2. []

4. []

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:

[]
(пълномощник)

ЦЕНОВО ПРЕДПОЖЕНИЕ

От: **Старт инженеринг АД** (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общественанапоръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 198-ТР-19-TG-C-3 с предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и стоматателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи"

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол.ч.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
1	3.3	ELE	Юг	Електрически линии, инсталации, съоръжения			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни				
2	3.3	ELE	Юг	I. Основно оборудване			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни				
3	3.3	ELE	Юг	Доставка на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	73,622.50	73,622.50	73,622.50
4	3.3	ELE	Юг	Монтаж на комплект от 3 броя КРУ-та СН 20kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,840.74	0.00	1,840.74	1,840.74
5	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов трансформатор маслен, 1000kVA, 20kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	22,272.72	22,272.72	22,272.72
6	3.3	ELE	Юг	Монтаж на силов трансформатор маслен, 1000kVA, 20kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,553.97	0.00	1,553.97	1,553.97
7	3.3	ELE	Юг	Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	165.38	165.38	165.38
8	3.3	ELE	Юг	Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	35.37	0.00	35.37	35.37
9	3.3	ELE	Юг	Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	63.70	63.70	63.70
10	3.3	ELE	Юг	Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54		бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	28.98	0.00	28.98	28.98
11	3.3	ELE	Юг	Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300x150x150мм, с 20бр. клемки 2,5mm ²		бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	70.07	70.07	70.07
12	3.3	ELE	Юг	Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300x150x150мм		бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	90.19	0.00	90.19	90.19

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарт, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
13	3.3	ELE	Юг	Доставка на табло ниско напрежение - LVБ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	97,020.00	97,020.00	97,020.00
14	3.3	ELE	Юг	Монтаж на табло ниско напрежение - LVБ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,063.74	0.00	1,063.74	1,063.74
15	3.3	ELE	Юг	Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	20,984.25	20,984.25	20,984.25
16	3.3	ELE	Юг	Монтаж на UPS	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	392.06	0.00	392.06	392.06
17	3.3	ELE	Юг	Доставка на табло UPS - BUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50
18	3.3	ELE	Юг	Монтаж на табло UPS - BUPS на стена	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	261.75	0.00	261.75	261.75
19	3.3	ELE	Юг	Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни р-ри 1800/600/400mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	5,028.63	5,028.63	5,028.63
20	3.3	ELE	Юг	Монтаж на табло ВКЕ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	305.90	0.00	305.90	305.90
21	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	633.86	633.86	1,267.72
22	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 63A, IP-54	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	159.54	159.54	159.54
23	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 250A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	143.37	143.37	286.74
24	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	284.60
25	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10A, IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	569.20
26	3.3	ELE	Юг	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 6A, IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	569.20
27	3.3	ELE	Юг	Монтаж на местен панел на стена	13	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	139.19	0.00	139.19	1,809.47

Ценово предложение на участника										
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименования	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материал (в лева)	Обща Цена (в лева)
28	3.3	ELE	Юг	Доставка на въздушен пускател, 1,6÷2,5А; 380V; (P-54, за открит монтаж	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	55.13	110.26
29	3.3	ELE	Юг	Монтаж на въздушен пускател на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.39	0.00	58.78
30	3.3	ELE	Юг	Доставка на товарен прекъсвач, 25А; 380V; (P-54, за открит монтаж	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	34.19	136.76
31	3.3	ELE	Юг	Монтаж на товарен прекъсвач на стена	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.39	0.00	117.56
32	3.3	ELE	Юг	II. Кабели и конструкции			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a		
33	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 12/20KV тип SAHEKT 1x95mm2	155	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	8.92	1,382.60
34	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 1x300mm2	80	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	53.91	4,312.80
35	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x95mm2	260	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	85.21	22,154.60
36	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x35mm2	85	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	33.00	2,805.00
37	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x10mm2	35	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	9.09	318.15
38	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x6mm2	90	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	5.55	499.50
39	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x4mm2	220	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	3.84	844.80
40	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 5x2.5mm2	980	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.40	2,352.00
41	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 3x4mm2	100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.30	230.00
42	3.3	ELE	Юг	Доставка на силов кабел 0,6/1KV тип SVT 3x2.5mm2	80	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	1.44	115.20

№	№ от Тех. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарт, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за груд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
43	3.3	ELE	Юг	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2x2,5mm ²	60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,00	1,00	50,00
44	3.3	ELE	Юг	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 12x1,5mm ²	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	5,30	5,30	53,90
45	3.3	ELE	Юг	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 4x1,5mm ²	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	1,23	1,23	12,30
46	3.3	ELE	Юг	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип СВТ 2x1,5mm ²	30	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0,00	0,66	0,66	19,80
47	3.3	ELE	Юг	Пологане на силов кабел тип САХЕКТ 1х35mm ² по кабелни конструкции и в изкоп	155	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	101,81	0,00	101,81	15,780,55
48	3.3	ELE	Юг	Пологане на силов кабел тип СВТ 1х300mm ² по кабелни конструкции	80	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11,47	0,00	11,47	917,80
49	3.3	ELE	Юг	Пологане на силов кабел тип СВТ 5х85mm ² по кабелни конструкции	130	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12,76	0,00	12,76	1,658,80
50	3.3	ELE	Юг	Пологане на силов кабел тип СВТ 5х35mm ² по кабелни конструкции	85	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11,34	0,00	11,34	963,90
51	3.3	ELE	Юг	Пологане на силови кабели тип СВТ до 5х10mm ² и всички контролни кабели по кабелни конструкции	1645	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10,04	0,00	10,04	16,214,60
52	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 12/20kV тип САХЕКТ 1х95mm ²	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	129,64	242,56	372,20	4,466,40
53	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300mm ²	22	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	122,07	41,48	163,55	3,598,10
54	3.3	ELE	Юг	Сува кабелна разделка на кабел 12/20kV тип САХЕКТ 1х95mm ²	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36,43	0,00	36,43	437,16
55	3.3	ELE	Юг	Сува кабелна разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 1х300mm ²	22	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	34,25	0,00	34,25	763,60
56	3.3	ELE	Юг	Сува разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х95mm ²	22	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36,43	0,00	36,43	874,32
57	3.3	ELE	Юг	Сува разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х35mm ²	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27,73	0,00	27,73	110,92

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Коли.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
58	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х10mm ²	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.37	0.00	27.37	109.48
59	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х6mm ²	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.37	0.00	27.37	164.22
60	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х4mm ²	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	28.27	0.00	28.27	282.70
61	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5х2.5mm ²	70	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.67	0.00	27.67	1,936.90
62	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х4mm ²	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	26.97	0.00	26.97	215.76
63	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3х2.5mm ²	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	26.76	0.00	26.76	287.80
64	3.3	ELE	Юг	Суша разделка на контролен кабел	18	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	13.47	0.00	13.47	242.46
65	3.3	ELE	Юг	Прозавъвяване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2.5mm ² и брой на жилата до 4	64	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	21.28	0.00	21.28	1,361.92
66	3.3	ELE	Юг	Прозавъвяване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2.5mm ² и брой на жилата до 12	24	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	64.25	0.00	64.25	1,542.00
67	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обувка 95mm ²	120	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	21.71	3.02	24.73	2,967.60
68	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обувка 35mm ²	20	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.99	1.51	11.50	230.00
69	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обувка 10mm ²	20	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.68	0.84	9.52	190.40
70	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелна обувка 6mm ²	30	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.95	0.32	7.27	218.10
71	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на кабелни марми	150	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2.18	1.79	3.97	595.50
72	3.3	ELE	Юг	Пластмасова лента за привързване на кабелите	40	м.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4.34	0.63	4.97	198.80

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-во	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценаво предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
73	3.3	ELE	Юг	Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори	100	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.62	51.45	57.97	5,797.00
74	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	430.38
75	3.3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.36	0.00	14.36	775.44
76	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция 3x350 - 7бр.	3	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	247.07
77	3.3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция - 7бр.	3	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.62	0.00	14.62	453.22
78	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабелна конструкция 1x200 - 5бр.	8	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	63.76
79	3.3	ELE	Юг	Монтаж на кабелна конструкция 1x200 - 5бр.	8	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15.42	0.00	15.42	123.36
80	3.3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за напруга на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни сдари и кабелни катаци)	1.6	т	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	13,895.89	7,962.50	21,858.39	34,973.42
81	3.3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции	300	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.06	6.15	20.21	6,063.00
82	3.3	ELE	Юг	Декоратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	114	м2	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.46	2.01	14.47	1,649.58
83	3.3	ELE	Юг	III. Осветителна инсталация			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
84	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	364.44	364.44	4,373.28
85	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	66.75	0.00	66.75	801.00
86	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	75.46	75.46	754.60
87	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	58.07	0.00	58.07	580.70

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материал (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
88	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, IP-21	11	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	75.46	75.46	839.06
89	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 230V, IP-21	11	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	49.38	0.00	49.38	543.18
90	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Улинен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	243.72	243.72	1,949.76
91	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Улинен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65 - на тръбно рамо	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	174.44	0.00	174.44	1,995.52
92	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка	13	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	30.02	30.02	390.26
93	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка, на стена	13	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	30.27	0.00	30.27	393.51
94	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-34, с предпазна решетка	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	30.02	30.02	60.04
95	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-34, с предпазна решетка, на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25.07	0.00	25.07	50.14
96	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II ZG EEx d IIA T1, 38W, 220V	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	721.53	721.53	4,329.18
97	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа - взривозащитен, Ex II ZG EEx d IIA T1, 38W, 220V, на метална конзола	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	59.54	0.00	59.54	357.24
98	3.3	ELE	Юг	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	9	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	40.43	40.43	363.87
99	3.3	ELE	Юг	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	9	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.36	0.00	36.36	327.24
100	3.3	ELE	Юг	Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	347.09	347.09	694.18
101	3.3	ELE	Юг	Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66, на метална конзола, към метален комин с H=25m	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	195.53	0.00	195.53	391.06
102	3.3	ELE	Юг	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	180.08	180.08	540.24

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-ч.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			Обща Цена (в лева)
								Цена за груд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	
103	3.3	ELE	Юг	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с ликтограма, "—", с акумулаторна батерия 60min,	5	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	278.08	278.08	1,390.40
104	3.3	ELE	Юг	Монтаж на евакуационен осветител на стена	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.36	0.00	36.36	290.88
105	3.3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25A, 220V, IP-44	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.06	19.06	133.42
106	3.3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" - двоен, за скрита инсталация 25A, 220V, IP-21	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	38.12	38.12	76.24
107	3.3	ELE	Юг	Доставка на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация 25A, 220V, IP-21	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.06	19.06	38.12
108	3.3	ELE	Юг	Монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	0.00	5.21	57.31
109	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противовлажен	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.50	5.94	15.44	46.32
110	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	4.16	9.37	37.48
111	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10A, 220 V, за скрита инсталация, противовлажен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	5.00	10.21	20.42
112	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	5.00	10.21	40.84
113	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противовлажен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.50	6.52	16.02	32.04
114	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация	30	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11.66	1.23	12.89	386.70
115	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	30	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.68	0.50	9.18	321.30
116	3.3	ELE	Юг	Лампени излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3x1.5mm ² , положен скрито под мазилката-при средна дължина 6м	34	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	143.02	16.55	159.57	5,425.38
117	3.3	ELE	Юг	Контактни излази с проводник тип ПВВ-МБ1 3x2.5mm ² , положен скрито под мазилката-при средна дължина 6м	11	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	168.02	36.74	204.76	2,252.36

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колин.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
118	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВТ 3x1.5 мм2	46С	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	0.93	0.93	427.80
119	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВЕТ 3x1.5 мм2	10С	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.02	2.02	202.00
120	3.3	ELE	Юг	Доставка на кабел тип СВТ 2x1.5 мм2	14Е	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	0.65	0.65	94.25
121	3.3	ELE	Юг	Доставка на стоманена тръба Ф25мм	24С	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	9.19	9.19	2,205.60
122	3.3	ELE	Юг	Полгане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закрепване	15С	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25.19	0.00	25.19	3,778.50
123	3.3	ELE	Юг	Полгане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална конструкция, със закрепване	90	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20.42	0.00	20.42	1,837.80
124	3.3	ELE	Юг	Направа на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.19	19.19	153.52
125	3.3	ELE	Юг	Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	136.73	0.00	136.73	1,093.84
126	3.3	ELE	Юг	Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата	73	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.97	0.00	5.97	435.81
127	3.3	ELE	Юг	Стоманена конструкция за укрепване на осветителни тела, тръби и др.	300	кг	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.91	6.15	19.06	5,718.00
128	3.3	ELE	Юг	Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	18	м2	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.46	2.01	14.47	260.46
129	3.3	ELE	Юг	IV. Заземителна и мълниезащитна инсталация			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
130	3.3	ELE	Юг	Направа на изкол с размери 0,8/0,4 в почва III категория	160	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	54.39	0.00	54.39	8,702.40
131	3.3	ELE	Юг	Доставка стоманена подкована шина 40/4мм	340	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	3.26	3.26	1,108.40
132	3.3	ELE	Юг	Полгане на стоманена подкована шина 40/4мм в готов изкол	160	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.68	0.00	6.68	1,068.80

№	№ от Техн. специ.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-во	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника		
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)
133	3.3	ELE	Юг	Полгане на стоманена подкована шина 40/4mm открито по бетон	183	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	19.22	0.00	19.22
134	3.3	ELE	Юг	Набавяне на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от подкован винил 1.53/63/5, с ед. дължина 3м, свързани с площ шина 40/4mm и L = 3 м	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	174.73	68.09	242.82
135	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на контролно-развиозна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	34.95	30.63	65.58
136	3.3	ELE	Юг	Направа на лега за подиено заземление	6	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	38.88	150.59	189.47
137	3.3	ELE	Юг	Направа и полгане на мостови връзки от стоманена шина 25/4mm	110	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	62.23	2.54	64.77
138	3.3	ELE	Юг	Направа и полгане на мостови връзки от стоманена шина 25/4mm	245	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.95	3.81	16.76
139	3.3	ELE	Юг	Направа и полгане на тоководи от Алуминиев проводник тип A01/AI Mn Si-08mm, положен скрито под мазилката	60	м	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15.43	1.21	16.64
140	3.3	ELE	Юг	Доставка и монтаж на мултиплазма, подкована за Алуминиев проводник тип A01/AI Mn Si-08mm	14	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.68	3.02	11.70
141	3.3	ELE	Юг	VII. Пусково-наладъчни работи			Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a	
142	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1000kVA, 20kV/0.4kV	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	156.80	0.00	156.80
143	3.3	ELE	Юг	Наладка на маслен силов трансформатор 630kVA, 20kV/0.4kV	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	294.00	0.00	294.00
144	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	235.20	0.00	235.20
145	3.3	ELE	Юг	Наладка на комплект от 3 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,344.65	0.00	2,344.65
146	3.3	ELE	Юг	Фазирание на трансформатор с мрежи за напрежение 20kV	3	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	58.80	0.00	58.80
147	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на кабели 12/20kV	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	64.68	0.00	64.68

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Специ.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
148	3.3	ELE	Юг	Изпитване с повишено напрежение на кабел 0.6/1kV	73	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.40	0.00	29.40	2,148.20
149	3.3	ELE	Юг	Определяне специфичното съпротивление на почвата	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	94.08	0.00	94.08	94.08
150	3.3	ELE	Юг	Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	46.06	0.00	46.06	46.06
151	3.3	ELE	Юг	Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	46.06	0.00	46.06	275.36
152	3.3	ELE	Юг	Измерване на пълното съпротивление на контура фаза-нула	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	24.50	0.00	24.50	24.50
153	3.3	ELE	Юг	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки	15	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	32.34	0.00	32.34	485.10
154	3.3	ELE	Юг	VIII. Съоръжения по БХТПБ			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
155	3.3	ELE	Юг	Диелектрична пътека НН	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	69.97	69.97	699.70
156	3.3	ELE	Юг	Диелектрична пътека СН	6	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	76.88	76.88	461.28
157	3.3	ELE	Юг	Диелектрични боти НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	83.79	83.79	167.58
158	3.3	ELE	Юг	Диелектрични боти ВН	1	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	83.79	83.79	83.79
159	3.3	ELE	Юг	Диелектрични ръкавици НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	55.32	55.32	110.64
160	3.3	ELE	Юг	Диелектрични ръкавици ВН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	197.23	197.23	394.46
161	3.3	ELE	Юг	Преносими заземители от медно въже ф50мм	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	324.63	324.63	973.89
162	3.3	ELE	Юг	Указатели за ВН / 20/0.4kV /	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	704.38	704.38	704.38

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-ч.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			Обща Цена (в лева)
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	
163	3.3	ELE	Юг	Указатели за НН	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	124.07	124.07	124.07
164	3.3	ELE	Юг	Продължаващи табелки за СН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	45.33	45.33	181.32
165	3.3	ELE	Юг	Продължаващи табелки за НН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	45.33	45.33	181.32
166	3.3	ELE	Юг	Противогазови маски	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.10	142.10	284.20
167	3.3	ELE	Юг	Предпазни очила	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	80.85	80.85	161.70
168	3.3	ELE	Юг	Прахов пожарогасител 12кг с клас на праха ВС	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	84.53	84.53	253.58
169	3.3	ELE	Юг	Прахов пожарогасител 6кг с клас на праха ABC	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	47.78	47.78	95.56
170	3.3	ELE	Юг	Пожарогасител с въглероден двуокис 5кг	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	110.25	110.25	330.75
171	3.3	ELE	Юг	Времени ограждения	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	275.63	275.63	826.89
172	3.3	ELE	Юг	Изолрираща шанта до 20kV	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	95.55	95.55	191.10
173	3.3	ELE	Юг	Изолриращи клеши 1kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	51.97	51.97	51.97
174	3.3	ELE	Юг	Изолриращи клеши 35kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	543.90	543.90	543.90
175	3.3	ELE	Север	Електрически линии, инсталации, съоръжения			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
176	3.3	ELE	Север	I. Основно оборудване			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
177	3.3	ELE	Север	Доставка на комплект от 4 броя КРУ-та СН 6kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	98,180.00	98,180.00	98,180.00

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-н.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
178	3.3	ELE	Север	Монтаж на комплект от 4 броя КРУ-га СН 6kV - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2,427.55	0.00	2,427.55	2,427.55
179	3.3	ELE	Север	Доставка на силов трансформатор маслен, 1600kVA, 6kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	32,295.45	32,295.45	32,295.45
180	3.3	ELE	Север	Монтаж на силов трансформатор маслен, 1600kVA, 6kV/400V	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,913.10	0.00	1,913.10	1,913.10
181	3.3	ELE	Север	Доставка на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	165.38	165.38	330.76
182	3.3	ELE	Север	Монтаж на електромагнитна блокировка към предпазна врата, 220VAC, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	35.37	0.00	35.37	70.74
183	3.3	ELE	Север	Доставка на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	63.70	63.70	127.40
184	3.3	ELE	Север	Монтаж на блокировъчен контакт към предпазна врата, 220VAC 1NO, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	28.98	0.00	28.98	57.96
185	3.3	ELE	Север	Доставка на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150mm, с 20бр. клеми 2,5mm2	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	70.07	70.07	140.14
186	3.3	ELE	Север	Монтаж на клемна кутия, с приблизителни размери 300/150/150mm	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	90.19	0.00	90.19	180.38
187	3.3	ELE	Север	Доставка на табло ниско напрежение - LVB	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	130,340.00	130,340.00	130,340.00
188	3.3	ELE	Север	Монтаж на табло ниско напрежение - LVB	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	1,489.24	0.00	1,489.24	1,489.24
189	3.3	ELE	Север	Доставка на UPS 8kVA, 380/380V за продължителност на работа 2 часа	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	20,984.25	20,984.25	20,984.25
190	3.3	ELE	Север	Монтаж на UPS	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	392.06	0.00	392.06	392.06
191	3.3	ELE	Север	Доставка на табло UPS - BUPS - стом. ламаринен шкаф, с приблизителни р-ри 600/600/200mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50
192	3.3	ELE	Север	Монтаж на табло UPS - BUPS - на стена	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	261.75	0.00	261.75	261.75

№	№ от Техн. Слещ.	Проектна част	Площадна	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
193	3.3	ELE	Север	Доставка на табло ВКЕ - стом. ламаринен шкаф, стоящо, с приблизителни Р-ри 1800/600/400mm	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	5,028.63	5,028.63	5,028.63
194	3.3	ELE	Север	Монтаж на табло ВКЕ	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	305.90	0.00	305.90	305.90
195	3.3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 500A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	633.86	633.86	1,901.58
196	3.3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 25A, IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	143.37	143.37	286.74
197	3.3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 16A IP-54	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	284.80
198	3.3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 10A IP-54	5	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	711.50
199	3.3	ELE	Север	Доставка на местен панел за монтаж на стена, оборудван с разединител (товаров прекъсвач) 380V, 2A IP-54	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.30	142.30	569.20
200	3.3	ELE	Север	Монтаж на местен панел на стена	16	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	138.19	0.00	138.19	2,227.04
201	3.3	ELE	Север	Доставка на въздушен пускател, 1.6x2.5A; 380V; IP-54, за открит монтаж	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	55.13	55.13	110.26
202	3.3	ELE	Север	Монтаж на въздушен пускател на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.39	0.00	29.39	58.78
203	3.3	ELE	Север	Доставка на товаров прекъсвач, 25A; 380V; IP-54, за открит монтаж	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	34.19	34.19	136.76
204	3.3	ELE	Север	Монтаж на товара прекъсвач на стена	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.39	0.00	29.39	117.56
205	3.3	ELE	Север	II. Кабели и конструкции			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
206	3.3	ELE	Север	Доставка на силово кабел 6kV тип N2XSEN 3x240mm²	240	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	160.83	160.83	38,599.20
207	3.3	ELE	Север	Доставка на силово кабел 6kV тип САХЕКТ 1x95mm2	60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	8.92	8.92	535.20

Ценово предложение на участника										
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)
206	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 1x400mm ²	100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	69.62	69.62
209	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x35mm ²	385	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	85.21	85.21
210	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x35mm ²	135	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	33.00	33.00
211	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x10mm ²	130	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	9.09	9.09
212	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x35mm ²	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	5.55	5.55
213	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x4mm ²	330	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	3.84	3.84
214	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 5x2,5mm ²	940	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.40	2.40
215	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 3x4mm ²	100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.30	2.30
216	3.3	ELE	Север	Доставка на силов кабел 0,6/1kV тип SVT 3x2,5mm ²	180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	1.44	1.44
217	3.3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип SVT 2x2,5mm ²	85	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	1.00	1.00
218	3.3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип SVT 12x1,5mm ²	15	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	5.39	5.39
219	3.3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип SVT 4x1,5mm ²	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	1.23	1.23
220	3.3	ELE	Север	Доставка на контролен кабел 0,6/1kV тип SVT 2x1,5mm ²	30	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	0.66	0.66
221	3.3	ELE	Север	Поставяне на силов кабел 6kV тип NZXSEN 3x240mm ² по кабелни конструкции и изтегляне в тръба в изход	240	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	79.58	0.00	79.58
222	3.3	ELE	Север	Поставяне на силов кабел тип САХЕКТ 1x35mm ² по кабелни конструкции и в изход	60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10.04	0.00	10.04

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-во	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
223	3.3	ELE	Север	Пологане на силов кабел тип СВТ 1х400мм2 по кабелни конструкции	100	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11.47	0.00	11.47	1,147.00
224	3.3	ELE	Север	Пологане на силов кабел тип СВТ 5х95мм2 по кабелни конструкции	385	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.76	0.00	12.76	4,912.60
225	3.3	ELE	Север	Пологане на силов кабел тип СВТ 5х35мм2 по кабелни конструкции	135	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11.34	0.00	11.34	1,530.90
226	3.3	ELE	Север	Пологане на силови кабели тип СВТ до 5х10мм2 и всички контролни кабели по кабелни конструкции	1810	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	10.04	0.00	10.04	18,172.40
227	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна муфта за кабел 6KV тип NZXSEN 3х240мм²	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	174.18	444.70	618.88	1,237.76
228	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6KV тип тип NZXSEN 3х240мм²	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	139.43	268.27	407.70	815.40
229	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 6KV тип SAXEKT 1х95мм2	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	129.64	242.56	372.20	2,233.20
230	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел 0.6/1KV тип СВТ 1х400мм2	28	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	122.07	41.48	163.55	4,579.40
231	3.3	ELE	Север	Суша кабелна разделка на кабел 6KV тип NZXSEN 3х240мм²	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	40.77	0.00	40.77	244.62
232	3.3	ELE	Север	Суша кабелна разделка на кабел 6KV тип SAXEKT 1х95мм2	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.43	0.00	36.43	218.58
233	3.3	ELE	Север	Суша кабелна разделка на кабел 0.6/1KV тип СВТ 1х400мм2	28	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	34.25	0.00	34.25	959.00
234	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0.6/1KV тип СВТ 5х95мм2	34	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.43	0.00	36.43	1,311.48
235	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0.6/1KV тип СВТ 5х35мм2	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.73	0.00	27.73	166.38
236	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0.6/1KV тип СВТ 5х10мм2	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.37	0.00	27.37	54.74
237	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0.6/1KV тип СВТ 5х6мм2	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.37	0.00	27.37	54.74

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
238	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5x4mm2	14	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	28.27	0.00	28.27	395.78
239	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 5x2.5mm2	64	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	27.67	0.00	27.67	1,770.88
240	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3x4mm2	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	26.97	0.00	26.97	215.76
241	3.3	ELE	Север	Суша разделка на кабел 0,6/1kV тип СВТ 3x2.5mm2	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	26.76	0.00	26.76	267.60
242	3.3	ELE	Север	Суша разделка на контролен кабел	18	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	13.47	0.00	13.47	242.46
243	3.3	ELE	Север	Провъзвяване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5mm2 и брой на жилата до 4	64	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	21.28	0.00	21.28	1,361.92
244	3.3	ELE	Север	Провъзвяване и подсъединяване жилата на контролни кабели до 2,5mm2 и брой на жилата до 12	24	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	64.25	0.00	64.25	1,542.00
245	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обухка 95mm2	180	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	21.71	3.02	24.73	4,451.40
246	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обухка 35mm2	20	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.99	1.51	11.50	230.00
247	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обухка 10mm2	20	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.68	0.84	9.52	190.40
248	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелна обухка 6mm2	30	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.95	0.32	7.27	218.10
249	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на кабелни марки	200	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	2.18	1.79	3.97	794.00
250	3.3	ELE	Север	Пластмасова лента за привързване на кабелите	60	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	4.34	0.63	4.97	298.20
251	3.3	ELE	Север	Запълване с негорима маса на краища на тръби и отвори	130	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.62	51.45	57.97	7,536.10
252	3.3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	430.38

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-во	Ед.м.	Стандарт, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
253	3.3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция - 1бр.	54	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.36	0.00	14.36	775.44
254	3.3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция 3x350 - 15бр.	67	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	533.99
255	3.3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция - 7бр.	67	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.62	0.00	14.62	979.54
256	3.3	ELE	Север	Доставка на кабелна конструкция 1x200 - 5бр.	8	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	7.97	7.97	63.76
257	3.3	ELE	Север	Монтаж на кабелна конструкция 1x200 - 5бр.	8	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15.42	0.00	15.42	123.36
258	3.3	ELE	Север	Стоманена конструкция за напрана на кабелни трасета (кабелни стойки с конзоли, кабелни скъри и кабелни капаци)	1.8	т	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	13,895.89	7,962.50	21,858.39	39,345.10
259	3.3	ELE	Север	Стоманена конструкция за укрепване на кабелни конструкции	40	кг.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	14.06	6.15	20.21	8,084.00
260	3.3	ELE	Север	Двухратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	12	м2	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.46	2.01	14.47	1,736.40
261	3.3	ELE	Север	Напрана на тройна кабелна шахта с размери 1800/900/1200мм	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	698.31	996.06	1,694.37	1,694.37
262	3.3	ELE	Север	III. Осветителна инсталация			Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
263	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54	16	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	364.44	364.44	5,831.04
264	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Индустриален", LED лампа, 6000K, 100W; 230V; IP-54 - на метална конзола	16	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	66.75	0.00	66.75	1,068.00
265	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	75.46	75.46	830.06
266	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-54	1	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	58.07	0.00	58.07	638.77
267	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600Lm, 2x26W, 220V, IP-21	12	бр.	Изпълнителът трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	75.46	75.46	905.52

Ценово предложение на участника											
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колич.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
268	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4000K, 2600lm, 2x26W, 220V, IP-21	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	49.36	0.00	49.36	592.56
269	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	243.72	243.72	2,437.20
270	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - тип "Уличен", LED лампа, 80W, 230V, IP-65 - на триъгълно рамо	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	174.44	0.00	174.44	1,744.40
271	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	30.02	30.02	360.24
272	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-54, с предпазна решетка, на стена	12	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	30.27	0.00	30.27	363.24
273	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-34, с предпазна решетка	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	30.02	30.02	60.04
274	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, 12W, 230V, IP-34, с предпазна решетка, на стена	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25.07	0.00	25.07	50.14
275	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа - взривоустойчив, Ex II 2G EEx d IIA T1, 36W, 220V	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	721.53	721.53	5,772.24
276	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа - взривоустойчив, Ex II 2G EEx d IIA T1, 36W, 220V, на метална конзола	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	59.54	0.00	59.54	476.32
277	3.3	ELE	Север	Доставка на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	40.43	40.43	323.44
278	3.3	ELE	Север	Монтаж на осветител с LED лампа, LED пура T8, 4500K, 1x18W, 220V, IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.36	0.00	36.36	290.88
279	3.3	ELE	Север	Доставка на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	347.09	347.09	1,041.27
280	3.3	ELE	Север	Монтаж на сигнален осветител с LED лампа, червена мигаща, 12A : 220V, IP-66, на метална конзола, към метален комин с H=25m	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	195.53	0.00	195.53	586.59
281	3.3	ELE	Север	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "Exit", с акумулаторна батерия 60min	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	180.08	180.08	720.32
282	3.3	ELE	Север	Доставка на евакуационен осветител, 8W, 220V, IP 54, с пиктограма, "u-", с акумулаторна батерия 60min,	6	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	278.08	278.08	1,668.48

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-во	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			Обща Цена (в лева)
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	
283	3.3	ELE	Север	Монтаж на евакуационен осветител на стена	1с	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	36.36	0.00	36.36	363.80
284	3.3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация 25A, 220V IP-44	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.06	19.06	133.42
285	3.3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" - двоен, за скрита инсталация 25A, 220V IP-21	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	38.12	38.12	76.24
286	3.3	ELE	Север	Доставка на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация 25A, 220V IP-21	8	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.06	19.06	152.48
287	3.3	ELE	Север	Монтаж на контакт монофазен тип "Шuko" за скрита инсталация	1г	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	0.00	5.21	88.57
288	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противовазмен	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.50	5.94	15.44	46.32
289	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	4.16	9.37	37.48
290	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на ел. ключ сричен, 10A, 220 V, за скрита инсталация, противовазмен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	5.00	10.21	20.42
291	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на ел. ключ сричен, 10A, 220 V, за скрита инсталация	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.21	5.00	10.21	30.63
292	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10A, 220 V, за открита инсталация, противовазмен	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	9.50	6.52	16.02	32.04
293	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация	4г	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	11.66	1.23	12.89	567.16
294	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, 250V, за скрита инсталация	3г	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.88	0.50	9.18	284.58
295	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на изрисована разклонителна кутия, 250V, за открита инсталация, Ex II 2G EEx d IIA T1	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	57.83	261.59	319.42	2,235.94
296	3.3	ELE	Север	Лампени изпази с проводник тип ПВБ-МБ1 3x1,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 5м	30	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	143.02	16.55	159.57	5,265.81
297	3.3	ELE	Север	Контактни изпази с проводник тип ПВБ-МБ1 3x2,5мм2, положен скрито под мазилката-при средна дължина 8м	1г	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	168.02	36.74	204.76	3,480.92

№					Ценово предложение на участника					Обща Цена (в лева)	
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колин.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
298	3.3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5 мм2	475	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	0.93	0.93	441.75
299	3.3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВЕТ 3x1,5 мм2	120	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	2.02	2.02	242.40
300	3.3	ELE	Север	Доставка на кабел тип СВТ 2x1,5 мм2	165	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	0.65	0.65	107.25
301	3.3	ELE	Север	Доставка на стоманена тръба Ф25мм	265	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	9.19	9.19	2,435.35
302	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена тръба Ф25мм открито по бетон, със закръпване	160	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	25.19	0.00	25.19	4,030.40
303	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена тръба Ф25мм открито по метална конструкция, със закръпване	105	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	20.42	0.00	20.42	2,144.10
304	3.3	ELE	Север	Полгане на силов кабел тип СВТ със сечение до 3x1,5мм2 по кабелни конструкции или изтегляне в тръби	760	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.90	0.00	5.90	4,484.00
305	3.3	ELE	Север	Напрана на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	19.19	19.19	191.90
306	3.3	ELE	Север	Монтаж на тръбно рамо от стоманена тръба Ф60 и единична дължина 550мм на бетонова колона	10	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	136.73	0.00	136.73	1,367.30
307	3.3	ELE	Север	Свързване на осветителните тела към защитния проводник на мрежата	74	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	5.97	0.00	5.97	441.78
308	3.3	ELE	Север	Стоманена конструкция за укръпване на осветителни тела, тръби и др.	350	кг	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.91	6.15	19.06	6,671.00
309	3.3	ELE	Север	Двукратно грундиране и боядисване на стоманена конструкция	20	м2	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.46	2.01	14.47	289.40
310	3.3	ELE	Север	IV. Заземителна и мълниезащитна инсталация			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
311	3.3	ELE	Север	Напрана на изкол с размери 0,8/0,4 в почва III категория	180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	54.39	0.00	54.39	9,790.20
312	3.3	ELE	Север	Доставка стоманена подцинкована шина 40/4мм	440	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	3.26	3.26	1,434.40

Ценово предложение на участника										
№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-ч.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Цена за труд (в лева)	Цена за материал (в лева)	Обща Цена (в лева)
313	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изол	180	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	6.88	0.00	6.88
314	3.3	ELE	Север	Полгане на стоманена поцинкована шина 40/4мм открито по бетон	280	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	19.22	0.00	19.22
315	3.3	ELE	Север	Набавяне на колове от заземител, състоящ се от 2 кола от поцинкован винкел L63/63/5 с ед. дължина 3м, свързани с поц. шина 40/4мм и L= 3 м	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	174.73	88.09	242.82
316	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на контролно-резиционна кутия - алуминиева правоъгълна кутия с надписи	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	34.85	30.63	65.48
317	3.3	ELE	Север	Направа на пета за подвижно заземление	€	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	38.88	150.59	189.47
318	3.3	ELE	Север	Направа и полгане на мостови връзки от стоманена шина 25/4мм	140	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	62.23	2.54	64.77
319	3.3	ELE	Север	Направа и полгане на мълнеприемна мрежа от Алуминиев проводник тип А01/AI Mn Si-08мм, положена открито на свободно лежащи пластмасови опори с бетоново блокче (включително всички свързващи елементи)	280	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	12.95	3.81	16.76
320	3.3	ELE	Север	Направа и полгане на тоководи от Алуминиев проводник тип А01/AI Mn Si-08мм, положен скрито под мазилката	80	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	15.43	1.21	16.64
321	3.3	ELE	Север	Доставка и монтаж на мултиплама, поцинкована за Алуминиев проводник тип А01/AI Mn Si-08мм	17	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	8.88	3.02	11.70
322	3.3	ELE	Север	VII. Пусково-нападъчни работи			Исполнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a	
323	3.3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение намотките на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0.4kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	156.80	0.00	156.80
324	3.3	ELE	Север	Нападка на маслен силов трансформатор 1600kVA, 6kV/0.4kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	294.00	0.00	294.00
325	3.3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	235.20	0.00	235.20
326	3.3	ELE	Север	Нападка на комплект от 4 броя КРУ-та СН - комплект	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	3,018.40	0.00	3,018.40
327	3.3	ELE	Север	Опазиране на трансформатор с мрежи за напрежение 6kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	58.80	0.00	58.80

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Коли.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
328	3.3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на кабелни 6kV	5	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	64.68	0.00	64.68	323.40
329	3.3	ELE	Север	Изпитване с повишено напрежение на кабелни 0.6/1kV	90	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	29.40	0.00	29.40	2,646.00
330	3.3	ELE	Север	Определяне специфичното съпротивление на почвата	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	94.08	0.00	94.08	94.08
331	3.3	ELE	Север	Измерване съпротивлението на контура за защитно заземление	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	46.06	0.00	46.06	46.06
332	3.3	ELE	Север	Измерване съпротивлението на точка от заземителния контур	7	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	46.06	0.00	46.06	322.42
333	3.3	ELE	Север	Измерване на пълното съпротивление на контура фаза-нула	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	24.50	0.00	24.50	24.50
334	3.3	ELE	Север	Проверка за наличие на верига между заземителни и заземляващи елементи до 30 точки	15	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	32.34	0.00	32.34	485.10
335	3.3	ELE	Север	VIII. Съоръжения по БХТПБ			Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	n/a	n/a		
336	3.3	ELE	Север	Диелектрична пътека НН	10	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	69.97	69.97	699.70
337	3.3	ELE	Север	Диелектрична пътека СН	6	м	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	76.88	76.88	461.28
338	3.3	ELE	Север	Диелектрични боти НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	83.79	83.79	167.58
339	3.3	ELE	Север	Диелектрични боти ВН	1	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	83.79	83.79	83.79
340	3.3	ELE	Север	Диелектрични ръкавици НН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	55.32	55.32	110.64
341	3.3	ELE	Север	Диелектрични ръкавици ВН	2	чф.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	197.23	197.23	394.46
342	3.3	ELE	Север	Преносими заземители от медно въже ф50mm	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	324.63	324.63	973.89

№	№ от Техн. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Колеч.	Ед.м.	Стандарти, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
343	3.3	ELE	Север	Указатели за ВН / 60,4kV /	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	704.38	704.38	704.38
344	3.3	ELE	Север	Указатели за НН	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	124.07	124.07	124.07
345	3.3	ELE	Север	Предпазни табелки постоянни и временни за СН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	45.33	45.33	181.32
346	3.3	ELE	Север	Предпазни табелки постоянни и временни за НН-комплект	4	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	45.33	45.33	181.32
347	3.3	ELE	Север	Противогазови маски	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	142.10	142.10	284.20
348	3.3	ELE	Север	Предпазни очила	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	80.85	80.85	181.70
349	3.3	ELE	Север	Прахов пожарогасител 12л с клас на праха ВС	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	84.53	84.53	253.59
350	3.3	ELE	Север	Прахов пожарогасител 6л с клас на праха АВС	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	47.78	47.78	95.56
351	3.3	ELE	Север	Пожарогасител с въглероден двуокис 5л	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	110.25	110.25	330.75
352	3.3	ELE	Север	Временни ограждения	3	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	275.63	275.63	826.89
353	3.3	ELE	Север	Изолмираща шапка до 6kV	2	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	95.55	95.55	191.10
354	3.3	ELE	Север	Изолмиращи клещи 1kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	51.97	51.97	51.97
355	3.3	ELE	Север	Изолмиращи клещи 6kV	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	0.00	543.90	543.90	543.90
356	3.4	I&C	Север	Целостна система за автоматично управление на товарите на нови топлоцентрали и съществуваща когенерация с управление базирано на Simatic PCS7	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	102.322.00	72.401.42	174.723.42	174.723.42
357	3.4	I&C	Юг	Целостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Юг	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	157.031.00	114.974.58	272.005.58	272.005.58

№	№ от Тех. Спец.	Проектна част	Площадка	Наименование	Кол-ч.	Ед.м.	Стандарт, модели, типове и материали	Ценово предложение на участника			
								Цена за труд (в лева)	Цена за материали (в лева)	Обща Единична Цена (в лева)	Обща Цена (в лева)
358	3.4	I&C	Север	Цялостна система за автоматично управление и наблюдение на технологичните процеси на нова топлоцентрала Север	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	139,727.00	134,072.82	273,799.82	273,799.82
359	3.5	TELE	Юг	Телекомуникации Юг	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	22,981.00	41,307.00	64,288.00	64,288.00
360	3.5	TELE	Север	Телекомуникации Север	1	бр.	Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти, модели, типове и материали или еквивалентни	18,188.00	33,947.20	52,136.00	52,136.00
361										Общо:	1,935,554.10
362				Непредвидени дейности	10	%				от стойността на договора	183,555.41
363										Офертна цена:	2,129,109.51
364										Данък:	425,821.90
365										Крайна цена:	2,554,931.41

Оценяването на ценовото предложение на всеки участник ще се осъществява на база критерий най – ниска цена, като под най-ниска цена се разбира предложената „Офертна цена, в лева, без включен ДДС“. Възлагането на отделни заявки ще се осъществява на база и към момента на възникване при Възложителя на реални нужди от изпълнение на услугата. Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Име на участника: **Старт инженеринг АД**

Правно валиден подпис:  п. Директор /

Дата: 27.06.2019 г.