


ПК - 2
Пожарна касета Ø2"
на кота +1,35 м от готов под
оборудвана с 20 м пожарен
шланг със съединители,
струйник и пожарен кран Ø2"



ПК - 1
Пожарна касета Ø2"
на кота +1,35 м от готов под
оборудвана с 20 м пожарен
шланг със съединители,
струйник и пожарен кран Ø2"

Община Пловдив - район "Южен"
Отдел "Електроенергия и сградни устройства"
СЪГЛАСУВАМ
съгласно чл. 5, т.1 от ЗУТ
Протокол на ЕСУТ № 1 т. 4
Ст. експерт: инж. В. Власев
гр. Пловдив 8.01.2020

Съгласували:
Архитектура: арх. Ан. Чаушев
арх. Д. Джугаланов
Конструкции: инж. Б. Куков
Вик: инж. Н. Петров
Електрическа: инж. Е. Киров
ПБ: инж. В. Пешев
Изпълнител:
"КИНЕКС" ООД
Възложител:
EVN
"Електроразпределение Юг" ЕАД

Нова сграда за складови нужди в
УПИ - XXIII - производствена
дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV
и V част - гр. Пловдив с идент. по
КК 56784.536.129

Проектант: инж. Никола Петров
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И АРХИТЕКТИ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11138
Секция: ВС
Част на проекта: по удостоверение за ГПП
Подпис: инж. НИКОЛА ПЕТРОВ
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Чертеж:	Част: В и К
Фаза:	РП
Лист:	4
Мащаб:	1 : 50
Дата:	2019г.

АКСОНОМЕТРИЯ
ВОДОПРОВОД