

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 21.12.2016 в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със Заповед № 1 от дата 02.12.2016 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Геоργи Георгиев	Красимир Копейков	Красимир Т. А.
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 449-EP-16-MP-D-3 с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение“ по квалификационна система № C-16-EP-MP-D-16 с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение, включваща: Табло НН до 400kVA; Табло НН до 800kVA; Табло НН до 1000kVA ; Табло НН до 1250kVA; Съединителен модул табло НН – 1250A; Съединителен модул табло НН – 2000A; Рамка метална за табло НН“, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0040, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

При проверката на предложенията за изпълнение на подадите оферти участници „Инженеринг“ ЕАД и „ПС Електрик“ ООД, комисията установи, че е налице нееднозначно посочване на изискванията на Възложителя в следните документи: Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 37/02 (Издание 01.08.2015) и образец на Техническо предложение, част от поканата за представяне на оферта с изх. № 8952/ 10.11.2016 г.

В т.1.3.4 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 37/02 (Издание 01.08.2015) е записан следния текст: „Разпределителното съоръжение за ниско напрежение трябва да бъде изпълнено като открито съоръжение, с осигурена защита при допир, съгласно действащите БДС стандарти, БДС EN, IEC, CENELEC както и DIN/VDE-стандартите и предписанията. Разпределителното табло – 0,4 kV трябва да бъде конструирано съгласно БДС EN 60439, съответно БДС EN 61439, като се имат предвид и предпоставките, свързани с комплектният трансформаторен пост с ограничени възможности за вентилация.“

В т.2 от образца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на оферта, е поставен следния въпрос:

„Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги.“

Комисията направи съпоставка на двата текста и счита, че същите са несъпоставими. Двата текста водят до заблуждение участниците, както и самите членове на комисията, дали следва да се допусне представяне на сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 60439.

Направена бе справка с Българския институт за стандартизация, съгласно която се установи, че БДС EN 61439-1:2009 заменя и отменя БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 на 2014-12-17. Т.е. стандарт БДС EN 60439 е отменен преди създаването на квалификационна система № C-16-EP-MP-D-16, както и преди стартирането на настоящата процедура на договаряне с предварителна покана за участие по квалификационна система.

Предвид гореизложеното, комисията взе единодушно решение да не продължи с разглеждането на предложенията за изпълнение на оферти участници „Инженеринг“ ЕАД и „ПС Електрик“ ООД, а да докладва на възложителя за установеното несъответствие в текстовете на Техническата спецификация и техническото предложение. Работата на комисията ще продължи след получаване на указания от Възложителя.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД