

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 12.06.2017г. в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/04.04.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ Стоил Николов	ЧЛЕН 1 Владимир Чалъков	ЧЛЕН 2 Светлан Събев
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 5-EP-17-CE-Д-3 с предмет: „Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, открита с Решение № 5-EP-17-CE-Д-3/P01/27.02.2017г, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1.Участник ДЗЗД „Консорциум Булклима инженеринг“ ЕООД Оферта с вх. № 6460/05.06.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2.Участник „Темпекс“ ЕООД Оферта с вх. № 6471/05.06.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви: 1. Съгласно документацията за обществена поръчка към процедура с предмет: „Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „ЕВН България Електроразпределение“ в таблицата Технически спецификации, предоставени в документацията за участие, изискването на Възложителя е: Енергиен клас при отопление (минимално допустим) – А+.

Енергиен клас при отопление (минимално допустим)	A+	A+	A+	A+
--	----	----	----	----

Участникът в предоставеният каталог на „Fuji Electric“ като доказателства, че предлаганите модели отговарят на изискванията на Възложителя. От представения каталог на 31 стр. от каталога е видно, че предоставените модели климатици съответно: RSG18LFCA и RSG24LFCC имат енергиен клас при отопление (минимално допустим) – А.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник „Алимар Клима“ ЕООД

Оферта с вх. № 6488/05.06.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Участник „Булгруп инженеринг“ ООД

Оферта с вх. № 6492/05.06.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД