

ПРОТОКОЛ

Днес, 02.07.2018 в 9³⁰ часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 15.06.2018, в следния състав:

Комисия:		Възложител получил и утвърдил	
		протокола: <u>04.07.2018</u>	
ПРЕДСЕДАТЕЛ			

Информацията е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226 от ЗОП

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 285-EP-18-XK-D-3 с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нови, неупотребявани дизелови генератори“

На заседанието на комисията, на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:

☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

☒ Присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители;

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите и оповестяване ценовите предложения на всеки от участниците.

С това приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти в деловодството на Възложителя са постъпили оферти, съответно от:

1. Участник Ипо ООД – оферта с вх. № 5427/13.06.2018
2. Участник Енергия – Марваков ЕООД – оферта с вх. № 5453/14.06.2018
3. Участник Евромаркет Компресорс АД – оферта с вх. № 5458/14.06.2018
4. Участник Алфа Грисин Инфотех Бг ООД – оферта с вх. № 5462/14.06.2018
5. Участник Екоджан ООД – оферта с вх. № 5465/14.06.2018
6. Участник Интеркомплекс ООД – оферта с вх. № 5476/14.06.2018

Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферти и направи следните констатации:

1. Участник Ипо ООД е представил оферта, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:

1.1. Участникът е предоставил в оригинал попълнен документ „Оферта“, съгласно приложения в документацията за участие образец. Комисията констатира, че са допуснати несъответствия, както следва:

В образеца на „Оферта“ е посочено, че Участникът трябва да посочи дали ще използва или не капацитета на трети лица като зачертае невярното „ще използваме/няма да използваме капацитета на трети лица“. Комисията установи, че Участникът не е посочил дали при изпълнението на поръчката ще използва или няма да използва капацитета на трети лица. Комисията приема, че документ „Оферта“ е попълнен некоректно.

1.2. Участникът е предоставил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, съгласно приложения в документацията за участие образец. Комисията констатира, че са допуснати несъответствия, както следва:

В Техническото предложение Възложителят е записал: „За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, като при изисквания с числови параметри, предложението на участника трябва да е число, отговарящо на посочените в минималните изисквания на възложителя конкретни характеристики и параметри, както и прилагане на изискваните документи, включително каталози с технически данни на предлаганите продукти или алтернативен доказателствен материал, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя“. Участникът не е приложил към Техническото си предложение каталози с технически данни на предлаганите продукти или алтернативен доказателствен материал, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

2. Участник Енергия – Марваков ЕООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.
3. Участник Евромаркет Компресорс АД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.
4. Участник Алфа Грисин Инфотех Бг ООД е представил оферта, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:
- 4.1. Участникът е предоставил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, съгласно приложения в документацията за участие образец. Комисията констатира, че са допуснати несъответствия, както следва:
- В документ Техническо предложение, Таблица 1, т.2.1., Възложителят е поставил минимално изискване работният обем на двигателя на предложения от участника дизелов генератор да е „минимум 4500 куб.см.“. при попълване на Таблица 1, т.2.1., Участникът е посочил, че работният обем на двигателя на предложения от него дизелов генератор е „4484 куб.см.“

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

5. Участник Екоджен ООД е представил оферта, която не отговаря на изисквания на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията констатира следните несъответствия:

5.1. Участникът е предоставил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, съгласно приложения в документацията за участие образец. Комисията констатира, че са допуснати несъответствия, както следва:

В Техническото предложение Възложителят е записал: „За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, като при изисквания с числови параметри, предложението на участника трябва да е число, отговарящо на посочените в минималните изисквания на възложителя конкретни характеристики и параметри, както и прилагане на изискваните документи, включително каталози с технически данни на предлаганите продукти или алтернативен доказателствен материал, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя». Участникът не е приложил към Техническото си предложение каталози с технически данни на предлаганите продукти или алтернативен доказателствен материал, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя.

Предвид гореизложеното комисията единодушно реши да не допусне участника до оценка и класиране, и предлага на възложителя участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

6. Участник Интеркомплекс ООД е представил оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Комисията допуска участника до оценка и класиране.

Класиране на участниците

Място	Участник	Оферта вх.№/дата	Ценово предложение
1	Интеркомплекс ООД	5476/14.06.2018	64200,00 лв.
2	Енергия – Марваков ЕООД	5453/14.06.2018	66000,00 лв.
3	Евромаркет Компресорс АД	5458/14.06.2018	67890,00 лв.

Ценови условия

Цената е окончателна, фиксирана за срока на договора, без ДДС, с включени всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора, както и всички необходими материали, консумативи, резервни части и дейности за изпълнение на гаранционното обслужване. Доставка DDP Incoterms 2010 на адрес указан от Възложителя, стоките опаковани, застраховани, обмитени, включи-

телно всички такси и стойност на разтоварването им.

Срок на договора

Включва срока на изпълнение на доставката и гаранционния срок

Срок на доставка

До 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Неустойки

При неспазване на срока за изпълнение на доставка Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на договора, но не повече от 8 % от стойността договора, без включен ДДС. При неспазване на сроковете за изпълнение на дейностите свързани с гаранционни случаи Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 10 лв. за всеки просрочен час, но не повече от 500 лв., за всеки отделен случай

Плащане

45 дни след приемо-предавателен протокол и оригинална фактура

Гаранционен срок

60 месеца или 2 000 мото часа, считано от датата на приемо-предавателния протокол, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето, т.е.:
Гаранционният срок на приетите доставки на дизелови генератори е 60 месеца или 2 000 мото часа, считано от датата на приемо-предавателния протокол.
Гаранционният срок на вложените резервни части е 60 (словом шестдесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.
Гаранционният срок на антикорозионното покритие, както на атмосферостойчивия, шумоизолационен кожух, така и на всички останали елементи изложени на атмосферни условия, е 60 (словом шестдесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.