

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 656-EP-18-НО-Д-3/P2/ 20.03.2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 19.03.2019г. на комисия, назначена на дата 21.02.2019г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 656-EP-18-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 19.03.2019, by commission nominated on date 21.02.2019 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 656-EP-18-НО-Д-3, with subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", announced with 00143-2016-0034.

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция I – Термосвиваема технология:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position I – Heat shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място** / First place – **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas
- 1.2. **Второ място** / Second place – **МАКРИС-ГПХ ООД, гр. София** / MAKRIS – GPH OOD, Sofia

2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция I – Термосвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position I – Heat shrinkable technology, namely:

- 2.1. **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas

3. **Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "ТИЛКОМ" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 662/24.01.2019г./** The participant "TILKOM" OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 662/24.01.2019.

3.2. **Включеният в квалификационната система участник "ФИЛКАБ" АД, гр. Пловдив, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 662/24.01.2019г./** The participant "FILKAB" AD, Plovdiv included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 662/24.01.2019.

3.3 След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ВАК 02" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Представените мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, не отговарят на изискванията на точка 8.1.1. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква, съгласно точка 8.1.1. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, монтирането на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели да се изпълнява с две операции свиване. С първата операция се свива тялото на кабелната глава. С втората операция да се свиват стрехите. Тялото на гарнитурата да бъде термосвиваема тръба с нанесен от вътрешната страна термотопим слой (стрес контрол). Възстановяването на екрана да става безпойково, чрез гъвкаво медно покалаено въже и приложени контактни спирални пружини. Сечението на медното въже да е съобразено със сечението на земния екран на кабела.

Участникът представя, мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели с включена допълнителна тръба за „стрес контрол“ на полето, което противоречи на изискванията на Възложителя „стрес контролът“ да е нанесен от вътрешната страна на изолационната /трекинг-устойчивата тръба/, с цел избягване на въздушни включвания между тръбата и полупроводимият екран. По този начин операциите на свиване стават три, което противоречи на изискванията на възложителя да има две операции на свиване. Възстановяването на екрана не е безпойково и липсва медно-покалаено въже и контактни пружини.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническо предложение и Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After examination of the technical proposal, the participant of the initial offer - VAK 02 OOD, Sofia, was not admitted to the negotiations due to the following reasons:

The provided samples of end joints (heads) for single core VPE insulated cables do not meet the requirements of item 8.1.1 of Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018, respectively of the minimum requirements of the Employer referred to in item 1 and item 4 of the Technical proposal, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The Employer requires according to item 8.1.1. of Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018, the installation of end joints (heads) for single-core VPE insulated cables to be carried out with two shrink operations. With the first operation the body of the cable head to be shrunk. With the second operation the eaves to be shrunk. The body of the sealant is a heat shrinkable tube with an inside thermo melting layer (stress control). The restoration of the screen to be done without using a flexible copper rope and contact spiral springs. The cross-section of the copper rope to comply with the cross-section of the earth screen of the cable.

The participant provided samples of end joints (heads) for single-core VPE insulated cables with an additional "stress control" tube of the field that is contrary to the Employer's requirements that the "stress control" is included on the inside of the insulating (tracking-resistant tube) to avoid air entrances between the tube and the semiconductor screen. In this way, the shrink operations become three, which contradicts the Employer's requirements to have two shrink operations. The restoration of the screen is not seamless and there is no copper rope and contact spiral springs.

Considering the above, the Employer suspends the participant from the procedure on the grounds of art. 107 item 2 from the PPA, due to tendering/provision of samples which do not comply with the previously announced conditions of the public procurement as specified in the Technical proposal and Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018.

The envelope of the participant with caption "Offered price parameters" remained unopened.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_656_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

