

към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 429-EP-17-MP-D-3 с предмет: "Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение, по обособени позиции", открита с Решение № 429-EP-17-MP-D-3/P1 / 01.11.2017 г., по квалификационна система № C-16-EP-MP-D-22, с предмет: "Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи ниско и средно напрежение, по обособени позиции", открита с преписка 00143-2016-0053, за позиция 2 "Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение"

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: 06.03.2018

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2018-12-08

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил доклада на:

Костадин Величков

Гочо Чешширов

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система по позиция 2 "Доставка на табла от стъклонапълнен полиестер за измервателни групи средно напрежение", а именно:

1. Инженеринг ЕАД гр.Пловдив - покана с изх. № 13503/07.11.2017
2. Интеркомплекс ООД гр.Пловдив - покана с изх. № 13503/07.11.2017
3. Алекс - Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански - покана с изх. № 13503/07.11.2017

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.12.2017 г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив – вх. № 14389 от 01.12.2017 г.
2. Алекс - Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански – вх. № 14577 от 05.12.2017 г.
3. Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив – вх. № 14727 от 06.12.2017 г.

Поради отсъствие на председателя на комисията Георги Георгиев – Експерт „Снабдяване“, бе заменен от резервния член на комисията Владимир Чалъков – Експерт „Снабдяване“. Резервният член на комисията Владимир Чалъков се запозна с извършените действия на комисията и подписа Декларацията относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

2. Участник Алекс - Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия: Представените протоколи № 2-16-315 и 2а-16-315 / 12.05.2016г. от лаборатория „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ град Стара Загора не отговарят на изискванията на точка 2 от Техническо предложение на участника.

Възложителят изисква: Протоколи с издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 за предлаганото от участника табло.

Участникът представя: Протоколи № 2-16-315 и 2а-16-315 / 12.05.2016г. от лаборатория „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ град Стара Загора за "Електромерно табло за балансово мерене", което не е предмет на тази позиция.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

3. Участник Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия: Представеният протокол № 2а-17-612/19.06.2016г. от лаборатория „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ град Стара Загора не отговаря на изискванията на точка 2 от Техническо предложение на участника.

Възложителят изисква: Протоколи с издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5 за предлаганото от участника табло.

Участникът представя: Протокол № 2а-17-612/19.06.2016г. от лаборатория „Изпитване на машини, съоръжения и устройства“ град Стара Загора за "Електромерно табло за измерване на електрическа енергия в мрежи за ниско напрежение за индиректно измерване", което не е предмет на тази позиция.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Преговори на: 22.02.2018г.

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена	BGN	136.400,00				
Резултат преговори	BGN	27.400,00	20.09 %			
Минимална крайна ценова оферта	BGN	109.000,00				
Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	2017-12-01	136.400,00	109.000,00	- 20.09	100.00
Ценови условия	твърди цени за срока на договора, DDP Incoterms 2010, Централен Склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов, неразтоварени, или посочените от Възложителя места					
Срок на договора	12 месеца, след датата на подписване на договора или до изчерпване на прогнозната му стойност					
Срок на изпълнение	до 30 дни от датата на заявката					
Място на изпълнение	Централен Склад Стара Загора, 6000, гр. Стара Загора, Славянски Булевард, до ЗЗУ и Гимназия Джон Атанасов, неразтоварени, или посочените от Възложителя места					
Неустойки	0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част на заявката					
Плащане	до 45 дни след приемо-предавателен протокол и данъчна фактура					
Гаранция	36 месеца от датата на приемо-предавателен протокол					

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.