

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, по квалификационна система № -16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН“, по позиции, обявена в АОП с преписка № 00143-20016-0063

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: 26.06.2019г.

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2019-03-21

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Покани с изх. № 1822/ 22.02.2019г., за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, а именно:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;
2. „Тилком“ ООД, гр.София;
3. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
4. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
5. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
6. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София
7. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2019г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти за обособена позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, съответно от:

1. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
2. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София
3. „Тилком“ ООД, гр.София;
4. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
5. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2018г., следните участници НЕ са входирали оферти в деловодството на Възложителя.

1. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
2. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
- 1.1. Оферта от „ВиВ Изоматик“ ООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 2723 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип TS 1250Н с производител LS.

2. Участник „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София

2.1. Оферта от „ПМ Електрикал“, ЕООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 2756 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип PN 1600SE с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd.

3. Участник „Тилком“ ООД, гр.София

3.1. Оферта от „Тилком“ ООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 2769 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип BL 1600 SE 305+SE-BL-1250-U001 с производител OEZ s.r.o.

4. Участник „Филкаб“ АД, гр.Пловдив

4.1. Оферта от „Филкаб“ АД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 2780 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип NS 1250N – Micrologic 5.0 с производител Schneider Electric.

5. Участник „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив

5.1. Оферта от „Интеркомплекс“ ООД по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 2786 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

5.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А трябва да имат възможност за следните допълнителни настройките на електронна защита:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3" \div 12"$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1" \div 0,4"$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $2 \div 12 In$.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a. е с възможност за следните настройки на електронна защита PR231/P LS/I 1250A :

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3,0" \div 12"$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1" \div 0,25"$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $1 \div 10 In$.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 (PR231/P LS/I 1250A) с производител ABB SACE S.p.a., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за допълнителни настройки на електронна защита

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a.

Преговори на: 31.05.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

При оценката на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, е установено наличие на предложения в офертите на участници „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД и „ВИВ – Изоматик“ ООД, свързани с цена или разходи, които подлежат на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. С писмо с изх.№ 4611 от 03.06.2019г. е изискана обосновка от участник „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД, съответно с писмо с изх.№ 4612 от 03.06.2019г. е изискана обосновка от участник „ВИВ – Изоматик“ ООД. На 11.06.2019г. в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия със задача да разгледа постъпилата обосновка от участник „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД, с вх.№ 5299 от 06.06.2019г. и постъпилата обосновка от участник „ВИВ – Изоматик“ ООД, с вх.№ 5385 от 07.06.2019г.

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията оцени пълнотата на представените обосновки от „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД и „ВИВ – Изоматик“ ООД, разгледа всяко цитирано условие и прецени, че обосновките съдържат обективни обстоятелства по смисъла чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Комисията Единодушно взе решение да приеме писмените обосновки на участници „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД и „ВИВ – Изоматик“ ООД.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена BGN 41.130,00

Резултат преговори BGN 12.780,00 31.07 %

Минимална крайна ценова оферта BGN 28.350,00

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД	2019-03-20	41.130,00	28.350,00	- 31.07	100.00
02	В И В ИЗОМАТИК ООД СОФИЯ		41.689,80	30.180,00	- 27.61	106.46
03	ТИЛКОМ ООД	2019-03-20	59.011,20	41.100,00	- 30.35	144.97
04	ФИЛКАБ АД	2019-03-20	54.000,00	53.550,00	- 0.83	188.89

Ценови условия Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

Срок на договора 31.05.2021г. или до усвояване стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

Срок на изпълнение 30 календарни дни, при капацитет: 15% от оферираниите количества.

Място на изпълнение Централен склад на "Електроразпределение Юг" ЕАД в гр.Стара Загора.

Неустойки 0,5 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка, без включен ДДС.

Плащане по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършена доставка и получаване на оригинална фактура

Гаранция Гаранционен срок на доставените изделия 36 месеца от датата на приемо-предавателен протокол.
Гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя към момента на сключване на договора, посредством банкова гаранция, за периода на действие на договора + 30 календарни дни, респективно застраховка и/или паричен депозит по сметка на Възложителя, за същия период.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.