

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 13.08.2016 в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 23.08.2016, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
-------------	--------	--------

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 403-EP-16-СВ-Д-3 с предмет: „Доставка на изолиращи ръчни инструменти до AC 1000 V и DC 1500 V, по позиции“, открита с Решение № 403-EP-16-СВ-Д-3 /Р01/22.07.2016г., на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на Възложителя

При проверката комисията констатира следното:

За обособена позиция 1: Изолирани клещи

1. Участник Филкаб АД, гр. София

Оферта с вх. № 12637/16.12.2016

Офертата на участника не съдържа мостри на предлаганите от него продукти. Съгласно Покана за представяне на оферта с изх.№ 9536/01.12.2016, Възложителят е изискал Участниците да представят мостри на предлаганите от тях продукти за всяка обособена позиция, за която подават оферта. Участник Филкаб АД за обособена позиция 1 не е изпълнил условията за представяне на оферта и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка поради непредставяне на мостра..

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

2. Участник Униор България ООД, гр. София

Оферта с вх. № 12639/ 16.12.2016, мостра вх. № 12639/12.16.2016

Офертата на участника не съдържа всички документи и/ или мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Мотиви: В документ Техническо предложение по Обособена позиция 1: Изолирани клещи, раздел 2.2: Проверки и доказателства, т.2.2.1, Възложителят изисква да се представят сертификати за съответствие от извършени изпитания за изделията от обособената позиция или декларация за съответствие от производителя за изделията от обособената позиция, съгласно изброени в т. 1.2.1. от Техническото предложение норми и стандарти. Участникът е отговорил с ДА, но е представил единствено сертификат за съответствие от извършени изпитания за изделията от обособената позиция, включително и превод на български език, съгласно

стандарт DIN EN 60900 (VDE 0682 Teil 201) :2005-01; 60900:2004. Участникът не е представил сертификати за съответствие от извършени изпитания или декларация за съответствие от производителя съгласно стандарти EN10020, ISO5745, ISO5746 и ISO5749.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

3. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора

Оферта с вх. № 12665/ 16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

4. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 12673/16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен

За обособена позиция 2: Изолирани отвертки

1. Участник Филкаб АД, гр. София

Оферта с вх. № 12638/16.12.2016

Офертата на участника не съдържа мостри на предлаганите от него продукти. Съгласно По-кана за представяне на оферта с изх.№ 9536/01.12.2016, Възложителят е изискал Участниците да представят мостри на предлаганите от тях продукти за всяка обособена позиция, за която подават оферта. Участник Филкаб АД за обособена позиция 1 не е изпълнил условията за представяне на оферта и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията предлага участника да бъде отстранен от участие в обществената поръчка поради непредставяне на мостра..

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

2. Участник Униор България ООД, гр. София

Оферта с вх. № 12640/ 16.12.2016

Офертата на участника не съдържа всички документи и/ или мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и представените мостри не съответстват на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Мотиви:

- 2.1 В документ Техническо предложение по Обособена позиция 2: Изолирани отвертки, раздел 2.2: Проверки и доказателства, т.2.2.1 , Възложителят изисква да се предста-

вят сертификати за съответствие от извършени изпитания за изделията от обособената позиция или декларация за съответствие от производителя за изделията от обособената позиция, съгласно изброени в т. 1.2.1. от Техническото предложение норми и стандарти. Участникът е отговорил с ДА, но е представил единствено сертификат за съответствие от извършени изпитания за изделията от обособената позиция, включително и превод на български език, съгласно стандарт DIN EN 60900 (VDE 0682 – 201):2013-04; EN 60900:2012. Участникът не е представил сертификати за съответствие от извършени изпитания или декларация за съответствие от производителя съгласно стандарти EN10020, ISO8764-1, ISO8764-2, ISO7438 и ISO2380.

2.2 В документ Техническа спецификация: EVN BULGARIA EP AD - 51/01 „Изолиращи ръчни инструменти до AC 1000V и DC 1500 V“, Издание: 03.02.2016, т.7: Маркировка, Възложителят е посочил изискването всеки инструмент да има трайна незаличима маркировка: в горната (тъпа) част на дръжката трябва да има цветово кодиране, символ за типа отвертка и размерите за бърз и сигурен достъп в чанта с инструменти. В документ Техническо предложение по Обособена позиция 2: Изолирани отвертки, раздел 1 за всеки инструмент е посочено „ *Налична маркировка в горната (тъпа) част на дръжката с цветово кодиране, символ за типа отвертка и размерите за бърз и сигурен достъп в чанта с инструменти*“. Участникът е отговорил с ДА за всеки инструмент от обособената позиция. При преглед на представените мостри комисията констатира, че:

- В горната(тъпа) част на дръжките на всеки инструмент са залепени (не от производителя) лепенки с лепило, което се е разтекло по дръжките. Към момента на разглеждане част от лепенките са започнали да се отлепят. Комисията счита, че маркировката на представените мостри е нетрайна и незаличима и че представените мостри несъответстват на техническите спецификации и изискванията на Възложителя, респективно попълването на Техническото предложение по Обособена позиция 2: Изолирани отвертки е некоректно.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

3. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора Оферта с вх. № 12667/ 16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

4. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив Оферта с вх. № 12674/16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

За обособена позиция 4 : Маншони, Щипка изолирана пластмасова

1. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора

Оферта с вх. № 12669/ 16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

За обособена позиция 5 : Ръкохватка изолирана за ВП с ръкав, ръкавици

1. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора

Оферта с вх. № 12670/ 16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

2. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 12676/16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

За обособена позиция 6: Отворен гаечен ключ за съединителни клеми

1. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 12678/16.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

За обособена позиция 7: Съставни инструменти за комплект „Работа под напрежение“

**1. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора
Оферта с вх. № 12671/ 16.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

**2. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив
Оферта с вх. № 12679/16.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и представените мостри не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви: В документ Техническо предложение по Обособена позиция 7: Съставни инструменти за комплект „Работа под напрежение“, раздел 1, точка 1.2.1, инструмент Изолирана динамометрична тресчотка с регулируем въртящ момент 3/8", Възложителят е посочил следното ограничение като стойности относно теглото, на който трябва да отговарят представените мостри: $\leq 0,8$ кг и следния диапазон като стойности относно дължината, на който трябва да отговарят представените мостри: от 270 до 300 мм. Участникът е посочил стойности относно теглото и дължината на инструмента извън зададените стойности и диапазони, а именно: 0,815 kg и 315 мм.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

За обособена позиция 8: Резач на кабелна обвивка с резервно острие

**1. Участник Контрагент 35 ЕООД, гр. Стара Загора
Оферта с вх. № 12672/ 16.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

**2. Участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив
Оферта с вх. № 12680/16.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Комисията извърши визуален преглед на мострите, представени от всеки един от участниците, провери окомплектовката на мострите, извърши проверка на диапазоните, които те покриват, както и съответствието на технологията на монтиране на мострите с тази, записана в Техническа спецификация EVN BULGARIA EP AD - 51/01, Издание: 03.02.2016, Техническо описание EVN EP AD – 134/00, Издание 15.08.2013 и Техническо описание EVN EP EAD – 117/02, Издание: 03.02.2016.

Мострите останаха с неразрушена цялост, като те ще бъдат върнати, както следва:

- на участниците, които не са определени за Изпълнител - в срок до 10 дни от сключването на договора с избрания за Изпълнител участник или от прекратяване на процедурата;
- на участника, определен за Изпълнител - след изтичане на срока на действие на договора

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД