

**До**

Лица, проявяващи интерес към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка № 48-EP-16-НО-Д-З открита с решение за публикуване №48-EP-16-НО-Д-З/Р1/24.02.2016 и публикувано обявление № 715588/24.02.2016

**На вниманието на:**

Заинтересованите лица

**Лице за контакт:** Румен Богданов

**Тел. номер:** 0700-1-7777, в. 44015

**Изх. №** ~~21371~~ ..16..03..2016

**Относно:** Разяснения относно документация за участие в процедура

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка № 48-EP-16-НО-Д-З, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов трансформатор 40/50 MVA - 110/20 kV в П/ст Царацово“ и на основание Чл. 29, ал. 1 от ЗОП, приложени отговори на поставените въпроси:

**Въпрос 1:**

В Техническата спецификация към процедурата, в последния абзац на т. 4.1.(стр. 4 от 35), е записано: „Кандидатът трябва предварително да се запознае със ситуацията за извършване на монтаж-демонтажните работи“.

Моля да ни уведомите, кога може да се извърши запознаването на място със ситуацията в подстанцията и какъв е редът за заявяване и извършване на оглед?

**Отговор:**

За съгласуване на ден и час за извършване на оглед на място, и запознаването със ситуацията:

Лице за контакт: инж. Румен Георгиев – телефон за връзка – 0882 833 658.

**Въпрос 2:**

В т. 18 на Техническата спецификация, са описани изискванията към „Степенен регулатор на трансформатора (OLTC)“, като в т. 18.5 е указано „Ползва се превключвател на отклонения за трансформатор от производител „Машиненфабрик Райнхаузен“. С второто изречение на същата точка се допуска използване на OLTC от друг производител, след получаване на потвърждение от Възложителя.

Моля да потвърдите, че ще приемете предложения от нас трансформатор да бъде оборудван със Степенен регулатор, тип RSV 9.3 III 400-123 от производител „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД.

**Отговор:**

Ще приемем трансформатора да е оборудван със степенен регулатор от производител „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, единствено ако същият отговаря изцяло на всички технически изисквания и технически параметри, посочени в Техническата спецификация.

**Въпрос 3:**

Приложенията от 1 до 5 към Техническата спецификация са нечетливи.

Моля да ни бъдат предоставени четливи копия на приложенията, за да сме в състояние да предложим оферта, която да съответства на Вашите изисквания.

**Отговор:**

На профила на купувача са публикувани четливи файлове на приложенията от 1 до 5 към Техническата спецификация.

С уважен

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Белослав Стоев

Ръководел отдел „Снабдяване, управление на базата и авторизация“

