



УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ			
	LED панел 40W(600/600), IP-44 за монтаж в окачен таван		Ключ сериен - IP-20 открит монтаж
	LED панел 18W(300/600), IP-44 за монтаж в окачен таван		Ключ обикновен - IP-54 открит монтаж
	LED осв.тяло 20W, IP-44 за открит монтаж		Ключ сериен - IP-65 открит монтаж
	LED осв.тяло SMD 60W, IP-65 за открит монтаж		Хоризонтален бойлер
	LED осв.тяло SMD 40W, IP-65 за открит монтаж		Бойлерно табло
	Евакуационно LED осв.тяло с автономен източник (АБ) 6W/230V, с пиктограма		Монофазен консуматор
	Евакуационно LED осв.тяло с автономен източник (АБ) 6W/230V, с пиктограма		Трифазен консуматор
	Контакт 2x16+0-тип "ШУКО" - IP-20, открит монтаж		Кабел SF/TP Cat.7 изтеглен в PVC гофрирана тръба над окачен таван
	Ключ обикновен - IP-20 открит монтаж		Кабел CBT изтеглен в PVC гофрирана тръба над окачен таван

Справка: Проектът е изготвен в съответствие с изискванията на ПУП за безопасност на живота и здравето на хората, изготвен от МВР, в сила от 01.01.2010 г. и с изискванията на ПУП за безопасност на живота и здравето на хората, изготвен от МВР, в сила от 01.01.2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД	
СЪГЛАСУВАЛИ:	Архитектура	арх. А. Чаушев
	Конструкции	инж. Б. Куков
	ВиК	инж. Н. Петров
	ОВК и ЕЕ	инж. Д. Бакалска
	ПБ	инж. В. Пешев
	ПБЗ и ПУСО	инж. Е. Гюпсова
	Парк. и благо.	д. арх. М. Чакърова
	Геодезия и ВП	инж. А. Чавдаров

**ЗАВТ ПРОЕКТ**  
**"ЕЛПРОЕКТ-ВЛ" ЕООД**  
г. Пловдив  
ул. "Руски" №119  
гсм: 0888690458  
Email: elproekt\_vp@abv.bg

**ОБЕКТ:** ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА СТРАДА“, И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.7.1 ОТ ГАРАЖ В „ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ.9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ - IV И V, КВ.54 ПО ПУП - ПУР НА СМФЗ - ЮГ, ГР.ПЛОВДИВ

**ЧЕРТЕЖ:** ЕЛИНСТАЛАЦИИ НА КОТА +0.00

	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	
	ФАЗА: РИП	
	МАЩАБ: 1:50	
	ЛИСТ: 6/24	
ПРОЕКТАНТИ:	инж. В. Петков	ДАТА: 10.2019г.
	инж. М. Сълчева	