

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 302-EP-19-HM-D-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил", по квалификационна система № C-16-EP-HM-D-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

02.09.2019

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2019-06-28

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

02.09.2019

Антон Граматиков

Карл Денк

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система, а именно:

1. Електромрежи ЕООД, гр. София - покана с изх. № 4842/11.06.2019
2. Тилком ООД, гр. София - покана с изх. № 4842/11.06.2019
3. Ланг ООД, гр. София - покана с изх. № 4842/11.06.2019
4. Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор - покана с изх. № 4842/11.06.2019

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 24.06.2019, в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. Ланг ООД, гр. София - оферта с вх. № 5770/20.06.2019
2. Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор - оферта с вх. № 5812/21.06.2019
3. Тилком ООД, гр. София - оферта с вх. № 5897/24.06.2019

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 24.06.2019, участник Електромрежи ЕООД, гр. София НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя. Комисията предлага на Възложителя на основание Чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани участника.

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник Ланг ООД, гр. София
Оферта с вх. № 5770/20.06.2019

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя. Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри", като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор
Оферта с вх. № 5812/21.06.2019

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, а именно мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -33% до -66%.

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT елек-тромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно из-мерването.

Несъответствие 2: Предложената мостра не съответства на т. 9 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Разпознаването на манипулации не функционира при отсъствие на напрежение.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 9 - Разкриването на манипулации трябва да функционира при отсъствие на напрежение и не трябва да повлиява значително полезния живот на батерията.

Комисията предлага на Възложителя на основание Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да отстрани участника.

3. Участник Тилком ООД, гр. София

Оферта с вх. № 5897 / 24.06.2019

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, а именно мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -33% до -66%.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно измерването.

Несъответствие 2: Предложената мостра не съответства на т. 5.4 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Липсва интерфейс за дистанционно отчитане CS 20mA.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 5.4 - Като интерфейс за дистанционно пренасяне на данни е предвиден интерфейс 20mA (CS), опционално RS232 или RS485.

Несъответствие 3: Предложената мостра не съответства на т. 9 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Разпознаването на манипулации не функционира при отсъствие на напрежение.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 9 - Разкриването на манипулации трябва да функционира при отсъствие на напрежение и не трябва да повлиява значително полезния живот на батерията.

Комисията предлага на Възложителя на основание Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП да отстрани участника.

Преговори на: 25.07.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена BGN 108.000,00

Резултат преговори BGN 2.250,00 2.08 %

Минимална крайна ценова оферта BGN 105.750,00

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ЛАНГ ООД	2019-06-20	108.000,00	105.750,00	- 2.08	100.00

Ценови условия Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

Срок на договора	Срокът на действие на договора е до 120 календарни дни, след датата на сключване.
Срок на изпълнение	Срокът за изпълнение на доставките е до 120 календарни дни, след датата на сключване на договора.
Място на изпълнение	Доставките следва да бъдат извършени в склад на отдел „Управление на измервателни данни“, гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 5, неразтоварени, или посочените от Възложителя места, само в работни дни и не по-късно от 15:30 часа.
Неустойки	При неспазване на срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до 8% от стойността на неизпълнената част от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща сумата по неустойката с обезщетителен характер със задължението към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Плащане	Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път без аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за действително извършена доставка и получаване на фактура.
Гаранция	Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.	
---	--

