

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към

система за предварителен подбор на изпълнителите: № С-13-ХК-У-89
с предмет: Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в КЕЦ
по обособени позиции

I.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1.Местоположение на обекта: На територията на КЕЦ

II.ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

1.Прочистването на просеката на електропроводи СрН по задание на Възложителя с извършване на следните дейности:

Почистване на просеката от храсти /с диаметър при основата до 5см/ - почистването може да се извърши ръчно или механизирано чрез отрязване в основата или изкореняване на растенията.
Почистване на просеката от гъста разстителност /непроходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.
Почистване на просеката от рядка разстителност /проходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.
Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см.
Кастрене на клони в близост до електропровода при невъзможност да се отсече цялото дърво.
Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент.

2.Кастрене на клони по електропроводи НН по задание на Възложителя с извършване на следните дейности:

Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка разстителност с диаметър при основата до 10см.
Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10см.
Кастрене /отсичане на клони/ на отделни дървета.
Кастрене /отсичане на клони/ на съседно разположени две или повече дървета.

3. Получаване на писмено позволително за сеч

За удостоверяване на възможността за изпълнение на позицията Изпълнителя трябва да предостави копие на граждански или трудов договор с лице регистрирано в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ и притежаващо Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 235 от Закона за горите /ЗГ/.

Лицето по чл. 235 от закона за горите ще бъде посочени като лице за контакти със съответните поделения на Държавните горски стопанства, във връзка с осъществяване на дейностите по почистване на трасета на ел. проводни.

В случаите, че Възложителя е възложил на Изпълнителя извършването на просека по точки 1 или 2, Раздел II от настоящите Технически изисквания, то всички услуги извършвани от това лице, следва да бъдат включени в единичните цени на отделните видове дейности и няма да се заплащат допълнително по настоящата позиция. Заплащане по настоящата позиция ще бъде извършвано само и единствено при самостоятелно възлагане на позиция "Получаване на писмено позволително за сеч", като в тези случаи просеката ще бъде извършена от Възложителя.

Изпълнението на настоящата позиция включва всички необходими дейности по чл. 233 от ЗГ, за получаване и п

- установяване на собствениците на имоти засегнатите от сервитута на разпределителната мрежа;
- трасиране на имотите на терена;
- инвентаризация на дърветата за прочистване в имотите;
- сортиране на измерените дървета по дървесни видове;
- изготвяне на план-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта по имоти;
- маркиране на подлежащите за сеч дървета с контролна горска марка;
- изготвяне на карнет-описи и технически планове за имотите съгласно ЗГ;
- издаване на позволителни за сеч /за всеки имот/
- издаване на превозни билети на собствениците на имоти;
- комплектуване на досието на всеки имот и предаването му на собственика.

4. Почасово заплащане

В случай на необходимост от извършване на работи, които не са включени в Списъка на дейностите и при използване на почасово заплащане, съответната работа и времето необходимо за извършването ѝ, да бъде предварително съгласувана и възложена, в писмен вид, от Възложителя на Изпълнителя.

5.Обхват на поръчката

Дейностите се извършват в обем определен от Възложителя, като поръчката включва:
Изсичане на растителността по участъка на просеката по т.ІІ.1 или ІІ.2;
Нарязване на стволите от отрязаните дървета по дължина, указана от съответното лесничество;
Складиране, депониране на добития материал на определените за това места.

6. Изисквания за ширина на просеките

Ширината на трасето на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ бр.88/8.10.2004 г.), а именно:
В насаждения с височина до 4 м - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 6 м, по 3 м от двете страни;
В насаждения с височина над 4 м - хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс удвоената средна височина на дърветата (без иглолистни) - от двете страни, но не по-малко от 4,5 м.
Минималното разстояние, от клоните до най-близко разположение проводник, при кастрене на короните на дърветата при мрежи НН е 1м.
Отклонения - в плюс или минус от така посочените разстояние, се допускат само след съгласуване и по указания на представителя на Възложителя на обекта, при наличие на специфични условия по трасето (вкл.преминаване през големи дерета, скатове и оврази).
Височината на отрязване на растителността трябва да бъде на не-повече от 10 см от земята.
Определянето на вида на растителността (гъсти, редки) се извършва в съответствие с нормативите на МЗГ за гъстота на насажденията.

ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

1. Общи изисквания

Възложената работа следва да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ) - глава 36 и Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) - чл.622, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

За да пристъпи към почистване на трасето на въздушната линия, Изпълнителят трябва да притежава съгласувателен документ от съответното лесничество, през чиято територия преминава въздушната линия. Добитият дървен материал е собственост на съответното лесничество или собственик на горите. Отрязаната маса да се събира на купчини по протежение на електропровода от двете страни на просеката. При допълнителни изисквания на Държавното лесничество или собственика на горите относно добитата дървесна маса, същите да се изпълняват след съгласуване с Възложителя. При извършване на дейности по позиции с мерна единица дка или м2 - измерването се извършва само за частта от просеката в която е извършено почистването /кастренето/, а не за цялата ширина на просеката. При отсичане на отделни дървета - единичната цена е за брой дърво и не зависи от техниката на неговото отсичане и трябва да включва и окастряне на клоните, нарязване /разтрупяване/ извозване и складиране.

2. Квалификационни изисквания

Лицата от персонала на Изпълнителя, които ще работят с моторни триони, трябва да притежават актуални удостоверения за придобита правоспособност за работа със същите.

Лицата от персонала на Изпълнителя, пряко анагажирани с дейността, трябва да притежават актуални удостоверения за придобита не по-ниска от втора квалификационна група по безопасност.

3. Механизация

Използването на специализирана техника и инструменти е по преценка на Изпълнителя.

Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни лица. Използването им трябва да е съобразено с изискванията за безопасна работа на съответните инструкции, както и на конкретните изисквания на производителя.

4. Безопасност на труда

При изпълнение работата следва да се спазват стриктно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи - глава 36, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Преди започване на работа Изпълнителя трябва да представи списък на работниците.

С работниците на Изпълнителя предварително трябва да бъде проведен инструктаж по безопасна работа.

Инструктажът се извършва от представител на Възложителя.

Възложените работи при необходимост ще се изпълняват с наряд и допускане от Възложителя, в присъствието на назначен от него наблюдаващ, чиито разпоредения относно безопасното извършване на работите са задължителни за работещите на обекта.

При прочистване на просеката от високи дървета да не се допуска падане, доближаване или допиране на дърветата до проводниците на ВЛ.

Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго.

Изпълнителя е длъжен да предприеме всички мерки за безопасност свързани с спецификата на извършваната дейност.

5. Противопожарна охрана

Работата да се извършва при спазване на Наредба № 30/2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари, глава III - Противопожарни мерки и изисквания за опазване на горите от пожари.

Персоналът на Изпълнителя, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Изискванията и предписанията на представителите на съответното лесничейство относно конкретни мероприятия по пожарна безопасност са задължителни.

Изпълнителя трябва да осигури наличието на изправни пожарогасители на подходящи места в непосредствена близост до частите от просеката, по които се работи.

Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

Забранява се оставянето и съхранението на горивата за моторните триони под пряко въздействие на слънчевите лъчи.

Забранява се работа с неизправни моторни триони.

6. Опазване на околната среда

При приключване на работите персоналът на Изпълнителя, трябва да почисти отпадъчните материали, получени при изпълнението на поръчката.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Кандидат: _____
/подпис с правна сила/