



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 427-EP-18-SB-Y-3

**Възложител:** Електроразпределение Юг ЕАД

**Поделение** (когато е приложимо): [.....]

**Партида в регистъра на обществените поръчки:** 00143

**Адрес:** гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

**Лице за контакт:** Анелия Василева -търговски въпроси, Радостина Власева-технически въпроси

**Телефон:** 032 303 851; 032 303 267

**E-mail:** Anelia.Vasileva@evn.bg

**Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:**  Да  Не

**Допълнителна информация може да бъде получена от:**

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

**Приемане на документи и оферти по електронен път:**  Да  Не

**Обект на поръчката:**

Строителство

Доставка

Услуги

**Предмет на поръчката:** Абонаментно техническо обслужване, поддържане и ремонт на пожарогасители, инструктаж на сътрудниците и доставка на нови пожарогасители в Административни сгради, работни помещения, подстанции и др. обекти на "Електроразпределение Юг" ЕАД

**Кратко описание:**

Абонаментно техническо обслужване, поддържане и ремонт на пожарогасители, инструктаж на сътрудниците и доставка на нови пожарогасители в Административни сгради, работни помещения, подстанции и др. обекти на "Електроразпределение Юг" ЕАД,

1. КТО Пожарогасител прах до 3кг., с прогнозно количество 1400 бр.
2. КТО Пожарогасител прах от 6 до 12кг., с прогнозно количество 200 бр.
3. КТО Пожарогасител прах от 25кг. до 100 кг., с прогнозно количество 100 бр
4. КТО Пожарогасител (вода, водна основа, пяна), с прогнозно количество 200 бр
5. КТО Пожарогасител въглероден диоксид до 5кг., с прогнозно количество 200 бр
6. КТО Пожарогасител въглероден диоксид над 5кг., с прогнозно количество 400 бр

7. Хидравлична проверка / на CO2 пожарогасители, вкл. на всички манипулации и обозначаване след издържана проверка., с прогнозно количество 200 бр
8. Маркуч изцяло с дръжка-пистолет за пожарогасител с прах, пяна или течност (6-12 кг уред) ., с прогнозно количество 10 бр.
9. Маркуч изцяло без дръжка-пистолет за пожарогасител с прах, пяна или течност (6-12 кг уред), с прогнозно количество 10 бр.
10. Снежна тръба с маркуч за К5 или К6), с прогнозно количество 10 бр.
11. CO2-патрон до 50 гр. , с прогнозно количество 10 бр.
- 12.CO2-патрон 50 - 180 гр. , с прогнозно количество 10 бр.
- 13.CO2-патрон до 180 - 300 гр. , с прогнозно количество 10 бр.
14. Предпазен клапан 22 bar. за ръчен пожарогасител, с прогнозно количество 10 бр.
15. Глава командна за пожарогасител 6,12 кг. под трайно налягане, с прогнозно количество 10 бр.
16. Глава командна за пожарогасител 6,12 кг., с патрон с прогнозно количество 1 бр
17. Манометър за глава командна под трайно налягане, с прогнозно количество 1 бр.
18. Гасително вещество прах (ABC), доставка, с прогнозно количество 1500 кг.
19. Гасително вещество прах (BC), доставка, с прогнозно количество 1000 кг.
20. Гасително вещество пяна непротивозамръзващо, доставка, с прогнозно количество 50л.
21. Гасително вещество CO2 въглероден диоксид, доставка, с прогнозно количество 600кг.
22. Демонтаж и разглобяване на ръчните пожарогасители: Пожарогасителите трябва доколкото е необходимо да се разглобят и да се направят безнапорни. , с прогнозно количество 50кг.
23. CO2-пожарогасител, с прогнозно количество 150кг.
24. Разходи по обезвреждане течно гасително вещество, с прогнозно количество 10л.
25. Разходи обезвреждане огнегасящ прах (само при големи количества след поръчка от страна на EVN) , с прогнозно количество 10кг.
26. Пожарогасител G1 кг. (Прах ABC) , с прогнозно количество 60бр.
27. Пожарогасител G2 кг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 40бр.
28. Пожарогасител G6 кг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 40бр.
29. Пожарогасител G12 кг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 40бр.
30. Пожарогасител G25 кг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 5бр.
31. Пожарогасител G50 кг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 1бр.
32. Пожарогасител 40-100 нг.(Прах ABC) , с прогнозно количество 1бр.
33. Пожарогасител K5 - 5кг.(CO2) , с прогнозно количество 5бр.
34. Пожарогасител W9п - 9л.(вода незамръзващ) , с прогнозно количество 60бр.
35. Пожарогасител S9п - 9л.(пяна незамръзващ) , с прогнозно количество 10бр.
36. Доставка и монтаж на противопожарна касета/табло, с прогнозно количество 1бр.
37. Доставка и монтаж на вътрешна противопожарна касета/ВПК, с прогнозно количество 1бр.
38. Монтаж на нови ръчни пожарогасители по указание на служители на EVN, с прогнозно количество 20бр.
39. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио 12 x 12 см, с прогнозно количество 5бр.
40. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио 20 x 20 см, с прогнозно количество 4бр.
41. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио 30 x 30 см, с прогнозно количество 4бр.
42. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио върху пластмасова основа 12 x 12 см, с прогнозно количество 5бр.
43. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио върху пластмасова основа 20x20 см, с прогнозно количество 4бр.
44. Доставка и монтаж на указателна табела / Залепващо фолио върху пластмасова основа 30x30 см, с прогнозно количество 4бр.
45. Доставка и монтаж на пожарогасител-2 кг в МПС(моторно превозно средство) , с прогнозно количество 60бр.
46. Доставка и монтаж на пожарогасител-6 кг в МПС(моторно превозно средство) , с прогнозно количество 10бр.

- 47. Изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация, с прогнозно количество 5бр.
- 48. Провеждане на инструктаж на посочено от Възложителя място състоящ се от теоретична и практическа част до 30 минути, с прогнозно количество 60бр.
- 49. Противопожарно одеяло 1,50х1,50м, с прогнозно количество 5бр.
- 50. Противопожарно одеяло 1,6 0х1,80м, с прогнозно количество 5бр

**Място на извършване:** Посочени от Възложителя адреси на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД

**Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):**  
39500лв

**Обособени позиции (когато е приложимо):**  Да  Не

**Номер на обособената позиция:**

**Наименование:**

**Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):**

*Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.*

**Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):**

**в т.ч.:**

**Изисквания за личното състояние:**

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Към офертата участниците прилагат декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.

При подписване на декларацията следва да бъдат спазени изискванията на чл.97, ал.6 от ППЗОП

**Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [.....]**

1. Участникът трябва да притежава разрешение за осъществяване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР. Критерият се доказва с представяне на заверено копие от валидно разрешение

**Икономическо и финансово състояние: [.....]**

**Технически и професионални способности:**

1. Участникът трябва да разполага с минимум два броя автомобили (собствени, наети, или капацитет на трети лица) със следното минимално техническо оборудване: машина за презареждане на прахови пожарогасители и зарядно устройство за зареждане с азот (избутващ газ). Критерият се доказва със списък на автомобилите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, включително тяхното оборудване, адрес на местодомуване на автомобилите, както и прилагане на съответния документ за собственост на автомобилите (заверено копие от талона, копие от договор за наем или лизинг, или аналогичен доказателствен материал)

2. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на дейностите по предмета на поръчката - техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и

возимите пожарогасители, както следва: минимум четирима служители успешно завършили съответния курс на обучение за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката. Критерият се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена съответната професионална компетентност на лицата, с прилагане на заверени копия от съответните удостоверения за успешно завършен курс на обучение.

**Информация относно запазени поръчки** (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка:** (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [.....]

Тежест: [ ]

**Срок за получаване на офертите:**

Дата: 10.09.2018г.

Час: 16:00

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: 10.12.2018г.

Час: 16:00

**Дата и час на отваряне на офертите:**

Дата: 11.09.2018г.

Час: 10:00

**Място на отваряне на офертите:** гр.Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

На заседанието на комисията могат да присъстват представители на участниците.

**Информация относно средства от Европейския съюз:**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми:  Да  Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

**Друга информация**

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: Обществена поръчка № 427-EP-18-SB-Y-3 с предмет: „Абонаментно техническо обслужване, поддържане и ремонт на пожарогасители, инструктаж на сътрудниците и доставка на нови пожарогасители в Административни сгради, работни помещения, подстанции и др. обекти на “Електроразпределение Юг” ЕАД“.

Върху плика се отбелязва името/фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефонен номер и факс.

Пликът следва да съдържа следните документи:

1. Оферта със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата (по образец).
2. Копие от документа за регистрация (когато не е посочен единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните лица представят съответния документ в официален превод. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, участниците- юридически лица или еднолични търговци прилагат удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.  
При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец);
5. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец);
6. Техническо предложение (по образец);
7. Ценово предложение (по образец);
8. Заверено копие от разрешение за осъществяване техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР
9. Списък на автомобилите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, включително тяхното оборудване, адрес на местодомуване на автомобилите, както и прилагане на съответния документ за собственост на автомобилите (заверено копие от талона, копие от договор за наем или лизинг, или аналогичен доказателствен материал)
10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена съответната професионална компетентност на лицата, както и заверено копие от удостоверенията за завършен курс, на обучен персонал, който пряко ще извършва техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители.
11. Мостра на стикер, който отразява годността на пожарогасителите (изработен от залепващо фолио)

Дата на настоящата обява

Дата: 31.08.2018

Възложител:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/.

К

Изп.член на СД

Председател на СД