

РЕШЕНИЕ за прекратяване на обществена поръчка№ 22-EP-17-MP-Д-3/P2/ 14.03.2017

На основание чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад на комисия от 10.03.2017, назначена със заповед №1/ 13.02.2017 г., възложителят EVN България Електроразпределение ЕАД прекратява процедура на договаряне с предварителна покана за участие №22-EP-17-MP-Д-3 с предмет: Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-29, с предмет: Доставка на високомощни предпазители за ниско напрежение 0,4kV, публикувана в АОП с преписка 00143-2016-0049, поради факта, че има само една подходяща оферта за изпълнение на поръчката.

На основание чл.142 от ЗОП във връзка с чл.102 от ППЗОП е изпратена Покана за представяне на оферта с изх. № 1009/31.01.2017 г. до всички участници, включени в квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-29, а именно: Никдим ООД, гр.Казанлък; Тилком ООД, гр.София и Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив.

В срока, определен в поканата за представяне на оферти, а именно до 16:00 часа на 10.02.2017 г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти от двама участника, съответно от Никдим ООД и от Интеркомплекс ООД. Участник Тилком ООД е подал оферта в 16:13:59 часа на 10.02.2017 г., т.е. след изтичане срока за подаване на оферти. Офертата, неподадена в срок, с върната на участника.

При проверката на офертите на останалите участници, комисията е установила следното:

1. Офертата на участник Никдим ООД, гр.Казанлък с вх. № 1510/09.02.2017г., не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Констатираните от комисията несъответствия са следните:

Съгласно Техническа спецификация EVN ER EAD – TC 14/05, неразделна част от документацията по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-29 валидните предписания, определения и стандарти са:

- БДС EN 60269-1:2007;
- БДС EN 60269-1:2007/ A1:2009;
- БДС EN 60269-1:2007/ A2:2014

В т.2. от образеца на документ Техническо предложение, е поставен следния въпрос: „Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ съгласно БДС EN 60269-1 изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган. Моля приложете ги.“

Представените от участника протоколи от изпитване са по стандарт БДС EN 60269-1:2002.

Комисията е направила справка на официалния сайт на Български институт за стандартизация (<http://www.bds-bg.org/>), който съдържа информация относно актуалността на стандартите. Изрично е записано, че БДС EN 60269-1:2007 заменя и отменя БДС EN 60269-1:2002 на 2010-04-21

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият е останал неотворен.

Предвид горизложеното техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, т.е. участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП следва да бъде отстранен от Възложителя от процедурата.

2. Офертата на участник Интеркомплекс ООД, гр.Пловдив с вх. № 1714/10.02.2017г., съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият е останал неотворен.

На основание чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП, Възложителят прекратява настоящата процедура, поради факта, че само оферта отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

<https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/22-vpnn.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е заличена
съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/



Информацията е заличена
съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/

CE 3

CEV