

**РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка/  
DECISION for termination of a procurement procedure**№ 158-EP-20-НО-Д-3 /P2/ 08.09.2020г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП и доклад от дата 08.09.2020г. за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед №1 от 30.06.2020г. за провеждане на процедура чрез публично състезание № 158-EP-20-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за закрит монтаж с възможност за оборудване с моторно задвижване и телеуправление“, открита с преписка 00143-2020-0029, постановяваме:/ Pursuant to Art. 181, para. 6 of the PPA and report dated 08.09.2020 on the results from the work of commission, appointed by Order №1 dated 30.06.2020 for conducting public competition procedure № 158-EP-20-НО-Д-3, with subject: "Delivery of 20 kV three-pole load switches for indoor installation with an option to be equipped with motor drive and remote control", PPR No: 00143-2020-0029, we decree:

**ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:/TERMINATION OF THE PROCEDURE:**

Процедурата се прекратява на основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП със следните мотиви: Налична е само на една единствена подходяща оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, представена от участник DRIBO, spol.s.r.o., гр. Бърно, което води до липсата на възможност да се осъществи конкурентен избор и до невъзможност за постигане на целта на закона за ефективно разходване на средствата, посочени в чл.1, ал.1 от ЗОП. При наличието на само една подходяща оферта, липсва важен елемент от целта на провеждане на обществената поръчка, а именно конкурентност и състезателност, за да се постигне в максимална степен задоволяване на интересите на Възложителя и ефективното разходване на средствата./ The procedure shall be terminated pursuant to art. 110, para. 2, item 1 of PPA on the basis of the following grounds: There is only one suitable tender that meets the requirements of the Contracting entity, submitted by the tenderer DRIBO, spol.s.r.o., Brno, which leads to the lack of possibility to make a competitive choice and the inability to achieve the goal of the law for effective spending of the funds referred to in art. 1, para. 1 of the Public Procurement Act (PPA). In the presence of only one suitable tender, an important element of the purpose of the public procurement procedure is missing, namely competitiveness and competition, in order to achieve utmost satisfaction of the interests of the Contracting entity and the effective spending of funds.

**ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ:/REMOVING PARTICIPANTS:**

1. ХАНДЖИЕВ ЕООД, гр. София се отстранява от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП със следните мотиви: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

В Техническото предложение Възложителят категорично е записал, че: „За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, представяне на снимки на посочените в т. 5, 6 и 7 продукти, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP Юг ЕАД -ТС 73/01, Издание 09.03.2020, конкретни характеристики и параметри, както и попълване на Приложение 1 в съответствие с изискванията на Техническа спецификация EP Юг ЕАД -ТС 73/01, Издание 09.03.2020“.

Участникът е попълнил Техническото предложение, като в Таблица 1 от същото е маркирал отрицателен отговор (НЕ) за точка 5, точка 6 и точка 7 и не е представил изискваните в тези точки снимки на продукти, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP Юг ЕАД -ТС 73/01, Издание 09.03.2020, конкретни характеристики и параметри.

1.HANDZHIEV EOOD, Sofia is excluded from the procedure pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA on the basis of the following grounds: The technical proposal of the tenderer does not meet the requirements of the contracting entity, namely:

In the Technical proposal, the Contracting entity has clearly written that: "For compliance with the requirements of the Contracting authority shall be considered a positive answer (YES) to the items listed in Table No. 1, enclosing the required documents proving compliance with the requirements, submission of photos of the products specified in items 5, 6 and 7, corresponding to all specific characteristics and parameters specified in Technical Specification EP Yug EAD - TC 73/01, Edition 09.03.2020, as well as filling in Appendix 1 in accordance with the requirements of Technical specification EP Yug EAD - TC 73/01, Edition 09.03.2020".

The tenderer has filled in the Technical proposal, as in Table 1 thereto he has marked a negative answer (NO) for item 5, item 6 and item 7 and has not submitted the photos of products as required in these items, corresponding to all specific characteristics and parameters specified in Technical specification EP Yug EAD - TC 73/01, Edition 09.03.2020.

**2. КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД, гр. Стара Загора се отстранява от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП със следните мотиви: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:**

**Съгласно точка Приложение А, точка 14 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД -ТС 73/01, Издание 09.03.2020г., Възложителят изисква токът на изключване на кабела да е  $\geq 35A$ . В Технически данни към Техническо предложение, с конкретните параметри на предлаганите продукти, участникът е посочил, че токът на изключване на кабела е  $\geq 35A$ , но при проверка в техническия каталог на производителя, се констатира, че токът на изключване на кабела е 25A, което не съответства на декларираната от участника стойност  $\geq 35A$ , респективно не отговаря на изискванията на Възложителя.**

2. CONTRAGENT 35 EOOD, Stara Zagora is excluded from the procedure pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA on the basis of the following grounds: The technical proposal of the tenderer does not meet the requirements of the contracting entity, namely:

According to Appendix A, item 14 of Technical specification EP Yug EAD - TC 73/01, Edition 09.03.2020, the Contracting entity requires the tripping current of the cable to be  $\geq 35A$ . In Technical data to Technical proposal containing the specific parameters of the products offered, the tenderer has indicated that the tripping current of the cable is  $\geq 35A$ , but when checked in the manufacturer's technical catalogue, it was found that the tripping current of the cable is 25A which does not correspond to the value of  $\geq 35A$ , declared by the tenderer, respectively does not meet the requirements of the contracting entity.

**3. ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД, гр. Пловдив се отстранява от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП със следните мотиви: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:**

**Съгласно точка Приложение А, точка 16 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД -ТС 73/01, Издание 09.03.2020г., Възложителят изисква токът на изключване на земното съединение да е 150A. В Технически данни към Техническо предложение, с конкретните параметри на предлаганите продукти, участникът е посочил, че токът на изключване на земното съединение е 155A. Едновременно с това прилага „Сертификат за съответствие DN/230/2017“ и „Протокол за експлоатационни показатели 20-B03 от 25.04.2019“, изготвени на база сертификати/протоколи за успешно издържани изпитания по БДС EN 62271- 1; БДС EN 62271-102; БДС EN 62271- 105, които са изискани като задължително условие за изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Таблица 1, точка 2.**

**От „Сертификат за съответствие DN/230/2017“ и „Протокол за експлоатационни показатели 20-B03 от 25.04.2019“, изготвени на база сертификати/протоколи за успешно издържани изпитания по БДС EN 62271- 1; БДС EN 62271-102; БДС EN 62271- 105, както и от Техническият каталог на продуктите на страницата на производителя:**

**<https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A7753&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>, са установени стойности за тока на изключване на земното съединение от 55A до 75A, което не съответства на декларираната от участника стойност от 155A, респективно не отговаря на изискванията на Възложителя.**

3. INTERCOMPLEX OOD, Plovdiv is excluded from the procedure pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA on the basis of the following grounds: The technical proposal of the tenderer does not meet the requirements of the contracting entity, namely:

According to Appendix A, item 16 of Technical specification EP Yug EAD - TC 73/01, Edition 09.03.2020, the Contracting entity requires the tripping current of the earth connection to be 150A. In Technical data to Technical proposal containing the specific parameters of the products offered, the tenderer has indicated that the tripping current of the earth connection is 155A. At the same time, the tenderer enclosed "Certificate of conformity DN/230/2017" and "Protocol of performance indicators 20-B03 of 25.04.2019", drawn up on the basis of certificates/protocols for successfully passed type tests according to BDS EN 62271-1, BDS EN 62271-102; BDS EN 62271-105, which are required as a prerequisite for compliance with the requirements of the Contracting entity, referred to in Technical proposal, Table 1, item 2.

From the "Certificate of conformity DN/230/2017" and "Protocol of performance indicators 20-B03 of 25.04.2019", drawn up on the basis of certificates/protocols for successfully passed type tests according to BDS EN 62271-1, BDS EN 62271-102; BDS EN 62271-105 and from the Technical catalogue of the products on the manufacturer's website:

<https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A7753&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch>, values for the tripping current of the earth connection from 55A to 75A have been established, which does not correspond to the value of 155A declared by the tenderer, respectively does not comply with the requirements of the Contracting entity.

**ОРГАН И СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО:/AUTHORITY AND TERM FOR APPEAL THE DECISION:**

**Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията в срок до 10 дни, считано от получаването му от заинтересованата страна./ The decision may be appealed to the Commission for Protection of Competition within 10 days from its receipt by the interested party.**

**ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:/ FINAL PROVISIONS:**

**Мотивите на комисията, отразени в документите от работата ѝ, са възприети напълно и са основание за издаване на настоящото решение./ The commission's motives, contained in the documents of its work, are fully accepted and shall be grounds for the issue of this decision.**

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до всички участници в срок до три дни, считано от издаването му./ Pursuant to Art. 43, para. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants within 3 days from its issuing.**

**Настоящото решение и документите от работата на комисията се публикуват в Профила на купувача на възложителя на следния адрес:/ The decision and the documents of the commission's work shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:**

[https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20\\_ER\\_158.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_ER_158.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

