

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 490-EP-16-MP-Д-3/P2/ 03. 02. 2017г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 01. 02. 2017г. на комисия, назначена на дати 07.12.2016г. и 12.12.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 490-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеноносвиваема технология; Позиция III – Адаптери”, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеноносвиваема технология; Позиция III – Адаптери”, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 01. 02. 2017, by commission nominated on date 07.12.2016 и 12.12.2016 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 490-EP-16-MP-Д-3, with subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", announced with 00143-2016-0034.

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция I – Термосвиваема технология:** / Considering the prosedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position I – Heat shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място** / First place – **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas
- 1.2. **Второ място** / Second place – **ФИЛКАБ АД, гр. Пловдив** / FILKAB AD, Plovdiv

2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция I – Термосвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position I – Heat shrinkable technology, namely:

2.1. **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas

3. **Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "ТИЛКОМ" ООД, гр.**

София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 9195 от 21.11.2016г./ The participant "TILKOM" OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 9195/21.11.2016

3.2. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ВАК 02" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:
Представените мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, не отговарят на изискванията на точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:
Възложителят изисква, съгласно точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, тялото на крайните муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, да бъде термосвиваена тръба с нанесен от вътрешната страна термополим слой (стрес контрол).

Участникът представя, мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, включващи допълнителна тръба „стрес контрол“, което противоречи на изискванията на Възложителя - „стрес контролът“ да е нанесен от вътрешната страна на изолационната /трекинг-устойчивата/ тръба, с цел избягване на въздушни включвания между тръбата и полупроводимия екран.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant VAK-02 OOD, Sofia who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

The provided samples of end caps (heads) for single-core insulated VPE cables do not meet the requirements of item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 5 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires, pursuant to item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, the body of the end caps (heads) for single-core insulated VPE cables to be a heat shrinking tube with internal surface hot-melt layer (stress control).

The tenderer provided samples of the end caps /heads/ for single-core insulated VPE cables including additional tube "stress control", which contradicts to the requirements of the Contracting Authority - the "stress control" to be fixed on the internal surface of the insulation /tracking resistant/ tube, in order to prevent air gap between the tube and the semiconductor screen.

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.3. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "Макрис-ГПХ" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Представените мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, не отговарят на изискванията на точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:
Възложителят изисква, съгласно точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, тялото на крайните муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, да бъде термосвиваема тръба с нанесен от вътрешната страна термотопим слой (стрес контрол).

Участникът представя, мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, включващи допълнителна тръба „стрес контрол“, което противоречи на изискванията на Възложителя - „стрес контролът“ да е нанесен от вътрешната страна на изолационната /трекинг-устойчивата/ тръба, с цел избягване на въздушни включвания между тръбата и полупроводимия екран.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant „Makris-GPH“ OOD, Sofia who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

The provided samples of end caps (heads) for single-core insulated VPE cables do not meet the requirements of item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 5 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires, pursuant to item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, the body of the end caps (heads) for single-core insulated VPE cables to be a heat shrinking tube with internal surface hot-melt layer (stress control).

The tenderer provided samples of the end caps /heads/ for single-core insulated VPE cables including additional tube "stress control", which contradicts to the requirements of the Contracting Authority - the "stress control" to be fixed on the internal surface of the insulation /tracking resistant/ tube, in order to prevent air gap between the tube and the semiconductor screen.

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./ Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_490_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_490_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/



Роналд Брехелмачер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/