

Разяснения по условия на обществена поръчка



До

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка за възлагане чрез процедура договаряне с предварителна покана за участие № 228-EP-20-НМ-Д-3, с предмет Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение, по условията на обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 228-EP-20-НМ-Д-3, с предмет Доставка на напълно електронен еднофазен електромер за директно включване с измерване на максималната мощност на 15 мин. и разпознаване на манипулации, входирано с входящ № 5889/30.06.2020 на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, приложено представяме разяснения по поставения въпрос:

Въпрос: Може ли да бъде предложен уред със сменяеми батерии и живот на батерията 10 години? Батерията може да бъде подменена с нова такава за още 10 години след метрологична проверка.

Разяснение:

Отговорът на въпроса е ДА, може да се предложи уред със сменяеми батерии и живот на батерията 10 години. Батерията може да бъде подменена с нова такава за още 10 годни преди метрологичната проверка.

С уважение,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER



Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Здравко Огнянов Братоев
/Член на СД/
Zdravko Ognanov Bratoev
/Member of the BoD/

Карл Денк
/Председател на СД/
Karl Denk,
/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД