

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/**  
DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 663-EP-19-НО-Д-3/РЗ/ 15.04.2020г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 14.04.2020г. на комисия, назначена на дата 19.02.2020г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 663-EP-19-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 14.04.2020, by commission nominated on date 19.02.2020 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 663-EP-19-НО-Д-3, with subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology”, to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters”, announced with 00143-2016-0034.

**1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция II - Студеносвиваема технология:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position II – Cold shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място / First place – КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas**
- 1.2. **Второ място / Second place – ТРЕЙД ГРУП 2000 ЕООД, гр. София / TREID GRUP 2000 EOOD, Sofia**
- 1.3. **Трето място / Third place – АСМ ООД, гр. София / ACM OOD, Sofia**

**2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция II - Студеносвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position II – Cold shrinkable technology, namely:

- 2.1. **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas**

**3. Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **Икономическите оператори Макрис-ГПХ ООД, гр. София и ВАК 02 ООД, гр. София, до които са изпратени покани за участие в процедурата, не са подали оферти в определения от Възложителя срок, с оглед на което същите се отстраняват от участие в настоящата процедура./** The economic operators Makis-GPH OOD – Sofia and VAK 02 OOD – Sofia, to which invitations for participation in the procedure were sent, did not submit tenders within the deadline set by the contracting entity, in regard to which the same were excluded from participation in this procedure.

3.2. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "Филкаб" АД, гр. Пловдив, не се допуска до участие в преговори и се**



отстранява от участие в настоящата процедура, като мотивите за това са/ After examination of the technical proposal, the tenderer submitted the initial tender - Filkab AD, is not admitted to participate in the negotiations and is excluded from participation in this procedure due to the following reasons:

3.2.1. **Представената мостра на крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup>, не отговаря на изискванията на точка 6.1. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4.4.2 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:**

Възложителят изисква, съгласно точка 6.1. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, крайната муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup> да е в комплект с кабелни обувки за проводници с Al или Cu жила с болтове с откъсващи се глави и отвор за присъединяване към болт M12, и медна калайдисана кабелна обувка с винтове за стягане на екрана на кабела с отвор за присъединяване към болт M10. Медната кабелна обувка да бъде за екран на кабела със сечение 25 мм<sup>2</sup>.

Участникът представя мостра на крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup>, в комплект с медна калайдисана кабелна обувка с винтове за стягане на екрана на кабела с отвор за присъединяване към болт M12, а не към болт M10, което противоречи на изискванията на Възложителя./

The submitted example of end joint (head) for indoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 70 – 240 mm<sup>2</sup>, does not meet the requirements of item 6.1 of Technical specification EP YUG - 32/08, Edition: 01.10.2018, respectively of the minimum requirements of the Employer referred to in item 1 and item 4.4.2 of the Technical proposal, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The Employer requires according to item 6.1. of Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018, the end joint (head) for indoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 70 – 240 mm<sup>2</sup> should be in set with cable shoes for Al- and Cu-core conductors with detachable head bolts and connection hole to M12 bolt and copper tinned cable shoe with clamping screws for the cable screen with connection hole to M10 bolt. The copper cable shoe should be for cable screen with a section of 25 mm<sup>2</sup>.

The tenderer submitted a sample of end joint (head) for indoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 70 – 240 mm<sup>2</sup>, in set with cable shoe with clamping screws for the cable screen with connection hole to M12 bolt, not to M10 bolt, which does not meet the requirements of the Employer.

3.2.2. **Представената мостра на крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм<sup>2</sup>, не отговаря на изискванията на точка 6.2. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4.4.2 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:**

Възложителят изисква, съгласно точка 6.2. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, крайната муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм<sup>2</sup> да е в комплект с кабелни обувки за проводници с Al или Cu жила с откъс-

ващи глави на болтовете за Al и Cu с отвор за присъединяване Ø12, и медна калайдисана кабелна обувка с винтове за стягане на екрана на кабела с отвор за присъединяване към болт M10. Медната кабелна обувка да бъде за екран на кабела със сечение 35mm<sup>2</sup>.

Участникът представя мостра на крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 mm<sup>2</sup>, в комплект с медна калайдисана кабелна обувка с винтове за стягане на екрана на кабела с отвор за присъединяване към болт M12, а не към болт M10, което противоречи на изискванията на Възложителя./

The submitted example of end joint (head) for outdoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 300 – 400 mm<sup>2</sup>, does not meet the requirements of item 6.2 of Technical specification EP YUG - 32/08, Edition: 01.10.2018, respectively of the minimum requirements of the Employer referred to in item 1 and item 4.4.2 of the Technical proposal, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The Employer requires according to item 6.2. of Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018, the end joint (head) for outdoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 300 – 400 mm<sup>2</sup> should be in set with cable shoes for Al- and Cu-core conductors with detachable head bolts for Al and Cu with connection hole Ø12 and copper tinned cable shoe with clamping screws for the cable screen with connection hole to M10 bolt. The copper cable shoe should be for cable screen with a section of 35mm<sup>2</sup>.

The tenderer submitted a sample of end joint (head) for indoor installation, set with hermetic screw cable shoes with detachable heads, set for three phases, elastomeric for section 300 – 400 mm<sup>2</sup>, in set with cable shoe with clamping screws for the cable screen with connection hole to M12 bolt, not to M10 bolt, which does not meet the requirements of the Employer.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.** /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.** /Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:** /This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

[https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19\\_EP\\_663\\_KG\\_10kV\\_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_EP_663_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
ASSIGNER

