

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

За обособена позиция 3: Преносим заземители за закрити ел. уредби 1000 V

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 614-EP-16-SB-D-3 с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по обособени позиции", при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: е Централен склад на EVN България Електроразпределение ЕАД, гр. Стара Загора, бул. Славянски.

Срокът за доставка е:..... (не по малко от XXXXX) календарни дни, след подписване на договор/ заявка за доставка.

Гаранционният срок е:(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет:% (но не по-малко от 20%) от оферираните количества могат да бъдат доставени в рамките на срока за доставка

1.	Техническата спецификация, на която отговарят изолиращите ръчни инструменти от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение:	Изискване на Възложителя (Да/Не)	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристики или информация, където е изискано)
1.1	Спазена ли е Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, във всичките и точки, в зависимост от обособената позиция, за която Участникът подава настоящото Техническо предложение?	ДА	

1.2	Технически параметри (попълва се само точката за конкретното изделие от обособената позиция, за която Участник кандидатства)	Изискване на Възложителя	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристик и или информация, където е изискано)
1.2.1	Преносими заземители за закрити електрически уредби до 1000 V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Универсални клеми за присъединяване към шина, проводник и болт със сферична глава Ø 20 - 3 броя;	ДА	
	- Подвижна изолираща щанга за напрежение 1000 V с дължина 350-500 мм - 1 брой;	ДА	
	- Гъвкави въжета (Cu), със сечение 50 мм ² и с дължина 400-450 мм., свързани на късо в обща точка - 3 броя;	ДА	
	- Универсалните присъединителни клеми са свързани на късо, чрез 3 бр. гъвкави въжета, в обща точка;	ДА	
	- Върху въжетата за механична защита да има прозрачна обвивка със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво въже (Cu) със сечение 35 мм ² и с дължина 400-450 мм. - 1 брой;	Две части	
	- Универсална клема за заземяване с несваляема ръкохватка - 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета със универсалната присъединителна клема за заземяване;	ДА	
	- Прозрачна обвивка за механична защита върху въжетата, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Универсалната клема за заземяване, с минимално преходно съпротивление, за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
1.3	Маркировка		
	Всеки заземител трябва да има надеждна маркировка, в зоната на общата точка на	ДА	

	свързване на късо на гъвкавите въжета , върху която ясно да се вижда името на производителя и датата на производство, и обозначение за за съответствие СЕ с европейските или еквивалентни на тях норми и стандарти, посочени в Техническа спецификация , съгл. т. 1.1 от настоящото Техническо предложение.		
	Маркировка за номинално напрежение	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Проверки и доказателства		
2.2.1	Извършени ли са изпитания за изделията от обособената позиция, за която Участникът подава оферта, съгласно посочените норми и стандарти в Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, норми и стандарти - т.1.1 от настоящото Техническо предложение,? Моля приложете сертификати за съответствие от извършените изпитания за изделията от обособената позиция или декларация за съответствие от производителя, за изделията от обособената позиция, включително превод на български език.	ДА	
2.2.2	Предоставени ли са каталози с технически параметри и снимки за всяко изделие и от всеки един размер, от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение, които напълно отговарят на посочената в т.1. Техническа спецификация	ДА	
2.2.3	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация,на български език , съобразена с изискванията на специалните нормативни актове или	ДА	

	указанията на производителя за всяко изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение (в случай, че такава се предлага от производителя)		
2.2.4	Приложена ли е инструкция за безопасна работа при експлоатация на български език за всяко изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение		
3.	Съставни части на продукта		
3.1	Изделието от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение, не съдържа вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето	ДА	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството		
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт? Моля приложете заверено копие на валиден сертификат.	ДА	
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации? <i>(моля опишете подробно в полетата по-долу)</i>		
5.2	Партньор за контакти: <i>(моля посочете координати за контакт)</i>		
5.3	Компетенции:		

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническото предложение на участниците:

Предлаганите от Участника продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.2; 1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 3.1; 4.1. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническото предложение, както и



прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител, с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от Участника стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от Участниците продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, то ще се счита, че Техническото предложение на Участника не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, репективно плик "Предлагани ценови параметри" на Участника няма да бъде отворен и Участникът няма да бъде допуснат до по – нататъшно участие в процедурата.

Декларираме, че се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата.....

УЧАСТНИК:

(подпис и печат)