

От: e-top@aop.bg

Изпратени: 17 Ноември 2017 14:12:44 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

До: Stoev Beloslav

Тема: [AOP] Syobshtenie za otkaz na publikuvane

Уважаеми г-н (г-жо) Beloslav Stoyanov Stoev,

Вашият документ с идентификационен номер 815619 и описание:

Доставка на кабелни гарнитури 10kV и 20kV, по позиции:

Поз. I – Термосвиваема технология, включваща:

1. Преходна муфа за 1-жилни масл. каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 1ф., сеч. 35-70мм, прогн. кол. – 5бр.
2. Преходна муфа за 1-жилни масл. каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 1ф., сеч. 95-240мм, прогн. кол. – 20бр.
3. Преходна муфа за 3-жилни масл. каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 3ф., сеч. 25-95мм, прогн. кол. – 5бр.
4. Преходна муфа за 3-жилни масл. каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 3ф., сеч. 95-240мм, прогн. кол. – 15бр.
5. Муфа за каб. с ХМИ за каб. с отделна оловна мантия за 3 жила, к-т 3ф., сеч. 25-95мм, прогн. кол. – 10бр.
6. Муфа за каб. с ХМИ за каб. с отделна оловна мантия за 3 жила, к-т 3ф., сеч. 95-240мм, прогн. кол. – 10бр.
7. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 35–95мм, прогн. кол. – 85бр.
8. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 70–150мм, прогн. кол. – 220бр.
9. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 120–240мм, прогн. кол. – 1000бр.
10. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 300-400мм, прогн. кол. – 500бр.
11. Крайна муфа(глава) за каб. с ХМИ, к-т 3ф., сеч. до 70мм, прогн. кол. – 125бр.
12. Крайна муфа(глава) за каб. с ХМИ, к-т 3ф., сеч. 95-150мм, прогн. кол. – 160бр.
13. Крайна муфа(глава) за каб. с ХМИ, к-т 3ф., сеч. 150-240мм, прогн. кол. – 25бр.
14. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 50мм, прогн. кол. – 30бр.
15. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 70–240мм, прогн. кол. – 800бр.
16. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 300-400мм, прогн. кол. – 100бр.
17. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 50–120мм, при 30kV, прогн. кол. – 100бр.
18. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 95–240мм, прогн. кол. – 100бр.
19. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 300-400мм, прогн. кол. – 80бр.
20. Муфа каб. 10kV за хартиено-масл. към хартиено-масл. каб. с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф., сеч. 35-70мм, прогн. кол. – 5бр.
21. Муфа каб. 10kV за хартиено-масл. към хартиено-масл. каб. с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф., сеч. 95-185мм, прогн. кол. – 5бр.
22. Крайна муфа (глава) 10kV за каб. с хартиено-масл. изолация с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф., сеч. 35-95мм, прогн. кол. – 5бр.
23. Крайна муфа(глава) 10kV за каб. с хартиено-масл. изолация с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф., сеч. 150-240мм, прогн. кол. – 5бр.
24. Преходна муфа 10kV за 3-жилни каб. с ХМИ с обща оловна мантия(екран) и 1-жилни с изолация XLPE за 20kV, к-т 3ф., сеч. 35-95мм, прогн. кол. – 5бр.
25. Преходна муфа 10kV за 3-жилни каб. с ХМИ с обща оловна мантия(екран) и 1-жилни с изолация XLPE за 20kV, к-т 3ф., сеч. 120-240мм, прогн. кол. – 5бр.

Поз. II - Студеносвиваема технология, включваща:

1. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 95-300мм, прогн. кол. – 300бр.
2. Муфа каб., к-т 1ф., сеч. 400мм, прогн. кол. – 80бр.
3. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 50мм, прогн. кол. – 25бр.
4. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 70–240мм, прогн. кол. – 400бр.
5. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 300-400мм, прогн. кол. – 20бр.
6. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 50–150мм, при 30kV, прогн. кол. – 20бр.
7. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф., сеч. 300-400мм, прогн. кол. – 20бр.

Поз. III - Адаптери, включваща:

1. Адаптер външ. конус сеч. 50мм, прогн. кол. – 10бр.
2. Адаптер вътреш. конус сеч. 50мм, прогн. кол. – 15бр.
3. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф., сеч. 50мм, прогн. кол. – 15бр.

4. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.95мм, прогн.кол.–40бр.
5. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.185мм, прогн.кол.–400бр.
6. Адаптер ъгл., без вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.300мм, прогн.кол.–50бр.
7. Адаптер ъгл., без вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.400мм, прогн.кол.–60бр.
8. Адаптер за SF6 ъгл., с вентилен отвод, закрит м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.95мм, прогн.кол.–60бр.
9. Адаптер за SF6 ъгл., с вентилен отвод, закрит м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.185мм, прогн.кол.–350бр.
10. Адаптер ъгл., с вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.300мм, прогн.кол.–30бр.
11. Адаптер ъгл., с вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.400мм, прогн.кол.–60бр.

не беше одобрен за публикуване, поради следните причини

Уважаеми дами и господа, Изпратеното от Вас решение касае втори етап от двустепенна процедура и не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП). В случая процедурата започва директно от своя втори етап и в нея могат да участват само лицата, вече включени в посочената квалификационна система. В допълнение, с решението за откриване на процедура по реда на чл.22, ал.1, т.1 от ЗОП не може да бъде одобрена покана за подаване на оферти или покана за участие в преговори. Uvazhaemi dami i gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na vpisvane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). V sluchaya procedurata zapochva direktno ot svoya vtori etap i v neya mogat da uchashtvat samo licata, vechе vklucheni v posochenata kvalifikacionna sistema.V dopalnenie, s Reshenieto za otkrivane na procedurata po reda na chl.22, al.1, t.1 ot ZOP ne moje da bade odobrena pokana za podavane na oferti ili pokana za uchashtie v pregovori.

С уважение,
Дирекция „Регистър и мониторинг
на обществените поръчки”
Агенция по обществени поръчки
(aop@aop.bg)

Uvazhaemi g-n (g-zho) Beloslav Stoyanov Stoev,

Vashiat dokument s identifikacionen nomer 815619 i opisane:

Доставка на кабелни гарнитури 10kV и 20kV, по позиции:

Поз.І –Термосвиваема технология, включваща:

1. Преходна муфа за 1-жилни масл.каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 1ф.,сеч.35-70мм, прогн.кол.–5бр.
2. Преходна муфа за 1-жилни масл.каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 1ф.,сеч.95-240мм, прогн.кол.–20бр.
3. Преходна муфа за 3-жилни масл.каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 3ф.,сеч.25-95мм, прогн.кол.–5бр.
4. Преходна муфа за 3-жилни масл.каб. и 1-жилни пласмасови, к-т 3ф.,сеч.95-240мм, прогн.кол.–15бр.
5. Муфа за каб.с ХМИ за каб.с отделна оловна мантия за 3 жила, к-т 3ф.,сеч.25-95мм, прогн.кол.–10бр.
6. Муфа за каб.с ХМИ за каб.с отделна оловна мантия за 3 жила, к-т 3ф.,сеч.95-240мм, прогн.кол.–10бр.
7. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.35–95мм, прогн.кол.–85бр.
8. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.70–150мм, прогн.кол.–220бр.
9. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.120–240мм, прогн.кол.–1000бр.
10. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.300-400мм, прогн.кол.–500бр.
11. Крайна муфа(глава) за каб.с ХМИ, к-т 3ф.,сеч. до 70мм, прогн.кол.-125бр.
12. Крайна муфа(глава) за каб.с ХМИ, к-т 3ф.,сеч.95-150мм, прогн.кол.–160бр.
13. Крайна муфа(глава) за каб.с ХМИ, к-т 3ф.,сеч.150-240мм, прогн.кол.–25бр.
14. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.50мм, прогн.кол.–30бр.
15. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.70–240мм, прогн.кол.–800бр.

16. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.300-400мм, прогн.кол.–100бр.
 17. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.50–120мм, при 30kV, прогн.кол.–100бр.
 18. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.95–240мм, прогн.кол.–100бр.
 19. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.300-400мм, прогн.кол.–80бр.
 20. Муфа каб. 10kV за хартиено-масл.към хартиено-масл. каб. с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф.,сеч.35-70мм, прогн.кол.–5бр.
 21. Муфа каб. 10kV за хартиено-масл. към хартиено-масл. каб. с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф.,сеч.95-185мм, прогн.кол.–5бр.
 22. Крайна муфа (глава) 10kV за каб.с хартиено-масл. изолация с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф.,сеч.35-95мм, прогн.кол.– 5бр.
 23. Крайна муфа(глава) 10kV за каб.с хартиено-масл. изолация с обща оловна мантия(екран), к-т 3ф.,сеч.150-240мм, прогн.кол.–5бр.
 24. Преходна муфа 10kV за 3-жилни каб.с ХМИ с обща оловна мантия(екран) и 1-жилни с изолация XLPE за 20kV, к-т 3ф.,сеч.35-95мм, прогн.кол.–5бр.
 25. Преходна муфа 10kV за 3-жилни каб.с ХМИ с обща оловна мантия(екран) и 1-жилни с изолация XLPE за 20kV, к-т 3ф.,сеч.120-240мм, прогн.кол.–5бр.
- Поз. II -Студеносвиваема технология, включваща:
1. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.95-300мм, прогн.кол.–300бр.
 2. Муфа каб., к-т 1ф.,сеч.400мм, прогн.кол.–80бр.
 3. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.50мм, прогн.кол.–25бр.
 4. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.70–240мм, прогн.кол.–400бр.
 5. Крайна муфа(глава) закр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.300-400мм, прогн.кол.–20бр.
 6. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.50–150мм, при 30kV, прогн.кол.–20бр.
 7. Крайна муфа(глава) откр. м-ж, к-т 3ф.,сеч.300-400мм, прогн.кол.–20бр.
- Поз. III - Адаптери, включваща:
1. Адаптер външ. конус сеч.50мм, прогн.кол.–10бр.
 2. Адаптер вътреш. конус сеч.50мм, прогн.кол.–15бр.
 3. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.50мм, прогн.кол.–15бр.
 4. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.95мм, прогн.кол.–40бр.
 5. Адаптер за SF6 ъгл., без вентилен отвод, закр. м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.185мм, прогн.кол.–400бр.
 6. Адаптер ъгл., без вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.300мм, прогн.кол.–50бр.
 7. Адаптер ъгл., без вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.400мм, прогн.кол.–60бр.
 8. Адаптер за SF6 ъгл., с вентилен отвод, закрит м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.95мм, прогн.кол.–60бр.
 9. Адаптер за SF6 ъгл., с вентилен отвод, закрит м-ж, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.185мм, прогн.кол.–350бр.
 10. Адаптер ъгл., с вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.300мм, прогн.кол.– 30бр.
 11. Адаптер ъгл., с вентилен отвод, к-т с глава, к-т 3ф.,сеч.400мм, прогн.кол.–60бр.

ne beshe одобрен за publikuvane, poradi slednite prichini

Уважаеми дами и господа, Изпратеното от Вас решение касае втори етап от двустепенна процедура и не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП). В случая процедурата започва директно от своя втори етап и в нея могат да участват само лицата, вече включени в посочената квалификационна система. В допълнение, с решението за откриване на процедура по реда на чл.22, ал.1, т.1 от ЗОП не може да бъде одобрена покана за подаване на оферти или покана за участие в преговори. Uvajaemi dami i gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na vpisvane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). V sluchaya procedurata zapochva direktno ot svoya vtori etap i v neya mogat da uchashtvat samo licata, veche vklucheni v posochenata kvalifikacionna sistema.V dopalnenie, s Reshenieto za otkrivane na procedurata po reda na chl.22, al.1, t.1 ot ZOP ne moje da bade odobrena pokana za podavane na oferti ili pokana za uchashtie v pregovori.

S uvazhenie,
 Direkciia „Registyr i monitoring
 na obshtestvenite porychki”
 Agenciia po obshtestveni porychki
aop@aop.bg