

ПРОТОКОЛ

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На дата 22.04.2020 г. в 10:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, се събра комисия, назначена със заповед №1 от 22.04.2020 г., в следния редовен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Т [] К [] []	С [] А [] []	С [] П [] []
ЧЛЕН 3	ЧЛЕН 4	
Б [] С [] []	Е [] К [] []	

Комисията се събра със задача да отвори оферти по обществена поръчка възлагана чрез открита процедура № 58-EP-20-MP-C-3, с предмет: „Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив“ и РОП № 00143-2020-0012

На заседанието на комисията присъстваха представители на участници ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ и ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“. Представителите на участниците се вписаха в присъствен списък.

1. Членовете на комисията констатираха, че до крайния срок за подаване на оферти, а именно 16:00 часа на 21.04.2020г., в деловодството на Възложителя са постъпили оферти от следните участници:

№ по ред	Участник	Вх. № на оферта	Дата/час
1	ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Променергомонтаж“ АД, „Интеркомплекс“ ООД и „Електриксити“ ООД	3524	21.04.2020/09:01
2	ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ с участници „ЕТН ЕНЕРГИ УНД ТЕЛЕКОМ НЕТЦЕ“ ООД и „Артстрой“ ООД	3562	21.04.2020/15:10
3	ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Филкаб“ АД, „Инженеринг“ ЕООД и „Ел-Тест“ ЕООД	3564	21.04.2020/15:55

След запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

2. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите оферта в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП.

2.1. ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“

Документите на участника са представени в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание и предложените от участника ценови параметри, както следва:

Съдържание на опаковката:

- Опис на документите;
- Договор за създаване на обединение
- Електронен носител, съдържащ ЕЕДОП;
- Техническо предложение с приложени технически документи;
- Ценово предложение;

Предложения на участника:

Обща стойност на ценово предложение в лв. без ДДС: **2 171 370,70**

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. Техническото и ценовото предложение на участника бяха подписани от представител на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“.

2.2. ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“

Документите на участника са представени в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание и предложените от участника ценови параметри, както следва:

Съдържание на опаковката:

- Опис на документите;
- Договор за създаване на обединение
- Електронен носител, съдържащ ЕЕДОП;
- Техническо предложение с приложени технически документи;
- Ценово предложение;

Предложения на участника:

Обща стойност на ценово предложение в лв. без ДДС: **1 899 541,77**

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. Техническото и ценовото предложение на участника бяха подписани от представителите на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ и ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“.

2.3. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“

Документите на участника са представени в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, съдържаща всички реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията отвори опаковката, оповести нейното съдържание и предложените от участника ценови параметри, както следва:

Съдържание на опаковката:

- Опис на документите;
- Договор за създаване на обединение
- Електронен носител, съдържащ ЕЕДОП;
- Техническо предложение с приложени технически документи;
- Ценово предложение;

Предложения на участника:

Обща стойност на ценово предложение в лв. без ДДС: **2 174 999,58**

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. Техническото и ценовото предложение на участника бяха подписани от представител на ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“.

С това приключи публичната част на заседанието и присъстващите представители на участници в поръчката напуснаха залата.

На дата 08.05.2020 г. от 09:00 часа комисията се събра в редовен състав, на закрито заседание.

3. Комисията пристъпи към разглеждане на представените технически и ценови предложения на участниците в процедурата, както и относно съответствието им с предварително обявените условия на обществената поръчка.

3.1. ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“

Офертата на участника съдържа изискуемите от възложителя документи.

При прегледа на ценовото предложение се установи, че документът е изготвен по образеца на възложителя, съдържа минимално изискуемата информация относно финансовите условия за изпълнение на поръчката и в него не са налице аритметични или други несъответствия

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.2 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Ще бъдат ли спазени изискванията в документ Техническата спецификация: EP YUG 50/02/TSBogomil, Издание: 01.02.2020г. "Техническа спецификация за VPE-изолирани силови кабели и техните гарнитури за номинално напрежение U0/U 64/110 kV"?"

Участникът е отговорил „ДА“

В точка 5.3.2 Кабелни глави за монтаж на открито от Техническата спецификация: EP YUG 50/02/TSBogomil, е записано:

Трябва да се използват типово изпитани, изработени от предварително подготвен материал, сухи, силиконови кабелни глави с приплъзване (всички слоеве от кабелната глава се приплъзват) за монтаж на открито с регулиращ елемент, GFK-тръба и подложна плоча.

В приложение 1, т.10 към Техническо предложение от участника се изисква:

„Към офертата прилагаме информационен лист за кабелни глави за монтаж на открито, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за производител, тип и технически параметри на кабелните кабелни глави за монтаж на открито.“

Участникът е приложил информационен лист за кабелна глава „ARKASIL MKB 126(O)“

От приложения информационен лист и след проверка извършена от комисията, на интернет страницата на производителя

<http://www.arkasil.com/product/cableaccessories/> се установи, че предлаганата кабелна глава не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като е тип маслонапълнена, а не суха.

Комисията взе единодушно решение: на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участник ДЗЗД „ЕИК Евмолпия“ от по-нататъшно участие в процедурата.

3.2. ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“

Офертата на участника съдържа изискуемите от възложителя документи.

При прегледа на ценовото предложение се установи, че документът е изготвен по образеца на възложителя, съдържа минимално изискуемата информация относно финансовите условия за изпълнение на поръчката и в него не са налице аритметични или други несъответствия.

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.13 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Данни за производителя на тръби, предназначени за изтегляне на кабел 110kV – изделие и тип“
Участника е декларирал, че предлаганите тръби са производство на фирма „НБИ Консорциум“ ООД
В приложение 1, т.14 към Техническо предложение от участника се изисква:

„Към офертата прилагаме информационен лист за тръбите, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за производител, тип и технически параметри на тръбите.“

Участникът е приложил непълен информационен лист на фирма „НБИ Консорциум“ ООД и пълен информационен лист на фирма „ПЛАСТЕК“ ООД. Информационния лист на фирма „ПЛАСТЕК“ ООД не е взет под внимание поради факта, че фирмата не е посочена като производител в точка 13 от приложение 1 към Техническо предложение на участника.

В приложение 1, т.15 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Осигуряване на качеството: Може да се направи проверка в обратен ред: от готовата, доставена, монтирана и въведена в експлоатация кабелна линия, назад да се проследи оборудването на отделните етапи и изходните материали, респ. доставените материали за оборудването. Към офертата прилагаме кратко описание на процеса на проверка в обратен ред.“

Участникът е отговорил „ДА“, но не е приложил документ с описание на процеса на проверка в обратен ред.

Комисията взе единодушно решение: на основание чл. 107, т.2, б.„а“ от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участник ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ от по-нататъшно участие в процедурата.

3.3. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“

Офертата на участника съдържа изискуемите от възложителя документи.

При прегледа на ценовото предложение се установи, че документът е изготвен по образеца на възложителя, съдържа минимално изискуемата информация относно финансовите условия за изпълнение на поръчката и в него не са налице аритметични или други несъответствия.

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.2 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Ще бъдат ли спазени изискванията в документ Техническата спецификация: EP YUG 50/02/TSBogomil, Издание: 01.02.2020г. „Техническа спецификация за VPE-изолирани силови кабели и техните гарнитури за номинално напрежение U0/U 64/110 kV“?“

Участникът е отговорил „ДА“

В точка 5.3.2 Кабелни глави за монтаж на открито от Техническата спецификация: EP YUG 50/02/TSBogomil, е записано:

„Трябва да се използват типово изпитани, изработени от предварително подготвен материал, сухи, силиконови кабелни глави с приплъзване (всички слоеве от кабелната глава се приплъзват) за монтаж на открито с регулиращ елемент, GFK-тръба и подложна плоча.“

В приложение 1, т.10 към Техническо предложение от участника се изисква:

„Към офертата прилагаме информационен лист за кабелни глави за монтаж на открито, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за производител, тип и технически параметри на кабелните кабелни глави за монтаж на открито.“

Участникът е приложил информационен лист за кабелна глава „PFISTERER ESS123-C31“

От приложения информационен лист и след извършена от комисията проверка на интернет страницата на производителя

<https://catalogue.pfisterer.com/en/connections-52-550-kv/cable-accessories/cable-terminations/>

се установи, че предлаганата кабелна глава не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като е тип маслонапълнена, а не суха.

Комисията взе единодушно решение: на основание чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участник ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ от по-нататъшно участие в процедурата.

С оглед на гореизложеното, комисията взе решение да предложи на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със следните мотиви: Всички подадени в процедурата оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на техническите условия за изпълнение на поръчката.

С това председателят обяви край на заседанието и комисията приключи своята работа по разглеждане и оценяване на постъпилата оферта за участие в обществената поръчка.