

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 485-EP-18-HM-D-3 /P2/ 14.02.2019

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 13.02.2019 на комисия, назначена на дата 28.11.2018 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 485-EP-18-HM-D-3, с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил" по квалификационна система № C-16-EP-HM-D-34, с предмет: "Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил", открита с преписка 00143-2016-0058/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 13.02.2019, by commission nominated on date 28.11.2018, for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 485-EP-18-HM-D-3, with subject: "Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile", according to qualification system № C-16-EP-HM-D-34, with subject: "Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile", announced with 00143-2016-0058

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1. **Първо място** / First place – "Ланг" ООД, гр. София / "Lang" OOD, Sofia.

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:
"Ланг" ООД, гр. София / "Lang" OOD, Sofia.

Отстранени участници/ Removed participants:

Включеният в квалификационната система участник "Тилком" ООД, гр. София не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на 9810 от 13.11.2018 г. / The applicant Tilkom OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number 9810/13.11.2018.

Комисията, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник Фродексим Трейд ООД, гр. София, със следните мотиви, подробно изложени в "Протокол за разглеждане на техническите предложения" от дата 29.11.2018 г., а именно:

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -30% до -60%.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно измерването. On the grounds of art. 107, item 2(a) of the PPA the Committee has excluded from participation in the current public procurement the participant Frodexim Trade OOD, Sofia, for the following reasons set out in details in "Protocol for examination of the technical proposals" dated 29.11.2018:

Inconsistencies: The proposed sample does not correspond to item 3.8 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: A magnet placed on the back affects the electricity converters, errors from -30% to -60%.

Requirements of the employer: In accordance with technical specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, item 3.8 - When placing a permanent magnet with residual magnetization of 400 mT the electric meter must not show neither functional defects, nor defects concerning the metering.

Комисията, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник Електромрежи ЕООД, гр. София, със следните мотиви, подробно изложени в "Протокол за разглеждане на техническите предложения" от дата 29.11.2018 г., а именно:

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 4.2, т. 5.3 и т. 6.2.3.2 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Не е възможно отчитането на данни съгласно стандарт EN 62056-21 режим С. Светодиодите за активна и реактивна енергия не светят постоянно при липса на товар.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 4.2, т.5.3 и т.6.2.3.2 - Отчитането на данните се извършва, както чрез IR-интерфейса съгласно EN 62056-21 режим С, така и чрез електрически интерфейс за дистанционно отчитане на данни. Комуникацията трябва да се извършва съгл. EN62056-21 режим С със скорост на комуникацията най-малко 9600 Baud (повикване с 300 Baud).

Състоянието на покой на електромерите трябва да отговаря на условията, посочени в EN 62053-21 съответно на условията, дефинирани в българския Закон за измерванията.

Електромерите трябва така да бъдат изпълнени, че да бъде възможно автоматичното им изпитване при празен ход (с помощта на светодиод, съответно IR-интерфейс) с подходяща изпитвателна апаратура, както и визуалната им проверка. On the grounds of art. 107, item 2(a) of the PPA the Committee has excluded from participation in the current public procurement the participant Fлектромрежи ЕООД, Sofia, for the following reasons set out in details in "Protocol for examination of the technical proposals" dated 29.11.2018:

Inconsistencies: The proposed sample does not correspond to item 4.2, item 5.3 and item 6.2.3.2 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: It is not possible to read data in accordance with standard EN 62056-21 mode C. The LEDs for active and reactive energy are not on continuously in the absence of load.

Requirements of the employer: In accordance with technical specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, item 4.2, item 5.3 and item 6.2.3.2 - Data is reported both through the IR interface according to EN 62056-21 mode C and through electrical interface for remote sensing of data. Communication must be performed acc. EN62056-21 mode C with a speed of communication at least 9600 Baud (calling with 300 Baud).

The standstill of the electric meters must correspond to the conditions laid down in EN 62053-21 respectively to the conditions defined in the Bulgarian Measurements Act. Electric meters must be manufactured in a way that it is possible their automatic testing when idling (by using LED, respectively IR-interface) with suitable test apparatus and their visual check.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници / Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес /This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_ER_485.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков**/Иzp. Член на СД/**

Kostadin Petrov Velichkov

/Executive member of the BoD/

Карл Денк**/Председател на СД/**

Karl Denk

/Chairman of the BoD/