

УЧАСТНИК:

ЕЛТОИС ООД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

О Ф Е Р Т А¹

за участие в обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка № 58-EP-17-MP-D-3 с предмет: „Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV“

Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Технически спецификации - Техническа спецификация EVN EP EAD -TC 52/02, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

При изпълнението на поръчката ~~ще използваме~~/няма да използваме услугите на следните подизпълнители (невярното се зачертава):

Наименование на подизпълнителя	Обхват на дейностите, които ще извършва	Размер на участието на подизпълнителя в %

¹ Офертата се подава на български език.

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Забележка: В случай, че се използват подизпълнители се представя:

- Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
- Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения

При изпълнението на поръчката ~~ще използваме~~/няма да използваме капацитета на трети лица (невярното се зачертава):

Наименование на трето лице	Вид/наименование на ресурса	Местонахождение/ Описание на дейностите, които ще се изпълняват с ресурса

Забележка: В случай, че участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с тези ресурси, като представя:

- Документи за поетите от третите лица задължения

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Техническо предложение (по образец), включително всички приложения, изискани документи и мостри;
2. Ценово предложение (по образец), включително всички приложения;
3. Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (по образец);
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП (по образец);

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Дата: 28.03.2017



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЕЛТОМС ООД (наименование на участника)

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 58-EP-17-MP-D-3 с предмет: „Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV”

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Прогнозно количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1.	Индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV - за директен монтаж на проводници	Бр.	180	345	62100
2.	Индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV - За монтаж на стълб, когато индикаторът е с релеен изход	Бр.	5	1100	5500
Обща стойност, в лева, без включен ДДС ⁴ :					67600

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Дата 29.03.2017

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

⁴ При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

	орган. Моля приложете протоколите/ сертификатите и заверено копие от акредитацията на лабораторията. В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността). <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	[.x...] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
3	Притежава ли производствения център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000 или еквивалентна, коя? (моля, приложете валиден сертификата). Ако „НЕ“, моля, обяснете защо и посочете въведена ли е в производствения център равностойна система за осигуряване на качеството? Моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността). Ако е внедрена еквивалентна система, моля, представете доказателство за еквивалентността (равностойността). <i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i>	☒ Да [] Не [.....] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [.....][.....][.....][.....]
4	Към офертата за участие представена ли е мостра на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV - за директен монтаж на проводници? Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EVN EP EAD - TC 52/02, Издание:01.01.2017, конкретни характеристики и параметри	☒ Да [] Не

Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника		
№	Обща информация за предлаганите продукти	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
1	Данни за поризводител и производство:	
1.1.	Данни за производственото хале	Адрес: <u>Норвегия, Ливанг</u> (държава, населено място, улица, №); Лице за контакт: <u>Garone Carlson</u> (имена, телефонен номер, факс, имейл) Уеб сайт: <u>www.dq2600.no</u>
1.2.	Добавете към офертата референтен списък, от който да е видно къде през последните три години са били доставяни „Индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н“ – (България или ЕС)	☒ Да [] Не

EVN

Име производител / търговска марка:

Noz 2012 AS Norway

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, предлагане на продукти, чиито характеристики и параметри, отразени в Приложение 1 на настоящия документ отговарят на зададените минимални технически изисквания, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, както и представяне на мостра, отговаряща на всички посочени в Техническа спецификация EVN EP EAD - TC 52/02, Издание: 01.01.2017, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата

23.3.2017

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



Приложение 1 към Техническо предложение към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 58-EP-17-MP-D-3 с предмет: „Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV“

Технически данни

От участник ЕЛТОМС ООД

С производител Koetzsch

Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н., за директен монтаж на проводници

Technische Anforderungen an die Kurzschlussmelder für FL-MS, für direkte Montage an Leiterseilen

№	Технически данни Technische Daten	Минимални технически изисквания Minimale technische Erfordernisse	Технически данни на оферента Technische Daten des Anbieters
I	Експлоатационни параметри Betriebsparameter		
1	Височина над морското равнище Höhe über dem Meeresspiegel	до 2000m bis 2000 m	Line 200 110E, до 2000 m
2	Максимална околна температура Maximale Umgebungstemperatur	+ 60 °C	+ 74°C
3	Минимална околна температура Minimale Umgebungstemperatur	- 40 °C	- 50°C
4	Относителна влажност на въздуха за месец Relative Luftfeuchte für den Monat	до 100 % bis 100 %	до 100%
5	Монтаж Montage	на открито Freiluft-montage	на открито
II	Електрически параметри Elektrische Parameter		
1.	Напрежение Spannung	6 ÷ 24 kV	6... 69 kV
2.	Максимален работен ток Maximaler Betriebsstrom	400 A	250... 1000A програми.
3.	Номинална честота Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz
4.	Диелектрична якост Dielektrische Spannungsfestigkeit	125 kV	125 kV
III	Нулиране Reset (Zurücksetzen)		
1.	Ръчно /чрез устройството за присъединяване/ Manuell /durch die Anschlussvorrichtung/	да е налично Muss vorhanden sein	Да
2.	По време Zurücksetzen der Zeit	1,5 ÷ 8 h, min 3 стъпала 1,5 ÷ 8, min 3 Stufen	до 24 часа програмируе
3.	По напрежение – автоматично Zurücksetzen der Spannung - automatisch	при подаване на U Bei Unterspannungsetzung	Да
IV	Батерия Batterie		
1.	Литиева /или аналогична/ Lithium Batterie /oder vergleichbare Batterie/	да е налично Muss vorhanden sein	Да Li
2.	Експлоатационна дълготрайност в режим на готовност Lebensdauer der Batterie beim Modus Einsatzbereitschaft	≥ 7 години ≥ 7 Jahre	≥ 7 год
3.	Експлоатационна дълготрайност в работен режим Lebensdauer beim Modus Betrieb	≥ 500 h ≥ 500 h	≥ 1500 c.
V	Светлинен сигнал Lichtsignal		

Приложение 1 към Техническо предложение към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 58-EP-17-MP-D-3 с предмет: „ Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 kV”

1.	Ксенонова светлина Xenonlicht	да е налично Muss vorhanden sein	Да
2.	Интервал на светлинния сигнал Lichtsignalintervalle	≥ 3 s ≤ 10 s	3 сек. оп. 1/10 сек
3.	Видимост през деня Sichtbarkeit während des Tages	≥ 300 m	≥ 300 m

Технически изисквания за индикатори на къси и земни съединения за ВЛ-Ср.Н., за монтаж на стълб и релеен изход
Technische Anforderungen an die Kurzschlussmelder für FL-MS, für Montage am Mast und Relaisausgang

№	Технически данни Technische Daten	Минимални технически изисквания Minimale technische Anforderungen	Технически данни на оферента Technische Daten des Anbieters
I	Експлоатационни параметри Betriebsparameter		<i>Limetzoll 3100</i>
1.	Височина над морското равнище Höhe über dem Meeresspiegel	до 2000m bis 2000 m	<i>до 2000 m</i>
2.	Максимална околна температура Maximale Umgebungstemperatur	+ 60 °C	<i>+ 70 °C</i>
3.	Минимална околна температура Minimale Umgebungstemperatur	- 40 °C	<i>- 40 °C</i>
4.	Относителна влажност на въздуха за месец Relative Luftfeuchte für den Monat	до 100 % bis 100 %	<i>до 100 %</i>
5.	Монтаж Montage	на открито Freiluft-montage	<i>на открито</i>
II	Електрически параметри Elektrische Parameter		
1.	Напрежение Spannung	6 ÷ 24 kV	<i>6... 66 kV</i>
2.	Максимален работен ток Maximaler Betriebsstrom	400 A	<i>1000 A</i>
3.	Номинална честота Nennfrequenz	50 Hz	<i>50 Hz</i>
4.	Чувствителност по ток Stromempfindlichkeit	2,5 ÷ 50 A, min 3 стъпала 2,5 ÷ 50 A, min 3 Stufen	<i>2,5, 7, 15, 50 A програми.</i>
III	Нулиране Reset (Zurücksetzen)		
1.	Ръчно Manuell	да е налично Muss vorhanden sein	<i>Да</i>
2.	По време Zurücksetzen der Zeit	1,5 ÷ 8 h, min 3 стъпала 1,5 ÷ 8, min 3 Stufen	<i>1.5.. 12 часа програми.</i>
3.	По напрежение – автоматично Zurücksetzen der Spannung - automatisch	при подаване на U Bei Unterspannungsetzung	<i>Да</i>
IV	Батерия Batterie		
1.	Литиева /или аналогична/	да е налично	<i>Да - 28p.Li</i>

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Приложение 1 към Техническо предложение към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 58-EP-17-MP-D-3 с предмет: „ Доставка на индикатори на къси съединения по ВЛ 20 кV”

	Lithium Batterie /oder vergleichbare Batterie/	Muss vorhanden sein	
2.	Експлоатационна дълготрайност в режим на готовност Lebensdauer der Batterie beim Modus Einsatzbereitschaft	≥ 7 години ≥ 7 Jahre	≥ 8 год
3.	Експлоатационна дълготрайност в работен режим Lebensdauer beim Modus Betrieb	≥ 500 h ≥ 500 h	≥ 4500 h
V	Светлинен сигнал Lichtsignal		
1.	Ксенонова светлина Xenonlicht	да е налично Muss vorhanden sein	да
2.	Интервал на светлинния сигнал Lichtsignalintervalle	≥ 3 s ≤ 10 s	3сек 1/3сек
3.	Видимост през деня Sichtbarkeit während des Tages	≥ 300 m	≥ 300 m



Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД