

Всяко заличаване на информация в настоящия документ е съгласно чл. 45 и чл. 59, ал.1 от ЗЗЛД



**ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

**ÜBERGABEPROTOKOLL**

Днес, 07.08.2019 г. се подписа настоящия протокол, с който [ ] в качеството му на председател на комисията, назначена със Заповед № 1/23.04.2019 г. и Заповед № 2 от 26.06.2019г. за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 120-TP-19-TG-C-3 с предмет „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“ като се използва създадената квалификационна система № С-17-TP-TE-C-24 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-24/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0003

Heute, am 07.08.2019 wurde das vorliegende Übergabeprotokoll unterzeichnet, wodurch Herr [ ] in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Vergabekommission, eingestellt durch Anordnung Nr. 1/23.04.2019 und Anordnung Nr. 2/26.06.2019 zwecks Überprüfung und Bewertung, sowie für Verhandlung über die eingereichten Angebote in der Ausschreibung mit Einladung für vorheriger Angebotslegung 120-TP-19-TG-C-3 mit Gegenstand: „Planung, Lieferung, Montage, Einstellung und Durchführung von Funktionsproben bis zur Betriebsbereitschaft einer einheitlichen Rohrinstallation, Armature, Tragkonstruktion und Begleitsysteme und Installationen für neue Ersatzwärmekraftwerke“, in dem das Qualifikationssystem Nr. C-17-TP-TE-C-24 mit Gegenstand: „Planung, Lieferung, Montage, Einstellung und Durchführung von Funktionsproben bis zur Betriebsbereitschaft einer einheitlichen Rohrinstallation, Armature, Tragkonstruktion und Begleitsysteme und Installationen für neue Ersatzwärmekraftwerke“, eröffnet mit Beschluss Nr. C-17-TP-TE-C-24/P1 vom 9.02.2018, eingetragen bei dem Vergaberegister unter Aktennummer 00129-2018-0003

предава на:

an

**Рихард Майсен** в качеството му на Председател на Съвета на Директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и **Симо Георгиев Симов**, в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на Директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД следния документ:

**Richard Maysen** als Vorstandsvorsitzender von „EVN Bulgaria Toplofikatsia“ EAD und **Simo Georgiev Simov** als Exekutionsmitglied des Vorstands von „EVN Bulgaria Toplofikatsia“ EAD, folgendes Dokument übergibt:

Доклад по чл.60 от ППЗОП с приложения на назначената с горната заповед комисия, изготвен на 07.08.2019г.

Der Bericht gemäß Art. 60 des Vergabegesetzes mit Anlagen der mit der obigen Anordnung gebildeten Kommission, welchen am 07.08.2019 ausgefertigt ist.

Предал / Übergabender:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Приел / Übernehmender:

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

## ДОКЛАД

### за резултатите от работата на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 120-TP-19-TG-C-3 „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, като се използва квалификационна система C-17-TP-TE-C-24 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-24/P 1/ от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0003.

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Докладчик: , председател на комисията.

- I. Комисията по процедура № 120-TP-19-TG-C-3 е назначена със Заповед № 1 / 23.04.2019 г. на Възложителя в следния основен състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Топлоенергетик в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Консултант на Борда на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД		Експерт Обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД	Ръководител Група „Управление на качеството“ в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Със Заповед № 2/26.06.2019 г. на Възложителя е определен за Резервен член -  , на длъжност Ръководител Център Поддръжка в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

- II. Работата на Комисията протече по следния начин:

Работата на комисията се проведе по реда на чл.51-58 и чл.60 от ППЗОП и по чл.103 и чл.104 от ЗОП.

- III. За участие в процедурата са подадени следният брой първоначални оферти:

1. Вх. № 1 от 16.04.2019г., 14:05ч., подадена от „Старт Инженеринг“ АД, гр. София;
2. Вх. № 2 от 16.04.2019г., 15:00ч., подадена от ДЗЗД „Тракия Строй Монтаж“, гр. Стара Загора, с участници в обединението „Монтажинженеринг“ АД с ЕИК 040302729 и „Авко“ АД с ЕИК 117001136.

- IV. Действия на Комисията по отваряне, разглеждане, преговори, оценяване и класиране на офертите:

Комисията започна работа на 24.04.2019г. след получаване на подадените оферти от председателя на комисията, придружени с приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Комисията започна работата си след като бяха подписани декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП от всички членове.

На 24.04.2019г. от 09:30 часа се проведе публично заседание на комисията за отваряне на техническите предложения на участниците, на което присъства пълномощник на участника „Старт Инженеринг“ АД, гр. София. Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, пристъпи се към подписване на техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" от членовете на комисията, както и от пълномощника на участника.

След публичното отваряне на техническите предложения, комисията се събра и ги разгледа в основния си състав на закрито заседание на 11.06.2019г. в 10:00 часа.

При проверката комисията констатира следното:

#### **1. Относно офертата, подадена от „Старт Инженеринг“ АД**

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията.

Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника и че участникът е представил техническото си предложение в утвърдения образец на Възложителя.

Комисията констатира, следното:

- (i) Съгласно представената информация в техническото предложение по позиции:
  - № 247 – „ГРП като самостоятелна предварително сглобена единица, която се разполага на мястото на съществуващо ГРП на площадката. Изпълнение съгласно БДС EN 12186 „Системи за доставяне на газ. Газ-регулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания“
  - № 310 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN50
  - № 311 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN100
  - № 348 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN80
  - № 350 - Помпи за мрежова вода (мрежови помпи)
  - № 351 - Помпи за мрежова вода (мрежови помпи)
  - № 353 - Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа
  - № 354 - Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа
  - № 356 - Система за водоподготовка
  - № 357 - Система за съхранение и допълване с добавъчна вода
  - № 359 - Нагревател за горивен резервоар
  - № 360 - Резервоар за индустриален дизел и системи към него
  - № 493 – System separator

комисията не може да прецени дали предложеното оборудване покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя в документацията за участие.

- (ii) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) извън сградите на ОЦ и връзки към топлофикационната мрежа на гр. Пловдив“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база стандарт EN 253 т.4.2.1 табл. 1, където Възложителят е заложил материал стомана P235GH.

- (iii) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя

по група „Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) вътре в сградите на ОЦ“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:

- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P235GH за тръби;
- стандарт EN 10253-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P235GH за фитинги.

(iv) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи и съоръжения за основно гориво (природен газ)“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:

- стандарт EN 10216-2, EN 12007 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана L245GA за тръби и фитинги;
- стандарт EN 10253-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P275NL1 за фланци.

(v) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за резервно гориво (индустриален дизел)“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:

- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана L290NB за тръби и фитинги;
- стандарт EN 1092-1 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P275N за фланци.

(vi) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за техническа вода“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:

- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P235GH за тръби и фитинги;
- стандарт EN 1092-1 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P250GH за фланци.

(vii) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Вторични метални конструкции“ и „Свързващи платформи между котелни инсталации“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база стандарт EN 10025-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана S235JR.

Комисията прие, че е налице необходимост от допълнителни разяснения по техническото предложение на участника в посочените по – горе позиции, без което комисията не би могла да оцени правилно съответствието на техническото предложение на участника с изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации.

**Комисията единодушно реши** на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП да се изпрати до участника писмено искане за разяснения относно данните, посочени в техническото му предложение по посочените по-горе точки, като на участника се даде срок за отговор до 5 работни дни от получаване на искането.

## 2. Относно офертата на участник подадена от ДЗЗД „Тракия Строй Монтаж“

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията.

Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника. Участникът е представил техническото си предложение в утвърдения образец на Възложителя.

Комисията констатира, следното:

- (i) Съгласно представената информация в техническото предложение по позиции:
- № 247 – „ГРП като самостоятелна предварително сглобена единица, която се разполага на мястото на съществуващо ГРП на площадката. Изпълнение съгласно БДС EN 12186 „Системи за доставяне на газ. Газ-регулаторни станции за подаване и разпределение. Функционални изисквания“
  - № 310 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN50
  - № 311 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN100
  - № 348 - Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN80
  - № 350 - Помпи за мрежова вода (мрежови помпи)
  - № 351 - Помпи за мрежова вода (мрежови помпи)
  - № 353 - Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа
  - № 354 - Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа
  - № 356 - Система за водоподготовка
  - № 357 - Система за съхранение и допълване с добавъчна вода
  - № 359 - Нагревател за горивен резервоар
  - № 360 - Резервоар за индустриален дизел и системи към него
  - № 493 – System separator

комисията не може да прецени дали предложеното оборудване покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя в документацията за участие.

- (i) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) извън сградите на ОЦ и връзки към топлофикационната мрежа на гр. Пловдив“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база стандарт EN 253 т.4.2.1 табл. 1, където Възложителят е заложи материал стомана P235GH.
- (ii) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) вътре в сградите на ОЦ“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:
- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложи материал стомана P235GH за тръби;
  - стандарт EN 10253-2 и проект, където Възложителят е заложи материал стомана P235GH за фитинги.
- (iii) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи и съоръжения за основно гориво (природен газ)“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:
- стандарт EN 10216-2, EN 12007 и проект, където Възложителят е заложи материал стомана L245GA за тръби и фитинги;
  - стандарт EN 10253-2 и проект, където Възложителят е заложи материал стомана P275NL1 за фланци.
- (iv) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложи от Възложителя по група „Тръбопроводи за резервно гориво (индустриален дизел)“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:

- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана L290NB за тръби и фитинги;
  - стандарт EN 1092-1 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P275N за фланци.
- (v) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложиени от Възложителя по група „Тръбопроводи за техническа вода“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база:
- стандарт EN 10216-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P235GH за тръби и фитинги;
  - стандарт EN 1092-1 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана P250GH за фланци.
- (vi) Съгласно представената информация в техническото предложение комисията не може да прецени дали предложението на участника покрива минималните изисквания, заложиени от Възложителя по група „Вторични метални конструкции“ и „Свързващи платформи между котелни инсталации“ в документ „Количествена сметка и минимални изисквания на Възложителя“ на база стандарт EN 10025-2 и проект, където Възложителят е заложил материал стомана S235JR.

Комисията прие, че е налице необходимост от допълнителни разяснения по техническото предложение на участника в посочените по – горе позиции, без което комисията не би могла да оцени правилно съответствието на техническото предложение на участника с изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации.

**Комисията единодушно реши** на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП да се изпрати до участника писмено искане за разяснения относно данните, посочени в техническото му предложение по посочените по-горе точки, като на участника се даде срок за отговор до 5 работни дни от получаване на искането.

На 27.06.2019г., от 16:00 часа, комисията се събра на закрито заседание, на което бяха проверени постъпилите от участниците разяснения. Поради отсъствие на редовния член на комисията [ ] на длъжност Експерт Обществени поръчки в „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, поради разрешен отпуск, същата бе заместена от резервния член [ ], ръководител център Поддръжка, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

При проверката комисията констатира следното:

#### **1. От „Старт Инженеринг“ АД подаден отговор на 25.06.2019г.**

Комисията констатира, че постъпилите документи са в срок. В резултат на извършените проверки комисията констатира, че участникът е предоставил разяснения по всички зададени от комисията въпроси съгласно Протокол от 11.06.2019г. След съобразяване на дадените допълнителни разяснения от участника, техническото предложение на участника съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

#### **С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:**

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

## 2. От ДЗЗД Тракия Строй Монтаж на 27.06.2019г., изпратено по куриер на 26.06.2019г.

Комисията констатира, че постъпилите документи са в срок. В резултат на извършените проверки комисията констатира, че участникът е предоставил разяснения по всички зададени от комисията въпроси съгласно Протокол от 11.06.2019г. След съобразяване на дадените допълнителни разяснения от участника, техническото предложение на участника съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

### С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

На 03.07.2019г. от 10:30 часа комисията проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници: Старт Инженеринг“ АД, гр. София и „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, с участници в обединението „Монтажинженеринг“ АД и „Авко“ АД

На заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.1 във връзка с чл. 57, ал.3 от ППЗОП присъстваха представители на участниците „Старт Инженеринг“ АД и „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД. Пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на двамата участници бяха отворени от председателя на комисията, който оповести публично финансовите предложения на двамата участници.

На 03.07.2019г. от 10:45 часа бе проведен жребий за определяне поредността за провеждане на преговорите, на който присъстваха представители на участниците „Старт Инженеринг“ АД и „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД. За тегленето на жребия бе съставен протокол, както и списък за резултатите от жребия, който се подписа от присъстващите участници. Съгласно резултатите от жребия, преговорите с двамата допуснати до този етап участници бяха насрочени както следва:

1. На 03.07.2019г. от 11:00 часа да се проведат преговори с участника „Старт Инженеринг“ АД, гр. София;
2. На 03.07.2019г. от 15:00 часа да се проведат преговори с участника „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, с участници в обединението „Монтажинженеринг“ АД и „Авко“ АД.

На 03.07.2019г., от 11:10 часа се проведеха преговори с участника „Старт Инженеринг“ АД, гр. София. Предвид обстоятелството, че преговорите с участника „Старт Инженеринг“ АД, гр. София приключиха в 17:41 часа, провеждането на преговорите с втория участник „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД, гр. Стара Загора бяха отложени и проведени на 09.07.2019г. от 10:00 часа.

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник по време на преговорите са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник/негов представител.

Тъй като оценяваните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл. 72 от ЗОП не се прилага.

Комисията извършва класиране на участниците въз основа на посочения в документацията за участие критерий „най – ниска цена“, като съответно участниците се класират по възходящ ред.

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците въз основа на обявения критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

**1-во място** „Старт Инженеринг“ АД, гр. София с окончателно ценово предложение след проведени преговори – **5 477 390,49 лева** (пет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди триста и деветдесет лева и четиридесет и девет стотинки), без включен ДДС;

**2-ро място** „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, с участници в обединението „Монтажинженеринг“ АД и „Авко“ АД с окончателно ценово предложение след проведени преговори – **5 725 071,93 лева** (пет милиона седемстотин двадесет и пет хиляди седемдесет и един лева и деветдесет и три стотинки), без включен ДДС.

Комисията констатира, че окончателните ценови предложения и на двамата участници след проведените преговори надхвърлят прогнозната стойност на поръчката от 3 400 000 лева без ДДС. Поради това, комисията извърши проучване за наличие на свободен финансов ресурс у Възложителя. На 05.08.2019г. бе направено официално запитване от председателя на комисията до Съвета на Директорите на Възложителя с изх. № 264/05.08.2019г. относно наличието на допълнителен финансов ресурс, с който да бъде покрита разликата между прогнозната стойност и предложеното от участника „Старт Инженеринг“ АД окончателно ценово предложение след проведени преговори. С писмо изх. № 268 от 07.08.2019г. бе потвърдено от Съвета на директорите, че на база планираните с бюджета на дружеството „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД финансови приходи Възложителят разполага с финансов ресурс за сключването и изпълнението на договор с участника, предложил след проведените преговори най-ниската цена, която същевременно надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

V. Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя:

1. Да бъде сключен договор с класирания на първо място участник „Старт Инженеринг“ АД, гр. София.

На основание чл. 60, ал.3 от ЗОП настоящият доклад следва да бъде предаден на Възложителя за утвърждаване и вземане на решение съгласно чл. 106 от ЗОП заедно с цялата документация и протоколите от работата на комисията.

#### **Приложения:**

1. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП – 6 броя;
2. Приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ЗОП;
3. Протокол от 24.04.2019г. за отваряне на технически предложения;
4. Протокол от 11.06.2019г. за разглеждане на техническите предложения;
5. Протокол от 27.06.2019г. за разглеждане на разясненията по техническите предложения;
6. Протокол от 03.07.2019г. за отваряне на ценови предложения;
7. Протокол от 03.07.2019г. за теглене на жребий ведно със списък на присъстващите лица и от резултатите от жребия;
8. Протокол от проведени преговори с участника „Старт Инженеринг“ АД, гр. София от 03.07.2019г.;
9. Протокол за отлагане на преговори от 03.07.2019г.;
10. Протокол от 09.07.2019г. от проведени преговори с участника „Тракия Строй Монтаж“ ДЗЗД, гр. Стара Загора, с участници в обединението „Монтажинженеринг“ АД и „Авко“ АД
11. Писмо до възложителя вх. № 264 от 05.08.2019г.
12. Писмо – отговор от възложителя с изх. № 268 от 07.08.2019г.



По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от другия член на комисията [ ], както и съдържанието на настоящия доклад бе преведен на немски език на [ ] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият доклад е съставен на 07.08.2019г. и подписан от всички членове на комисията в един екземпляр.

### ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]

3. [ ]

5. [ ]

1. [ ]

2. [ ]

4. [ ]

Резервни членове: