

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, по квалификационна система № -16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН“, по позиции, обявена в АОП с преписка № 00143-2016-0063
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: 19.03.2019г

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2019-03-21

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Покани с изх. № 1822/ 22.02.2019г., за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А, а именно:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;
2. „Тилком“ ООД , гр.София;
3. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
4. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
5. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
6. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София
7. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2019г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти за обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А, съответно от:

1. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София
2. „Тилком“ ООД , гр.София;
3. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2018г., следните участници НЕ са входирили оферти в деловодството на Възложителя.

1. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
2. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
3. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
4. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив
- 1.1. Оферта от „Интеркомплекс“ ООД по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 2782 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя. Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 3

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип ХТ2N160 – ТМА100 с производител АBB SACE S.p.A.

2. Участник „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

2.1. Оферта от „ЕМИ Електрик“, ЕООД по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 2717 от 19.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 100А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 10000 .

Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 10000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 10000 цикъла.

Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип STM6E-160M не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД – TC 28/05, Издание: 01.10.2018 изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 10000 .

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd.

3. Участник „Тилком“ ООД, гр.София

3.1. Оферта от „Тилком“ ООД по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 2765 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 100А да имат възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип BC 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип BC 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД – TC 28/05, Издание: 01.10.2018 изискване за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип BC 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o.

Преговори на: 31.05.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена	BGN	26.400,00	
Резултат преговори	BGN	1.400,00	5.30 %
Минимална крайна ценова оферта	BGN	25.000,00	

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	2019-03-20	26.400,00	25.000,00	- 5.30	100.00

Ценови условия	Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.
Срок на договора	31.05.2021г. или до усвояване стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
Срок на изпълнение	30 календарни дни, при капацитет: 30% от офериранияте количества.
Място на изпълнение	Централен склад на "Електроразпределение Юг" ЕАД в гр.Стара Загора.
Неустойки	0,5 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка, без включен ДДС.
Плащане	по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършена доставка и получаване на оригинална фактура
Гаранция	Гаранционен срок на доставените изделия 36 месеца от датата на приемо-предавателен протокол. Гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя към момента на сключване на договора, посредством банкова гаранция, за периода на действие на договора + 30 календарни дни, респективно застраховка и/или паричен депозит по сметка на Възложителя, за същия период.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.